

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para las mediciones de resistencia de puesta a tierra , confirmar si el área que rodea las subestación son lugares con accesibilidad para poder hacer el tendido de cable (5 veces la diagonal de la malla) , enviar planos de distribucion de las subestaciones.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que el área cercana a las subestaciones de ENOSA cuentan con accesibilidad amplia. Los planos de planta de las subestaciones, serán entregados al inicio de la ejecución contractual al postor ganador de la buena pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En la inspecciones predictivas en lineas de transmision ,confirmar si la inspección se puede realizar con un dron equipado con cámaras termográficas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 **Literal:** 3.2 **Página:** 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - En los TTRR de las Bases no indica el uso de drones, la inspección predictiva debe ser presencial con el supervisor y técnico la inspección ocular debe ser presencial con el supervisor y el técnico con el uso de camra digital y binoculares quienes realizaran la actividad para evaluación de los componentes de las líneas. Se hace la aclaración ENOSA suministrara los equipos. (pag 56)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En la inspección de línea de transmisión, confirmar si en toda la línea se cuenta con acceso con camioneta

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - en la ruta de las lineas hay caminos de acceso en la cual pueden ingresar camioneta, sin embargo hay puntos donde no hay accesos, debiendo caminar al punto donde se ubican las estructuras. Las L6657 Chulucanas - Loma Larga, L6665A Zorritos - Tumbes, L129 Chran - Corrales y L128 Chran - Zorritos se ubican en partes altas donde no hay acceso para ingreso de vehiculos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura :CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
Respecto al suministro de equipos , indicar con qué modelos de equipos cuenta ENOSA y si se requiere certificación del especialista en la misma marca de sus equipos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
SE PRECISA - que para el ITEM 1: los modelos de equipos de inspecciones predictivas de ENOSA, como GUIDE C640P para camara termografica, se requiere que el especialista cuente con cursos de capacitación especializado de Termografia NIVEL 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Indicar si una vez iniciados los trabajos serán de manera continuada o estaremos bajo una programación por parte de ENOSA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - en los TTRR de las bases indica 2 frecuencias por año en líneas y subestaciones. programados por la Unidad de Mantenimiento de Transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita lista de equipos de patio y celdas de MT por cada SET a intervenir.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 8.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA quer la lista de equipos de patio y celdas de MT por cada SET a intervenir será entregada al postor ganador al inicio de la ejecución contractual

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar si la inspección minuciosa ocular y medición termográfica zona de costa se puede efectuar con un dron equipado para dicho fin.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - En los TTRR de las bases el servicio de inspección predictiva de líneas y subestaciones no indica el uso de drones, la inspección ocular debe ser presencial con el supervisor y el técnico con el uso de camra digital y binoculares para la evaluación de los componentes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar la longitud de tramo lineal de líneas a inspeccionar, de acuerdo al anexo 6 indica 1309.5km, no obstante en la tabla del anexo 1 (pag 51) figura una longitud total menor

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - Que deben considerar la cantidad de Km indicados en el Anexo 6 y el detalle de Km, indicado en las paginas 27 a la 29 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

confirmar que no es alcance del servicio la reposicion o cambio de accesorio que se encuentre en la inspeccion.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - La inspección ocular comprende verificar el estado de los componentes de cada estructura y los conductores de la línea para identificar las deficiencias e informar a la supervisión de ENOSA..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar que la revision de las lineas y subestaciones se realizan 2 veces por año segun cuadro de actividad 1.1 item 1

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - que la revisión de las líneas y subestaciones se realizará, según el cuadro detallado para el Item 1, Actividad 1.1 de las páginas 27 a la 29 de las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Definir en el apartrado cantidades la abreviatura "CON" en los cuadros y Anexo 6 " Precio de la Oferta"

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que "CON" significa unidad "Conjunto"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

confirmar que las inspecciones se realizaran de forma consecutiva.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - en los TTRR de las bases, la inspección predictiva de líneas y subestaciones se realizan 2 frecuencias por año que son programados por la Unidad de Mantenimiento de Transmisión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar que las pruebas de toque y paso en las subestaciones se realizaran de forma consecutiva cada año.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - en los TTRR indica que el servicio pruebas de toque y paso en las subestaciones se realizarán una sola vez, y se podrán ejecutar durante todo el perido contractual de tres años en las subetaciones de ENOSA indicadas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Confirmar que la oferta se presentara en conjunto por los 2 items.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se PRECISA, que deberá presentar una oferta por cada item al que postula, puede presentarse para uno de los items o para ambos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

considerar para la experiencia del coordinador general a partir de expedido el grado de bachiller.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa, que para el Item 1, la experiencia del coordinador general se contabilizará a partir de expedido el Título profesional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

considerar para el ítem 1 para el coordinador general las especialidades de ing Ambiental o Ing electricista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el Ítem 1, para la FORMACIÓN ACADÉMICA del personal clave coordinador general, también se considerarán las especialidades de Ing. Ambiental o Ing. Electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ítem 1, para la FORMACIÓN ACADÉMICA del personal clave coordinador general, también se considerarán las especialidades de Ing. Ambiental o Ing. Electricista.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

considerar para el ítem 1 para el coordinador general I la capacitación en dirección de proyectos o maestrías en gestión de proyectos.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el ítem 1, para la CAPACITACIÓN del personal clave coordinador general, también se considerará capacitación en dirección de proyectos o maestrías en gestión de proyectos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ítem 1, para la CAPACITACIÓN del personal clave coordinador general, también se considerará capacitación en dirección de proyectos o maestrías en gestión de proyectos.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

considerar para coordinador general la especialidad de ingeniero en energia.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el Item 1, para la FORMACIÓN ACADÉMICA del personal clave coordinador general, también se considerará la especialidad de Ing. en Energia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item 1, para la FORMACIÓN ACADÉMICA del personal clave coordinador general, también se considerará la especialidad de Ing. en Energia.

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	23/04/2024
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	17:36:54

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Considerar para el ítem 2 para técnicos electricistas como requisitos constancia de egresados de instituto superior.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 3.2 Página: 45

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, para el personal técnicos electricistas se requiere: Técnicos titulados en institutos a nombre de la Nación, con estudios técnicos de electricidad o electrónica de potencia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

pag 22 de 96 página. Confirmar si la inspección minuciosa ocular zona de costa solo se realizará con RPAS (Sistema de Aeronaves tripuladas por control remoto DRONE)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que en los TTRR de las bases no indica el uso de drones, la inspección ocular de líneas debe ser presencial con el supervisor especialista y el tecnico con el uso de camra digital y binoculares

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

3. Inspección de aislamiento con cámara de efecto corona. Confirmar si esta inspección solo se realizará con RPAS (Sistema de Aeronaves tripuladas por control remoto DRONE

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 2 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que en los TTRR de las bases no indica el uso de drones, la inspección ocular de líneas debe ser presencial con el supervisor especialista y el tecnico. con el uso de camra digital y binoculares. Se señala que Enosa suministrara los equipos para realizar la inspección predictiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En el texto: "Concepto. - Establecer las temperaturas máximas a las cuales operan las diferentes partes del sistema de transmisión, las mismas que comparadas con los valores nominales, según datos del fabricante, permitan prevenir que se deterioren por fundición o fatiga térmica."

Confirmar que solo aceptaran un especialista con nivel 2 en termografía como mínimo

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que se aceptarán un supervisor especialista con cursos de capacitacion en Termografia Nivel 1 como mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

en el texto: "Objetivo. - Detectar puntos calientes en conexiones de accesorios con los conductores y que superan temperaturas mayores a las establecidas por norma. "

Solicitamos los archivos KMZ actualizado para su revisión

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 4 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que la entrega de los archivos KMZ actualizados, serán entregados al postor ganador para el inicio de la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

pag 28 de 96. en el texto: "El objetivo de esta actividad es verificar que la malla de puesta a tierra cumpla con tener su integridad y continuidad tomando como referencia el plano as-built existente. Se elaborará un plano mostrando el recorrido, dimensiones y profundidad reales de la malla de puesta a tierra. "

En caso no se cuente con el plano As Built indicar como se procederá

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.5 Literal: 1.5 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que si se contará con los planos de la malla a tierra de cada subestacion de potencia de ENOSA, y serán entregados al postor ganador para el inicio de la ejecución contractual. Para los casos en los que no se cuenten con dichos planos, se tendra que hacer excavaciones de zanjas, y realizar mediciones eléctricas de continuidad de la malla hasta ubicar y definir dimensiones de malla a tierra profunda.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

pag 29, en ITEM 1.1, en el texto: "Resumen del total de actividades para los tres años "

Solicitamos el cronograma de intervenciones y las cantidad de estructuras por cada intervención

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que en los TTRR de las bases, se detalla el metrado de actividades, y se ejecutara en 2 frecuencias por año en líneas y subestaciones. El cronograma de intervenciones lo entregara la supervision de ENOSA de acuerdo al metrado .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

¿se garantiza que durante los días de trabajo se pueden acceder a zonas privadas, con el fin de no esperar mucho tiempo al acceso del personal? ¿se enviará listado de propietarios o representantes con números de celulares, correos respectivos para dar aviso sobre el ingreso?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que previo al inicio de los trabajos, ENOSA solicitará los permisos respectivo a los propietarios de terrenos privados por donde pasan las lineas LST 60 kV y 33 kV para ejecutar la inspecciones predcitivas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

¿El análisis de criticidades se realizará por medio de la GUIA EPRI?, si ese no es el criterio cual consideran para definir el nivel de una falla?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que el criterio se define por las Tablas de Severidad de la falla de la especificacion Guia EPRI 2017

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 28

Consulta/Observación:

el uso de una cámara acústica visual permite identificar directamente la fuente de la Descarga, ¿desean conocer en el reporte cual es la frecuencia del punto en falla (esto no indica la criticidad de ninguna manera)?.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que la inspección ocular es visual con la presencia del supervisor especialista y técnico para identificar el estado de los componentes e informar a la supervisión de ENOSA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 29

Consulta/Observación:

Confirmar si terminando el levantamiento de información decampo, debemos enviar un informe preliminar (Excel) identificando los aisladores, numero de estructura, sentido del aislador (llegada/salida)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que la contratista que ejecute el servicio debe estar en comunicación permanente con la supervisión de ENOSA, con el fin de informar las deficiencias que puedan identificar en los componentes y que requieran su intervención a corto plazo..

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 30

Consulta/Observación:

¿El Coronógrafo que realiza la medición de campo debe estar certificado en detección de descargas parciales (Corona)?

¿ ¿Solicitan Copia del Certificado?

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que según el numeral 7.2. PERSONAL REQUERIDO El personal de campo que realice las actividades de campo debe contar con certificados y/o constancias de capacitación y tener la experiencia en la ejecución de las actividades.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 31

Consulta/Observación:

¿La persona que genera los reportes individuales de cada estructura debe ser estar certificado en detección de descargas parciales (Corona)? ¿ ¿Solicitan Copia del Certificado?

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que según el numeral 7.2. PERSONAL REQUERIDO El supervisor especialista debe contar con certificados y/o constancias de capacitación. Analiza la información obtenida y la reporta a la supervisión de ENOSA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 32

Consulta/Observación:

Confirmar si en el recorrido de las líneas existen excepciones para no realizar trabajos o que no se vayan a considerar. Mencionar cuales en cada recorrido.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - La inspección ocular debe se realizada en todas las estructuras que comprenden las líneas de transmisión, se entregará los planos y planillas para el inicio de la ejecución contractual.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 33

Consulta/Observación:

En el TDR indican inspeccionar las conexiones inadecuadas o en mal estado (¿se refiere a los empalmes, como grapas?), ramas sobre la línea, aisladores, herrajes, algún otro elemento adicional? ¿toda la ferretería? ¿se cuenta con registro de cada uno? favor de enviar listado en caso exista.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que para el inicio de la ejecución contractual se le entregará al contratista las planillas de estructuras de detalle y planos de ruta de las líneas de transmisión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 34

Consulta/Observación:

sobre aquellas estructuras donde existen aisladores de llegada y de envío, favor de comentar como sería esa designación en caso se encuentre algún evento representativo durante la inspección. Por ejemplo se podría considerar la secuencia de la nomenclatura de las Estructura anclajes, ejemplo:
Estructura E1, E2, E3, E4, E5 los aisladores que llegan a la E4 se llaman aisladores de llegada, los aisladores que están de la E4 hacia E5 se llama aisladores de salida.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 6.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA - Los aisladores de salida y llegada corresponden a los que estan ubicados dentro de la subestación de potencia, debiendo ingresar con SDI.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 35

Consulta/Observación:

¿existieron eventos representativos como alguna falla, rotura de aisladores?¿De ser así en que estructuras?¿qué eventos?. Enviar listado

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que se han producido roturas de aletas de aislador y discos de porcelana en la L6657C Ejidos - Chulucanas como consecuencia del periodo lluvioso. En la inspección se debe evalua el estado de los aisladores, identificar rotura de discos de cadenas de aisladores de porcelana y aletas de aisladores poliméricos si lo hubiere.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 36

Consulta/Observación:

Confirmar que el supervisor de servicio realizará las labores de seguridad en el trabajo

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.2 Literal: 1.2 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA que el supervisor del servicio podrá realizar las labores de Seguridad y Salud en el trabajo, que es necesario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 37

Consulta/Observación:

Si por algún evento de emergencia y/o desear tener comunicación con su representada, y debido a la poca señal en sitio, ¿Cómo procederíamos en atender un evento no deseado al personal y/o recursos? ¿brindarán alguna radio, personal cercano, teléfono satelital, GPS por uds?

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 6.2 **Literal:** 1.2 **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que en los días que se realice la inspección predictiva en líneas y subestaciones, la contratista debe contar con la solicitud de intervención en la cual el supervisor de ENOSA estará en comunicación con la contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20492952436	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	T & D ELECTRIC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	20:03:57

Consulta: Nro. 38

Consulta/Observación:

confirmar si solo se inspeccionaran los elementos de las líneas y puntos de sujeción y/o empalmes:
Aisladores, grapas, empalmes, conectores, o solamente en aisladores para la Inspección de aislamiento con equipo de ultrasonido y para Inspección de aislamiento con cámara de efecto corona

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que para la inspección de aislamiento con equipo de ultrasonido y camara de efecto corona se inspeccionan los elementos de líneas, puntos de sujeción y/o empalmes, aisladores, grapas, empalmes y conectores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura :CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20526054157	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	D & E CONSTRUCTORA S.A.C.	Hora de envío :	21:50:31

Consulta: Nro. 39

Consulta/Observación:

Con respecto al servicio del ítem I, Inspección predictiva de líneas de Subtransmisión y subestaciones de potencia. En el numeral 3.2 literal C Experiencia del postor en la especialidad, menciona que se considera como experiencia la ejecución de trabajos de mantenimientos predictivos y preventivos en redes de distribución, líneas de Subtransmisión y Subestaciones de potencia.

Se entiende que las actividades que se encuentran dentro del marco de los mantenimientos preventivos en redes de LST, redes de MT y subestaciones de potencia corresponden a actividades tales como cambio y/o reforzamiento de postes, cambio y/o reforzamiento de crucetas, aislamiento de cuellos, medición y/o mantenimiento de puestas a tierra, reemplado de conductores, limpieza manual de aisladores portabarra 60/22.9/10 kv, corrección de averías térmicas en conexiones de equipos de subestaciones de potencia, mantenimiento de tableros de mando de equipos de patio de llaves etc.

Confirmar si la ejecución de estas actividades se considera como válida en la EXPERIENCIA DEL POSTOR para el servicio de ítem I

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, los servicios de mantenimientos preventivos en redes de LST, redes de MT y subestaciones de potencia corresponden a actividades tales como cambio y/o reforzamiento de postes, cambio y/o reforzamiento de crucetas, aislamiento de cuellos, medición y/o mantenimiento de puestas a tierra, reemplado de conductores, limpieza manual de aisladores portabarra 60/22.9/10 kv, corrección de averías térmicas en conexiones de equipos de subestaciones de potencia, mantenimiento de tableros de mando de equipos de patio de llaves etc no son similares al Objeto de la convocatoria, porque este tipo de mantenimiento requeridos en el ITEM 1 son de natulareza Predictiva, que no son similares a los trabajos de naturaleza preventiva o correctiva.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 40

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°1, FORMACION ACADEMICA.
Se solicita ampliar la formacion de Ingeniero en Energia, debido a que se tiene profesionales desempeñando labores similares y/o iguales a los solicitados en el TDR. Y para aumentar la pluralidad de postores y profesionales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, debido a que el personal calve del Item 1 coordinador general debe ser un profesional quien realizara las coordinaciones con ENOSA para la ejecucón del servicio en las líneas y subetaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 41

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°2, FORMACION ACADEMICA.
Se solicita ampliar la formacion de Ingeniero en Energia, debido a que se tiene profesionales desempeñando labores similares y/o iguales a los solicitados en el TDR. Y para aumentar la pluralidad de postores y profesionales

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.3.1 Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE, para el Item 2, para la formación académica del supervisor, también se considerará la especialidad de ingeniero en Energia

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Item 2, para la formación académica del supervisor, también se considerará la especialidad de ingeniero en Energia

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 42

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°1, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE:Mínimo (5) años de experiencia como coordinar general, o Gerente, o Administrador, o Contador, de preferencia en empresas del rubro eléctrico del personal clave requerido como (1) Coordinador general

Se solicita que se adicione el cargo de Supervisor debido a que es parte del trabajo que realiza el profesional en la experiencia solicitada como personal clave. Y así aumentar la pluralidad de postores. También mencionar que se estaría adicionando una mayor experiencia en este cargo de COORDINADOR GENERAL, debido a que serían 5 años más los 3 años que hacen un total de 08 años. y esto generaría que muchos profesionales no tengan la experiencia solicitada y esto estaría en contra de las disposiciones del OSCE.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que. Para el personal clave coordinador general (item 1), también se considerará experiencia en cargos de Jefe o Supervisor del mantenimiento en empresa eléctricas de distribución y subtransmisión y/o empresas de servicios que hayan realizado trabajos similares al objeto de la convocatoria.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Item 1:
Para el personal clave coordinador general, también se considerará experiencia en cargos de Jefe o Supervisor del mantenimiento en empresa eléctricas de distribución y subtransmisión y/o empresas de servicios que hayan realizado trabajos similares al objeto de la convocatoria."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 43

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°1, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
Se solicita que se aclare la experiencia solicitada en DECIR: Mantenimiento de redes de distribucion, subestaciones de potencia, debido a que estas experiencias se llevan en contratos separados en las empresas distribuidoras del pais y esto estaria generando una confusion al interpretar en la calificacion de las propuestas

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE PRECISA, que la experiencia del postor corresponde a la ejecución de trabajos de mantenimiento predictivos en líneas de transmisión mayores o iguales de 33 kV, subestaciones de potencia mayores o iguales de 33 kV, redes de distribución mayores de 10 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 44

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°1, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
Se solicita que se incluya la experiencia de SERVICIO DE EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS PARA DESCARTE DE PCB, debido a que es una actividad que se desarrolla como mantenimiento de transformadores y para aumentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE. EL SERVICIO DE EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS PARA DESCARTE DE PCB, no coreponde a servicios similres objeto de la convocatoria del Item 1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 45

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°1, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
"Se solicita que se incluya la experiencia de SERVICIO DE MONITOREO, INVENTARIO, EXTRACCION DE MUESTRAS DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO Y DETERMINACION DE CONTENIDO DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) A LAS MUESTRAS DE ACEITES DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (1021) MEDIANTE EL METODO ANALISIS CROMATOGRAFICO, debido a que es una actividad que se desarrolla como mantenimiento de transformadores y para aumentar la pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE. EL SERVICIO DE MONITOREO, INVENTARIO, EXTRACCION DE MUESTRAS DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO Y DETERMINACION DE CONTENIDO DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) A LAS MUESTRAS DE ACEITES DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (1021) MEDIANTE EL METODO ANALISIS CROMATOGRAFICO, no coreponde a servicios similres objeto de la convocatoria del Item 1."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 46

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°2, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
Se solicita que se incluya la experiencia de SERVICIO DE EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS PARA DESCARTE DE PCB, debido a que es una actividad que se desarrolla como mantenimiento de transformadores y para aumentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE. EL SERVICIO DE EXTRACCION DE MUESTRAS Y ANALISIS DE ACEITE DIELECTRICO DE TRANSFORMADORES OPERATIVOS Y NO OPERATIVOS PARA DESCARTE DE PCB, no coreponde a servicios similres objeto de la convocatoria del Item 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 47

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°2, EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD.
"Se solicita que se incluya la experiencia de SERVICIO DE MONITOREO, INVENTARIO, EXTRACCION DE MUESTRAS DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO Y DETERMINACION DE CONTENIDO DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) A LAS MUESTRAS DE ACEITES DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (1021) MEDIANTE EL METODO ANALISIS CROMATOGRAFICO, debido a que es una actividad que se desarrolla como mantenimiento de transformadores y para aumentar la pluralidad de postores."

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: C Página: 61

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

"NO SE ACOGE. EL SERVICIO DE MONITOREO, INVENTARIO, EXTRACCION DE MUESTRAS DE MUESTRAS DE ACEITE DIELECTRICO Y DETERMINACION DE CONTENIDO DE BIFENILOS POLICLORADOS (PCB) A LAS MUESTRAS DE ACEITES DE TRANSFORMADORES DE DISTRIBUCION (1021) MEDIANTE EL METODO ANALISIS CROMATOGRAFICO, no coreponde a servicios similres objeto de la convocatoria del Item 2."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 48

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°1, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE
Se solicita que se adicione la experiencia en Supervisor de Lineas de transmision, subestaciones de potencia, mantenimiento de redes de distribucion

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. PARA EL ITEM N°1, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE SUPERVISOR ESPECIALISTA, también se acepta la experiencia en el cargo de Supervisor de Líneas de transmisión, subestaciones de potencia, mantenimiento de redes de distribución, pero siempre referido a Mantenimiento predictivas de los mismos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : CP-SM-7-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSPECCION TERMOGRAFICA CONTROL DE EFECTO CORONA MEDICION DE PUESTA A TIERRA Y MEDICION TOQUE Y PASO DE LINEAS DE SUBTRANSMISION Y SUBESTACIONES DE POTENCIA DE ELECTRONOROESTE SA PERIODO 2024 2025 Y 2026

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	25/04/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	23:40:34

Consulta: Nro. 49

Consulta/Observación:

En el TDR dice: ITEM N°2, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

Se solicita que se adicione la experiencia en Supervisor de Lineas de transmision, mantenimiento en redes de distribucion

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE. PARA EL ITEM N°2, EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE DEL INGENIERO SUPERVISOR, se aceptará también la experiencia en el cargo de Supervisor de Líneas de transmisión y supervisor de mantenimiento de redes de distribución pero siempre referido a Mantenimiento predictivas de los mismos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null