




PLANO DE ILUMINACION (1° piso)



PLANO DE ILUMINACION (2° piso)





PLANO DE TOMACORRIENTES 1° piso




PLANO DE TOMACORRIENTES 2° piso


PLANO DE ILUMINACION DE EMERGENCIA



Bandeja rejilla portacables de alambre a 150 mm del Techo
Adosado a techo con perno a T invertida



Detalle del cableado de interruptores de
conmutación




DETALLE POZO PUESTA TIERRA
Distancia entre pozos > 2 metros

Los planos de esta especialidad sólo tendrán validez si cuentan con la firma y sello del Arquitecto responsable de la Coordinación y Compatibilidad del Proyecto, así como de la Jefatura de la Subgerencia Infraestructura del Banco de la Nación.



Complementado con el Plan 1 (1 de 2), Memoria Descriptiva, Especificaciones Técnicas



LOCAL:
ACOND. AG3 POMATA
Dist. POMATA - Prov. Chucuito -
Depto. Puno

PLANO:
ILUMINACION, TOMACORRIENTES
Y CARGAS

PROFESIONAL:
José Luis Gamboa Quispe
CIP 45626
REVISADO POR:
PICH

FECHA:
MAYO 2022
ESCALA:
S/E

ANEXO 12