



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 202-2023-MDM/OEC-1

En la Comunidad Nativa de Camisea, a los **20 días del mes de octubre del año 2023**, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni a las **09:00 horas**, se reunió el representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 202-2023-MDM/OEC-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE AISLADORES Y SU ACCESORIOS PARA EL EL PROYECTO: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN.0223)** el mismo que está integrado por:

Rimache Velasque Teodor	43497961	Jefe de la Oficina de Abastecimiento
Garcia Sanchez Luis Anderson	74476932	Especialista en Contrataciones del Estado

I. REGISTRO DE PARTICIPANTES:

El Órgano Encargado de las Contrataciones da inicio a la presente sesión informando que, de acuerdo con el cronograma del procedimiento de selección, se ha verificado en la Plataforma del Sistema Electrónico de Contrataciones del Estado – SEACE, administrado por el Órgano Supervisor de las Contrataciones del Estado – OSCE, la relación de participantes registrados, siendo:

N.º	RUC/ Código	Nombre o Razón Social	Fecha	Estado
01	10410553746	GONZALES CCOYA PERCY YON	11/10/2023	Válido
02	10411669667	LAVILLA CONDORI RUTVENI	11/10/2023	Válido
03	10419420056	CCORA CANCHI ABRAHAM	11/10/2023	Válido
04	10425625867	PANTOJA PALOMINO ALVARO	11/10/2023	Válido
05	10432866519	CHAMBI MEDINA TERESA LIVIA	11/10/2023	Válido
06	20101400990	MANUFACTURAS INDUSTRIALES MENDOZA S.A.	11/10/2023	Válido
07	20116513308	CODISER S.A.C	17/10/2023	Válido
08	20393022419	LUCIEN SERVICIOS GENERALES E.I.R.L.	11/10/2023	Válido
09	20448607756	CONSORCIO COMERCIALIZADORA PRODUCTOS ELECTRICOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	14/10/2023	Válido
10	20450528421	EL PACIFICO REDES Y CONSTRUCCIONES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	12/10/2023	Válido
11	20451557905	UNIRED ELECTRICA E.I.R.L.	16/10/2023	Válido
12	20564374360	INVERSIONES KAYVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	12/10/2023	Válido
13	20603748574	SUMTEL PERU E.I.R.L.	16/10/2023	Válido
14	20606855681	VILSSA INVERSIONES EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-VILSSA INVERSIONES E.I.R.L.	18/10/2023	Válido
15	20607820857	ENGINEERING TOTAL PERU E.I.R.L.	13/10/2023	Válido
16	20609107589	EMINCO PERU E.I.R.L.	16/10/2023	Válido





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

17	20609203341	R-BUSINESS S.A.C.	11/10/2023	Válido
18	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	18/10/2023	Válido

II. PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Luego de haberse verificado el registro de participantes, en concordancia con las etapas del procedimiento de selección, el Comité de Selección informa que, según el reporte de la plataforma del SEACE, los participantes que presentaron sus ofertas fueron los siguientes:

Nº	RUC/ Código	Nombre o Razón Social	Fecha de presentación	Estado
01	10411669667	LAVILLA CONDORI RUTVENI	19/10/2023	Valido
02	20564374360	INVERSIONES KAYVA GROUP EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	19/10/2023	Valido
03	20451557905	UNIRED ELECTRICA E.I.R.L.	18/10/2023	Valido

Acto seguido, el Órgano Encargado de las Contrataciones remite al área usuaria los documentos presentados por los postores para acreditar el cumplimiento de las características técnicas, esto en concordancia con el numeral 32.6 del artículo 32 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Se suspende la etapa de Admisión, evaluación y Calificación de las ofertas y Otorgamiendo de la Buena Pro, siendo las **10:40 horas del día 20 de octubre del 2023**, dándose por concluido este acto, firmando en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



Teodor Rimache Velasque
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"



18ACTA DE ADMISIÓN, CALIFICACIÓN Y EVALUACIÓN DE OFERTAS Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 202-2023-MDM/OEC-1

En la Comunidad Nativa de Camisea, a los **24 días del mes de octubre del año 2023**, en la Oficina de Abastecimiento de la Municipalidad Distrital de Megantoni a las **09:00 horas**, se reunió el representante del Órgano Encargado de las Contrataciones, encargado de conducir y desarrollar el procedimiento de selección de **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 202-2023-MDM/OEC-1**, cuyo objeto de convocatoria es la **CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE AISLADORES Y SU ACCESORIOS PARA EL EL PROYECTO: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCION - CUSCO. (SEC.FUN.0223)** el mismo que está integrado por:

Rimache Velasque Teodor	43497961	Jefe de la Oficina de Abastecimiento
Garcia Sanchez Luis Anderson	74476932	Especialista en Contrataciones del Estado

Acto seguido, el Órgano Encargado de las Contrataciones procede dar continuidad al proceso de Admisión, evaluación y Calificación de las ofertas y Otorgamiento de la Buena Pro. Esto luego de recibir mediante Informe N° 104-2023-RRAS-RD-GETDE-MDM/LC, la evaluación y revisión de las características técnicas de los bienes ofertados.

I. ADMISIÓN DE LAS OFERTAS

A continuación, el Órgano Encargado de las Contrataciones procede a revisar y/o verificar la presentación de los documentos de presentación obligatoria y en estricta aplicación del numeral 73.2 del artículo 72 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado con Decreto Supremo N° 344-2018-EF y modificatorias; cabe precisar, en caso de no cumplir con lo requerido, la oferta se considera NO ADMITIDO. Se adjunta el resultado en el **ANEXO N° 01: CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS**.

II. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

El Órgano Encargado de las Contrataciones procede a la evaluación de las ofertas admitidas, con el objetivo de determinar el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, en concordancia con el artículo 74 del Reglamento antes acotado, se obtiene el resultado:

POSTORES	RESULTADO DE EVALUACIÓN		REMYPE (5%)	PUNTAJE FINAL	ORDEN DE PRELACIÓN
UNIRED ELÉCTRICA E.I.R.L.	$\frac{S/ 157.007.00 \times 100}{S/ 157,007.00}$	100	5.00	105.00	1ero.
INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	$\frac{S/ 157.007.00 \times 100}{S/ 192,000.00}$	81.77	4.09	85.86	2do.

III. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

Acto seguido, el Órgano Encargado de las Contrataciones da continuidad conforme lo establecido en el artículo 75 del Reglamento antes acotado, procediendo a calificar a los postores que obtuvieron el primer y segundo lugar, según el orden de prelación, verificando





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

que cumplan con los requisitos de calificación especificados en las bases. La oferta del postor que no cumpla con los requisitos de calificación es descalificada.

B. EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD	POSTORES	
	UNIRED ELÉCTRICA E.I.R.L.	INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.
<p>Requisitos:</p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 424,650.00 (Cuatrocientos Veinticuatro Mil Seiscientos Cincuenta con 00/100 nuevos soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>En el caso de postores que declaren en el Anexo N° 1 tener la condición de micro y pequeña empresa, se acredita una experiencia de S/ 33,387.50 (Treinta y Tres Mil Trescientos Ochenta y Siete con 50/100 soles), por la venta de bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda. En el caso de consorcios, todos los integrantes deben contar con la condición de micro y pequeña empresa.</p> <p>Se consideran bienes similares a los siguientes:</p> <p>Equipos de protección y maniobra (Pararrayos y Seccionadores)</p> <p>Acreditación:</p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de compra, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones. (...)</p>	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO	CALIFICA	CALIFICA



IV. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

De los resultados obtenidos, el Órgano Encargado de las Contrataciones en estricta observancia de las condiciones establecidas en los documentos del presente procedimiento de selección, el marco normativo vigente y en cumplimiento a lo establecido en el artículo 76 del Reglamento mencionado, por decisión unánime, se acuerda:

PRIMERO: OTORGA LA BUENA PRO a UNIRED ELÉCTRICA E.I.R.L.con RUC N° 20451557905correspondiente a la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 202-2023-MDM/OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es la CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE AISLADORES Y SU ACCESORIOS PARA EL EL PROYECTO: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI -



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI



La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

LA CONVENCIÓN - CUSCO. (SEC.FUN.0223), por el importe de S/ 157,007.00 (Ciento Cincuenta y Siete Mil Siete con 00/100 soles), incluye el IGV.

SEGUNDO: Encargar a la Unidad de Abastecimiento y Servicios Auxiliares para que el resultado del procedimiento se publique a través del SEACE.

No habiendo más asuntos que tratar, se procede a leer la presente acta, y se levanta la sesión, siendo las **16:00 horas del mismo día**, dándose por concluido este acto, firmando en señal de conformidad.

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI


Teodor Rimache Velasque
JEFE DE OFICINA DE ABASTECIMIENTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 202-2023-MDM/OEC-1

CONTRATACIÓN PARA LA ADQUISICIÓN DE AISLADORES Y SU ACCESORIOS PARA EL EL PROYECTO: CREACIÓN Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO DE ENERGÍA ELÉCTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC.NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI - LA CONVENCIÓN - CUSCO. (SEC.FUN.0223)

ANEXO N° 01: CUADRO DE ADMISIÓN DE OFERTAS

DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN OBLIGATORIA	POSTORES		
	LAVILLA CONDORI RUTVENI	INVERSIONES KAYVA E.I.R.L.	UNIRED ELECTRICA E.I.R.L.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
d) Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
e) Adjuntar una tabla de datos técnicos donde se precise lo ofertado, tal como se detalla en el ítem 5.2 del numeral 3.1 del Capítulo II de la presente sección.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
f) Adjuntar Ficha técnica, folletos, catálogos o similares de los bienes ofertados y señalar y/o resaltar y/o subrayar el párrafo o lugar donde se consigna o describe las características técnicas como se describe el el acápite 5.2 del numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección.	NO CUMPLE (*)	SI CUMPLE	SI CUMPLE
g) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	N/C	N/C	SI CUMPLE
i) El precio de la oferta en SOLES. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6.	SI CUMPLE	SI CUMPLE	SI CUMPLE
RESULTADO FINAL			
	NO ADMITIDA	ADMITIDA	ADMITIDA
DOCUMENTACIÓN DE PRESENTACIÓN FACULTATIVA			
a) En el caso de microempresas y pequeñas empresas integradas por personas con discapacidad, o en el caso de consorcios conformados en su totalidad por estas empresas, deben presentar la constancia o certificado con el cual acredite su inscripción en el Registro de Empresas Promocionales para Personas con Discapacidad.	-	NO PRESENTA	NO PRESENTA
b) Solicitud de bonificación por tener la condición de micro y pequeña empresa. (Anexo N° 10)	-	PRESENTA	PRESENTA
c) Los postores que apliquen el beneficio de la exoneración del IGV previsto en la Ley N° 27037, Ley de Promoción de la Inversión en la Amazonia, deben presentar la Declaración Jurada de cumplimiento de condiciones para la aplicación de la exoneración del IGV (Anexo N° 7).	-	NO PRESENTA	NO PRESENTA

* Se considera no admitida la oferta del postor; ya que de la evaluación hecha al cumplimiento de las características técnicas de los bienes el área usuaria concluyo que el postor no cumple con acreditar en su totalidad (se adjunta la evaluación hecha).
Por consiguiente, corresponde declarar la no admisión de la oferta presentada por el postor.





MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



Okey

"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

INFORME Nº 0104-2023- RRAS-RO-GETDE- MDM/LC

A : **CPC. TEODOR RIMACHE VELASQUE**
Jefe de Oficina de Abastecimiento.

DE : **Ing. ROY ROGERS APAZA SUPO**
Residente de Obra – Electrificación

Cc : **Ing. NICANOR QUISPE CASTAÑEDA**
Gerente de Electrificación, Telecomunicaciones y Desarrollo Energético

: **Ing. LUIS ALBERTO LOAIZA CUBA.**
Inspector de Obra

ASUNTO : **REMITO EVALUACION Y REVISION TECNICA DE PROPUESTAS**

REF. : **MEMORANDUM Nº 0278-2023-MDM/GETDE-NQC**

LUGAR Y FECHA : **Camisea, 23 de Octubre del 2023.**



Por medio del presente me dirijo a Ud. A fin de remitirle los resultados de la evaluación Técnica de las Propuestas de la AS Nº 202-2023-DEC-MDM/LC-1, para la **Adquisición de Aisladores y Accesorios** del proyecto: MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA MEDIANTE SISTEMA CONVENCIONAL EN LAS CC. NN. DE TIMPIA, ALTO TIMPIA Y SEGAKIATO DEL DISTRITO DE MEGANTONI PROVINCIA DE LA CONVENCION-DEPARTAMENTO CUSCO". Con CUI Nº 2466407 y Sec. Func. 0223. Según la evaluación realizada a la propuesta de los postores participantes se tiene la siguiente información:

EVALUACION DE OFERTA TECNICA DE LA ADJUDICACION SIMPLIFICADA Nº 202-2023-DEC-MDM/LC-1.

ITEM 01 ADAPTADOR CASQUILLO OJO LARGO

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
	ADAPTADOR CASQUILLO – OJO LARGO							
1	FABRICANTE		INDUSAC		EL DETALLE		JJ&P	
2	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO ADJUNTO		003					
3	MODELO O CODIGO DEL ACCESORIO		Pasador de Bronce					
4	MATERIAL DE FABRICACION Y ACABADO		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE	
5	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B	CUMPLE	B	CUMPLE	B	CUMPLE
6	DIMENSIONES (Adjuntar planos)						VER PLANO	
7	CARGA DE ROTURA MINIMA	KN	71		71		71	
8	ACOPLAMIENTO							
9	NORMA DE FABRICACION		UNE 21-158-90, ASTM (A 153 - A 536)		UNE 21-158-90, ASTM (A 153 - A 536)		UNE 21-158-90, ASTM (A 153 - A 536)	
10	MASA POR UNIDAD	KG	1.12		1.12		1.12	

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni

220



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

► ITEM 02 ADAPTADOR HORQUILLA BOLA

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
1	FABRICANTE		INDUSAC	CUMPLE	EL DETALLE	CUMPLE	JJ&P	CUMPLE
2	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO ADJUNTO		004					
3	MODELO O CODIGO DEL ACCESORIO		Pin de Fierro Galvanizado pasador de Bronce					
4	MATERIAL DE FABRICACION Y ACABADO		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE	
5	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B		B		B	
6	DIMENSIONES (Adjuntar planos)						VER PLANO	
7	CARGA DE ROTURA MINIMA	KN	71		71		71	
8	ACOPAMIENTO							
9	NORMA DE FABRICACION		UNE 21-158-90 ASTM (A 153 - A 536)		UNE 21-158-90 ASTM (A 153 - A 536)		UNE 21-158-90 ASTM (A 153 - A 536)	
10	MASA POR UNIDAD	KG	1.12		0.52		0.52	

► ITEM 03 AISLADORES DE PORCELANA TIPO PIN ANSI 56-3

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
1	FABRICANTE		ATP ELECTRIC POWER	CUMPLE	ATP ELECTRIC POWER	CUMPLE	SANTA ANA	CUMPLE
2	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE		TIPO PIN					
3	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGUN CATALOGO)		ATP					
4	CLASE ANSI		56-3		56-3		56-3	
5	MATERIAL AISLANTE		PORCELANA		PORCELANA		PORCELANA	
6	NORMA DE FABRICACION		ANSI C 29.6		ANSI C 29.6		ANSI C 29.6	
7	DIMENSIONES							
7.1	DIAMETRO MAXIMO	Mm	266		266		266	
7.2	ALTURA MAXIMA	Mm	192		192		192	
7.3	LONGITUD DE LINEA DE FUGA	Mm	533		533		533	
7.4	DIAMETRO DE AGUJERO PARA ACOPLAMIENTO	Mm	35		35		35	

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#MuniMegantoni
000223



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

8	CARACTERISTICAS MECANICAS					
8.1	RESISTENCIA A LA FLEXION	kN	13	>13	>13	
9	CARACTERISTICAS ELECTRICAS					
9.1	TENSION DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA					
	-EN SECO	kV	125	125	125	
	-BAJO LLUVIA	kV	80	80	80	
9.2	TENSION CRITICA DE FLAMEO AL IMPULSO					
	-POSITIVA	kVp	200	200	200	
	-NEGATIVA	kVp	265	265	265	
9.3	TENSION DE PERFORACION	kV	165	165	165	
10	CARACTERISTICAS DE RADIO INTERFERENCIA					
10.1	PRUEBA DE TENSION EFICAZ A TIERRA PARA INTERFERENCIA	kV	30	30	30	
10.2	TENSION MAXIMA DE RADIO INTERFERENCIA A 1000 kHz. EN AISLADOR TRATADO CON BARNIZ SEMICONDUCTOR	Uv	200	200	200	
11	MASA POR UNIDAD	Kg	6.95	6.95	7.7	
12	MATERIAL DEL ROSCADO DEL AGUJERO PARA LA ESPIGA DE CABEZA DE PLOMO		EN LA PORCELANA	EN LA PORCELANA	EN LA PORCELANA	

ITEM 04 AISLADORES POLIMERICO TIPO SUSPENSIÓN DE LONG. 525MM. 36 KV

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
1	FABRICANTE		RAMOS ELECTRICAL	CUMPLE	GAMMA CORONA	NO CUMPLE	MAURIZIO	CUMPLE
2	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO ADJUNTO		FXB1-28/70CT					
3	PAIS DE FABRICACION		CHINA		COLOMBIA		BRASIL	
4	NORMAS APLICABLES		EC-1109 IEC-815, ANSI -C 29.11		EC-1109 IEC-815, ANSI -C 29.11		EC-1109 IEC-815, ANSI -C 29.11	
5	TENSION DE DISEÑO	KV	36		36		36	
6	MATERIAL DEL NUCLEO		FIBRA DE VIDRIO REFORZADO		FIBRA DE VIDRIO REFORZADO		FIBRA DE VIDRIO REFORZADO	
7	MATERIAL DE RECUBRIMIENTO DEL NUCLEO		GOMA DE SILICON		GOMA DE SILICON		GOMA DE SILICON	
8	MATERIAL DE LAS CAMPANAS		GOMA DE SILICON		GOMA DE SILICON		GOMA DE SILICON	
9	MATERIALES DE LOS HERRAJES		ACERO FORJADO		ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE		ACERO FORJADO O HIERRO MALEABLE	

www.munimegantoni.gob.pe



#MuniMegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco
¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

10	NORMA DE GALVANIZACION		ASTM 153		ASTM 153		ASTM 153
11	HERRAJE EXTREMO DE ESTRUCTURA		HORQUILLA (CLEVIS)		HORQUILLA (CLEVIS)		HORQUILLA (CLEVIS)
12	HERRAJE DEL EXTREMO DE LINEA		LENGÜETA (TONGUE)		LENGÜETA (TONGUE)		LENGÜETA (TONGUE)
	DIMENSIONES Y MASA						
13	LONGITUD DE LINEA DE FUGA	mm	1050		650		960
14	DISTANCIA DE ARCO EN SECO		411				368
15	LONGITUD TOTAL		590				
16	NUMERO DE CAMPANAS	mm	9		FALTA		13
17	DIAMETRO DE CADA CAMPANA	mm	100				
18	ESPACIAMIENTO ENTRE CADA CAMPANA	mm	100				
19	MASA TOTAL	Kg	1.6		2.4		2.4
	VALORES DE RESISTENCIA MECANICA						
20	CARGA MECANICA GARANTIZADA (SML)	KN	70		70		70
21	CARGA MECANICA DE RUTINA (RTL)	KN	35		35		35
	TENSIONES ELECTRICAS DE PRUEBA						
22	TENSION CRITICA DE FLAMEO AL IMPULSO						
	1. POSITIVA	KV	250		260		260
	1. NEGATIVA	KV	250		280		280
23	TENSION DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA						
	1. EN SECO	KV	160		160		160
	1. BAJO LLUVIA	KV	115		130		130

► **ITEM 05 AISLADOR DE PORCELANA TIPO SUSPENSION CLASE ANSI 52-3**

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDOR RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
1	FABRICANTE		GAMMA	CUMPLE	FALTA	NO CUMPLE	GAMMA	CUMPLE
2	CÓDIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE		A8255					
3	CLASE ANSI		52-3		52-3		52-3	
4	MATERIAL AISLANTE		PORCELANA		PORCELANA		PORCELANA	
5	MATERIAL METÁLICO		HIERRO MALEABLE O ACERO FORJADO		FALTA		HIERRO MALEABLE O ACERO FORJADO	
6	MATERIAL DEL PASADOR		ACERO INOXIDABLE		BRONCE O ACERO		BRONCE O ACERO	
7	NORMA DE FABRICACIÓN		ANSI C29.2B		ANSI C29.2B		ANSI C29.2B	
8	DIMENSIONES:							

www.munimegantoni.gob.pe



@MMegantoni

#Munimegantoni



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

8.1	DIAMETRO MAXIMO	mm	273	273	273
8.2	ESPACIAMIENTO (ALTURA)	mm	146	146	146
8.3	LONGITUD DE LINEA DE FUGA	mm	300	>295	>295
8.4	TIPO DE ACOPLAMIENTO		ANSI TIPO B	ANSI TIPO B	ANSI TIPO B
9	CARACTERISTICAS MECANICAS:				
9.1	RESISTENCIA ELECTROMECANICA COMBINADA	KN	80	>=60	>=60
9.2	RESISTENCIA MECANICA AL IMPACTO	N - m	6	>=6,0	>=6,0
9.3	RESISTENCIA A UNA CARGA CONTINUA	KN	53.5	>=44.5	>=44.5
10	CARACTERISTICAS ELECTRICAS				
10.1	TENSION DE FLAMEO A BAJA FRECUENCIA :				
	- EN SECO	Kv	80	80	80
	- BAJO LLUVIA	Kv	50	50	50
10.2	TENSION CRITICA DE FLAMEO AL IMPULSO :				
	POSITIVA	kVp	125	125	125
	NEGATIVA	kVp	130	130	130
10.3	TENSION DE PERFORACION	Kv	110	110	110
11	CARACTERISTICAS DE RADIO INTERFERENCIA:				
11.1	TENSION EFICAZ DE PRUEBA A TIERRA EN BAJA	Kv	10	10	10
	FRECUENCIA				
11.2	TENSION MAXIMA DE RADIO INTERFERENCIA	uV	50	50	50
12	CONEXIÓN		CASQUILLO - BOLA	CASQUILLO - BOLA	CASQUILLO - BOLA
13	MASA POR UNIDAD	kg	5.1	0.75	0.75
14	COLOR		ESMALTE CAFE	ESMALTE CAFE	ESMALTE CAFE

ITEM 06 ESPIGA PARA CRUCETA L= 180 + 176 mm, D= 19 mm, DR= 35 mm, PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
1	FABRICANTE		INDUSAC	CUMPLE	EL DETALLE	NO CUMPLE	JJ&P	CUMPLE
2	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE		ESPIGA RECTA					
3	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGUN CATALOGO)		008					
4	MATERIAL DE FABRICACION		ACERO FORJADO SAE 1020		FALTA		ACERO FORJADO	

www.munimegantoni.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

5	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B		B		B
6	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE UTILIZA		ANSI 56-2		ANSI 56-2		ANSI 56-2
7	LONGITUD SOBRE LA CRUCETA	mm	180		180		180
8	LONGITUD DE EMPOTRAMIENTO	mm	176		176		176
9	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	35		35		35
10	DIAMETRO DE ESPIGA EN LA PARTE ENCIMA DE LA CRUCETA	mm	25		25		25
11	DIAMETRO DE LA ESPIGA EN LA PARTE DEL EMPOTRAMIENTO	mm	19		19		19
12	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION	KN	9		9		9
13	NORMA DE FABRICACION		ANSI C135.17		ANSI C135.17		ANSI C135.17
			ANSI C 135.22		ANSI C 135.22		ANSI C 135.22
			UNE 21-158-90		UNE 21-158-90		UNE 21-158-90
14	MASA POR UNIDAD	KG	1.8		1.8		1.8
15	DIMENSIONES DE LA ARANDELA CUADRADA	mm	75X75X5		75X75X5		75X75X5
16	FORMA DE LA TUERCA		HEXAGONAL		HEXAGONAL		HEXAGONAL
17	FORMA DE LA CONTRATUERCA		HEXAGONAL		HEXAGONAL		HEXAGONAL

ITEM 07 ESPIGA PARA VERTICE PUNTA DE POSTE L= 508 mm. DR= 35 mm. PARA AISLADOR PIN ANSI 56-2 C/T/C/A/AP

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
1	FABRICANTE		INDUSAC	CUMPLE	EL DETALLE	CUMPLE	JJ&P	CUMPLE
2	NUMERO O CODIGO DEL CATALOGO DEL FABRICANTE		ESPIGA RECTA					
3	MODELO O CODIGO DEL AISLADOR (SEGUN CATALOGO)							
4	MATERIAL DE FABRICACION		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE		HIERRO NODULAR GALVANIZADO EN CALIENTE	
5	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B		B		B	
6	AISLADOR TIPO PIN CON EL QUE SE UTILIZA		ANSI 56-2		ANSI 56-2		ANSI 56-2	
7	LONGITUD TOTAL	mm	508		508		508	
8	DIAMETRO DE LA CABEZA DE PLOMO	mm	35		35		35	
9	NUMERO DE AGUJEROS PARA PERNOS DE FIJACION A POSTE		2		2		2	
10	DISTANCIA ENTRE AGUJEROS	mm	203		203		203	
11	CARGA DE PRUEBA A 10 GRADOS DE DEFLEXION							
	-TRANSVERSAL	KN	6.67		6.67		6.67	
	-LONGITUDINAL	KN	5.4		5.4		5.4	

www.munimegantoni.gob.pe



MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI

La Convención - Cusco

¡Juntos por el gran cambio!



"Año de la unidad, la paz y el desarrollo"

12	NORMA DE FABRICACION		ANSI C135.17		ANSI C135.17		ANSI C135.17
			ANSI C 135.22		ANSI C 135.22		ANSI C 135.22
			UNE 21-158-90		UNE 21-158-90		UNE 21-158-90
13	MASA POR UNIDAD	KG	1.95		2.14		2.14

ITEM 08 GRILLETE DE ANCLAJE TIPO RECTO D=16mm C/PASADOR DE SEGURIDAD

Nº	CARACTERISTICAS	UNIDAD	VALOR OFERTADO					
			INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL- INVERSIONES KAYVA	EVALUACION	LAVILLA CONDORI RUTVENI	EVALUACION	UNIRED ELECTRICA EIRL	EVALUACION
	GRILLETE TIPO RECTO			CUMPLE		CUMPLE		CUMPLE
1	FABRICANTE		INDUSAC		EL DETALLE		JJ&P	
2	MATERIAL DE FABRICACION Y ACABADO		HIERRO NODULAR		HIERRO NODULAR		HIERRO NODULAR	
3	NORMA DE FABRICACION		norma NTC 422		norma NTC 422		norma NTC 422	
4	CLASE DE GALVANIZACION SEGUN ASTM		B		B		B	
5	DIÁMETRO	mm	16		16		16	
6	CARGA MINIMA DE TRACCIÓN	KN	70		70		70	
7	MASA POR UNIDAD	KG	0.6		0.6		0.6	

Según la Evaluación realizada, las ofertas que cumplen con los requerimientos son la Empresa INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL-INVERSIONES KAYVA y la Empresa EMINCO PERU EIRL, las cuales **CUMPLEN** con los requerimientos para el presente proceso de selección.

Por lo que habiéndose realizado la evaluación a las propuestas de los Ofertantes se concluye que **los Pastores INVERSIONES KAYVA GROUP EIRL-INVERSIONES KAYVA y EMINCO PERU EIRL Cumplen con los requerimientos solicitados**, por lo que se emite el presente informe para que continúe el proceso de selección según el reglamento de la Ley de Contrataciones del estado. Se adjunta:

- MEMORANDUM N° 0278-2023-MDM/GETOE-NQC - Expediente de propuestas de la AS N° 0202-2023-DEC-MDM/LC-I (216 folios)

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y trámite correspondiente.

Atentamente,

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI
GERENCIA DE ELECTRIFICACIÓN, COMUNICACIONES Y
DESARROLLO ENERGÉTICO

Ing. Roy Rogers Apaza Supo
C.I.P. 120802
RESIDENTE DE OBRA

MUNICIPALIDAD DISTRICTAL DE MEGANTONI
GERENCIA DE SUPERVISIÓN

Ing. Luis Alberto Loayza Cuba
C.I.P. 49270
INSPECTOR DE OBRA