

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-147-2024-GRA-SEDECENTRAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA MODULOS DE LA UNSCH-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO

Ruc/código :	20603350201	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	FABRICACION DE PRODUCTOS ELECTRICOS S.A.C. - FAPRODEL S.A.C.	Hora de envío :	19:00:59

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Ampliar plazo de entrega a 30 días debido a que el proceso de fabricación de las bandejas, tapas y accesorios como curvas y tee (corte, punzonado y doblez) demora en ejecutarse aproximadamente 24 días, el embalaje 2 días y el transporte 2 días, tener en consideración que también se fabricarán 200 rieles strut, lo que hace un total de más de 10 toneladas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: Capitulo I Literal: 1.10 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

LA ENTIDAD REQUIERE EN EL MENOR TIEMPO POSIBLE PARA LOS TRABAJOS DE INSTALACION PENDIENTES, COMO TAMBIEN OBEDECE A UN ESTUDIO DE MERCADO DONDE SE DETERMINA QUE VARIOS POSTORES PUEDEN CUMPLIR CON EL PLAZO SOLICITADO SE MANTIENE EL PLAZO DETERMINADO EN LAS BASES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA MODULOS DE LA UNSCH-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO

Ruc/código :	20603350201	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	FABRICACION DE PRODUCTOS ELECTRICOS S.A.C. - FAPRODEL S.A.C.	Hora de envío :	19:00:59

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Las bandejas pueden ser de longitud 2.40m? Esto debido a que, la longitud comercial de las planchas galvanizadas de espesor 2mm es de longitud 2.40m y conseguir de 3m es complicado en el mercado, podrían tener la misma longitud que los rieles strut. Si se acepta esta longitud, la nueva cantidad sería de 313 unidades

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL CAMBIO DE PRESENTACION DE LA BANDEJA REPERCUTE CON LA CANTIDAD DE ACCESORIOS SOLICITADOS COMO RIEL UNISTRUT, VARILLAS ROSCADAS,TACOS DE EXPANSION,ARANDELAS Y TUERCAS, SE MANTIENE DE ACUERDO A LO SOLICITADO EN LAS BASES ADMINISTRATIVAS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE AYACUCHO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-147-2024-GRA-SEDECENTRAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE BANDEJAS PORTACABLES PARA LA OBRA MEJORAMIENTO DEL SERVICIO DE FORMACION PROFESIONAL DE INGENIERIA DE INDUSTRIAS ALIMENTARIAS DE LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE SAN CRISTOBAL DE HUAMANGA MODULOS DE LA UNSCH-DISTRITO DE AYACUCHO-PROVINCIA DE HUAMANGA-REGION AYACUCHO

Ruc/código :	20603350201	Fecha de envío :	30/09/2024
Nombre o Razón social :	FABRICACION DE PRODUCTOS ELECTRICOS S.A.C. - FAPRODEL S.A.C.	Hora de envío :	19:00:59

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

¿Las tapas pueden tener un espesor de 1.5mm? Ya que estas no soportarán ninguna carga. La carga es soportada por la bandeja

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: IV Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DEBIDO A QUE LA TAPA DE LA BANDEJA NO DEFINE LA CAPACIDAD DE LA CARGA DE LA BANDEJA SE ACEPTARA TAPAS DE BANDEJA DE 1.5 MM DE ESPESOR

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

LAS BANDEJAS DEBERAN CONTAR CON TAPAS DE LAS MISMAS CARACTERISTICAS QUE LA BANDEJA Y SE ACEPTARA ESPESOR DE 1.5MM