

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	12:52:40

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que se amplíe el plazo de entrega a 100 días calendario, dado que el bien es importados, lo que conlleva que demoren en llegar a nuestro país entre 9 a 12 semanas como mínimo.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO I Literal: 1.9 **Página: 15**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, remítase al plazo indicado en las especificaciones técnicas ,y las bases del proceso

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código : 20602385800

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Fecha de envío : 04/01/2024

Hora de envío : 12:52:40

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad aclarar si será necesario acreditar las características y parámetros del bien requerido, con hojas técnicas y/o fichas técnicas (DataSheets) y/o certificados y/o cartas de fábrica y/o catálogos.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 2.2.1 Literal: 2.2.1.1. **Página: 16**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara y así mismo se le acoge parcialmente , junto con su propuesta, el postor deberá adjuntar las fichas técnicas, y/o catálogos (específicas del modelo propuesto), que deberán estar colgadas en la página web del fabricante para libre descarga y de acceso público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 20 KVA a 3200MSNM

Factor de Potencia Entrada: 1 para cargas >10% de carga

Precisión: +/-1% estático / +/-2% dinámico

Factor de Potencia a la Salida: mínimo 0,9

Sobrecarga admisible: 125% durante 10 minutos / 150% durante 60s

Protección contra sobrecarga y cortocircuito

Protecciones de Entrada con filtros RFI/EMI

Supresor de Picos incorporado

Año de fabricación: 2023 o más reciente

Se aceptara equipos fabricados para alturas de trabajo distintas y de potencias distintas a la solicitada, en tal caso, el postor deberá de adjuntar el cálculo de derrateo por altura, tal que demuestre y garantice una potencia de 20 KVA a 3200 msnm, este cálculo deberá estar firmado por un profesional especialista del fabricante.

PARÁMETROS DE ENTRADA

Tensión de entrada: 3x220VAC VAC, 60Hz

Rango de la tensión de entrada: +15% /- 20% mínimo

PARÁMETROS DE SALIDA

Tensión de salida: 3x220 VAC

Eficiencia en modo online: mínimo 92%

Frecuencia de Salida: 60 Hz \pm 0,1% (regulable desde el panel frontal)

THD de voltaje: <0,5% carga lineal / <1,5% carga no lineal

PARÁMETROS DE BATERÍAS

Tipo: ácido plomo selladas, libre mantenimiento VRLA,

Capacidad: 9Ah o Superior, 12VDC

Autonomía: mínimamente 30 minutos al 80% de capacidad

Año de fabricación: 2023 mínimo

ACCESORIOS

Conmutador a Bypass manual y estático

Gabinete del banco de baterías original y de la misma marca del UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se incorpora lo siguiente bases.

junto con su propuesta, el postor deberá adjuntar las fichas técnicas, y/o catálogos (específicas del modelo propuesto), que deberán estar colgadas en la página web del fabricante para libre descarga y de acceso público.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS:

Potencia: 20 KVA a 3200MSNM

Factor de Potencia Entrada: 1 para cargas >10% de carga

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Precisión: +/-1% estático / +/-2% dinámico

Factor de Potencia a la Salida: mínimo 0,9

Sobrecarga admisible: 125% durante 10 minutos / 150% durante 60s

Protección contra sobrecarga y cortocircuito

Protecciones de Entrada con filtros RFI/EMI

Supresor de Picos incorporado

Año de fabricación: 2023 o más reciente

Se aceptara equipos fabricados para alturas de trabajo distintas y de potencias distintas a la solicitada, en tal caso, el postor deberá de adjuntar el cálculo de derrateo por altura, tal que demuestre y garantice una potencia de 20 KVA a 3200 msnm, se incorpora a mas detalles en las bases estándares.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	12:52:40

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La entidad solicita: Distorsión Armónica Entrada (THDI): <1.0% al 100% de carga, <2.0% al 50% de carga y líneas mas abajo en la Pag. 22, en los PARÁMETROS DE ENTRADA, se pide: THD corriente de Entrada: <1.5% al 100% de la carga. Favor de aclarar cual de estas características es valida.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 6.1.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge, se deberá considerar el THDi de Entrada <1.5% al 100% de carga.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corregirá las especificaciones técnicas en distorsión armónica de entrada (THDI): THDi de Entrada <1.5% al 100% de carga

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código : 20602385800

Nombre o Razón social : CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.

Fecha de envío : 04/01/2024

Hora de envío : 12:52:40

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

La entidad solicita: Altura de trabajo: 3200 M.S.N.M, favor de aceptar una altura de trabajo de 2400 m.s.n.m, con degradación de potencia para altitudes superiores hasta un máximo de 5000 m.s.n.m.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 6.1.1 **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aceptara equipos fabricados para alturas de trabajo distintas a la solicitada, en tal caso, el postor deberá de adjuntar el cálculo de derrateo por altura, tal que demuestre y garantice una potencia de 20 KVA a 3200 msnm, este cálculo deberá estar firmado por un profesional especialista del fabricante.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá nota aclaratoria en las especificaciones técnicas en el acápite 6.1.1 Características técnicas: se aceptara equipos fabricados para alturas de trabajo distintas a la solicitada, en tal caso, el postor deberá de adjuntar el cálculo de derrateo por altura, tal que demuestre y garantice una potencia de 20 KVA a 3200 msnm, este cálculo deberá estar firmado por un profesional especialista del fabricante.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAUQUISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	12:52:40

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

La entidad solicita: Protecciones de Entrada con filtro RFI/EMI, favor de aceptar solo protección EMI, puesto que esta protección ofrece atenuación y eliminación de todas las perturbaciones de radiofrecuencia. El filtro actúa de forma bidireccional:

Elimina las perturbaciones que provienen de la línea y protege a los circuitos de control del SAI.

Evita que las posibles perturbaciones radioeléctricas que pudiera generar el SAI se propaguen hacia la línea y puedan afectar a otros equipos conectados a la misma.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 6.1.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se debe cumplir con las protecciones contra interferencia electromagnética e interferencias por radiofrecuencia dentro del UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	12:52:40

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

La entidad solicita: Año de fabricación: 2023 mínimo, favor de ampliar el año de fabricación, ya que esta característica limita a que se tenga pluralidad de marcas que cumplan con lo requerido.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 6.1 Literal: 6.1.1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, estamos en el año 2024 por lo que las baterías del UPS deberán ser nuevas con año de fabricación 2023 o mas reciente, se aclara que esta condición también aplica para el UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá aclaración en las especificaciones técnicas en el punto 6.1.1 características técnicas. Año de fabricación 2023 o mas reciente

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura : AS-SM-229-2023-GR-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : CONTRATACION DE ACUMULADOR DE ENERGIA - EQUIPO DE UPS DE 20 KVA - MEJORAMIENTO DE LA PROVISION DE SALUD DEL ESTABLECIMIENTO DE SALUD DE CCAPI A CENTRO DE SALUD DE NIVEL 1-4 ,MICRORED YAURISQUE-RED CUSCO SUR,DISTRITO DE CCAPI-PARURO-CUSCO (META: 121).

Ruc/código :	20602385800	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	CONECTATE SERVICIOS Y CONTENIDOS S.A.C.	Hora de envío :	12:52:40

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Se solicita a la entidad que se acepte como EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD: UPS de potencia igual o superior a los 10 KVA, transformadores de aislamiento de potencia superior a los 10 KVA, accesorios de instalación de UPS y transformadores de aislamiento y Panel BYPASS, puesto que estos son bienes iguales o similares al objeto de la convocatoria.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3.2 Literal: B. **Página: 29**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se aceptará también transformadores de aislamiento de potencia superior a los 10 KVA,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en las especificaciones técnicas en el acápite 7 requisitos de calificación, A- experiencia del postor en la especialidad: se aceptará también transformadores de aislamiento de potencia superior a los 10 KVA.