

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	03:58:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Folio 23 SEÑALIZACION CONTRA EL RIESGO ELECTRICO ¿Podría especificar la norma que indica las características de la SEÑALIZACION CONTRA EL RIESGO ELECTRICO?

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge la observacion , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	03:58:19

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Folio 22 dice ¿¿pintada en color beige, al duco y en relieve deberá llevar la denominación del tablero.¿ ¿Podría especificar el color beige en términos del RAL 7035 u otro RAL 7032 u otro RAL?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES LOS REQUISISTOS ESTAN ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	03:58:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Observamos que en los folios 22 y 23 hay contradicción en las especificaciones del material para las placas para el nombre del tablero.

En el folio 22 dice que ¿Todos los tableros deberán tener una placa de acrílico con el nombre y características del tablero¿ y el folio 23 dice ¿PLACA METALICA CON EL NOMBRE Y CARACTERITICAS DE TABLERO¿.

Sugerimos considerar el siguiente texto en el folio 23

¿PLACA METALICA DE ALUMINIO, FONDO NEGRO, BORDES Y LETRAS COLOR ALUMINIO, CON EL NOMBRE Y CARACTERTICAS DEL TABLERO, Todos los tableros deberán tener una placa de 10x4 cm, metálico en la puerta frontal indicando:..... ¿

Acápíte de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 3    Página: 23

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoje la observacion , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO A : METALICO

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

se cambiara la denominacion de ACRILICO A METALICO

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	03:58:19

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Folio 22 dice ¿¿pintada en color beige, al duco y en relieve deberá llevar la denominación del tablero.¿ Sugerimos considerar el siguiente para que sea más claro el requerimiento:  
¿¿pintada en color RAL 7035, acabado liso (al duco) o texturizado y en una placa metálica de aluminio deberá llevar la denominación del tablero.¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES LOS REQUISISTOS ESTAN ESTABLECIDAS EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
NINGUNA

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	04:12:33

**Observación: Nro. 5**  
**Consulta/Observación:**  
Folio 24 dice para los interruptores de caja moldeada  
¿¿serán del tipo caja moldeada con disparo térmico fijo y disparo magnético¿ y en la parte de CARACTERITICAS TECNICAS dice:  
¿ Ajuste térmico:0.8 -1xIn  
¿ Límite magnético:10 In  
Lo cual es una contradicción.  
Sugerimos considerar el siguiente texto para que sea más claro el requerimiento:  
¿¿serán del tipo caja moldeada con disparo térmico regulable y disparo magnético fijo¿ y en la parte de CARACTERITICAS TECNICAS considerar:  
¿ Ajuste térmico:0.7 -1xIn  
¿ Límite magnético:10 In

Acápíte de las bases : Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la observacion parcialmente en lo referente a lo solicitado para el tipo de disparo de los equipos por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO se cambia en la descripcion "serán del tipo caja moldeada con disparo térmico variable y disparo magnético fijo"  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Tipo caja moldeada con disparo térmico variable y disparo magnético fijo"

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	04:26:01

**Observación: Nro. 6**  
**Consulta/Observación:**  
Folio 24 dice para los interruptores de caja moldeada  
¿Los interruptores termomagnéticos, deberán cumplir con las prescripciones de las siguientes normas: NORMA ICEC-60898 y las normas del MEM en lo que respecta a la protección interna de las conexiones ¿  
Sugerimos precisar las normas para los interruptores termomagnéticos de caja moldeada y para los interruptores termomagnéticos riel din:  
La norma IEC 60947-2, para los Interruptores de caja moldeada  
La Norma IEC 60898-1, para los interruptores de riel DIN

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3      Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge la observacion , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO :NORMA IEC-60898-1 y la Norma IEC-60947-2.  
**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Normativa solicitada :NORMA IEC-60898-1 y la Norma IEC-60947-2.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20497219940	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	PROVEEDORES MINEROS S.A.C.	Hora de envío :	10:16:27

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Plazo de entrega: de diez (10) días calendarios, contados desde el día siguiente de la notificación de la orden de compra. Se solicita que pueda ser entregado en un plazo de 45 días calendarios. Con la finalidad de incrementar la pluralidad de postores y libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge PARCIALMENTE la observacion , se modificara en las especificaciones tecnicas : plazo de entrega de 10 dias calendarios, computados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de compra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERA DE 30 DIAS HABILES computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

Solicitamos, para ampliar la base de postores que el plazo de entrega del producto sea de 30 días y que se contabilice a partir de la aprobación de planos.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** General                    **Numeral:** 1.9                    **Literal:** 1                    **Página:** 15

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

se acoge PARCIALMENTE la observacion , se modificara en las especificaciones tecnicas : plazo de entrega de 15 dias calendarios, computados a partir del dia siguiente de la notificacion de la orden de compra.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

EL PLAZO DE ENTREGA DEL BIEN SERA DE 30 DIAS HABILES computados a partir del día siguiente de la notificación de la orden de compra.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar en las bases integradas que habrá aprobación de planos para los tableros solicitados en la presente licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Solicitamos que a modo alternativo de los letreros acrílicos, se pueda utilizar letreros de aluminio para indicar el nombre y características de los tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Solicitamos retirar el requisito ¿NEMA 7¿ ya que este aplica a tableros en ambientes con peligro de explosión y que no es el caso de los tableros de la presente licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoje la observacion , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO :RECOMENDACIONES NEMA 4

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RECOMENDACIONES NEMA 4

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos que las perforaciones ciegas, solicitadas en bases para los tableros empotrados, sean ejecutadas por el proveedor , debido a que dichas perforaciones no necesariamente coinciden con las tuberías o ductos previstos en obra, lo que a la postre provoca daño en los tableros, cosa que se evita al hacer las adecuaciones en obra.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Solicitamos que a modo alternativo de los letreros de Señalización de riesgo eléctrico pintados, se pueda utilizar también letreros de Señalización adhesivos (sticker).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Solicitamos se entreguen los esquemas unifilares en CAD de todos los tableros de la presente licitación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA Usuaria Acoge la consulta, se adjuntara en archivo digital de los diagramas unifilares en formato CAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Archivo digital de los diagramas unifilares en formato CAD

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Solicitamos se tome como alternativa a las tapas de reserva metálicas solicitadas en las bases, el poder suministrar tapas de reserva de material plástico para los interruptores de los tableros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Solicitamos corregir la especificación de los interruptores caja moldeada ya que se indica como IEC 60898 y debe decir IEC 60947.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la Consulta , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO :NORMA IEC-60898-1 y la Norma IEC-60947-2.O

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Normativa solicitada :NORMA IEC-60898-1 y la Norma IEC-60947-2.



Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Solicitamos para ampliar el numero de postores en la presente licitación que se modifique el número de operaciones eléctricas/ mecánicas para los interruptores hasta 160 A , de 8000/25000 a 8000/20000 que es característica de muchos fabricantes de interruptor caja moldeada.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Solicitamos, para ampliar el número de postores en la presente licitación que se pueda tener como alternativa el uso de interruptores caja moldeada del tipo fijo, tanto en su característica térmica como magnética.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que la cantidad de tableros solicitados en el presente concurso es de 17 unidades y que las derivaciones: TD1-1 (en el TD-02), TD2-1 (en el TD-05), TD3-1 (en el TD-07), TD4-1 (en el TD-11) y TD5-1 (en el TD-14), son solo arreglos que no implican en modo alguno la fabricación de tableros adicionales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

En la pagina 24 de las presentes bases se indica que los tableros TD-02 y TD-06 llevaran interruptores caja moldeada, pero ello se contradice con la información en planos pues aparentemente se indica en estos que habrán interruptores riel din de dos polos, solicitamos aclarar esta situación para evitar problemas en la selección de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Aclarar de modo preciso que interruptores serán del tipo riel DIN ya que ello, en la página 24, no está claro pues da a entender que solo los tableros TD01, TD02 y TD-06 deben llevar interruptores caja moldeada y que el resto de tableros llevaran interruptores riel DIN incluyendo sus respectivos interruptores generales, contradiciendo la información en planos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	14:28:57

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitamos confirmar que todos aquellos interruptores indicados en planos que no tengan la aclaración I.T.C.M (Interruptor de Caja Moldeada), serán del tipo riel DIN y que los planos tengan prevalencia ante cualquier contradicción que pudiese presentarse en las bases integradas.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:02:29

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Folio 24 para los interruptores de caja moldeada indican derrateo por altitud: 0.93xln para 3000 ¿ h¿4000.  
Considerando que Cusco está a 3,399 metros sobre el nivel del mar, se le solicita precisar que la corriente nominal indicada en los diagramas unifilares ¿La corriente nominal de los interruptores se va prorratear para alturas mayor a 3000 mm o lo que se indica en los diagramas unifilares ya están prorrateados?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20489966558	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	E Y S TECHNOLOGY S.A.C.	Hora de envío :	23:13:09

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:  
representa planos de los diagramas de los tableros desde TD-01 hasta TD-017, solicito se adjunte planos y diagramas legibles con la finalidad de visualizar con precisión las características de los bienes solicitados

Acápite de las bases : Sección: General      Numeral: 3.1      Literal: 20      Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

EL AREA Usuaría Acoge la consulta, se adjuntara en archivo digital de los diagramas unifilares en formato CAD

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Archivo digital de los diagramas unifilares en formato CAD



Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:19:30

**Observación: Nro. 25**  
**Consulta/Observación:**  
Folio 25 para el INTERRUPTOR DIFERENCIAL 2x25A-30mA  
Se sugiere agregar a la lista de características lo siguiente:  
¿ Norma: IEC 61008  
¿ Clase (forma de onda de la corriente de fuga a tierra detectada): Tipo AC o Tipo A o Tipo B según el tipo de corriente residual en cada circuito de los diagramas unifilares.  
Se sugiere quitar de la lista de características lo siguiente:  
¿ Curva característica de intervención: C  
¿ Capacitación de Ruptura de Cortocircuito: 10kA  
Motivo: Los parámetros eléctricos a retirar corresponde a un interruptor termomagnético riel din y no a un interruptor diferencial.

Acápite de las bases :Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 3      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoje la observacion , por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO las precisiones tecnicas:se cambia la descripcion ¿  
Número de polos: 2 P  
¿ Tipo de corriente residual: ¿A¿  
¿ Sensibilidad diferencial: 30 mA  
¿ Tensión nominal: 240 VCA  
¿ Tensión nominal de aislamiento: 600 VCA  
¿ Frecuencia nominal: 60 Hz  
¿ Corriente: 25 A

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
¿ Número de polos: 2 P  
¿ Tipo de corriente residual: ¿A¿  
¿ Sensibilidad diferencial: 30 mA  
¿ Tensión nominal: 240 VCA  
¿ Tensión nominal de aislamiento: 600 VCA  
¿ Frecuencia nominal: 60 Hz  
¿ Corriente: 25 A

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:55:47

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Folio 25 para el INTERRUPTOR HORARIO DIGITAL 2x20A-230V-60Hz (RIEL DIN)

¿ ¿Cuál es la norma conforme al cual se está pidiendo las características eléctricas?

¿ ¿20 A es La capacidad de los contactos a 250V?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, NO SE MODIFICA EN NINGUN EXTREMO DE LAS BASES EE.TT ESTAN ESTABLECIDAS CLARAMENTE EN LAS BASES.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA - CUI-2171488 - (META: 265)

Ruc/código :	20601863899	Fecha de envío :	10/07/2024
Nombre o Razón social :	INDUSTRIAS FIBERJAS ELECTRIC S.A.C.	Hora de envío :	23:58:20

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Se sugiere mejorar la redacción del siguiente párrafo

"Para el caso de los tableros generales ( TD01), los tableros principales (TD02,TD06) los interruptores serán del tipo de caja moldeada con disparo térmico fijo y disparo magnético, en caja moldeada de alta resistencia mecánica y térmica, desconexión de las 02 o 03 fases y el interruptor general de cada tablero que se ubica en la parte superior del tablero serán del tipo caja moldeada con disparo térmico fijo y disparo magnético, en caja moldeada de alta resistencia mecánica y térmica, desconexión de las 02 o 03 fases, mientras que en los tableros de distribución serán del TIPO DIN ".

Està confuso

**Acápíte de las bases :    Sección: Especifico        Numeral: 3.1                    Literal: 3                    Página: 24**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge la observacion parcialmente en lo referente a lo solicitado para el tipo de disparo de los equipos por lo cual se MODIFICARÁ EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS DEL REQUERIMIENTO se cambia en la descripcion "serán del tipo caja moldeada con disparo térmico variable y disparo magnético fijo"

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Tipo caja moldeada con disparo térmico variable y disparo magnético fijo"