

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA
Nomenclatura :	AS-SM-37-2024-OEC/MDT-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM 2, PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL DISTRITO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:39

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS SEÑALAN COMO AGREGADO PIEDRA 1/2 Y 3/4, POR FAVOR SEÑALAR SI ES CUALQUIERA DE LOS 2 A CRITERIO DEL PROVEEDOR; POR OTRO LADO SI VAN A REQUERIR AMBOS TIPOS DE PIEDRA SEÑALAR EL VOLUMEN QUE CORRESPONDE A CADA TIPO DE PIEDRA. EN NINGUN CASO SE PUEDEN MEZCLAR LOS 2 TIPOS DE PIEDRA

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

deberá ceñirse a las especificaciones técnicas: diseño de mezclas de concreto premezclado con cemento portland he y agregados h7 - h67. la determinación de la proporción de agregados, cemento y agua de concreto se realizara mediante mezclas de prueba de modo que se logre cumplir con los requisitos de trabajabilidad y resistencia exigido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM 2, PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL DISTRITO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿el concreto puede ser trabajado en un rango de slump de 4 a 6 pulgadas? con la finalidad de que mejore sus características reologicas y de bombeabilidad, así también darle mayor facilidad al ejecutor durante la colocación y consolidación del concreto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el slump del concreto premezclado deberá ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE TORATA

Nomenclatura : AS-SM-37-2024-OEC/MDT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION CONCRETO PREMEZCLADO FC 210 KG/CM 2, PARA EL PROYECTO " MEJORAMIENTO DEL MALECON RIBEREÑO DESDE EL PUENTE TORATA A LA CALLE CORONEL MANUEL C. DE LA TORRE DEL DISTRITO DE TORATA, DISTRITO DE TORATA- PROVINCIA MARISCAL NIETO-DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código :	20392965191	Fecha de envío :	23/08/2024
Nombre o Razón social :	CONCRETOS SUPERMIX SOCIEDAD ANONIMA - CONCRETOS SUPERMIX S.A.	Hora de envío :	17:11:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

la norma ASTM C94 de concreto premezclado indica que la resistencia debe ser medida a la edad de 28 días, consultar si se puede considerar probetas a las edades de 7 y 28 días de acuerdo con la norma mencionada, y que estas sean elaboradas y curadas bajo la norma ASTM C31

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

de acuerdo con lo específico en la convocatoria, es completamente válido realizar los ensayos de resistencia a los 7, 14 y 28 días utilizando los métodos y normas mencionadas (ASTM C39 para la prueba de compresión y ASTM C31 para el cuadro)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null