

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:38:47

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Item 14 para la parte interna solicitan color RAL 7032/2004 del mismo modo en el ítem 19.5 solicitan el acabado del equipamiento interno en RAL 7035, favor de aclarar el color del equipamiento interno o si es que se aceptaran todos los mencionados anteriormente (RAL 7032, RAL 2004 y RAL 7035)

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara el color y/o acabado sera según el fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Electrostática, color RAL 7032/20041P3X y/o Según Fabricante, RAL 7035 y/o según fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:38:47

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Si es estrictamente necesario la clasificación de arco interno AFLR (Solo personal autorizado, frente, lateral y posterior), aceptar una profundidad de las celdas de hasta 1200 mm, ya que se ese tipo de clasificación requiere una protección adicional en la parte posterior de la celda, caso contrario aceptar tambien la clasificacion de arco interno AFL.

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** 5.1 **Literal:** A **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe señirse a las Especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:38:47

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

(Item 19.6) En la cuba gas, se requiere un grado de protección IP67 (protección contra el polvo e inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante tiempo limitado), aceptar también grado de protección IP65 (protección contra el polvo y contra chorros de agua a baja presión desde cualquier dirección) ya que el entorno de instalación no se espera que los equipos estén inmersos en el agua, pero si puede haber salpicaduras.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.1 Literal: A Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe señirse a las Especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
ninguno

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:38:47

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Especificar si el contador de operaciones es una característica del relé o de un dispositivo adicional.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.1 Literal: B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que es un característica de rele

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20605426922	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	TRIALOM SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:38:47

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En las dimensiones de la celda de protección se requiere una altura de 1740 mm y un ancho de 520 mm, solicitar ampliar un rango a cada dimensión, hasta una altura de 2200mm, un ancho de 600mm por pluralidad y participación de postes. Además, hacer que la altura de la celda de remonte pueda coincidir con la altura de la celda de protección, ya que en el mercado muchas celdas de remonte tienen la misma altura que la de protección (ambos de la misma marca).

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 5.1 Literal: A y B Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las dimensiones no es fija sino aproximados tal como indica ítem 11 y ítem 20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DIMENSIONES APROXIMADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Favor solicita puedan enviar la ficha técnica actualizada y formato editable con las observaciones levantadas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se adjunta el formato editable de la ficha

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

anexo se adjunta ficha tecnica editable

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En el ítem 5 de normativa, se solicita que se pueda aceptar en cumplimiento de cualquiera de esas normativas.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se tiene que cumplir cualquiera de las normas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

UNA DE LAS NORMAS IEC 60694, IEC 62271-200, IEC 62271-102, IEC 62271-103 y IEC 62271-100

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores se solicita en el ítem 5 de la ficha técnica el cumplimiento del material sea según el fabricante del equipo y esto sería según fabricación.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el material a considerar es plancha de fierro laminado en frio (LAF) de espesor ¿1.5 mm de espesor como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

planchado de fierro laminado en frio (LAF) de espesor ¿1.5 mm de espesor como minimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Se solicita que el los ítem 14,15, 16 sea según el fabricante, ya que cada modelo de marca de equipo sus características son independientes en base a estos ítems.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara lo siguiente: Electrostática, color RAL 7032/20041P3X y/o Según Fabricante, LSC2A (SIN FUSIBLES) y/o Según Fabricante y PM (Separación Metálica) y/o Según Fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Electrostática, color RAL 7032/20041P3X y/o Según Fabricante, LSC2A (SIN FUSIBLES) y/o Según Fabricante y PM (Separación Metálica) y/o Según Fabricante

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

En el Item 11 de la ficha técnica se solicita corriente de arco interno soportada. Favor de confirmar si se trata de la protección del arco interno? y si fuera así, se solicita que puedan aceptar también el siguiente valor 12.5 kA 1 s, ya que técnicamente cumplimos con ello. Considerar ello, con la finalidad de aumentar la pluralidad de postes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe señirse a las Especificaciones tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

En los ítems del 20.1 al 20.3 se solicita unas medidas, en la cual esto es según el fabricante. Favor se requiere que puedan ingresar lo requerido según el fabricante, ya que con esto se entiende que puede estar direccionado a una marca especial y no habria pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que las dimensiones no es fija sino aproximados tal como indica ítem 20

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DIMENSIONES APROXIMADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

En el Item 12 de la ficha técnica se solicita corriente de cortocircuito de breve duración. Favor de confirmar si se trata de la corriente temporal admisible? y si fuera así, se solicita que puedan aceptar también el siguiente valor 20 kA rms 1 s, ya que técnicamente cumplimos. Considerar ello, con la finalidad de aumentar la pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe señirse a las Especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Según la ficha técnica se esta solicitando una celda de remonte en aislamiento de GAS SF6, en la cual técnicamente no existe este tipo de celda. Por lo que, favor se requiere puedan corregir la tabla de datos técnicos en base a una celda de remonte.

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe señirse a las Especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita puedan enviar la ficha técnica actualizada y en formato editable.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se aclara que se adjuntara el formato editable de la ficha tecnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se solicita puedan modificar las características de los items del 19.1 al 19.8, ya que hacer referencia al sistema de gas y otros componentes, en la cual esta celda no lleva este tipo de sistema. Asimismo, de agregar otras características, se solicita puedan indicar según el fabricante ya que aumentaría la pluralidad de postes.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el postor debe señirse a las Especificaciones tecnica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ninguna

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:
Con la finalidad de aumentar la pluralidad de los postores se solicita en el ítem 4 de la ficha técnica el cumplimiento de cualquiera de esas normas.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara que se tiene que cumplir cualquiera de las normas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
UNA DE LAS NORMAS IEC 60298, IEC 62271-200

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

En la ficha técnica del ítem 4, se solicita que según fabricante, ya que cada marca de equipo es independiente del material.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el material a considerar es planchado de fierro laminado en frio (LAF) de espesor ¿1.5 mm de espesor como minimo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

planchado de fierro laminado en frio (LAF) de espesor ¿1.5 mm de espesor como minimo

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:
Se solicita que los ítems 11.1 al 11.3 sean según fabricante, ya que las dimensiones varían según fabricante. Esto aumentaría la pluralidad de postes

Acápites de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
se aclara que las dimensiones no es fija sino aproximados tal como indica ítem 11

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
DIMENSIONES APROXIMADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-176-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE CELDA DE REMONTE (CELDA DE LLEGADA) Y CELDA DE OPERACIÓN Y SECCIONAMIENTO CON SECCIONADOR 36KV, 400/630 AMP APERTURA DE ARCO ELECTRICO EN GAS INTEGRAL SF6 (CELDA DE PROTECCION) PROYECTO ¿MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL CENTRO DE SALUD DE ANTABAMBA ¿ MICRORRED ANTAB

Ruc/código :	20601612276	Fecha de envío :	23/10/2023
Nombre o Razón social :	GRENKO SOLUCIONES ELECTRICAS Y ENERGETICAS S.A.C. - GRENKO SOLUCIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:31:49

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

En el punto 6 de las condiciones de la oferta para la evaluación del proveedor se solicita entrega de certificado de pruebas en un laboratorio autorizado. Esto se refiere a que las celdas tienen que pasar nuevamente unas pruebas acá en un laboratorio del país o se podrá aceptar los certificados que se realizan en fabrica en el exterior cuando se importan. Favor de aclarar ello, porque esto originaria un costo adicional.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el certificado de pruebas de laboratorio tiene que ser del fabricante

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Entrega del certificado de pruebas de la celda de remonte y protección realizados en el laboratorio en cumplimiento a la normativa IEC 62271-200, referente a: (Categoría LSC2A/PM, Grado de protección IP3X y IAC-AFLR 20KA x 1sg). De cada fabricante