

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES
Nomenclatura :	AS-SM-10-2024-MTC/10-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:50:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Favor confirmar que no será desestimada la propuesta que presente una alternativa de un (01) equipo UPS Modular y un (01) equipo Monolítico (convencional) de potencia 100 KVA.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: Nro 2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los Terminos de Referencia elaborados, se refiere particularmente a la necesidad de Equipos UPS modulares para el Centro de Datos - MTC, lo cual ha sido establecido por el área usuaria y que considera el tipo y cantidad de equipos, la potencia eléctrica requerida y el tipo de operación (redundante paralelo) Por lo indicado, no se acepta la alternativa técnica presentada por la empresa postora.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:50:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

La EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD también queda demostrada con el SUMINISTRO, INTALACION Y MANTENIMIENTO de equipos UPS, en tal sentido favor confirmar que será calificada tal experiencia y no solo por alquiler.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 18 Literal: c Página: 10

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los Terminos de Referencia elaborados, refiere la necesidad temporal de alquilar Equipos UPS para asegurar energia de respaldo al Centro de Datos - MTC, por ello se establece como servicios similares las actividades de alquiler de equipos de capacidad similar o superioro a la solicitada

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:50:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor confirmar que la acometida eléctrica, tanto de entrada como de salida del Sistema UPS, será responsabilidad de la entidad

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: s/ Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los TDR indican que para la instalación, el contratista, es responsable de proveer todos los servicios, bins y accesorios necesarios para el funcionamiento de los equipos a proveer.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20547437773	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	JASATEC PERU S.A.C.	Hora de envío :	18:50:02

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

El proveedor del equipos UPS tambien debe proporcionar los transformadores de aislamiento?. De ser afirmativa la respuesta proporcionar las características técnicas.

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4.2      **Literal:** s/l      **Página:** 2

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que, la entidad en la línea de suministro de energía del Centro de Datos - MTC, cuenta con el equipo transformador de aislamiento.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:12

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Precisar si la entidad requiere arrendar 1 o 2 equipos UPS de 100kW

Acápites de las bases : Sección: Específico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el requerimiento formulado en el presente proceso, considera la provision de dos (02) equipos UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:12

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Dice Bypass Híbrido.

Consulta: A qué le llaman Bypass híbrido?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el bypass híbrido, refiere a la capacidad del equipo de trabajar en bypass electrónico y físico, sin intervenir el tablero eléctrico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMATICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGIA DE LA INFORMACION DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:12

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Los 2 UPS se instalarán en configuración en paralelo? o se instalarán en dos cargas diferentes?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los equipos se instalaran en paralelo

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Nomenclatura : AS-SM-10-2024-MTC/10-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DEL SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE EQUIPOS UPS PARA LA OFICINA DE INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA Y SEGURIDAD INFORMÁTICA DE LA OFICINA GENERAL DE TECNOLOGÍA DE LA INFORMACIÓN DEL MINISTERIO DE TRANSPORTES Y COMUNICACIONES

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	19/09/2024
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:47:12

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Dice:

Capacidad del equipo de 25kW a 150kW

Consulta:

A fin de una mejor pluralidad de postores se solicita se permita desde 20kW hasta 100kW

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se ha establecido la potencia de los módulos de potencia a fin de ocupar la menor cantidad de equipos en un solo gabinete y en relación al espacio disponible en la Sala de UPS,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null