

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código : 20101351921

Fecha de envío : 18/07/2023

Nombre o Razón social : COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.

Hora de envío : 10:58:23

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Experiencia del Postor

Con la finalidad que exista una mayor participación e igualdad, solicitamos que sean considerado como bienes similares transformadores mayores o iguales a 1600 kVA, cuya relación de tensiones sea MT/BT, por ejemplo 20/0.46 kV, 10/0.46 kV, etc.

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, el suministro requerido es de un nivel de tensión en MT: 22.9 kV y BT: 10 kV

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	10:58:23

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Sistema de conservación del aceite.

El sistema de conservación descrito tipo diafragma aplica usualmente a transformadores de mayores potencias (mayor a 10 MVA), que consiste en un tanque conservador en dos partes horizontales, debido al tamaño del transformador solicitamos que se actualice el término a sistema de conservación tipo bolsa, en el que se dispone de un volumen de expansión de aire, a presión atmosférica, sobre el líquido pero separado del contacto directo con el mismo por una bolsa flexible de elastómero.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: 13.3.5 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se requiere que los transformadores trifásicos sea del sistema de conservación tipo diafragma

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan: "- Temperatura del aceite y devanados con dos contactos (alarma y disparo) y salidas previstas para comunicación SCADA". Confirmar si se requiere relé de imagen térmica tipo analógico con señales de 4 a 20 mA (más estándar) o se requiere un monitor de temperatura tipo digital (mayor costo).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 13.3.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se requiere un monitor de temperatura tipo digital para una fase (imagen térmica)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Confirmar que los pararrayos solicitados son seleccionados acorde algún estudio de coordinación de aislamiento, y que el fabricante del transformador debe cumplir con los valores requeridos en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 13.3.6 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los pararrayos solicitados son seleccionados acorde algún estudio de coordinación de aislamiento, y que el fabricante del transformador debe cumplir con los valores requeridos en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar si se tiene dimensiones máximas, en caso se tenga suministrar para elaborar el diseño.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se tiene dimensiones máximas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Confirmar la salida de aisladores: sobre la tapa o salidas laterales.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la salida de aisladores es sobre la tapa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Confirmar la salida de aisladores: sobre la tapa o salidas laterales.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la salida de aisladores es sobre la tapa

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Confirmar si la salida del mando del conmutador será sobre la tapa o con reenvío mecánico a una altura de operación desde el piso.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la salida del mando del conmutador será sobre la tapa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Confirmar si la medición de temperatura de devanados es en ambos devanados Primario y secundario, o solo será suficiente con uno de ellos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la medición de temperatura de devanados es en el devanado secundario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Confirmar si se requiere transformadores de corriente de medición y protección, en caso sea requerido indicar los valores de Burden, relación, clase y cantidades por fase.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se requiere transformadores de corriente de medición y protección, dado que la protección se realizará con equipos reconectores automáticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Confirmar si se requiere transformadores de corriente de medición y protección, en caso sea requerido indicar los valores de Burden, relación, clase y cantidades por el neutro.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se requiere transformadores de corriente de medición y protección, dado que la protección se realizará con equipos reconectores automáticos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Indicar el ambiente corrosivo acorde ISO 12944 y si requiere que todos los accesorios cumplan tal exigencia.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 13 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el postor podrá proponer opcionalmente accesorios que cumplan para ambiente corrosivo acorde ISO 12944 de la categoría C-3 Media.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Se indica en las bases "El Transformador deberá estar, completamente ensamblado con todos sus accesorios incluido los radiadores y bushings", confirmar si se podría realizar el montaje de los accesorios en sitio.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, se podrán realizar el montaje de los accesorios en sitio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECHANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

En caso se afirmativo el montaje en sitio, favor de confirmar si nos proporcionará camión grúa.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 13 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, Electro Puno no proporcionará camión grúa.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Indicar los requisitos de ingreso(Exámenes médicos, seguros de personal, formación).

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los requisitos de ingreso del personal para la entrega del equipo en Almacén de Electro Puno es solo SCTR Salud y Pensión.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Confirmar si habrá curso de inducción, en caso sea afirmativo indicar el tiempo.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 13 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no habrá curso de inducción.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Confirmar si es obligatorio un Ing. Seguridad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no es obligatorio un Ing. Seguridad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Enviar fotos del lugar donde se descargará el transformador.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, a la fecha no se tiene un lugar habilitado, sin embargo, para la llegada del transformador se preverá un área plano para el almacenamiento temporal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar si requeriran pruebas electricas.En caso sea afirmativo especificar que pruebas en campo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, solo la prueba de barrido de frecuencia se realizará en almacenes ELPU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Confirmar si requeriran registrador de impactos para los transformadores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, si requerirá un registrador de impactos para el transformador, que será parte del suministro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Confirmar que no es alcance del contratista la puesta en servicio.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 13 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no es alcance del contratista la puesta en servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Confirmar si el lugar donde se descargara el transformador tendra punto de anclaje.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, en el lugar donde se descargará el transformador no tendrá punto de anclaje.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 23

Consulta/Observación:

Confirmar dentro del montaje estan considernado que se realice proceso de termovacio . De ser el caso que si , deben tener alimentacion en 380 o 440 trifasico.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 13 Literal: - Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, dentro del montaje se debe realizar el proceso de termo vacío, para ello, el contratista deberá prever la fuente de alimentación de 380 o 440 trifásico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20100019940	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCCIONES ELECTROMECANICAS DELCROSA S.A. O DELCROSA S.A.	Hora de envío :	20:15:06

Consulta: Nro. 24

Consulta/Observación:

Confirma si en dicho almacen cuentan con alimentacion en 220 V monofasico

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 13 **Literal:** - **Página:** 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se cuenta con alimentación en 220 monofásico, por lo que, el contratista deberá prever el equipo con fuente de alimentación correspondiente.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	99000034050	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS S.A.	Hora de envío :	23:31:37

Consulta: Nro. 25

Consulta/Observación:

Considerando el proceso anterior(ofertas con precios encima del valor estimado), se solicita que el alcance de la propuesta sea unicamente con entrega en almacenes, del transformador y los accesorios desmontados. Posteriormente la Entidad, realizaría el traslado a las subestaciones, ejecutando en ese momento el montaje de accesorios(se debe tener presente que para traslados, es recomendable con los accesorios desmontados)

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 7) Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, se requiere que los transformadores trifásicos se entreguen 100% operativo, conforme lo indica las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.

Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	99000034050	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	COMTRAFO INDUSTRIA DE TRANSFORMADORES ELETRICOS S.A.	Hora de envío :	23:31:37

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

En el tema de experiencia del postor, se solicita aclarar los establecido como bien similar, dado que es confuso, dado que en una primera parte indica suministro de transformadores elevadores o reductores mayor a 10kV (es decir un transformador de 5kVA, 22.9/0.4 kV puede cumplir, no siendo en ningún sentido bien similar). Asimismo indicar transformadores de potencia mayor o igual a 3 MVA, 22.9/10 kV es limitante por la relacion de transformacion. Confirmar que bien similar seria transformadores elevadores o reductores mayor a 3MVA y tensión en uno de sus devanados mayor o igual a 10 kV

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: Cap III Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el suministro de transformadores reductores o elevadores mayores o iguales a 10 kV, hace referencia netamente al nivel de tensión, cumplirán los suministros de transformadores que en el lado secundario o terciario (BT) sea mayor o igual a 10KV. En cuanto al segundo bien similar: Suministro de "transformador de potencia trifásico mayor o igual a 3MVA 10/22.9kV, cumplirán aquellos suministros de transformadores con una potencia mayor o igual a 3 MVA y que en el lado secundario o terciario (BT) sea mayor o igual a 10KV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIOS PUBLICOS DE ELECTRICIDAD PUNO S.A.A.
Nomenclatura : AS-SM-51-2023-ELPU-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 4MVA, 22.9/10KV

Ruc/código :	20607212687	Fecha de envío :	18/07/2023
Nombre o Razón social :	TESLA ENERGY & POWER S.A.C.	Hora de envío :	23:43:50

Consulta: Nro. 27

Consulta/Observación:

8. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un PAGO ÚNICO, previa conformidad.

Consulta: Seria Posible un Adelanto de Pago del 30%, contra Garantía de Carta Fianza-
Favor Confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 8 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge, la Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en un PAGO ÚNICO, previa conformidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null