

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES EN EL FUNDO PUERTO ALMENDRA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, IV ETAPA CON CUI N° 2261227

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20528162976                                    | Fecha de envío : | 10/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR | Hora de envío :  | 19:32:19   |

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Al especialista en instalaciones sanitarias se le solicita como profesion la de Ingeniero Sanitario. Sin embargo en los requisitos de calificacion pagina 37 numeral 3.2 A2 Al mismo especialista se le solicta como profesion ingeiero civil y/o sanitario. FAVOR aclarar que profesiones se solicita para el expecialista en instalaciones sanitarias

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1.2 Literal: b Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COMITÉ DE SELECCIÓN ACLARA QUE, EL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES SANITARIAS DEBE SER INGENIERO SANITARIO Y/O INGENIERO CIVIL.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : UNIVERSIDAD NACIONAL DE LA AMAZONIA PERUANA

Nomenclatura : LP-SM-1-2024-UNAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN PARA LA EJECUCIÓN DE LA OBRA: MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DE LOS SERVICIOS ACADÉMICOS DE LA FACULTAD DE CIENCIAS FORESTALES EN EL FUNDO PUERTO ALMENDRA - DISTRITO DE SAN JUAN BAUTISTA - PROVINCIA DE MAYNAS - DEPARTAMENTO DE LORETO, IV ETAPA CON CUI N° 2261227

|                         |  |                  |            |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código :            | 20528162976                                    | Fecha de envío : | 10/05/2024 |
| Nombre o Razón social : | CONSTRUCCIONES Y SERVICIOS GENERALES MAR & MAR | Hora de envío :  | 19:32:19   |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el archivo del presupuesto general que se encuentra en el expediente técnico, se observa que la partida 02.01.05.01.05 indica "Arriostre de fierro corrugado Ø 3/8", inc montaje y soldadura. Sin embargo en el plano de la lámina 32 código E8 los arriostres de fierro corrugado tienen un Ø de 5/8". FAVOR indicar cual es la denominación correcta de dicha partida.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

DE LO ABSUELTO POR EL ÁREA USUARIA, ESTE COMITE DE SELECCIÓN ACLARA QUE, LA DENOMINACIÓN CORRECTA DE LA PARTIDA 02.01.05.01.05 DEL EXPEDIENTE TÉCNICO ES: ARRIOSTRE DE FIERRO CORRUGADO ø 5/8", INCLUYE MONTAJE Y SOLDADURA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null