

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-44-2023-GRAP-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICON E INSTLACION DE VENTANAS: MEJORAMIENTO DEL SERVICIO EDUCATIVO DE LAS INSTITUCIONES EDUCATIVAS DEL NIVEL PRIMARIO DEL SERVICIO EDUCATIVO Nro 54385 SEÑOR DE EXALTACION, Nro 54621 FIDELIA VALENZUELA Y Nro 54389 PATAPATA, DISTRITO DE CHUQUIBAMBILLA, PROVINICA DE GRAU-REGION APURIMAC

Ruc/código : 20600765516

Fecha de envío : 23/04/2023

Nombre o Razón social : SOLUCIONES INTEGRALES BLINDEX S.A.C.

Hora de envío : 21:17:17

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el plano LAMINA A.03.42 se encuentran los cortes con los DETALLES 01,02,03,04,05,07,08 Y 09 donde se visualiza los códigos T-071, T101 Y T-094. Solicito se retire los códigos y se detalle la medida de los perfiles a usar indicando la sección + espesor. En caso del tubo rectangular de aluminio de 100x50mm. e=2.5mm. se reemplace con otra medida ya que el tubo rectangular solicitado no existe en el mercado nacional y se reemplace por otra medida 100x45mm e=2.5 mm. siendo esta la más próxima a lo solicitado en los planos

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1

Literal: planos

Página: plan

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

art.02 y 16 DEL TUO DE LA LEY 30225 y art 29 DE LA RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE

LA OBSERVACIÓN NO CORRESPONDE, EN LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS INDICA CLARAMENTE LOS CÓDIGOS T071, T101 T094 O "SIMILARES" SEGÚN SERIE PROPUESTA POR EL POSTOR, YA QUE DICHOS ESPESORES Y MEDIDAS VARIAN SEGÚN LA MARCA DE LOS PERFILES PREFABRICADOS PROPUESTOS, ADEMÁS TAMBIÉN SE LES SOLICITA ADJUNTAR FICHA TÉCNICA DE LA MARCA PROPUESTA REALIZADA POR CADA POSTOR DÁNDOSE LA APERTURA Y VARIABILIDAD DEL MERCADO DENTRO DEL RANGO SOLICITADO EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null