

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Consulta:** Nro. 1

**Consulta/Observación:**

FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en ÚNICO PAGO.

Solicitamos al comité de selección se sirva reconsiderar en las bases integrada, respecto a la forma de pago el adelanto del 30% para el presente concurso, teniéndose en consideración que los representantes de fabrica solicitan este adelanto para poder asegurar el stock de los equipos en fabrica, en amparo a lo establecido en el articulo 153.1 del RLCE.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 2      **Literal:** 2.6      **Página:** 19

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que la forma de pago queda establecida como se indica en el numeral XIV. FORMA DE PAGO, por tanto no se considera otorgar un adelanto.

Ademas, se precisa que no se ha considerado el pago por adelantado debido que en la indagacion de mercado para la entrega de los bienes o la prestacion de servicios, no ha reflejado condiciones existentes en el mercado que hubiese determinado realizar un pago por adelantado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Consulta:** Nro. 2

**Consulta/Observación:**  
CARACTERÍSTICAS DE LOS BIENES

Solicitamos al comité de selección se sirvan precisar en las bases integradas del presente procedimiento de selección las características eléctricas del sistema de climatización a ofertar.

Con respecto al año de fabricación, solicitamos al comité de selección se sirvan reconsiderar que los equipos sean fabricación 2022 -2023, con la finalidad de poder ubicar stock en el mercado local a fin de poder cumplir con los establecidos.

Asimismo, es necesario precisar que la fecha de fabricación de los equipos vienen en la placa de caracterisiticas del equipo y no en las fichas técnicas, por lo tanto, solicitamos precisar que la acreditación del año de fabricación sea durante la etapa de entrega del sistema a ofertar.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** V      **Página:** 1  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

A la consulta se aclara que las características eléctricas tanto de las unidades condensadoras y evaporadoras estan en el 2.1 UNIDAD DE SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE ENFRIAMIENTO (UNIDAD CONDENSADORA) y 2.2 UNIDAD EVAPORADORA DE CUATRO (4) VIAS TIPO CASSETTE, asi mismo se precisa y esta establecido que el año de fabricación 2023, sera corroborado en la etapa de presentación de ofertas y en la recepción de los bienes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:  
SISTEMA CENTRALIZADO DE EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE CAUDAL DE REFRIGERANTE vARTABLE (VRF)

b) Las unidades condensadoras ser5n seleccionadas de acuerdo a las capacidades requeridas de cada sistema y acorde a las unidades evaporadoras de 4 vías (cassette). Asi mismo estas unidades utilizan refrigerante ecológico 410 A, para protección de la capa de ozono y acorde al compromiso internacional del Estado Peruano en esta materia.

Consulta, cual es el porcentaje máximo favorable que podemos considerar en las capacidades de las unidades interiores y exteriores del sistema a ofertar, a fin de no exceda su capacidad máxima de carga de energía contratada?, caso contrario precisar que la entidad tiene carga excedente para el nuevo sistema de climatización.

Consulta se pueden ofertar unidades condensadoras en 220 Volt, trifasico, 60 hz?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2 Página: 2

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:  
A la consulta se precisa que la edificación cuenta con un trafo de 320 KVA, solo para las unidades condensadoras de los equipos VRF, por ello se ha especificado que se cuenta con una alimentación 380-3f-60 HZ para las unidades condensadoras y 220V-1f-60 HZ para las unidades interiores, en consecuencia no se podran ofertar unidades condensadoras en 220 V-3F-60HZ, dada nuestra capacidad instalada en el edificio de la Sede Central del SAT.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Consulta:** Nro. 4

**Consulta/Observación:**

UNIDAD EVAPORADORA DE CUATRO (4)VIAS TIPO CASSETTE

Consulta, se debe considerar alguna medida especial para la instalación de la unidad cassette y el cielo raso o techo drywall?

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 2.2 **Página:** 3

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que el presente proceso es sólo por la adquisición de los bienes

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**  
DOCUMENTACIÓN

Respecto a la lista de repuestos principales para 02 años de operación, aclarar, es solo el detalle o es que debemos proporcionar dichos repuestos durante ese lapso?, ello a fin de saber al momento de los costos en la oferta y en que momento serán proporcionados.

**Acápito de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.1      **Literal:** 2.3      **Página:** 3

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

Se aclara que la lista de repuestos principales tienen el objeto de garantizar el stock de repuestos durante este periodo y es solo declarativo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Consulta:** Nro. 6

**Consulta/Observación:**

Listado de equipos (adjuntando documentos tecnicos), aclarar, se refiere a los equipos del sistema a ofertar?

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3.1      Literal: 2.3      Página: 4

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

A la consulta se precisa que los documentos técnicos solicitados están referidos a la ficha técnica de cada equipo que se esta ofertando

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Observación: Nro. 7**

**Consulta/Observación:**

Garantía comercial por 24 meses.

Solicitamos reducir a 12 meses, bajo el detalle por fallas o desperfecto de fabrica, ya que que no se esta considerando el servicio de instalación del sistema ofertar, porque no hay actividades de instalación descritas?, existe la posibilidad que podrían surgir defectos y daños o golpes causados durante la instalación (golpes, abolladuras, aplastamiento, rotura etc.), bajo este escenario no se puede garantizar algo que seria realizado por otro contratista, lo ideal seria que se realice el suministro e instalación del sistema por el mismo postor ganador, considerando de los TDR una prestación accesoria periódica para el buen funcionamiento y preservar o prolongar la vida útil del sistema, solicitamos al comité de selección, reconsiderar, aclarar, los TDR del presente proceso, bajo los principios que rigen las contrataciones del estado establecidos en su artículo 2 del RLCE,

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** 2.3    **Página:** 4

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

Articulo 2 c) Transparencia, l) Equidad.

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

No se acoge la observación debido a que en el estudio de posibilidades que ofrece el mercado ninguna cotización planteo la rebaja de la garantía, en tanto se precisa en el punto IX. Que la garantía del producto ofertado es de 24 meses, por defectos de fabricación de los equipos solo frio VRF.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:30:07

**Observación: Nro. 8**

**Consulta/Observación:**

OPTIMIZAR LOS SISTEMA DE CLIMATIZACIÓN DE LA EDIFICACIÓN DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT, EN CONCORDANCIA A LA ESTRATEGIA INSTITUCIONAL DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS ACORDE A LAS EXPECTATIVAS DE LOS USUARIOS DEL SERVICIO DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA,

CONSULTA: LA CONTRATACIÓN DEL PRESENTE PROCEDIMIENTO ES SOLO POR EL SUMINISTRO DE EQUIPOS?, ACLARAR, ES DECIR NO INCLUYE EL SERVICIO DE INSTALACIÓN?, CASO CONTRARIO CONSIDERÁNDOSE QUE SE TRATA DE UNA CONTRATACIÓN A SUMA ALZADA, EN AMPARO A LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 35 DEL RLCE, INCISO C), SOLICITAMOS SE SIRVAN PROPORCIONAR LAS ACTIVIDADES DE INSTALACIÓN, METRADOS DE LOS MATERIALES PARA EL SISTEMA DE REFRIGERACIÓN, CABLEADO ELECTRICO, PLANOS EN AUTOCAD FORMATO AWG?

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.1    **Literal:** III    **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

ART. 35, INCISO C)

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

La observación no se acoge, debido a que solo se esta realizando la adquisición de los equipos de sistemas VRF solo frio.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null



Entidad convocante : SERVICIO DE ADMINISTRACION TRIBUTARIA - LIMA

Nomenclatura : AS-SM-19-2023-SAT-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE SISTEMA DE CLIMATIZACION DE TIPO VRF SOLO FRIO, PARA EL PISO 1,2,3, DE LA SEDE CENTRAL DEL SAT

Ruc/código :	20514546267	Fecha de envío :	08/09/2023
Nombre o Razón social :	TRATAMIENTO DE AIRE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	19:34:01

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

Visita tecnica

Solicitamos al comité de selección, se brinde por favor los contactos y sus teléfonos para las coordinaciones correspondiente, ya que cuando solo consideran correo, por lo general no contestan y no es posible coordinar la misma y se pierde horas hombre intentando ubicarlos en vano, asimismo precisar horarios.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 4.5 **Página:** 5

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De acuerdo a lo informado por el usuario, es pertinente indicar que:

En atención a la consulta se precisa el contacto: FRANCISCO MECHATO NUÑEZ correo: fmechato@sat.gob.pe y telefono: 315-2430 anexo 1931

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null