

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-4-2023-GR CUSCO-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION DE LADRILLO PARA LA OBRA "MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE SANEAMIENTO BASICO INTEGRAL DE LOS SECTORES MADRE CENTRAL, PITUYOC Y COLLANQUI DE LA COMUNIDAD DE KASKANI Y ANEXO TOTORANI EN LA COMUNIDAD DE HAMPATURA EN EL DISTRITO DE YANAoca, PROVINCIA DE CANAS - CUSCO"

Ruc/código :	20526980574	Fecha de envío :	12/04/2023
Nombre o Razón social :	LADRILLOS MECANIZADOS INKA S.A.C.	Hora de envío :	23:12:09

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

1.0 El Ladrillo que están solicitando es ladrillo tipo CARAVISTA?.

2.0 cON RESPECTO AL PESO UN LADRILO TIPO iv EL EL PESO ES MAYOR DE 3.3 KGR A 3.8 KGR Y EL PORCENTAJE DE VACIO ES 30% Y NO 45% A 48% ,que Norma contempla el Peso?.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 2.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Norma E - 070.

Análisis respecto de la consulta u observación:

El área usuaria como responsable de la elaboracion del requerimiento aclara lo siguiente: Según las características técnicas el ladrillo solicitado no es de tipo CARAVISTA.

Se aclara que el tipo de ladrillo que se solicita es King Kong de 18 huecos de medidas 9 x 13 x 24.

Con respecto al peso del tipo de ladrillo solicitado, ciertamente tiene que estar en el rango de 3.30 Kg a 3.80 Kg, y en cuanto al porcentaje de vacíos debe presentar 30 % según la Norma E-070- Albañilería y NTP-399.613, por estar ubicado en una zona de sismicidad 2.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null