

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (ítem 1)

Ruc/código : 20101064515

Fecha de envío : 20/05/2025

Nombre o Razón social : J EVANS Y ASOCIADOS SAC

Hora de envío : 17:18:07

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Dado que no hay un standar en el BCR para sus sistemas de refrigeración de los AAP de los DC y por temas de pluralidad e igualdad de condiciones para poder participar en este proceso, favor confirmar que la copia del certificado que se solicita el punto 7 Del personal técnico en el numeral 7.1.1, puede ser acreditada con otras marcas especializadas en los mismos sistemas, soluciones y servicios requeridos y que son materia de esta contratación tal y como se indica en el TDR

Acápite de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 7

Literal: 7.1.1

Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo señalado por el participante. El Data Center del BCRP cuenta con una infraestructura pre existente, equipos marca Hiref y Omnilite, por lo que se pide que el contratista conozca de estos equipos y esto se demuestra por medio de la capacitación en estas marcas. Estos equipos de aire acondicionado son críticos para la continuidad operativa del banco y contar con personal técnico capacitado nos garantiza su operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (ítem 1)

| | | | |
|-------------------------|-------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20101064515 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | J EVANS Y ASOCIADOS SAC | Hora de envío : | 17:18:07 |

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Punto 7 Del personal tecnico en el numeral 7.1.1.
Solicitan experiencia del personal no menor de 05 años. Favor confirmar que por la cantidad de experiencia del personal solicitada.
Favor confirmar que el Ingeniero debera ser titulado, colegiado y habilitado, toda vez que es necesario, dado que debe firmar los informes mensuales que se deberán enviar a la entidad.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7 Literal: 7.1.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el ingeniero responsable deberá ser titulado, colegiado y habilitado en cumplimiento de la Ley N 28858.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (ítem 1)

| | | | |
|-------------------------|---------------------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20429533008 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C. | Hora de envío : | 18:13:23 |

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Estimados señores del Comité Según los TDR dice : COPIA DE CERTIFICADO DE CAPACITACIÓN DEL FABRICANTE DE LOS EQUIPOS DE AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN DE HIREF ó OMNILITE.

Referente a ello consideramos que se debería reconsiderar dicha EXIGENCIA apelando a la IMPARCIALIDAD.

En ese sentido Solicitamos de manera Prudente se sirvan Validar los CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE OTROS FABRICANTES DE EQUIPOS DE PRECISIÓN.

Puesto que todos los Equipos de Aire Acondicionado de Precisión poseen los mismos Componentes : Compresores, Motores Ventiladores, Contactores, Relés de Protección, Protectores de Fase y Voltaje, Tarjetas Electrónicas, Microprocesadores y Controladores, Sensores de Presión, Sensores de aniegos, Sensores de humo, Sensores de Temperatura, Sensores Humidificadores, Resistencias, Interfaz, Paneles touch entre otros.

Por lo tanto lo único que los diferencia son las MARCAS.

Por consiguiente Invocamos de manera Razonable y Racional se sirvan VALIDAR CERTIFICADOS DE CAPACITACIÓN DE OTROS FABRICANTES DE EQUIPOS AIRE ACONDICIONADO DE PRECISIÓN, CON Certificación AHRI.

En ese sentido diligentemente Pedimos de manera Razonable se sirvan Aceptar nuestra Petición por ser Justo y Ecuánime.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 7.1.1 Literal: 7.2.2 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. El Data Center del BCRP cuenta con una infraestructura pre existente, equipos marca Hiref y Omnilite, por lo que se pide que el contratista conozca de estos equipos y esto se demuestra por medio de la capacitación en estas marcas. Estos equipos de aire acondicionado son críticos para la continuidad operativa del banco y contar con personal técnico capacitado nos garantiza su operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606856017 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C. | Hora de envío : | 18:51:12 |

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Se solicita al comité consideré también como servicios similares lo siguiente:
- Servicio de soporte y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de centro de datos.

Importante mencionar y recalcar que dentro de un centro de datos, existen aires acondicionados de precisión que de manera periódica se realiza el mantenimiento preventivo, se le da soporte y en caso se requiera se realiza los correctivos correspondientes.

Por lo tanto, se solicita al comité, pueda adicionar como servicios similares: Servicio de soporte y/o mantenimiento preventivo y/o correctivo de centro de datos (siempre y cuando dentro del equipamiento a intervenir exista equipos de aire acondicionado de precisión.

Adicionalmente, cumple con lo estipulado en el reglamento de contrataciones y su principio de pluralidad de postores, que la rigen.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: A Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 Literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación. El objetivo del servicio es el mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión. En un centro de datos hay otros equipos que no son aire acondicionado por lo que la experiencia en esos equipos no es relevante para el objeto de la convocatoria

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606856017 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C. | Hora de envío : | 18:51:12 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, puedan considerar para el ENCARGADO DEL SERVICIO, la carrera profesional como Ingeniero Mecánico Electricista.

La cual se acreditará con copia simple de título.

Cumple con lo estipulado en los principios del reglamento vigente.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 7.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo señalado por el participante, se agregará en el numeral 7.1 del capítulo III de las bases la carrera profesional de Ingeniero Mecánico Electricista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606856017 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C. | Hora de envío : | 18:51:12 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita al comité, para el personal de apoyo puedan considerar ser bachiller en electrónica.

Cumple con el perfil y con el objeto de la convocatoria.

Respetar los principios que rigen a las contrataciones.

Acápites de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7 **Literal:** 7.2 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 literal a)

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación. Se incluirá la especialidad de bachiller en ingeniería electrónica como personal de apoyo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606856017 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C. | Hora de envío : | 18:51:12 |

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:
Se consulta al comité, de los 9 equipos de aire de precisión de la Oficina Principal, todos se encuentran operativos, en correcto funcionamiento cumpliendo sus parámetros según fabricante.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: item 1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De los 7 equipos marca Hiref, 6 están operativos y uno presenta problemas con un sensor, problema que está en proceso de reparación. Los 2 equipos marca Omnilite están inoperativos pero se encuentran también en proceso de reparación. El último servicio de mantenimiento se realizó en febrero 2025.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|---|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20606856017 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | SOFTWARE AND HARDWARE SERVICES TECHNOLOGY S.A.C. - S&H SERVITECH S.A.C. | Hora de envío : | 18:51:12 |

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se consulta al comité, cual sería el plazo (en días), para la intervención trimestral de los mantenimientos preventivos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4 **Literal:** 4.4 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que no se ha establecido un plazo en específico respecto a la ejecución de cada mantenimiento preventivo. Se coordinará con el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento al momento de realizarlo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 23:33:14 |

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

sobre los equipos de aire acondicionado de la sede lima , se consutla cual es el estado de cada equipo y fecha de ultimo mantenimiento.

Adicionalmente, se consulta si se brindaran las claves de acceso al equipo para verificacion de informacion, y/o actualizacion en caso corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.2 Literal: s/l Página: 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De los 7 equipos marca Hiref, 6 están operativos y uno presenta problemas con un sensor, problema que está en proceso de reparación. Los 2 equipos marca Omnilite están inoperativos pero se encuentran también en proceso de reparación. El último servicio de mantenimiento se realizó en febrero 2025. Sí se cuenta con las claves de acceso a los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

Ruc/código : 20610076603

Nombre o Razón social : BUILDING ACTION S.A.C.

Fecha de envío : 20/05/2025

Hora de envío : 23:36:57

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Respecto a la documentación inicial del mantenimiento se solicita protocolo de pruebas de los bienes segun corresponda, al respecto este documento se deberia presentar luego de los mantenimiento realizados. En ese sentido se sugiere eliminar dicho requisito al momento inicial dado que no se hanrealizado mantenimientos aun.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.3 **Literal:** s/l **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo señalado por el participante. Es importante que en la documentación inicial del mantenimiento se presente el protocolo de pruebas de los bienes segun corresponda, ya que este documento actúa como una hoja de ruta técnica y garantiza que el proceso de mantenimiento se realice de forma estructurada, segura y verificable.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 23:39:10 |

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:
sobre los mantenimientos en caso de fallas, se consulta cuales han sido las cantidades de incidencias en el periodo del servicio anterior con la finalidad de estimar los servicios y cotizar los mismos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.6 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Durante el último año de servicio se han tenido 6 llamadas por fallas de los equipos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 23:41:27 |

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Respecto al mantenimiento en caso de fallas se solicita que en la propuesta tecnica debera detallar el costo de servicio de atencion en caso de falla por cada local, sin embargo el servicio es suma alzada y el Anexo 6 de presentacion del monto economico no detalla precios adicionales o casillas.

Sirvase comite de seleccion por favor a determinar y explicar lo solicitado o eliminar en caso no corresponda.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.6 Literal: s/l Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Para los equipos del Data Center de la Oficina Principal, el costo de la atención de llamadas por falla de equipos deberá incluirse dentro del precio del servicio de mantenimiento.

El precio de los detalles unitarios se presentaran para la firma del contrato, segun lo señalado en el literal i) del numeral 2.4 de la seccion general de las Bases."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 23:44:15 |

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Respecto a la experiencia del personla encargado, se consulta si los 5 años considerados deberan contabilizarse a partir de la fecha de emision de titulo profesional y de bachiller. o desde cuando

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.1 Literal: s/ Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La experiencia del personal encargado se contabiliza a partir de la obtención del título profesional o de la obtención del grado de bachiller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (ítem 1)

Ruc/código : 20610076603

Nombre o Razón social : BUILDING ACTION S.A.C.

Fecha de envío : 20/05/2025

Hora de envío : 23:48:33

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se consulta sobre el personal de apoyo, si estos pueden ser técnicos con constancia de egresado. Además se consulta, si puede ser de la carrera de electricidad.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 7.1.2 **Literal:** s/l **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el personal técnico podrá presentar el certificado de egresado, no constancia de egresado, ya que el certificado es un documento más formal y detallado, que incluye información académica oficial que demuestra que el estudiante ha egresado de una carrera. La especialidad de electricidad ya está considerada en el numeral 7.1.2 de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

Ruc/código : 20610076603

Nombre o Razón social : BUILDING ACTION S.A.C.

Fecha de envío : 20/05/2025

Hora de envío : 23:49:49

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Respecto al personal de apoyo se solicita al comite validar la carrera de bachiller en ing mecanica de fluidos toda vez que ya se valido la carrera de ing mecanica de fluidos para el personal encargado del servicio.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 7.1.2 **Literal:** s/l **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

"Se acepta lo señalado por el participante.

Se aceptará el grado de bachiller en ingeniería mecanica de fluidos para el personal de apoyo."

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura :AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 23:52:48 |

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se precisa que la duracion del servicio sera de un año contabilizado desde el dia siguiente de la firma de contrato.

Sin embargo no se ha especificado el periodo de cada mantenimiento, en ese sentido, se consulta si el periodo de mantenimiento debe ser de 3 meses para todos los equipos o el mantenimiento trimestral podra realizarse en menor tiempo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 15 Literal: 15 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que según lo señalado en el numeral 4.2 del capítulo III de la seccion especifica de las bses, el mantenimiento preventivo se realizará de manera trimestral. No se ha establecido un plazo en especifico respecto a la ejecucion de cada mantenimiento preventivo. Se coordinará con el Departamento de Ingeniería y Mantenimiento al momento de realizarlo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : BANCO CENTRAL DE RESERVA DEL PERÚ

Nomenclatura : AS-SM-19-2025-BCRPLIM-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Contratación del servicio anual de mantenimiento de equipos de aire acondicionado de precisión del Centro de Datos de la Oficina Principal (item 1)

| | | | |
|-------------------------|------------------------|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20610076603 | Fecha de envío : | 20/05/2025 |
| Nombre o Razón social : | BUILDING ACTION S.A.C. | Hora de envío : | 23:54:25 |

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:
respecto al documento inicial del mantenimiento se solicita el CV, se consulta que debe tener este CV del personal de trabajo, si debe ser documentado o unicamente CV descriptivo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 4.3 **Literal:** s/l **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
El CV debe ser documentado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null