

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Entidad convocante : | SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA |
| Nomenclatura : | AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1 |
| Nro. de convocatoria : | 1 |
| Objeto de contratación : | Bien |
| Descripción del objeto : | ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO |

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Para el niple DN15 se requiere ¿Dimensiones de Rosca: ISO 7/1 ¿ ISO228/1¿ dado que el niple solo posee rosca ISO 7/1, se solicita modificar el requerimiento de la rosca o de lo contrario aclarar dicha solicitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: NIPLE DN15 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La Rosca de Niple es ISO 7/1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para la tuerca de acople DN15 se requiere ¿Dimensiones de Rosca: ISO 7/1 ¿ ISO228/1¿ dado que la tuerca solo posee rosca ISO228/1, se solicita modificar el requerimiento de la rosca o de lo contrario aclarar dicha solicitud.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: TUERCA ACO Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La tuerca de acople es ISO 7/1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Sobre la LLAVE CORPORATION PVC ¾¿ es solicitado que la ¿Manija: PR¿ en vista que PR no es una nomenclatura habitual para polímeros por favor aclarar si se refiere a PP- polipropileno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: LLAVE CORP Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Tomar en consideracion PP

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta y se corrige

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Para la tuerca de acople DN20 se requiere ¿Tipo de Rosca Exterior: 26.44¿ siendo esta medida la estándar para rosca exterior DN15. Se solicita cambiar a ¿Tipo de Rosca Exterior: 33.25¿ tal como indica la norma NPT399.089

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.2 Literal: TUERCA ACO Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El tipo de rosca exterior es de 33.25

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta y se corrige

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la llave de paso 1/2 ¿ es solicitado ¿Dimensiones de Rosca: ISO 7/1- ISO 228/1 ¿ pero según norma NTP 399.034 solo manejan rosca ISO 7/1, por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.3 Literal: LLAVE DE P Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La llave de paso de 1/2 es ISO 7/1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitan para la tuerca de acople DN20 ¿Longitud Rosca: 20 mm¿ esta medida sobrepasa la longitud total de la tuerca, la medida comercialmente estandarizada para la tuerca de acople DN20 es Longitud Rosca: 16.8, por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.4 Literal: TUERCA ACO Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La longitud de la tuerca de acople es de 16.8

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta y se aclara

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

En la llave de paso 1 ¿ es solicitado ¿Dimensiones de Rosca: ISO 7/1- ISO 228/1 ¿ pero según norma NTP 399.034 solo manejan rosca ISO 7/1, por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.5 Literal: LLAVE DE P Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

La llave de paso de 1 es ISO 7/1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-34-2024-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE LLAVES DE CORPORATION Y LLAVES DE PASO

| | | | |
|-------------------------|--|------------------|------------|
| Ruc/código : | 20535515728 | Fecha de envío : | 24/10/2024 |
| Nombre o Razón social : | AMERICA PRODUCTOS Y SERVICIOS SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA | Hora de envío : | 18:06:44 |

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

En todos los artículos solicitados exististe el requerimiento del ¿peso aproximado¿.

Considerando que esta propiedad puede variar ligeramente entre diferentes fabricantes y que dicha variación no afecta la funcionalidad, dimensiones ni características técnicas de los artículos, considerando lo expuesto y que ninguna entidad de Saneamiento solicitan peso de los productos solicitamos amablemente lo siguiente.

Con el fin de fomentar la pluralidad de postores y evitar posibles exclusiones innecesarias, sugerimos que se elimine este requisito estricto de "peso aproximado" o, en su defecto, que se permita un rango de variación de +/- 10 gramos, lo que permitiría una mayor participación sin comprometer la calidad o especificaciones técnicas de los productos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: EETT Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Peso aproximado, se acepta un rango de variacion +-10 gramos

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acepta y se aclara