

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD

Nomenclatura : AS-SM-3-2023-GERESA-CUSCO-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO CON PANELES TERMOAISLANTES TIPO PUR PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA GERESA CUSCO

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:39

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Los bienes materia de la presente contratacion son modulos prefabricados con termopaneles tipo PUR, por lo que corresponde solicitar la experiencia del postor en la especialidad en bienes similares al objeto de la contratacion, para el presente caso MODULOS PREFABRICADOS, se le solicita al comite actuar conforme a lo establecido por la ley de contrataciones y adquisiciones del estado y modificar la experiencia solicitada.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se publicara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge parcialmente, se considerara estructuras metalicas y modulos pre fabricados.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-GERESA-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO CON PANELES TERMOAISLANTES TIPO PUR PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA GERESA CUSCO

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:39

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Respecto al techo se solicita al comite de seleccion aclarar si lo solicitado es termopanel tipo PUR de 30mm de espesor con plancha de aluzinc en ambas caras de 0.4 mm de espesor; asi mismo se les solicita considerar tambien como aceptable el uso de termopaneles de 30 mm de espesor con 02 venas por plancha, en vista que la cantidad de venas no alteran en absoluto la resistencia estructural de los termopaneles, siendo estas simplemente un elemento decorativo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En cumplimiento Art. 29, se debera ceñir a las especificaciones tecnicas formuladas por el area usuaria.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-GERESA-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO CON PANELES TERMOAISLANTES TIPO PUR PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA GERESA CUSCO

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:39

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Respecto al uso del termopanel tipo PUR 60 mm para las paredes y puertas, se solicita al comite modificar por termopaneles tipo PUR 50 mm debido a que su uso es mas comercial y por ende se encuentra con mayo facilidad en el mercado

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente, se publicara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aceptara termopanel tipo PUR de 50 mm o 60 mm

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-GERESA-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO CON PANELES TERMOAISLANTES TIPO PUR PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA GERESA CUSCO

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:39

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

se solicita aclarar si el material a utilizar en las puertas es el mismo que el usado para las paredes

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que el material a utilizar en las puertas es el mismo que el usado para la paredes

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-GERESA-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO CON PANELES TERMOAISLANTES TIPO PUR PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA GERESA CUSCO

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:39

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En la especificacion E6 se indica "cielo raso liviano, antibacterial y facil de limpiar"; se instalara cielo raso adicional? o sera suficiente con la instalacion de los termopaneles tipo techo, ya estos tienen las caracteristicas indicadas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se, aclara que sera suficiente con la instalación de los termopaneles tipo PUR, ya estos tienen las características indicadas.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO-SALUD
Nomenclatura : AS-SM-3-2023-GERESA-CUSCO-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICION DE MODULOS PREFABRICADO CON PANELES TERMOAISLANTES TIPO PUR PARA EQUIPAMIENTO DE INFRAESTRUCTURA MOVIL, PARA LA ASISTENCIA FRENTE A EMERGENCIAS Y DESASTRES DE LA GERESA CUSCO

Ruc/código :	20564077152	Fecha de envío :	15/06/2023
Nombre o Razón social :	F CONSTRUCTORA FABIO'S EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - CONSTRUC FABIO'S E.I.R.L.	Hora de envío :	21:22:39

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Respecto a las instalaciones sanitarias, indicar que elemento sanitario se instalara?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara, se publicara en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que se solo se instalara equipo sanitario de lavamanos, por lo que se debera prever los puntos de conexión