

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores solicitamos se pueda ampliar el plazo de entrega a 90 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1.9 **Literal:** - **Página:** 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, por cuanto que, de acuerdo a la indagación de mercado realizado existe pluralidad de postores que ofertan el plazo de 40 días calendario.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con la finalidad de ampliar la pluralidad de postores agradeceremos considerar un adelanto del 30%

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.6 Literal: - **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acepta lo solicitado, toda vez que, la entidad ha visto por conveniente no otorgar adelantos para el servicio requerido.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Para el interruptor solicitamos se permita la siguiente característica Icc: 66kA a 500 VAC.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, en las Especificaciones Técnicas se solicita como mínimo Icc (220/415/440V AC): 65KA, por lo que, la oferta de los postores pueden superar dicho parámetro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Será parte del alcance realizar modificación en el programa?. De ser así, indicar el nombre, la versión del programa y cual es el alcance de la programación.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - **Página: 21**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que no se incluye cambios en el programa del PLC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se menciona bloques de contactos para la señalización de los estados, especificar cuantos bloques y que tipos de bloques necesitan para la integracion al PLC.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** - **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, los bloques de contactos se encuentran en el Interruptor a suministrar y se indican como abierto, cerrado y disparo por falla.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Mencionan: "Con respecto al sistema de enclavamiento, los interruptores vendrán equipados con su sistema de conexión a través de cables para enclavamiento mecánico cuya longitud aproximadamente será de 2.5 metros; y Placa lateral para enclavamiento mecánico."

Especificar medidas de placa así como el calibre del cable a suministrar.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - **Página: 22**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el cable de control a suministrar será del tipo GPT en calibre mínimo de 1.5 mm². Se adjunta Planos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Mencionan: "Con respecto al sistema de enclavamiento, los interruptores vendrán equipados con su sistema de conexión a través de cables para enclavamiento mecánico cuya longitud aproximadamente será de 2.5 metros; y Placa lateral para enclavamiento mecánico."

Especificar y detallar las conexiones de las acometidas para los bastidores de 2500 y 3200. Adjuntar planos unifilares, multifilares, mecánicos e imágenes de las acometidas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.1 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el enclave de control a suministrar será del tipo GPT en calibre mínimo de 1.5 mm². Se adjunta Planos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Especificar si la durabilidad mecánica es con mantenimiento o fuera de mantenimiento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - **Página: 21**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que la durabilidad mecánica y eléctrica está incluido dentro del período de garantía de 12 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...Garantía de 12 meses

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Que facilidades brindará el Cliente para la realización del servicio?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1

Literal: -

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se brindarán todas las facilidades de acceso.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Indicar si los interruptores contarán con comunicación, de ser así especificar el protocolo

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.1 Literal: - **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que los interruptores si cuentan con comunicación a través del PLC, los cuales se verifican mediante pruebas de operación de modo manual y automático.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

El personal que ingresará necesitará exámenes médicos?, de ser así indicar que exámenes necesitan, indicar también con que empresa sera necesario pasar los exámenes médicos.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - **Página:** 22
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, no se necesitará ningún examen médico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Se necesitará algún tipo de ropa especial para el servicio, de ser así especificar el tipo de ropa a usar.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 5.2 **Literal:** - **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el personal usará la ropa indicada para este tipo de actividades y todos sus implementos de Seguridad (EPP) para trabajos en Sub Estacion Electrica en Media tensión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Confirmar si la coordinación de bloqueo de energía con Luz del Sur y de los grupos electrógenos es por parte del contratista.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, el bloqueo de Energía de Luz del Sur es de forma local y el uso de 2 Grupos Electrógenos es por parte del contratista.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Las 30 horas mencionadas, serán continuas o se podran hacer en diferentes días. De ser continuas, por favor indicar cuantas horas como máximo puede trabajar el personal dentro de planta de manera continua.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5.2 Literal: - **Página: 22**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, las horas indicadas son continuas, incluye la pre inspección, ejecución, instalación y pruebas de funcionamiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

La experiencia puede ser en Sub estaciones electricas de Media y/o baja tensión tanto para el ingeniero como los técnicos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** - **Página:** 25
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, se considerará la experiencia en sub estaciones eléctricas de media y baja tensión para los técnicos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...experiencia en sub estaciones eléctricas de media y baja tensión tanto para los técnicos.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se puede ampliar el perfil de tecnico a: tecnicos de electrotecnia industrial y/o electricista industrial?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, por lo que se consideraran tambien a tecnicos con nombres equivalentes en su titulo de técnico como: "técnico en electrotecnia industrial" y/o "técnico en la especialidad de electricista industrial"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...Técnico electrotecnia industrial y/o Técnico electricista industrial.

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se puede ampliar el perfil de técnicos a: bachilleres de ing mecatronica, ing. electrica, ingeniería mecanica e ingeniería electronica?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - **Página: 24**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, por lo que, también se consideran como Técnicos aquellos que tengan el grado de bachiller en: Ing mecatrónica, Ing. eléctrica, Ing. electrónica

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

...Ing mecatrónica, Ing. eléctrica, Ing. Electrónica

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Confirmar si es posible ampliar la experiencia del personal considerando experiencia en programación en general

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - **Página:** 25
Artículo o norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que, de acuerdo a lo requerido en las bases, el personal debe contar con experiencia en programación en PLC.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Confirmar si los años de experiencia son únicamente después de la titulación, y de incluirse a los bachilleres, después de la obtención de su bachillerato.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - **Página:** 24
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, la experiencia del personal técnico se contabilizará a partir de de la obtención de Título y en caso de bachilleres a partir de la obtención de grado de Bachiller.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20343877294	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	DIN AUTOMATIZACION S.A.C.	Hora de envío :	15:51:50

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

De acuerdo a la experiencia solicitada, en la cual se especifica como válidos aquellos servicios de instalación de dominio y programación de PLC para sistemas de comunicación de transferencia automática en sub estaciones eléctricas, solicitamos la comité técnico que amplie la experiencia a ¿servicios automatización y programación de PLC en general¿, considerando que ante los proyectos llave en mano, la configuración de transferencias automáticas representan una partida intrínseca y no específica para un proyecto general de automatización.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: - **Página:** 26
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acepta lo solicitado, por lo que, con ocasión de la integración de bases se ampliará la experiencia en servicio de automatización y programación de PLC en general.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

..., en servicio de automatización y programación en PLC en general

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:40:24

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Se aprecia que como parte de los documentos para la suscripción del contrato no han solicitado garantía de fiel cumplimiento del contrato. Confirmar si no será necesario presentar dicho documento.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 2.4 **Literal:** -- **Página:** 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que, el presente procedimiento de selección se encuentra dentro del alcance del numeral a) del Art. 52 del RLCE, por lo que no corresponde solicitar la garantía de fiel cumplimiento para el perfeccionamiento del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:40:24

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan (02) dos profesionales técnicos de las carreras de electrónica y/o electricidad. Considerando que los institutos tecnológicos emiten sus certificados y/o títulos referidos a la especialidad de electricidad, con nombres equivalentes tales como "técnico en electrotécnia industrial", "técnico en la especialidad de electricidad", "electricista industrial", solicitamos que para acreditar al personal técnico también se acepten técnicos de las denominaciones antes indicadas. Realizamos esta observación a fin de promover una mayor participación de postores, en cumplimiento de los principios de "Libertad de Concurrencia" y "Competencia" reconocidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", Art. 2º, literal a) y e).

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación, por lo que, se consideraran tambien a tecnicos con nombres equivalentes en su titulo profesional de técnico como: "técnico en electrotécnia industrial", "técnico en la especialidad de electricidad", técnico electricista industrial"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

... "técnico en electrotécnia industrial", "técnico en la especialidad de electricidad", técnico electricista industrial"

Entidad convocante : SERVICIO NACIONAL DE SANIDAD AGRARIA
Nomenclatura : AS-SM-42-2023-SENASA-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Bien
Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE INTERRUPTORES DEL SISTEMA DE TRANSFERENCIA AUTÓNOMA

Ruc/código :	20124280657	Fecha de envío :	05/10/2023
Nombre o Razón social :	TECNICA INGENIEROS S.R.L	Hora de envío :	18:40:24

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

Solicitan (02) dos profesionales técnicos de las carreras de electrónica y/o electricidad que cuenten con título. Solicitamos se pueda aceptar la presentación de técnicos que cuenten con certificados emitidos por SENATI. Realizamos esta observación a fin de promover una mayor participación de postores, en cumplimiento de los principios de "Libertad de Concurrencia" y "Competencia" reconocidos por la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 11 **Literal:** -- **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Ley N° 30225 "Ley de Contrataciones del Estado", Art. 2º, literal a) y e).

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación, por cuanto que, por tratarse que los trabajos a realizar por el personal técnico implican riesgos de consideración, es necesario contar con personal calificado que garantice la prestación. En tal sentido, se aceptará personal profesional con título de técnico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null