

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código : 20543725821

Fecha de envío : 14/08/2023

Nombre o Razón social : DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C

Hora de envío : 17:02:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Indicar la autonomía o capacidad del tanque subbase, del grupo electrógeno ya que se precisa solo la capacidad del tanque diario(210 gl)

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3

Literal: 3.1

Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que en las especificaciones técnicas no se está solicitando un tanque subbase para el grupo electrógeno. No se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

¿Las herramientas podrán ser de distinta marca?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que en las especificaciones técnicas no se está solicitando herramientas, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

No se indica en esta página y en todo el documento la procedencia del grupo electrógeno o certificaciones, ¿favor de indicar si este grupo de 60 kw debe ser UL?,

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que en las especificaciones técnicas no se está solicitando grupo electrógeno de 60 kW, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

¿Precisar si el tablero de transferencia debe ser UL?

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que en las especificaciones técnicas no se está solicitando tablero de transferencia, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Se indica 220V, reconectable, especificar si este trabajará a 380/220V

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que no se requiere indicar el voltaje de 220V, ni especificar si trabajará a 380/220 V, por tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Considerar que en el caso de Cummins la potencia mínima del grupo electrógeno debe ser el 30% de su potencia nominal

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que no se requiere tener en cuenta la potencia mínima de grupo electrógeno, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Los gabinetes de control son ip23, el hmi con máscara solo tienen un mayor sellado es resistente a aceites, humedad, etc, se hace precisión ya que se ha solicitado ip55

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que en las especificaciones técnicas no se está solicitando gabinetes de control, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

El color del tablero es de acuerdo a fábrica , verde Onam

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta consulta no guarda relación con lo solicitado en la presente adquisición toda vez que en las especificaciones técnicas no se está solicitando un tablero, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura :AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

¿Los grupos trabajaran en sincronismo ó alternancia?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que los grupos existentes trabajan en forma alternada, como se indica en las especificaciones técnicas en el numeral 5.ANTECEDENTES. En tal sentido no corresponde la modificación de las especificaciones técnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

¿Precisar de cuantos hp es la Bomba manual rotativa para trasegar combustible?

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que esta la presente contratación no se requiere una bomba manual rotativa para trasegar combustible. En tal sentido no corresponde la modificación de las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Se indica tapa de pozo a tierra, favor de indicar el alcance, en caso sea del contratista indicar posición del pozo a tierra con respecto a los grupos electrógenos o indicar metrado

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que en las especificaciones técnicas se está solicitando la instalación de un sistema de dos pozos a tierra, a cargo del Contratista, incluido la tapa del pozo a tierra de acuerdo a lo indicado en el numeral 7. INSTALACIONES ELÉCTRICAS. Por otra parte, se cuenta con un anexo en las especificaciones técnicas para poder descargar el plano IV.6 PLANO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS con la ubicación del pozo a tierra, en este caso corresponde respecto al tanque de combustible. Por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

¿Es nuestro alcance la cotización de la caseta de fuerza según el anexo E? , se indica que en caso de ser afirmativo se tomará en cuenta el metrado indicado en dicho requerimiento

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que en la presente contratación no se solicita una caseta de fuerza o su cotización. Por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

El tiempo de instalación es muy poco considerando todo el alcance constructivo, considerar ampliarlo 10 días más.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el plazo de entrega de bienes y de instalación es suficiente para el cumplimiento de la prestación. Por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

De ser así, se brindará espacio para almacenamiento de materiales y oficina

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página: 55**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que se le brindará espacio adentro del perímetro de la estación VOR las Salinas para el almacenamiento de materiales y oficina. El lugar que acondicione el contratista para el almacenamiento y oficina debe ser de preferencia de madera para evitar interferencias con los equipos del VOR. En tal sentido se modificará en las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las especificaciones técnicas en el numeral 8.6 Otras obligaciones lo siguiente:
Así mismo, se le brindará espacio al Contratista para el almacenamiento de materiales y oficina. El lugar que acondicione el contratista para el almacenamiento y oficina debe ser de preferencia de madera para evitar interferencias con los equipos del VOR.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

¿Se ofrecerá servicios higiénicos al personal y dotación de energía y agua?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que no se cuenta con servicios higiénicos. En tal sentido, el contratista debe contar con baños portátiles. El Contratista deberá tomar las previsiones para la dotación de energía y agua para las actividades de instalación. En tal sentido se modificará las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las especificaciones técnicas en el numeral 8.6 Otras obligaciones lo siguiente:

Otras obligaciones del Contratista (¿)

El Contratista deberá tomar las previsiones para la dotación de energía y agua para las actividades de instalación.

Otras obligaciones del Contratista

(¿)

La Entidad no cuenta con servicios higiénicos para el personal. En tal sentido, el contratista debe contar con baños portátiles.

Entidad convocante :	CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC
Nomenclatura :	AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

¿Se podrá hacer uso del comedor dentro de sus instalaciones?

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 55
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaración que no se cuenta con comedor en las instalaciones de la Estación VOR Las Salinas. Por tanto, no se modificará las especificaciones técnicas para aclarar lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Indicar horario de trabajos dentro de las instalaciones del aeropuerto

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que el horario en la Estación VOR Las Salinas para los trabajos de instalación del tanque de combustible es de 08:30 a 16:30 horas de lunes a domingo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará en las especificaciones técnicas en el Anexo C Instalación de tanque de combustible lo siguiente:
Para la instalación del tanque, el contratista deberá tener presente que el horario de trabajo en la Estación VOR Las Salinas para los trabajos de instalación del tanque de combustible es de 08:30 horas a 16:30 horas de lunes a domingo. Así mismo, deberá efectuar las siguientes actividades (¿.)

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Del personal indicar si se requiere residente de obra, pdr , calidad ,control documentario

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que no se requiere residente de obra, pdr, calidad, control documentario, por lo tanto no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

De las pruebas en el local del proveedor, se indica que esta se avisará con 3 días de anticipación al cliente, pero no se asumo costos de transporte o cualquier requisito de ingreso en caso el cliente requiera ver las pruebas en nuestros talleres.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que en la presente contratación no se está solicitando pruebas en el local del proveedor, por lo tanto no se modificará las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Para las pruebas en sitio (Moquegua), el cliente debe de proporcionar combustible

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que en la presente contratación no se está solicitando pruebas en sitio (Moquegua).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Favor de remitir los planos en versión cad

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que en las especificaciones técnicas está indicado el enlace para los planos en versión cad, en tal sentido no se modificarán las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-7-2023-CORPAC S.A.-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION TANQUE DE COMBUSTIBLE PARA GRUPOS ELECTRÓGENOS DE LA ESTACION VOR/DME LAS SALINAS - HUACHO

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	14/08/2023
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	17:02:18

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

En caso de tener requisitos de ingreso a obra, favor de enviarlo

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 55

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que para el ingreso a las instalaciones de CORPAC S.A. deberá cumplir contar con lo siguiente:

1. Certificado de aptitud vigente emitido por una entidad acreditada por DIGESA, documento que se expide después de una evaluación médico ocupacional y tiene una vigencia de un año para los que ingresan a CORPAC por ser una empresa de alto riesgo.

2. SCTR vigente a las fechas de solicitud de ingreso del personal, SALUD Y PENSION.

Así mismo, el contratista deberá cumplir la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SARS-COV-2, aprobada mediante Resolución Ministerial N° 031-2023-MINSA para cumplimiento de las medidas de bioseguridad para disminuir el riesgo de transmisión de la COVID-19.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se modificará las especificaciones técnicas de acuerdo a lo siguiente en el numeral 8.15. CONDICIONES PARA EL INGRESO A LAS INSTALACIONES DE CORPAC S.A. Y PROTOCOLOS SANITARIOS A CARGO DEL CONTRATISTA

Para la entrega de bienes e instalación debe formalizar la solicitud de ingreso a través del formato de ingreso a instalaciones de CORPAC indicado en el anexo 1, especificando las fechas de ingreso, así mismo, debe contar con los siguientes documentos:

Certificado de aptitud vigente emitido por una entidad acreditada por DIGESA, documento que se expide después de una evaluación médico ocupacional y tiene una vigencia de un año para los que ingresan a CORPAC por ser una empresa de alto riesgo.

SCTR vigente a las fechas de solicitud de ingreso del personal, SALUD Y PENSION.

El contratista deberá cumplir la Directiva Administrativa N° 339-MINSA/DGIESP-2023, que establece las disposiciones para la vigilancia, prevención y control de la salud de los trabajadores con riesgo de exposición a SAR