

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código : 20563214547

Nombre o Razón social : MEGASIL PERU S.A.C.

Fecha de envío : 21/10/2023

Hora de envío : 16:57:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

solicito considerar en la experiencia del postro en Montaje Electromecánico de torres de línea de transmisión Eléctrica en 220 Kv.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página: 1**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente: Se acoge considerar como experiencia del postor en Montaje Electromecánico de torres de línea de transmisión Eléctrica en 220 Kv

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se amplía la experiencia del postor: Montaje Electromecánico de torres de línea de transmisión Eléctrica en 220 Kv.

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20563214547	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	MEGASIL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:57:45

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para el ciliconado tanto el LT y SE, el suministro de la ciliconado lo dara Hidrandina o el contratista e indicar la marca de la cilicona.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 8.4.13 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
Hidrandina suministra la silicona.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 8.3 del capitulo III - requerimiento, introducir un párrafo que diga "La Silicona y el Silicagel, forman parte de los materiales que corresponde a Hidrandina proporcionar para la ejecución del servicio".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20563214547	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	MEGASIL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:57:45

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

La pintura para el pintado de los transformadores lo suministra el contratista o Hidrandina

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 1 **Literal:** 8.4.30 **Página:** 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
La contratista suministra la pintura para el pintado del transformador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 8.3 del capítulo III - requerimiento, introducir un párrafo que diga "La Pintura para el pintado de los transformadores de potencia, forman parte de los materiales que corresponde a la Contratista suministrar para la ejecución del servicio".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20563214547	Fecha de envío :	21/10/2023
Nombre o Razón social :	MEGASIL PERU S.A.C.	Hora de envío :	16:57:45

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

el suministro de Silicagel es de Hidrandina o el contratista.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 8.4.29 Página: 37

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
Hidrandina suministra el material Silicagel (conforme a lo indicado en el numeral 8.3 del capitulo III - requerimiento).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En el numeral 8.3 del capitulo III - requerimiento, introducir un párrafo que diga "La Silicona y el Silicagel, forman parte de los materiales que corresponde a Hidrandina proporcionar para la ejecución del servicio".

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En esta partida, la unidad (UNID) comprende Placa de Riesgo Eléctrico o Identificación de Fases, o se refiere a ambas?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: 12 Literal: 300875 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.

En esta partida, la unidad es por 1 placa de identidicación de estructura o 1 placa de riesgo electrico o 1 placa de identificacion de fases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

301053 T-Limp. Franja servidum¿ TALA/Con Maniobra p RETIRO de árboles.Incly Trozado
Con respecto a esta actividad, de acuerdo con la unidad especificada el costo a considerar es por los trabajos que se efectúen a un árbol?, por favor aclarar

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°2 Literal: 29 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
La unidad de la partida es por árbol talado que demande la ejecucion de maniobras para evitar afectaciones a la infraestructura o a terceros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

300875 T-Pintado de placa de identificación de estructura o Placa de Riesgo eléctrico/ identif. De fases UNID 360

En esta partida, la unidad (UNID) comprende Placa de Riesgo Eléctrico o Identificación de Fases, o se refiere a ambas?

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°2 Literal: 12 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.

En esta partida, la unidad es por 1 placa de identidicación de estructura o 1 placa de riesgo electrico o 1 placa de identificacion de fases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

302405 T-Pintado de placa de identificación de estructura o Placa de Riesgo eléctrico/ identif. De fases UNID 1038

En esta partida, la unidad (UNID) comprende Placa de Riesgo Eléctrico o Identificación de Fases, ¿Se refiere a ambas?

Acápite de las bases : Sección: Anexos **Numeral:** Lista N°2 **Literal:** 302405 **Página:** 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.

En esta partida, la unidad es por 1 placa de identidicación de estructura o 1 placa de riesgo electrico o 1 placa de identificacion de fases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

301053 T-Pintado de placa de identificación de estructura o Placa de Riesgo eléctrico/ identif. De fases UND 4680

¿Con respecto a esta actividad, de acuerdo con la unidad especificada el costo va a ser por los trabajos que se efectúen por cada árbol?, por favor aclarar.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°2 Literal: 301053 Página: 84

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
La partida 301053 se denomina "T-Limp. Franja servidum¿ TALA/Con Maniobra p RETIRO de árboles. Incluy Trozado, UND 4680".

La unidad de la partida es por árbol talado que demande la ejecucion de maniobras para evitar afectaciones a la infraestructura o a terceros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

300844 Limpieza, lijado y aplicación de pintura epoxica macropoxi 646 color RAL 7035 a transformador de Potencia incluye radiadores, tanque principal, Tanque conservador y accesorios UND 27

Para esta actividad, ¿cuál es el tiempo máximo que tienen programado para intervenir este equipo? Por favor indicar los niveles de tensión y potencia de los transformadores de potencia?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°7 Literal: P27 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
Se debe considerar para la ejecución de la partida 300844, un corte de energía de 8 horas.

En el "Anexo 3 - Metrado de Actividades", en la hoja "Metrado SET", se ecuentran indicados los transformadores (con sus características) considerados para el servicio de mantenimiento.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

303765 Limpieza, lijado y aplicación de pintura epoxica macropoxi 646 color RAL 7035 de equipos de celda 220KV-138KV incluye soporte. UND 60

Con respecto a esta actividad, para determinar el costo en nuestro presupuesto, la unidad (und) se refiere a un equipo de la celda 220 kV o 138 kV?, o se refiere a todos los equipos de la celda?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°7 Literal: P27 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
Se refiere a todos los equipos de la celda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

303771 Limpieza, lijado y aplicación de pintura epoxica macropoxi 646 color RAL 7035 a equipos de celda de 34,5-66KV incluye soporte, caja de control, de agrupamiento. UND 12

Con respecto a esta actividad, para determinar el costo en nuestro presupuesto la unidad (und) se refiere a un equipo de celda 34.5 - 66 kV?, ¿o se refiere a todos los equipos de la celda?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°7 Literal: P28 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
Se refiere a todos los equipos de la celda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

303906 Limpieza, lijado y aplicación de pintura epoxica macropoxi 646 color RAL 7035 a equipos de celda 10KV-22,9KV incluye soporte. BAHIA 9

Con respecto a esta actividad, para determinar el costo en nuestro presupuesto la unidad (und) se refiere a un equipo de celda 10 ¿ 22.9 kV?, ¿o se refiere a todos los equipos de la celda?

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°7 Literal: P29 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se aclara.
Se refiere a todos los equipos de la celda

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

303910 Limpieza, lijado y aplicación de pintura epoxica macropoxi 646 color RAL 7035 a Portico metalico o concreto incluye columnas y vigas m 90

¿Para determinar el costo de esta actividad, por favor indicar el nivel de tensión en la que está el pórtico? , verificar la unidad que corresponde , se indica (m)

Acápíte de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°7 Literal: P30 Página: 91

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se acoge.
Se corrige la unidad de esta partida a "UND".

Se aclara.
Considerar que la actividad se realizará en pórticos para un nivel de tensión de 138kV.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Corregir en el anexo 3 - Metrado de Actividades, la unidad de la partida 303910 a "UND"

Entidad convocante : EMPRESA REGIONAL DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD ELECTRO NOR MEDIO SA HIDRANDINA

Nomenclatura : AS-SM-80-2023-HDNA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : Servicios de mantenimiento en líneas de Transmisión y subestaciones de Transformación en las unidades Chimbote y Huaraz Zona II

Ruc/código :	20445419983	Fecha de envío :	26/10/2023
Nombre o Razón social :	PACIFICO SUR INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	17:37:07

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

300934 T-Cambio de Aisladores PIN hasta 35kV (m) 0

Verificar la unidad que corresponde a esta actividad.

Acápite de las bases : Sección: Anexos Numeral: Lista N°4 Literal: 4 Página: 85

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Mediante documento HDNA-GT/UMT-JMTe-0081-2023 el área usuaria absuelve lo siguiente:Se acoge.
Se corrige la unidad de esta partida a "UND"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Corregir en el anexo 3 - Metrado de Actividades, la unidad de la partida 300934 a "UND"