

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA
Nomenclatura :	AS-SM-79-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 1500 MUESTRAS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES EN SERVICIO Y TRANSFORMADORES FUERA DE SERVICIO, MAS EL SERVICIO DE DESCARTE DE PRESENCIA DE PCB, MEDIANTE EL MÉTODO COLORIMÉTRICO A CADA MUESTRA DE ACEITE

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:07:54

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el TDR dice: El contratista dará disposición final a los residuos generados, como son los Kits de descarte colorimétrico, a través de una EO-RS y debe adjuntar copia de los manifiestos emitidos y certificado de disposición final por la EO-RS, para poder facturar el servicio de descarte de PCB realizado.
Se solicita que la presentacion del certificado de disposicion final sea presentado al final del servicio en la ultima valorizacion. Debido a que generaria mayores costos si se realiza cada mes o en la presentacion de cada valorizacion

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge. La presentación del certificado de Disposición Final pude ser presentado de manera parcial según el avance en los descartes o de manera total al final del servicio realizado como requisito para su ultima facturación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Agregar en la página 26, al final del texto, indicar:
La presentación del certificado de Disposición Final pude ser presentado de manera parcial según el avance en los descartes o de manera total al final del servicio realizado como requisito para su ultima facturación."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-79-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 1500 MUESTRAS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES EN SERVICIO Y TRANSFORMADORES FUERA DE SERVICIO, MAS EL SERVICIO DE DESCARTE DE PRESENCIA DE PCB, MEDIANTE EL MÉTODO COLORIMÉTRICO A CADA MUESTRA DE ACEITE

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:07:54

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL JEFE DE GRUPO

Se solicita que se adicione la siguiente experiencia: Servicios de análisis de muestra de transformadores para descarte de contenido de PCB y/o, Servicio de análisis de muestra de aceite de transformadores operativos y no operativos para descarte de PCB y/o Servicio de descarte de presencia de PCB mediante el método colorimétrico y muestras de aceite extraídas de transformadores en servicio y/o Servicio de monitoreo inventario extracción de muestra de aceite dieléctrico y determinación de PCB a las muestras de aceite de transformadores de distribución mediante el método de análisis cromatografico

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente. Para el personal clave jefe de grupo también se considerará: Con experiencia en servicios de análisis de muestras de transformadores para descarte de PCB por método colorimétrico y/o cromatográfico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

"Agregar en el punto B.4 lo siguiente:
Jefe de Grupo

...
Con experiencia en servicios de análisis de muestras de transformadores para descarte de PCB por método colorimétrico y/o cromatográfico."

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-79-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 1500 MUESTRAS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES EN SERVICIO Y TRANSFORMADORES FUERA DE SERVICIO, MAS EL SERVICIO DE DESCARTE DE PRESENCIA DE PCB, MEDIANTE EL MÉTODO COLORIMÉTRICO A CADA MUESTRA DE ACEITE

Ruc/código :	20448310401	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	C & B INGENIEROS ASOCIADOS CONTRATISTAS GENERALES SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	21:07:54

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LA EXPERIENCIA DEL JEFE DE GRUPO

Se solicita que se adicione el cargo de COORDINADOR, JEFE DE SERVICIO, SUPERVISOR en las actividades que solicitan como experiencia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: B.4 Página: 113

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

IGUALDAD DE TRATO

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge. En el punto B.3.1 "Formación Académica", se indica la Formación Académica que debe cumplir el Jefe de Grupo, lo cual es vinculante con la experiencia, puesto que para ocupar un cargo de coordinador, jefe de servicio o supervisor, se considera un profesional titulado el cual está indicado en el punto B.3.1.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : EMPRESA DE SERVICIO PUBLICO DE ELECTRICIDAD DEL NOR OESTE DEL PERU S.A. ELECTRO NOR OESTE SA

Nomenclatura : AS-SM-79-2024-ELECTRONOROESTE SA (ENOSA)-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE EXTRACCIÓN DE 1500 MUESTRAS DE ACEITE DE TRANSFORMADORES EN SERVICIO Y TRANSFORMADORES FUERA DE SERVICIO, MAS EL SERVICIO DE DESCARTE DE PRESENCIA DE PCB, MEDIANTE EL MÉTODO COLORIMÉTRICO A CADA MUESTRA DE ACEITE

Ruc/código :	20603146132	Fecha de envío :	16/09/2024
Nombre o Razón social :	CRUZA SOLUCIONES ELECTRICAS E INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	22:55:37

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:
experiencia del postor:
se puede brindar como experiencia servicios brindados en temas electricos.
ya que nuestra empresa realizaria la compra del equipo para las muestras de aceite.

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 01 **Literal:** 02 **Página:** 116

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
No se acoge. Se precisa que por tartarse de un servicio puntual y especializado necesariamente se debe considerar como servicios similares a los siguientes: Todo tipo de análisis a aceites dieléctricos de transformadores de distribución o de potencia, puesto que lo que indica el postor servicio brindado e temas eléctricos deja muchos vacíos interpretativos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null