

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-DRA-APURIMAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLO KINGKONG DE 18 HUECOS para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Ruc/código :	20601062853	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:41

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

observacion 1 .- se debe requerir normas técnicas peruanas en las especificaciones para garantizar la calidad de los ladrillos tales como son :

NTP 399.613 (procedimiento de ensayos), NTP 331.017 (variación de dimensionales) y resistencia a la compresión R.N.E.0.70 dichas normas garantizan la calidad de ladrillo . donde existen pluralidad de marcas que cumplen con las normas antes mencionadas .

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones Las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION POR LO QUE SE COSTITUIRA EN en el ítem 4.2 Reglamentos Técnicos . Respecto a la NTP 399.613.2005-339.604-399.604, Es de señalar que se especifica el cumplimiento de la norma E-070,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NTP 399.613.2005-339.604-399.604

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-DRA-APURIMAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLO KINGKONG DE 18 HUECOS para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Ruc/código :	20601062853	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:41

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

observacion 2 ..- en el ALABEO requieren en las bases hasta 2 mm . lo cual estaría direccionando aun tipo de ladrillo y marca donde estaría transgrediendo la ley de contrataciones del estado. lo correcto debe ser ALABEO ¿= 4 mm en virtud de pluralidad de postores

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** III **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación , según norma E 070 artº5, ítem 5.2. por lo que se retira de las bases la descripción hasta 2mm ahora señala hasta 4mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

hasta 4mm

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-DRA-APURIMAC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LADRILLO KINGKONG DE 18 HUECOS para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Ruc/código :	20601062853	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:41

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:
observación 3 .- en las características técnicas del ladrillo solicitado falta detallar la absorción de agua lo cual es fundamental para los muros portantes donde segun la NTP debe ser $\alpha = 22\%$

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):
Artículo 29. Requerimiento

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se precisa que se encuentra en el ítem 4.1. Características técnicas del términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-DRA-APURIMAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLO KINGKONG DE 18 HUECOS para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Ruc/código :	20601062853	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:41

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

plazo de entrega : solicitan que los ladrillos se entreguen en 10 dias calendarios la totalidad . lo cual seria imposible de cumplir la entrega delos 130000 ladrillos requeridos en el tiempo establecido en las bases . se le solicita que modifique en las integración de bases para la entrega en cronogramas de entrega asi ampliar el plazo de entrega . y no incurrir en penalidades

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** 6 **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Artículo 2. Principios que rigen las contrataciones

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación parcialmente por lo que se quita 10 días y se considera 20 días para las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

20 días

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Nomenclatura : AS-SM-5-2024-DRA-APURIMAC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE LADRILLO KINGKONG DE 18 HUECOS para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Ruc/código :	20601062853	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:10:41

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

lugar de entrega : se le solicita que se detalle en punto exacto donde se ba hacer la entrega del material solicitado .
-Si hay vias de acceso para carros de alto tonelaje para camión tráiler ?
-la via es asfaltada y/o trocha ?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observacion para las bases integradas se adjunta una imagen satelital así como el link de la ubicación de la obra en mención y se amplía la descripción de la ubicación en el ítem 6 de los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

se adjunta una imagen satelital así como el link de la ubicación de la obra

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC-AGRICULTURA APURIMAC

Nomenclatura :AS-SM-5-2024-DRA-APURIMAC-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICIÓN DE LADRILLO KINGKONG DE 18 HUECOS para la obra: CONSTRUCCIÓN INFRAESTRUCTURA DE LA DIRECCIÓN REGIONAL AGRARIA APURIMAC

Ruc/código :	20601062853	Fecha de envío :	04/04/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO INPORT ROCA E.I.R.L.	Hora de envío :	22:21:33

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

se debe solicitar como Documentación de presentación obligatoria , se adjunte ficha técnica del ladrillo ofertado donde indique la marca y procedencia

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 2.2 Literal: 2.2.1 Página: 16

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE LA OBSERVACION POR LO QUE SE INTEGRA EN LAS BASES SE precisa que se encuentra en el ítem 4.1. Características técnicas del terminos de referencia. IMPORTANTE: El proveedor deberá presentar su ficha técnica para su recepción.

Criterios a los cuales está sujeto la recepción del bien

¿ Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados (coeficiente de variación), para unidades producidas industrialmente, o más de 40 % para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará el lote.

¿ La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%.

¿ La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies exteriores e interiores tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturales calcárea.

¿ La unidad de albañilería estará bien cocida, presentará un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al golpear con un martillo u objeto similar tendrá un sonido metálico.

¿ La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas , hendiduras o grietas u otros defectos que degraden su durabilidad y resistencia.

¿ La unidad de albañilería no tendrá manchas o vetas blanquecinas de origen salitroso o de otro tipo.

Muestreo

¿ El muestreo será efectuado a pie de obra. Por cada 50 millares de unidades se seleccionará al azar una muestra de 10 und, sobre las cuales se efectuarán pruebas de variación de dimensiones y de alabeo. 5 de estas unidades se ensayarán a compresión y otras 5 und se ensayarán a absorción.

¿ El costo de las pruebas de las unidades de albañilería será financiado por el proveedor.

¿ Cumplimiento de la norma E-070

¿ El postor deberá adjuntar la ficha técnica u otros documentos en el que se puede corroborar las características técnicas ofertadas (Se deberá presentar una copia simple a la presentación de la oferta)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

4.1. Características técnicas del terminos de referencia. IMPORTANTE: El proveedor deberá presentar su ficha técnica para su recepción.

Criterios a los cuales está sujeto la recepción del bien

¿ Si la muestra presentase más de 20% de dispersión en los resultados (coeficiente de variación), para unidades producidas industrialmente, o más de 40 % para unidades producidas artesanalmente, se ensayará otra muestra y de persistir esa dispersión de resultados, se rechazará el lote.

¿ La absorción de las unidades de arcilla y sílico calcáreas no será mayor que 22%.

¿ La unidad de albañilería no tendrá materias extrañas en sus superficies exteriores e interiores tales como guijarros, conchuelas o nódulos de naturales calcárea.

¿ La unidad de albañilería estará bien cocida, presentará un color uniforme y no presentará vitrificaciones. Al golpear con un martillo u objeto similar tendrá un sonido metálico.

¿ La unidad de albañilería no tendrá resquebrajaduras, fracturas , hendiduras o grietas u o