

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE
Nomenclatura :	AS-SM-98-2024-MPS-CS-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IOARR: "ADQUISICION DE SERVIDOR, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) GITIC DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CUI N° 2458059

Ruc/código :	20344576387	Fecha de envío :	02/01/2025
Nombre o Razón social :	VALOR INDUSTRIAL EIRL	Hora de envío :	16:02:18

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En Especificaciones Técnicas de las bases se solicita equipos de aire acondicionado MODELO: TCW-24P de 24,000 BTU/H ,este Modelo corresponde a una Marca de equipo de aire acondicionado TIPO VENTANA.

CONSULTA:

Se requiere solo equipos de Tipo ventana o también el postor puede suministrar equipos de aire acondicionado Tipo Split Pared de 24,000 BTU/H?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podrá suministrar diferentes modelos de equipos de aire acondicionado, mientras cumpla con las especificacines tecnicas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-MPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IOARR: "ADQUISICION DE SERVIDOR, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) GITIC DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CUI N° 2458059

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:59:25

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Consulta de todos modos para la aclaración :
El suministro de los Equipos de Aire Acondicionado No Incluye Instalación Verdad ?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: I Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las bases especifica que solo es la adquisicion del bien.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-MPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IOARR: "ADQUISICION DE SERVIDOR, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) GITIC DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CUI N° 2458059

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:59:25

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Según los TDR piden que los Compresores de los Equipos sean del tipo Giratorios.
Consulta podemos Cotizar Equipos con Compresores tipo Rotativos ?

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.2.1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podra asumir diferentes modelos de compresoras mientras cumplan las especificaciones tecnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-MPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IOARR: "ADQUISICION DE SERVIDOR, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) GITIC DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CUI N° 2458059

Ruc/código :	20429533008	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	SUPPLIER & SERVICE CORPORATION S.A.C.	Hora de envío :	16:59:25

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Según los TDR dice que el Plazo es de Entrega es 5 días Calendarios.
Consideramos que es muy Corto toda vez que se estaría discriminando a los Postores que no somos Locales.
En ese sentido Solicitamos que el Plazo sea Ampliado a 10 días Calendarios.
Quedamos atentos a que nuestra Petición sea Acogida por Justo y Equitativo.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 5.122 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El plazo de entrega para el presente procedimiento ha sido establecida conforme al cronograma del Expediente Tecnico de la IOARR aprobado mediante Resolucion Gerencial N°005-2024-GI-MPS, de fecha 16 de enero 2024.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE SANTA - CHIMBOTE

Nomenclatura : AS-SM-98-2024-MPS-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE AIRE ACONDICIONADO PARA LA IOARR: "ADQUISICION DE SERVIDOR, HARDWARE GENERAL, SOFTWARE, CABLEADO ESTRUCTURADO Y ESTANTERÍAS DE PARED; EN EL(LA) GITIC DE LA MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DEL SANTA DEL DISTRITO DE CHIMBOTE, PROVINCIA SANTA, DEPARTAMENTO ANCASH" - CUI N° 2458059

Ruc/código :	10401210305	Fecha de envío :	03/01/2025
Nombre o Razón social :	GALLO ZAVALA JUAN CARLOS	Hora de envío :	18:10:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

el equipo que se solicita es tipo ventana?
si es así están solicitando un código específico y eso estaría direccionado a una marca específica

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 Literal: 5.1 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor podrá asumir diferentes modelos de equipos de aire acondicionado, mientras cumpla con las especificaciones técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null