

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL
Nomenclatura :	AS-SM-112-2024-GRAP-2
Nro. de convocatoria :	2
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION DE TECHO METÁLICO A TODO COSTO PARA EL IOAR CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS- APURIMAC

Ruc/código :	20612553671	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO PARGOM S.A.C.	Hora de envío :	14:06:31

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO SOLICITO ACOJAN LA AMPLIACION DE LA ESPECIALIDAD DE LOS LOTECHNICOS EN MECANICA DE PRODUCCION Y/O TECNICO EN MANTENIMIENTO

A TECNICO SOLDADOR UNIVERSAL Y/O TECNICO EN SOLDADURA DE ESTRUCTURAS VISTO QUE LA CANTIDAD REQUERIDA ES DE 6 TECNICOS EN VIRTUDAD DE LO REQUERIDO SOLICITO ACOGER LA AMPLIACION DE PROFESIONALES TECNICOS PARA TENER MAYOR PLURALIDAD Y ACOGIDA DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: B.3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

1

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACION: sobre sustento del postor y para mayor participación y pluralidad de postores se acoge el sustento del postor en los siguientes términos
06 soldadores.

técnicos en mecánica de producción y/o técnicos en mantenimiento y/o técnico soldador universal y/o tecnico en soldadura en estructuras

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

B.3.1 FORMACION ACADEMICA:

REQUISITOS:

06 SOLDADORES

técnicos en mecánica de producción y/o técnicos en mantenimiento y/o técnico soldador universal y/o técnico en soldadura en estructuras

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE APURIMAC SEDE CENTRAL

Nomenclatura :AS-SM-112-2024-GRAP-2

Nro. de convocatoria :2

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :CONTRATACION DE SERVICIO DE FABRICACION DE TECHO METÁLICO A TODO COSTO PARA EL IOAR CONSTRUCCIÓN DE ESPACIO DEPORTIVO CON COBERTURA, CERCO PERIMETRICO, SERVICIOS HIGIENICOS Y/O VESTIDORES INSTITUTO DE EDUCACIÓN SUPERIOR PEDAGOGICO COYLLURQUI DISTRITO DE COYLLURQUI PROVINCIA DE COTABAMBAS- APURIMAC

Ruc/código :	20612553671	Fecha de envío :	28/03/2025
Nombre o Razón social :	GRUPO PARGOM S.A.C.	Hora de envío :	19:34:00

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:
ORGANO ENCARGADO DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITO QUE LA CONSULTA SEA ACLARADA POR EL AREA USUARIA RESPECTIVAMENTE, EN EL PLANO ADJUNTADO EM-07 SOLICITAN COLUMNAS SCHEDULE 40 DE 8 PULGAS DE DIAMETRO, EN LOS PLANOS ADJUNTOS SE REQUIERE DE COLUMNAS DE 6.284 Y 6.926 METROS DE LARGO ESTA NO EXISTE PARA TAL EFECTO ESTA DEBERA SER EMPALMADA, YA QUE LA LONGITUD MAXIMA DE TUBO SCHEDULE 40 DE 8 PULGADAS ES DE 6 METROS LINEALES SOLICITO ACOJA DICHA ACCION CONLLEVANDO LOS PROCEDIMIENTOS DE EMPALME POR LA AWS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACOGE LA OBSERVACIÓN: sobre la consulta de EN EL PLANO ADJUNTADO EM-07 SOLICITAN COLUMNAS SCHEDULE 40 DE 8 PULGADAS DE DIAMETRO, EN LOS PLANOS ADJUNTOS SE REQUIERE DE COLUMNAS DE 6.284 Y 6.926 METROS DE LARGO ESTA NO EXISTE PARA TAL EFECTO ESTA DEBERA SER EMPALMADA, YA QUE LA LONGITUD MAXIMA DE TUBO SCHEDULE 40 DE 8 PULGADAS ES DE 6 METROS LINEALES. se acoge a la consulta, en los siguientes terminos:
Se autoriza la accion que conlleva los prosedimientos de empalme por la AWS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge esta observacion