

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código : 20608998838

Fecha de envío : 08/03/2023

Nombre o Razón social : CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KVL E.I.R.L.

Hora de envío : 16:03:13

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

SEGÚN LOS TDR EN EL ÍTEM . 03.09.01.01, TABLERO GENERAL 03 CUERPOS- SE SOLICITA INFORMACION SOBRE EL DISEÑO DEL TABLERO PARA PODER HACER UNA COTIZACION REA

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 TDR Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contravención al artículo 29 Y 146 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la consulta.

Se adjuntará el plano de instalaciones eléctricas donde esta el diagrama Unifilar, que involucra los circuitos a instalar

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

5.22. ANEXOS - PLANOS

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	20608998838	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KVL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:03:13

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

SEGÚN LOS TDR EN EL ITEM . 03.09.02, INTERCONEXION DEL TABLERO TG A LOS MOTORES DE REJAS- SE HACE LA CONSULTA SOBRE SI SOLO SE HARA LA INTERCONEXION AL TG O ESE PARTIDA INCLUYE UN TABLERO INDEPENDIENTE (DE SER ASI ALCANZAR EL DISEÑO DEL TABLERO)

Acápite de las bases : **Sección:** General **Numeral:** 3 TDR **Literal:** 3.1 **Página:** 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contravención al artículo 29 Y 146 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante que la conexión es al Tablero General

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	20608998838	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KVL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

SEGÚN LOS TDR EN EL ITEM . 03.09.03, INTERCONEXION DE BOMBAS AL TABLERO GENERAL- SE HACE LA CONSULTA SOBRE SI SOLO SE HARA LA INTERCONEXION AL TG O ESE PARTIDA INCLUYE UN TABLERO INDEPENDIENTE (DE SER ASI ALCANZAR EL DISEÑO DEL TABLERO Y ALCANZAR INFORMACIÓN DE LA BOMBA EXISTENTE COMO SI SON ALTERNADAS , LA POTENCIA, CAUDAL) ALCANZAR TODA LA INFORMACIÓN TÉCNICA NECESARIA PARA PODER REALIZAR UN PRESUPUESTO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 3 TDR Literal: 3.1 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contravención al artículo 29 Y 146 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante que la interconexión de los circuitos es al Tablero General

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	20608998838	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	CONSTRUCTORA E INMOBILIARIA KVL E.I.R.L.	Hora de envío :	16:03:13

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

SE HACE LA CONSULTA SI ES POSIBLE HACER UNA VISITA TECNICA PARA CONOCER A DETALLE EL SERVICIO Y REALIZAR UNA COTIZACION MAS DETALLADA

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 3 TDR Literal: 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

contravención al artículo 29 Y 146 RLCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se indica al participante que la visita técnica es opcional

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	21:59:14

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

FAVOR INDICAR DIMENSIONES REQUERIDAS DEL T.G.DE 3 CUERPOS.
SOLITAMOS QUE EL PINTADO DEL T.G. SEA CON PINTURA DE BASE Y ACABADO EPOXICO ELECTROSTATICO EN COLOR RAL 7032 (GRIS CLARO) A QUE LA MARTILLADA YA NO SE USA .
INDICAR EL EQUIPAMIENTO Y SU UBICACION DE CADA CUERPO DEL T.G.
ENVIAR PLANOS Y DIAGRAMA UNIFILAR DEL T.G. Y DE CIRCUITOS SOLICITADOS.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjuntará el plano de instalaciones electricas donde se encuentran todos los detalles solicitados, incluyendo el diagrama unifilar que involucra los circuitos a instalar.
Asimismo, se le indica al participante que los TDR establecen la pintura de los tableros

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III
3.1. TERMINOS DE REFERENCIA
5.22. ANEXOS - PLANOS

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	21:59:14

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

FAVOR PRECISAR EL ESPESOR DE LAS PLANCHAS DE LAS CAJAS DE PASO DE 12"X12"X4"

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se le indica al participante que en los TDR en el ítem 03.09.01.03 se indica "(¿) las cajas de empotramiento son fabricadas con planchas de 0.9 mm, 1.2 mm, 1.5 mm y 2.00 mm de espesor (¿)"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	21:59:14

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS AMPLIACION DE PLAZO A 30 DIAS CALENDARIO (15 PARA LA FABRICACION ACARREO Y TRANSPORTE DEL T.G. MATERIALES ACCESORIOS ELECTRICOS) DESDE LIMA A SALAVERRY Y LOS 15 RESTANTES PARA LA INSTALACIONES ELECTRICAS , PRUEBAS FUNCIONAMIENTO Y ENTREGA OPERATIVO

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge a la consulta

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	21:59:14

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

SOLICITAMOS QUE LA EXPERIENCIA Y CURSOS DE NUESTRO INGENIERO SUPERVISOR PUEDA SER TAMBIENDE CURSOS DE INSTALACIONES Y /O EQUIPOS Y MATERIALES ELECTRICOS EN MEDIA BAJA

Acápite de las bases : Sección: General **Numeral:** 1 **Literal:** 1 **Página:** 40

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACOGE PARCIALMENTE la consulta y se incorporará a las Bases Integradas dentro de la Capacitación: curso y/o capacitación y/o especialización y/o diplomado en Instalaciones y/o equipos eléctricos en media tensión

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPITULO III

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA

5.15. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.2. CAPACITACIÓN

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACION

B. CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL

B.3. CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE

B.3.2. CAPACITACIÓN

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	10222657151	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	HERNANDEZ ORMEÑO EDWIN DE LA ROSA	Hora de envío :	21:59:14

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:
PRECISAR CUANTOS TECNICOS ELECTRICISTAS COMO MINIMO REQUIERE EL SERVICIO DE INSTALACION ELECTRICA

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 **Página:** 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Se aclara al participante que como parte del Plantel Profesional Clave, se está solicitando 01 técnico, sin embargo, los postores establecen sus gastos generales para cumplir con la prestación del servicio

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LA LIBERTAD

Nomenclatura : AS-SM-5-2023-SEDALIB SA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE LA OBRA: AMPLIACIÓN DE LÍNEA DE IMPULSIÓN EBAR TAQUILA - PTAR SALAVERRY Y DE LAGUNAS DE ESTABILIZACIÓN PTAR SALAVERRY - DISTRITO DE SALAVERRY - PROVINCIA DE TRUJILLO - DEPARTAMENTO DE LA LIBERTAD con CUI 2503804

Ruc/código :	20601585449	Fecha de envío :	08/03/2023
Nombre o Razón social :	BUSINESS CORPORATION NORTH S.A.C	Hora de envío :	23:27:36

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DE POSTOR:

Conforme lo ha señalado en el PRONUNCIAMIENTO N° 187-2021/OSCE-DGR, la DTN y la normativa de contrataciones del Estado no ha establecido que los servicios definidos como similares deban ser exactamente iguales a aquella objeto del procedimiento de selección, y si bien se ha detallado que, atendiendo a la naturaleza del servicio, se incluya dentro de las Bases qué características serán consideradas a efectos de verificar la experiencia en servicios, ello no faculta a la inobservancia de los Principios que rigen toda contratación pública, entre ellos, aquel que prohíbe la adopción de prácticas que restrinjan o afecten la competencia.

En este sentido existiendo, en amparo del Art. 2 de la Ley de contrataciones del Estado - a) Principio de libertad de concurrencia, solicitamos lo siguiente con respecto a la Experiencia de Postor:

1- Que se amplíe la experiencia en: SERVICIOS DE MANTENIMIENTO, Y/O ACONDICIONAMIENTO, Y/O MEJORAMIENTO Y/O REMODELACIONES, DE SUB ESTACIONES EN CASETA DE MEDIA TENSIÓN, TABLEROS ELÉCTRICOS, POZOS A TIERRA Y/O contratos de servicios en donde incluyan partidas específicas de mantenimiento de sistemas eléctricos y/o tableros eléctricos, por tener como objetivo principal la ejecución de un servicio específico; y por cumplir la misma especialización y/o funciones a realizar.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: c Literal: c.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección NO ACOGE la presente observación referente a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, SE MANTENDRÁ los servicios similares de: Obras o Servicios de instalación y/o ampliación y/o remodelación y/o mejoramiento y/o mantenimiento preventivo de sistemas de instalaciones eléctricas de Media Tensión. NO SE ACOGERÁ. La referida justificación se encuentra enmarcada dentro del Art. 29.8° del RLCE: El área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

Asimismo, se hace referencia a que el detalle del servicio que propone el participante relacionado a las sub estaciones y pozo tierra no se encuentra vinculado con el objeto de contratación, los servicios u obras que tengan los componentes de tableros eléctricos serán validados siempre y cuando tenga referencia con el objeto de la convocatoria, tal como se indica en las Bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null