

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código : 20603013639

Fecha de envío : 28/05/2023

Nombre o Razón social : INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA

Hora de envío : 17:26:28

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Confirmar que una propuesta superior en potencia y modularidad no será descalificada, como es el caso de arrendar un UPS de 3 módulos de 20KVA en vez de de dos módulos de 25KVA.
Esto por supuesto para garantizar una mejor pluralidad de postores

Acápites de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** - **Literal:** - **Página:** 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, Debido a que son módulos de menor potencia al requerido 25 KVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	28/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:26:28

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Para términos de justa competencia, precisar la autonomía mínima esperada y que ésta sea presentada como parte de la propuesta

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, porque la autonomía es en base a las baterías que CORPAC suministra. Dentro del requerimiento no se ha solicitado suministro de baterías.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20603013639	Fecha de envío :	28/05/2023
Nombre o Razón social :	INTELLIGENIO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:26:28

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Considerando que el porcentaje de carga actual es de 50%, confirmar que no se descalificará propuestas de UPS de 3 módulos de 20KW

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: - Literal: - Página: -

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO SE ACOGE, Debido a que no se acepta módulos de menor potencia al requerido de 25 KVA.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20510307705	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:38:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos se indiquen las dimensiones del espacio disponible para el Sistema UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** a **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Las dimensiones del espacio disponible es de 2m x 1m x 3m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El numeral 5 sub numeral 5.2 Referente Actividades, literal b), quedaría de la siguiente manera: "(¿) b. Instalación del sistema UPS en la Sala UPS del Centro de Control Aéreo en un espacio de 2mts x 1 mt x 3mts¿

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20510307705	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:38:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar las características técnicas del banco de baterías existente, indicando el tipo, cantidad y capacidad de las baterías.

Acápito de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** c **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Baterías tipo AGM, cantidad 62 baterías, capacidad 12 VDC 40 AH.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El numeral 5 sub numeral 5.2 Referente Actividades, literal c), quedaría de la siguiente manera: "(¿) c. Conexionado del Sistema UPS al banco de baterías existente, con sesenta y dos (62) baterías de tipo AGM, con una capacidad de 12 VDC 40 AH c/u.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20510307705	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:38:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos se indique el voltaje requerido de entrada y salida del sistema UPS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3.1 **Literal:** d **Página:** 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: El Voltaje de entrada: 3 x 220 VAC, 60 Hz

Voltaje de salida: 3 x 220 VAC, 60 Hz.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El numeral 5 sub numeral 5.2 Referente Actividades, literal d), quedaría de la siguiente manera: "(¿) Conexión del Sistema UPS al tablero de alimentación eléctrica, cabe precisar que el voltaje de entrada es de 3 x 220 VAC, 60 Hz y el voltaje de salida es de 3 x 220 VAC, 60 Hz del Sistema UPS.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20510307705	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:38:34

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos indicar si se aceptarán soluciones de UPS con topología modular y módulos de potencia de 30 KVA con redundancia 1+1.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: a Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Si, se aceptará UPS con módulos de mayor potencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El numeral 5 sub numeral 5.5 Referente Recursos a ser provistos por el proveedor, literal a), quedaría de la siguiente manera: "(¿)se aceptarán Sistemas UPS con módulos de mayor potencia.¿

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20510307705	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	MAFORT SERVICE SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	11:38:34

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Para la acreditación de la experiencia del postor, solicitamos adicionar como similares lo siguiente:

- Servicio de mantenimiento de equipos UPS
- Suministro de equipos UPS

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C **Página:** 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Si se acepta como servicios similares: Servicio de mantenimiento de equipos UPS y suministro de equipos UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El numeral 3.2, literal C referente a la experiencia del postor en la especialidad, quedaría de la siguiente manera: "(¿)Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio de Mantenimiento de Equipos UPS, suministro de Equipos UPS, arrendamientos de Equipos UPS, Estabilizadores, Transformadores de energía, tableros eléctricos, celdas de energía, baterías de UPS, tableros de By Pass.

Entidad convocante : CORPORACION PERUANA DE AEROPUERTOS Y AVIACION COMERCIAL S.A.- CORPAC

Nomenclatura : AS-SM-13-2023-CORPAC S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE ARRENDAMIENTO DE UN SISTEMA ININTERRUMPIDO DE ENERGÍA REDUNDANTE - UPS

Ruc/código :	20511767823	Fecha de envío :	30/05/2023
Nombre o Razón social :	SERVIMEC INGS. S.A.C.	Hora de envío :	23:33:05

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Según lo indicado, se requiere que el personal especializado en instalación y mantenimiento de UPS debe ser Ingeniero Electrónico o Técnico Electrónico con experiencia mínima acreditada de dos años.

solicitamos se permita Técnico Electricista, dado que las actividades de Instalación y/o Mantenimiento pueden ser llevada a cabo por esta especialidad, obviamente con las certificaciones de experiencia en UPS indicadas en las bases.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.11.2 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA: Si se acepta Técnico Electricista con experiencia mínima acreditada de dos años en instalación y mantenimiento de UPS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

El numeral 5 sub numeral 5.11 5.11.2 Referente Requerimientos de su personal, quedaría de la siguiente manera: "(¿) El proveedor asignará personal especializado en Instalación Mantenimiento de Sistemas UPS, dicho personal debe ser Ingeniero Electrónico, Técnico Electrónico o Técnico Electricista ¿