

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:56:49

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:
CONSULTAMOS SI EN LA EXPERIENCIA SIMILAR DEL POSTOR SE INCLUYE EL MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTACION DE LAS PTAR

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 34 Literal: B Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se acepta solicitud parcialmente, con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se adicionara en la experiencia del postor en la especialidad lo siguiente: MANTENIMIENTO CORRECTIVO DE INSTRUMENTACION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en bases integradas en el numeral 34 Requisitos de Calificación Acapite B Experiencia del Postor en la Especialidad como servicios similares:
- Mantenimiento Correctivo de Instrumentacion.

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	15:56:49

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

ITEM 7.1111 INDICAR CAPACIDAD DEL ITM PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL

ITEM 7.1112 indicar potencia de transformador de aislamiento

ITEM 7.1112 indicar si hay cable a tierra desde tablero general hasta tab. Rectificador. indicar calibre del cable, metrado e indicar si esta canalizado.

ITEM 7.1121 indicar distancia entre tablero rectificador y tablero control

ITEM 7.1124 Es necesario que tenga modbus tcp nativo

ITEM 7.11210 indicar si hay cable a tierra desde tablero general hasta tab. Rectificador. indicar calibre del cable, metrado e indicar si esta canalizado.

ITEM 7.1131 es necesario que tenga comunicación modbus TCP, mencionar distancia entre Plc y transmisor e indicar si tiene canalizado y cableado. Mencionar tipo de cable a suministrar

ITEM 7.1132 mencionar distancia entre Plc y transmisor e indicar si tiene canalizado y cableado. Mencionar tipo de cable a suministrar

ITEM 7.1134 mencionar distancia desde sensor aL PLC, el canalizado es adosado. Indicar tipo de cable

ITEM 7.1135 mencionar distancia desde transmisor de caudal aL PLC, el canalizado es adosado. Indicar tipo de cable

ITEM 7.1143 indicar cantidad de pulsadores, selectores y metrado de cable 16awg

ITEM 7.1145 Indicar metrado de cable SFTP

ITEM 7.1152 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado, el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1155 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde medidor de nivel hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1156 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde sensor hidrostático hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1157 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde sensor de presión hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1158 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde transmisor de caudal hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.11510 Indicar metrado de canalizado y cable SFTP desde analizadores y arrancadores de estado sólido hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.11511 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado. el canalizado es con conduit o pvc. Indicar cantidad de cable de control, fuerza y tierra. Indicar tipo de cables a utilizar.

ITEM 7.11513 indicar cantidad aproximada de cada accesorios

ITEM 7.11514 los tableros serán retirados y puesto en el mismo ambiente o será trasladado a otro lugar, especificar

ITEM 7.1121 CAPACIDAD DEL ITM PARA INSTALAR EN TABLERO GENERAL

ITEM 7.1123 indicar potencia de transformador de aislamiento

ITEM 7.11212 indicar si hay cable a tierra desde tablero general hasta tab. Rectificador. indicar calibre del cable, metrado e indicar si esta canalizado.

ITEM 7.1121 indicar distancia entre tablero rectificador y tablero control

ITEM 7.11210 indicar si hay cable a tierra desde tablero general hasta tab. Rectificador. indicar calibre del cable, metrado e indicar si esta canalizado.

ITEM 7.1231 es necesario que tenga comunicación modbus TCP, mencionar distancia entre Plc y transmisor e indicar si tiene canalizado y cableado. Mencionar tipo de cable a suministrar

ITEM 7.1232 mencionar distancia entre Plc y transmisor e indicar si tiene canalizado y cableado. Mencionar tipo de cable a suministrar

ITEM 7.1234 mencionar distancia desde sensor aL PLC, el canalizado es adosado. Indicar tipo de cable

ITEM 7.1235 mencionar distancia desde transmisor de caudal aL PLC, el canalizado es adosado. Indicar tipo de cable

ITEM 7.1243 indicar cantidad de pulsadores, pilotos, selectores y metrado de cable 16awg

ITEM 7.1245 Indicar metrado de cable SFTP

ITEM 7.1152 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado, el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1155 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde medidor de nivel hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

ITEM 7.1156 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde sensor hidrostático hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1157 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde sensor de presión hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.1158 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado desde transmisor de caudal hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.11510 Indicar metrado de canalizado y cable SFTP desde analizadores y arrancadores de estado sólido hasta el PLC. el canalizado es con conduit o pvc

ITEM 7.11511 Indicar metrado de canalizado enterrado y adosado. el canalizado es con conduit o pvc. Indicar cantidad de cable de control, fuerza y tierra. Indicar tipo de cables a utilizar.

ITEM 7.11513 indicar cantidad aproximada de cada accesorios

ITEM 7.11514 los tableros serán retirados y puesto en el mismo ambiente o será trasladado a otro lugar, especificar

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se Aclara

Los ítems 7.1.1.1.1, ÍTEM 7.11112, ÍTEM 7.1121, ÍTEM 7.1124, ÍTEM 7.11210, ÍTEM 7.1131; ÍTEM 7.1132, ÍTEM 7.1134, ÍTEM 7.1135, ÍTEM 7.1143, ÍTEM 7.1145, ÍTEM 7.1152, ÍTEM 7.1155, ÍTEM 7.1156, ÍTEM 7.1157, ÍTEM 7.1158, ÍTEM 7.11510, ÍTEM 7.11511, ÍTEM 7.11513, ÍTEM 7.11514, ÍTEM 7.1121, ÍTEM 7.1123, ÍTEM 7.11212, ÍTEM 7.1121, ÍTEM 7.11210, ÍTEM 7.1231, ÍTEM 7.1232, ÍTEM 7.1234, ÍTEM 7.1235, ÍTEM 7.1243, ÍTEM 7.1245, ÍTEM 7.1152, ÍTEM 7.1155, ÍTEM 7.1156, ÍTEM 7.1157, ÍTEM 7.1158, ÍTEM 7.11510, ÍTEM 7.11511, ÍTEM 7.11513, ÍTEM 7.11514; no forman parte de las bases, que se indican ubicados en el literal 7, página 20. Razón por la cual no es posible dar respuesta, sin embargo, se aclara que los tableros eléctricos a ser interconectados se encuentran en un mismo ambiente y colindan unos con otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:13:38

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

ITEM 7.1311 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

ITEM 7.1313 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit.
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1314 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1315 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1317 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.13116 los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

ITEM 7.13117 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.13117 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.1321 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

ITEM 7.1324 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1325 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.13216 los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

ITEM 7.13217 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.13218 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.1331 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

ITEM 7.1334 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1335 "para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable"

ITEM 7.13316 los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

aproximadas de cada componente

ITEM 7.13317 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.13318 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.1341 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

ITEM 7.1343 "para la intergracion al plc.

Sedapal suministrara el cable.

Indicar metrado de cable y canalizado.

El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit.

Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1344 "para la intergracion al plc.

Sedapal suminstrara el cable.

Indicar metrado de cable y canalizado.

El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit

Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1345 "para la intergracion al plc.

Sedapal suministrara el cable.

Indicar metrado de cable y canalizado.

El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit

Indicar tipo de cable"

ITEM "para la intergracion al plc.

Sedapal suministrara el cable.

Indicar metrado de cable y canalizado.

El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit

Indicar tipo de cable"

ITEM 7.1347 "para la intergracion al plc.

Sedapal suministrara el cable.

Indicar metrado de cable y canalizado.

El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit

Indicar tipo de cable"

ITEM 7.13416 los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

ITEM 7.13417 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.13418 capacidad de la memoria extraible

ITEM 7.1351 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se aclara

Los ITEM 7.1311 ITEM 7.1313, ITEM 7.1314 ITEM 7.1315; ITEM 7.1317; ITEM 7.13116; ITEM 7.13117 ; ITEM 7.13117; ITEM 7.1321 ; TEM 7.1324 ; ITEM 7.1325 ; ITEM 7.13216 ITEM 7.13217 ; ITEM 7.13218 ; ITEM 7.1331 ; ITEM 7.1334 ; ITEM 7.1335; ITEM 7.13316; ITEM 7.13317; ITEM 7.13318; ITEM 7.1341; ITEM 7.1343 ; ITEM 7.1344 ITEM 7.1345, ITEM 7.1347; ITEM 7.13416; ITEM 7.13417; ITEM 7.13418; ITEM 7.1351 ; no forman parte de las bases, que se indican ubicados en el literal 7 , pagina 20. Razon por la cual no es posible dar respuesta, sin embargo , se aclara que los tableros eléctricos a ser interconectados se encuentran en un mismo ambiente y colindan unos con otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	16:48:10

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

CONSULTA DE LOS ITEMS SIGUIENTES

7.1.3.5.3 para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit. Indicar tipo de cable

7.1.3.5.4 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.5.5 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.5.7 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.5.16 los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.5.17 capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.5.18 capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.6.1 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.6.3 para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit. Indicar tipo de cable

7.1.3.6.4 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.6.5 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.6.7 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.6.16 los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.6.17 capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.6.18 capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.7.1 Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.7.4 para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit. Indicar tipo de cable

7.1.3.7.4 para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

7.1.3.7.5
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.7.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.7.16
capacidad de la memoria extraible

7.1.3.7.17
capacidad de la memoria extraible

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se Aclara

LOS ITEMS 7.1.3.5.3; 7.1.3.5.4; 7.1.3.5.5; 7.1.3.5.7; 7.1.3.5.16; 7.1.3.5.17; 7.1.3.5.18, 7.1.3.6.1; 7.1.3.6.3; 7.1.3.6.4; 7.1.3.6.5; 7.1.3.6.7; 7.1.3.6.16; 7.1.3.6.17; 7.1.3.6.18; 7.1.3.7.1; 7.1.3.7.4; 7.1.3.7.4; 7.1.3.7.5; 7.1.3.7.15; 7.1.3.7.16; 7.1.3.7.17; 7.1.3.6.18 ; no forman parte de las bases, que se indican ubicados en el literal 7 , pagina 20; Razon por la cual no es posible dar respuesta, sin embargo , se aclara que los tableros eléctricos a ser interconectados se encuentran en un mismo ambiente y colindan unos con otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:13

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

7.1.3.8.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.8.4
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.8.5
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y Canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.8.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.8.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.8.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.9.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.9.4
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.9.5
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.9.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.9.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.9.17
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.10.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.10.4
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.10.5
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.10.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.10.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.10.17
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.11.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.11.4
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.11.5
para la intergracion al plc. Sedapal suministrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado

Entidad convocante :	SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL
Nomenclatura :	CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.11.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.11.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.11.17
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.12.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.12.4
para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.12.5
para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.12.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.12.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.12.17
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.13.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.13.4
para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.13.5
para la intergracion al plc.
Sedapal suminstrara el cable.
Indicar metrado de cable y canalizado.
El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o conduit
Indicar tipo de cable

7.1.3.13.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.13.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.13.17
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.14.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.14.4
para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.14.5
para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.14.15
los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.14.16
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.14.17
capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.15.1
Especificar cantidad de tableros de control y fuerza

7.1.3.15.4
para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se Aclara

Los ítem 7.1.3.8.1; 7.1.3.8.5; 7.1.3.8.15; 7.1.3.8.16; 7.1.3.8.16; 7.1.3.9.1; 7.1.3.9.4; 7.1.3.9.5; 7.1.3.9.15; 7.1.3.9.16; 7.1.3.9.17; 7.1.3.10.1; 7.1.3.10.4; 7.1.3.10.5, 7.1.3.10.15; 7.1.3.10.16; 7.1.3.10.17; 7.1.3.11.1; 7.1.3.11.4; 7.1.3.11.5; 7.1.3.11.15; 7.1.3.11.16; 7.1.3.11.17; 7.1.3.12.1; 7.1.3.12.4; 7.1.3.12.5; 7.1.3.12.15; 7.1.3.12.16; 7.1.3.12.17; 7.1.3.13.1; 7.1.3.13.4; 7.1.3.7.1.3.13.15; 7.1.3.13.16; 7.1.3.13.17; 7.1.3.14.1; 7.1.3.14.4; 7.1.3.14.5; 7.1.3.14.15; 7.1.3.14.16; 7.1.3.14.17

7.1.3.15.1 ; 7.1.3.15.4 ; no forman parte de las bases, que se indican ubicados en el literal 7 , pagina 20. Razon por la cual no es posible dar respuesta, sin embargo , se aclara que los tableros electricos a ser interconectados se ecuentran en un mismo ambiente y colindan unos con otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:13

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

7.1.3.15.5

para la intergracion al plc. Sedapal suminstrara el cable. Indicar metrado de cable y canalizado. El canalizado sera adosado con tuberia de pvc o Conduit Indicar tipo de cable

7.1.3.15.15

los componentes menores como cables, canaletas, soportes y demás. Indicar cantidades aproximadas de cada componente

7.1.3.15.16

capacidad de la memoria extraíble

7.1.3.15.17

capacidad de la memoria extraíble

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 7 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se Aclara

Los ítem 7.1.3.15.5; 7.1.3.15.15; 7.1.3.15.16; 7.1.3.15.17 no forman parte de las bases, que se indican ubicados en el literal 7 , pagina 20. Razon por la cual no es posible dar respuesta, sin embargo , se aclara que los tableros eléctricos a ser interconectados se encuentran en un mismo ambiente y colindan unos con otros.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20523268938	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	INFRAESTRUCTURAS ELECTRICAS SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	17:23:13

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

REPUESTOS A SUMINISTRAR PARA ACTIVIDAD DE MANTENIMIENTO DE EBAR ITEM 7.1.3

ITEM 1

¿Estructura de montaje es en acero inoxidable 304, 316 L o fierro negro?

ITEM 2

¿Estructura de montaje es en acero inoxidable 304, 316 L o fierro negro?

ITEM 3

¿Estructura de montaje es en acero inoxidable 304, 316 L o fierro negro?

ITEM 4

es necesario este protocolos de comunicación Modbus TCP nativo, se utilizar profinet

ITEM 5

indicar los modelos y marca existentes de los arrancadores de estado solido. Se puede cambiar por tarjetas profinet

Acápite de las bases :Sección: Especifico

Numeral: 3.1

Literal: 7

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

ART 2 DE LA LCE

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se Aclara

Para los ITEM 1, 2, 3; Se aclara que en las bases se solicita para la estructura de montaje acero inoxidable 304 parta todos los casos.

PARa el item 4, Se indica que segun bases El protocolo solicitado es MODBUS TCP nativo es el solicitado a fin de reducir accesorios adicionales, razon por la cual no se acepta PROFINET.

PARa el item 5 LAS marcas y modelos de arrancadores en las estaciones de bombeo de aguas residuales son las siguientes ATS 480 SCHNEIDER ELECTRIC, ATS 48 SCHNEIDER ELECTIC, PSE ABB, PSTX ABB, SIEMENS SIRIUS 3RW44

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura :CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Servicio

Descripción del objeto :SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:39:18

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Estimados señores del comité, solicitamos se aclare, ¿En qué casos se cambiaria el plc o hmi?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3.1 Literal: j

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Página: 36

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se Aclara

Se aclara que según bases, el PLC o Hmi se cambiara en caso se encuentre dañado en el momento del mantenimiento a la estación. Asimismo, en bases se indica la situación actual de operatividad de los HMI y PLC de las estaciones de bombeo de aguas residuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:39:18

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Estimados señores del comité, solicitamos se aclare si, ¿en los casos que se pide la modificación de la programación del plc o hmi sedapal va a proveer la programación existente?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3.1 Literal: j Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se aclara

Según bases, la programación deberá ser desarrollada por el contratista. Sedapal no proporcionara programación alguna.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:39:18

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Estimados señores del comité, solicitamos se aclare si, en caso sepadal no provea la programación inicial (De los HMI siemens), ¿se deberá considerar dentro de los costos la reprogramación de todas las pantallas?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1.3.1 Literal: j Página: 36

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se aclara

que segun las bases, se debe incluir la reprogramacion del HMI en el caso que se encuentre dañado en el momento del mantenimiento. Asimismo, en bases se indica la situación actual de operatividad de los HMI de las estaciones de bombeo de aguas residuales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20501523756	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	SOCIEDAD INDUCONTROL INGENIERIA S.A.C.	Hora de envío :	19:39:18

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

1Estimados señores del comité, solicitamos se aclare si, ¿se puede sugerir alternativa de instrumentos de campo cumpliendo la mayor parte de sus especificaciones?
por temas de stock o tiempos de importacion

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 7.1 Literal: C Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se aclara
que según las bases, los instrumentos propuestos deben cumplir con las especificaciones técnicas mínimas de las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	23:32:50

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

En aras de promover la mayor participación de postores, solicitamos al honorable comité pueda tomar a bien, la inclusión de los siguientes servicios, para acreditar la experiencia del postor en la especialidad, cumpliendo con el objeto de la convocatoria: PROYECTOS DE AUTOMATIZACION Y/O UPGRADE Y/O MEJORAS DE CONTROLES Y/O PROCESOS Y/O SISTEMAS Y/O MAQUINAS INDUSTRIALES QUE INCLUYAN DENTRO DE LOS SERVICIOS EL ARMADO Y/O MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL Y/O TABLEROS DE HMI, Y/O PROGRAMACION DE PLC Y/O PROGRAMACION DE HMI Y/O CONFIGURACION DE REDES DE COMUNICACIÓN.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 34 Literal: B Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se acepta parcialmente su Observación

Con la finalidad de fomentar la mayor participacion de postores se adicionara en bases UPGRADE Y/O MEJORAS DE CONTROLES Y/O PROCESOS Y/O SISTEMAS Y/O MAQUINAS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL Y/O TABLEROS DE HMI, Y/O PROGRAMACION DE PLC Y/O PROGRAMACION DE HMI Y/O CONFIGURACION DE REDES DE COMUNICACIÓN.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en bases integradas en el numeral 34 Requisitos de Calificación Acapite B Experiencia del Postor en la Especialidad como servicios similares:

- UPGRADE Y/O MEJORAS DE CONTROLES Y/O PROCESOS Y/O SISTEMAS Y/O MAQUINAS INDUSTRIALES, MANTENIMIENTO Y/O INSTALACION DE TABLEROS DE CONTROL Y/O TABLEROS DE HMI, Y/O PROGRAMACION DE PLC Y/O PROGRAMACION DE HMI Y/O CONFIGURACION DE REDES DE COMUNICACIÓN.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	23:32:50

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

En aras de promover la mayor participación de postores, solicitamos al honorable comité pueda tomar a bien la inclusión de los siguientes servicios para acreditar la experiencia del postor en la especialidad cumpliendo con el objeto de la convocatoria: INSTALACION Y/O MANTENIMIENTO DE SISTEMAS ELECTRICOS Y/O CONTROL Y/O INSTRUMENTACION EN PLANTAS DE TRATAMIENTO DE AGUA QUE INCLUYAN LA PROGRAMACION Y/O LA INSTALACION Y/O LA INTEGRACIÓN DE CONTROLADORES LÓGICOS PROGRAMABLES. (PLC) Y HMI.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 34 Literal: B Página: 77

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se acepta parcialmente su observación con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, se agregara en bases INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTRUMENTACION.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en bases integradas en el numeral 34 Requisitos de Calificación Acapite B Experiencia del Postor en la Especialidad como servicios similares:
- INSTALACION Y MANTENIMIENTO DE SISTEMAS DE CONTROL E INSTRUMENTACION.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20508841397	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	AUTOMATION SOLUTIONS & PROCESSES CONTROL S.R.L.	Hora de envío :	23:32:50

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Para la Formación Académica de los 2 tecnicos solicitados, le pedimos al comite incluya como profesional titulado a: PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTROL DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES, ya que cuenta con la formación que se requieren y realiza actividades que guardan relación directa con el objeto del requerimiento (automatización, electricidad, hidraulica, programación y control industrial), siempre que tenga y cumpla con la experiencia solicitada en las bases para este personal.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 11 Literal: 3 Página: 65

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Art. 2 , inciso a) Libertad de concurrencia, b) Igual de trato

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se acepta su observación con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se adicionara en bases integradas FORMACION ACADEMICA Dos(02) Técnicos, PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTROL DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara en Formación Académica de 02 tecnicos en bases Integradas en el numeral 11 Personal mínimo requerido, Personal No Clave.

Dos (02) Técnicos

¿FORMACIÓN ACADÉMICA: PROFESIONAL TÉCNICO EN CONTROL DE MAQUINAS Y PROCESOS INDUSTRIALES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:51:52

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

EXPERIENCIA DEL POSTOR, en las bases se solicita como experiencia lo siguiente: "Instalaciones o Servicios de Mantenimiento de sistemas de control o automatización que incluyan Controladores Lógicos Programables."

Tomando como antecedente la licitación del mismo SEDAPAL "SERVICIO DE MANTENIMIENTO MECANICO EN PLANTA ATARJE A Y PTAP HUACHIPA" N025-2024-SEDAPAL, en la pagina 187 no solo se considera como experiencia el mantenimiento sino también la adquisición de equipos mecanizados para evacuar sólidos.

al tener dicho antecedente se solicita se acepte como experiencia también lo siguiente:

- Desarrollo y suministro del sistema del software SCADA.
- Suministro de tablero de control SCADA.
- Suministro de tablero de automatización y control.
- Suministro de tablero de arranque y automatización.

la experiencia que se solicita que se acepte esta directamente relacionada con las actividades solicitadas en la licitación ya que se solicita el suministro de tableros de automatización y/o control, ademas de existir una referencia previa para la aprobación de suministro de equipos.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 33 Literal: C Página: 60

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
No se acepta su solicitud, en la medida que este procedimiento de selección es en SERVICIOS y no en adquisición de bienes.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20521986311	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	PERU PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:52:32

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Se solicita al honorable comité, que en aras de fomentar la mayor participación de postores en el presente concurso, tenga a bien considerar como experiencia de postor del Ing Supervisor la siguiente experiencia:

Supervisión y/o conducción y/o coordinación de Programación y/o configuración y/o mantenimiento de PLCs en Plantas Industriales.

Considerándose a nuestro criterio valido, ya que se encuentra dentro de las actividades a realizar en el objeto de la convocatoria.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A2 Página: 76

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se acepta su solicitud parcialmente

con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores se adicionara en bases integradas en experiencia para el supervisor de servicio lo siguiente: Supervisión y/o conducción y/o coordinación de Programación y/o configuración y/o mantenimiento de PLCs en Plantas Industriales.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adicionara en el Numeral 11. Personal Mínimo Requerido Experiencia del Supervisor del Servicio y Numeral 34 Requisitos de Calificación, Acápite A.2 en las bases Integradas

Supervisor de Servicio

Requisitos

"Supervisión y/o conducción y/o coordinación de Programación y/o configuración y/o mantenimiento de PLCs en Plantas Industriales. ".

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20521986311	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	PERU PROCESS AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	23:56:50

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Se solicita al honorable comité tenga a bien considerar como experiencia de postor lo siguiente:

- Migración y/o Upgrade y/o Mejoras en sistemas de control y comunicaciones de Plantas Industriales y/o;
- Servicios de programación y/o configuración de PLCs y/o HMIs y/o Scada en plantas industriales.

siendo estos acordes al objeto del presente concurso, y permitirá la mayor participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: B Literal: B1 Página: 79

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR

Se acepta su solicitud

Con la finalidad de fomentar la mayor cantidad de postores se agregará en bases experiencia del postor

- Migración y/o Upgrade y/o Mejoras en sistemas de control y comunicaciones de Plantas Industriales y/o;
- Servicios de programación y/o configuración de PLCs y/o HMIs y/o Scada en plantas industriales. debido a la similitud con el servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se agregara en bases integradas en el numeral 34 Requisitos de Calificación Acapite B Experiencia del Postor en la Especialidad como servicios similares lo siguiente:

- Migración y/o Upgrade y/o Mejoras en Sistemas de Control y Comunicaciones en Plantas Industriales y/o
- Servicios de programación y/o configuración de PLCs y/o HMIs y/o Scada en plantas industriales.

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:56:51

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Al existir una gran cantidad de equipos a suministrar en esta licitación, así como de componentes dentro de los tableros y/o instrumentación se solicita indicar cuáles serían los catálogos que se deben presentar obligatoriamente para considerar la oferta como admitida

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 2 Literal: 2.2.1 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se aclara
Basta con presentar la Declaración Jurada N° 03, de cumplimiento de los Términos de Referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura : CP-SM-53-2024-SEDAPAL-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE LA AUTOMATIZACION E INSTRUMENTACION DE LAS EBAR

Ruc/código :	20603195478	Fecha de envío :	06/11/2024
Nombre o Razón social :	M & V INGENIERIA Y SERVICIOS S.A.C.	Hora de envío :	23:58:40

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Se solicita que personal clave que se presente cuente con colegiatura sin embargo la constancia de habilitación sea presentada en caso de ser beneficiado con la buena PRO

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 33 Literal: B Página: 59

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En Mérito al Memorando N° 638-2024-EGEB-AR
Se aclara, para el caso del personal clave Supervisor del Servicio, la habilitación será presentada al inicio de su presentación efectiva en el contrato,es decir el postor que obtenga la Buena pro.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null