

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO

Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para el RESIDENTE DE OBRA, se considere incluir a profesionales de las siguientes carreras: ingeniería Civil y/o arquitectos porque su formación y/o experiencia se alinea a la labor a realizar y con esta inclusión fomentar la participación de más postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2 Página: 58

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante por cuanto el área usuaria, como mejor concedora de sus necesidades, ha determinado que el perfil idóneo, para encargarse de la Residencia de la Obra de la presente convocatoria, sea de formación Tecnológico por cuanto el componente mayoritario de la prestación convocada es de Infraestructura Tecnológica por lo que es coherente que el requerimiento del perfil del residente sea acorde con el rubro tecnológico

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se precisará ningún detalle

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para el INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTA INTERNA, se considere incluir a profesionales de las siguientes carreras: ingenieros de sistemas y/o ingenieros informáticos; porque su formación y/o experiencia se alinea a la labor a realizar y con esta inclusión fomentar la participación de más postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante y con ocasión de la integración de Bases se procede a incluir a ingenieros de sistemas y/o ingenieros informáticos para acreditar la formación académica del Ingeniero Especialista en Planta Interna por cuanto dichos profesionales cuentan con la formación y expertice necesaria para cumplir con las actividades requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las Bases Integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para el INGENIERO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y/O COMUNICACION, se considere incluir a profesionales de las siguientes carreras: ingenieros de sistemas y/o ingenieros informáticos; porque su formación y/o experiencia se alinea a la labor a realizar y con esta inclusión fomentar la participación de más postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante y con ocasión de la integración de Bases se procede a incluir a ingenieros de sistemas y/o ingenieros informáticos para acreditar la formación académica del Ingeniero Especialista en Tecnología de la Información y/o Comunicación por cuanto dichos profesionales cuentan con la formación y expertice necesaria para cumplir con las actividades requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las Bases Integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 4

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para el INGENIERO ESPECIALISTA EN EDIFICACIONES Y ESTRUCTURAS, se considere incluir a profesionales de la carrera de Arquitectura; porque su formación y/o experiencia se alinea a la labor a realizar y con esta inclusión fomentar la participación de más postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante por cuanto el área usuaria, como mejor concedora de sus necesidades, ha determinado que el perfil idóneo que acreditar la formación académica para encargarse como ingeniero Especialista en Edificaciones y Estructuras, sea de formación en ingeniería civil.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se incluirá ningún detalle

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para el INGENIERO MECANICO ELECTRICISTA, se considere incluir a profesionales de la carrera de Ingeniería electrónica; porque su formación y/o experiencia se alinea a la labor a realizar y con esta inclusión fomentar la participación de más postores.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.2 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante y con ocasión de la integración de Bases se procede a incluir a ingenieros electrónicos para acreditar la formación académica del Ingeniero Mecánico Electricista por cuanto dichos profesionales cuentan con la formación y expertice necesaria para cumplir con las actividades requeridas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se incluirá en las Bases Integradas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que para el INGENIERO ESPECIALISTA EN PLANTA INTERNA, se considere aceptar experiencia en proyectos en general porque los trabajos a realizar y la experiencia adquirida son comunes en todo tipo de proyecto de tecnología y amplia la posibilidad de más postores sin afectar el fin del proyecto

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.3 **Página: 59**
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante por cuanto el área usuaria, como mejor concedora de sus necesidades, ha determinado que es menester y necesario solicitar experiencia en ejecución de prestaciones similares para poder asegurar la correcta integración y ejecución del proyecto por cuanto se requiere expertise del profesional a cargo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se incluirá ningún detalle

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos al comité de selección que, para el INGENIERO ESPECIALISTA EN TECNOLOGIA DE LA INFORMACION Y/O COMUNICACION, se considere aceptar experiencia en proyectos en general porque los trabajos a realizar y la experiencia adquirida son comunes en todo tipo de proyecto de tecnología y amplia la posibilidad de más postores sin afectar el fin del proyecto

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.3 **Página: 59**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante por cuanto el área usuaria, como mejor concedora de sus necesidades, ha determinado que es menester y necesario solicitar experiencia en ejecución de prestaciones similares para poder asegurar la correcta integración y ejecución del proyecto por cuanto se requiere expertice del profesional a cargo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se incluirá ningún detalle

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Se solicita al comité de selección suprimir el Certificado como Empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer porque este certificado se obtiene vía un concurso por lo que resulta restrictivo y muy pocas empresas del rubro cuentan.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: IV Literal: C **Página: 65**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

No se acoge la observación del participante por cuanto el factor de evaluación Certificado como Empresa segura libre de violencia y discriminación contra la mujer no es de presentación obligatoria; sino facultativa por parte de los postores por lo que no se restringe la participación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se incluirá ningún detalle

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE LA VICTORIA - CHICLAYO
Nomenclatura : LP-SM-3-2024-MDLV/CS-1
Nro. de convocatoria : 1
Objeto de contratación : Obra
Descripción del objeto : EJECUCION DE OBRA : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE SEGURIDAD CIUDADANA EN EL DISTRITO DE LA VICTORIA PROVINCIA DE CHICLAYO -DEPARTAMENTO DE LAMBAYEQUE CUI N°2588773

Ruc/código :	20608876520	Fecha de envío :	23/10/2024
Nombre o Razón social :	ECAFERR S.A.C.	Hora de envío :	21:50:21

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

Respecto al equipamiento estratégico se solicita una empalmadora de fibra óptica con pantalla táctil de 4'', sin embargo, este requisito es direccionado y restrictivo, la pantalla táctil no representa una diferencia que afecte el funcionamiento y fin del equipo. Por lo que solicitamos al comité considere una empalmadora de fibra óptica con pantalla LCD que cumple la misma función de fusionar fibra óptica

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: A Literal: A.1 **Página: 58**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la observación del participante y se indica que con ocasión de integración de las Bases se procede a solicitar Empalmadora de Fibra óptica suprimiendo el término "con pantalla táctil de 4"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null