

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A.

Nomenclatura : AS-SM-16-2024-CS/EPS ILO S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE VALVULAS MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMATICO Y DIPOSITIVOS PARA SISTEMA NEUMATICO DE BATERIA DE FILTROS Y DESCARGA DE LODOS DE TURBODECANTADORES EN PTAP CATA CATAS DE LA EPS ILO S.A.

Ruc/código : 20498430113

Fecha de envío : 24/09/2024

Nombre o Razón social : DISTRIBUCION MINERO INDUSTRIAL SRL.

Hora de envío : 10:26:45

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el SUB ITEM 1 Y SUB ITEM 2, los componentes del las válvulas indica "Actuador neumático doble efecto original de fábrica, misma Marca", caso contrario del SUB ITEM 3, que indica "Actuador neumático doble efecto original de fábrica y/o ensamblado de otra marca". Es por ello, que sería importante que el comité decida que los componentes del actuador de las válvulas (Sub Item 3) sean de la "original de fábrica, misma marca" para garantizar el mantenimiento de los equipos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 2.2.1.1.

Literal: E

Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité de selección, habiendo recibido la carta N° 001-2024-YAMS-OPAPTAR-GO-EPS ILO S.A., de fecha 26.09.2024, emitida por la Jefe (e) Oficina de Producción de agua potable y tratamiento de aguas residuales que ha expresado lo siguiente:

"Aclaración a la consulta del proveedor, Si bien es cierto la válvula mariposa y actuador neumático de la misma marca original garantiza el funcionamiento y mantenimiento de los equipos, por ende la vida útil del bien, pero una válvula mariposa con actuador neumático distinto no pierde funcionalidad pero puede presentar problemas debido a que es un acoplamiento que con el pasar del tiempo tienda a reducir la vida útil del bien, por lo que, se sugiere al comité de selección otorgar puntos adicionales al proveedor que oferte válvula mariposa y actuador neumático de la misma marca original."

Por lo cual, luego de haber evaluado el pronunciamiento del área usuaria no se ACOGE la observación formulada por el participante.

Por otro lado, este órgano colegiado, tomando en consideración lo expuesto por el área usuaria para otorgar un puntaje al postor, es que procederá a otorgar un puntaje si el postor ofrece, respecto del subítem 3, como "original de fabrica, misma marca", en consecuencia, se reducirá por el mismo puntaje al precio de la oferta económica a fin que sumen 100 puntos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CAPÍTULO IV

FACTORES DE EVALUACIÓN

A. PRECIO

Evaluación:

Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor.

Acreditación:

Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).

Puntaje: 95 puntos

B. MEJORA A LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

Evaluación:

Si el postor ofrece para al subítem 3 "original de fábrica, misma marca"

Acreditación:

Se acreditará únicamente mediante la presentación de una declaración jurada donde indique que en el sub ítem 3 es "original de fábrica, misma marca".

Mejora 1: 05 puntos

Entidad convocante :	EMPRESA PRESTADORA DE SERVICIOS DE SANEAMIENTO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE ILO S.A.
Nomenclatura :	AS-SM-16-2024-CS/EPS ILO S.A.-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Bien
Descripción del objeto :	ADQUISICIÓN DE VALVULAS MARIPOSA CON ACTUADOR NEUMATICO Y DIPOSITIVOS PARA SISTEMA NEUMATICO DE BATERIA DE FILSTROS Y DESCARGA DE LODOS DE TURBODECANTADORES EN PTAP CATA CATAS DE LA EPS ILO S.A.
