

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20372523361	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	COMERCIO Y SERVICIOS EN ELECTRICIDAD S.A	Hora de envío :	20:12:02

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

con relación al plazo de entrega solicitamos ampliar el plazo de 30 a 60 días

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: CAPITULO 1 Literal: 1.9 Página: 15

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la Consulta, El área usuaria ha establecido un plazo de entrega de los bienes el cual no puede ser ampliado, debido a la programación de ejecución de la obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:38:14

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar que para los tableros eléctricos serán aceptados también gabinetes de fabricación nacional.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 - 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA la Consulta, Para mayor pluralidad de Postores. para los Tableros eléctricos se aceptarán también gabinetes de fabricación nacional.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Para los Tableros eléctricos se aceptarán también gabinetes de fabricación nacional.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:43:05

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar si todos los tableros incluidos los tableros principales tendrán las mismas características de fabricación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 - 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, todos los Tableros tendrán las características detalladas en las Especificaciones Técnicas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:49:17

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

BARRAS DE COBRE

Confirmar que las conexiones seran con pernos de cobre.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1-3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, Se aceptarán como alternativa el uso de pernos zincados o tropicalizados para realizar las conexiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige en la página 23, la conexión se hará por medio de pernos zincados o tropicalizados para realizar las conexiones.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	22:54:02

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Confirmar el numero de polos de los interruptores de caja moldeada, el plano unifilar indica que son interruptores de caja moldeada de 4 polos. Toda vez que en la página 24 mencionan que la desconexión es de tres fases.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 - 3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA que, existe una incongruencia, entre la pág. 22 y pág. 24, lo correcto es Verificar la página 22. donde se indica que el Sistema Trifásico es 380/220 3F+N (04 Hilos), y se corregirá en las bases integradas en la página 24, Desconexión de las 3fases +N (4 Hilos).

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige en la Página 24: Desconexión de las 3fases +N (4 Hilos).

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:26:44

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

BARRAS DE COBRE

Confirmar que se aceptará, como alternativa a los pernos de cobre, el uso de pernos zincados o tropicalizados para las conexiones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 - 3 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge a la propuesta. Se aceptarán como alternativa el uso de pernos zincados o tropicalizados para realizar las conexiones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige en la página 23, la conexión se hará por medio de pernos zincados o tropicalizados para realizar las conexiones.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:29:47

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Dado que la protección estándar de los fabricantes de tableros tipo empotrado es IP 44, solicitamos confirmar que el tablero empotrado tendrá el grado de protección IP 44 y no NEMA 4. Esto es importante, ya que los tableros con protección NEMA 4 están diseñados para instalaciones exteriores, mientras que los tableros empotrados no están destinados a ser instalados a la intemperie.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 - 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge parcialmente, para mayor participación de postores los tableros tendrán el grado de protección estándar IP 44 y grado de protección NEMA 4, para garantizar la calidad de los Tableros Eléctricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se corrige en la pagina 22. los tableros tendrán el grado de protección estándar IP 44 y grado de protección NEMA 4.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:36:59

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Consulta sobre el tablero: Según el plano unifilar, confirmar que el tablero TD1-1 estará dentro del tablero TD-02. Asimismo, solicitamos confirmar que se aceptará la fabricación de un solo gabinete, considerando que el tablero TD1-1 estará integrado en el tablero TD-02.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge. Debido a que el Tablero TD1-1, es un tablero que se encuentra dentro del Tablero TD-01, Tal como se indica en el Diagrama unifilar (TD-02) Pág. 30, se aceptará la fabricación de un solo gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:39:19

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Consulta sobre el tablero: Según el plano unifilar, confirmar que el tablero TD2-1 estará dentro del tablero TD-05. Asimismo, solicitamos confirmar que se aceptará la fabricación de un solo gabinete, considerando que el tablero TD2-1 estará integrado en el tablero TD-05.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge. Debido a que el Tablero TD2-1, es un tablero que se encuentra dentro del Tablero TD-02, Tal como se indica en el Diagrama unifilar (TD-05) Pág. 33, se aceptará la fabricación de un solo gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:41:17

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Consulta sobre el tablero: Según el plano unifilar, confirmar que el tablero TD3-1 estará dentro del tablero TD-07. Asimismo, solicitamos confirmar que se aceptará la fabricación de un solo gabinete, considerando que el tablero TD3-1 estará integrado en el tablero TD-07.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 35

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge. Debido a que el Tablero TD3-1, es un tablero que se encuentra dentro del Tablero TD-03, Tal como se indica en el Diagrama unifilar (TD-07) Pág. 35, se aceptará la fabricación de un solo gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:43:40

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Consulta sobre el tablero: Según el plano unifilar, confirmar que el tablero TD4-1 estará dentro del tablero TD-11. Asimismo, solicitamos confirmar que se aceptará la fabricación de un solo gabinete, considerando que el tablero TD4-1 estará integrado en el tablero TD-11.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 39

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge. Debido a que el Tablero TD4-1, es un tablero que se encuentra dentro del Tablero TD-04, Tal como se indica en el Diagrama unifilar (TD-11) Pág. 39, se aceptará la fabricación de un solo gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-107-2024-GR-CUSCO.-3

Nro. de convocatoria : 3

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE TABLERO DE DISTRIBUCION ELECTRICA (META: 299-2025)

Ruc/código :	20565747356	Fecha de envío :	19/05/2025
Nombre o Razón social :	BBTI S.A.C.	Hora de envío :	23:45:24

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Consulta sobre el tablero: Según el plano unifilar, confirmar que el tablero TD5-1 estará dentro del tablero TD-14. Asimismo, solicitamos confirmar que se aceptará la fabricación de un solo gabinete, considerando que el tablero TD5-1 estará integrado en el tablero TD-14.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 42

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se ACLARA y se acoge. Debido a que el Tablero TD5-1, es un tablero que se encuentra dentro del Tablero TD-05, Tal como se indica en el Diagrama unifilar (TD-14) Pag. 42, se aceptará la fabricación de un solo gabinete.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null