

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código : 20543071448

Fecha de envío : 03/01/2024

Nombre o Razón social : TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L

Hora de envío : 18:11:34

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

En el Capítulo III numeral 3.1. se detalla el suministro de un Equipo de cloración por inyección al vacío de 40 Kgr/Hr. Con detalles técnicos especificados. CONSULTA: Pueden exigir que el respaldo técnico del fabricante a través de folletos o catálogos, se encuentre en la página web del fabricante donde se especifiquen principalmente los materiales solicitados?.

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III

Literal: 3.1

Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Para los elementos más importantes que se solicitan tales como el equipo de cloración, válvula dosificadora automática y balanza electrónica, el sustento debe ser a través del catálogo o folleto del fabricante y no del proveedor representante, por lo que este sustento debe encontrarse en la página web del fabricante. Este criterio es para asegurar la experiencia del postor por lo que aprovechamos para aclarar que la experiencia en ventas que el postor presente debe ser con Facturas de origen nacional para asegurar que el postor tenga experiencias positivas con la realidad de operación en empresas de nuestro país.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se acoge lo solicitado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20543071448	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L	Hora de envío :	18:11:34

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el Capítulo III numeral 3.1. se detalla el suministro de un Equipo de cloración por inyección al vacío de 40 kgr/hr , por la capacidad solicitada sugerimos el uso de un Manifold de distribución y considerando que ustedes cuentan en planta con 4 cilindros de cloro gas de 1 Tn este accesorio facilitará la instalación. Consultamos : Pueden incluir en su requerimiento 01 Manifold de distribución de cloro gas hacia el clorador solicitado, equipado con sus válvulas y conexiones flexibles de 1.80 metros?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El manifold ya ha sido solicitado. Por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Noi se acoje

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20543071448	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L	Hora de envío :	18:11:34

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

En el Capítulo III numeral 3.1. se detalla el suministro de un Equipo de cloración por inyección al vacío de 40 Khr/hr, por la capacidad solicitada sugerimos adquirir un Filtro de cloro gas con conexiones bridadas DN 20 construcción en acero fundido con una presión de 14 bar. CONSULTA: PUEDEN INCLUIR EL REQUERIMIENTO DE ESTE ACCESORIO FILTRO DE CLORO GAS SEGUN LA DATA SUGERIDA O EQUIVALENTE QUE ES MUY IMPORTANTE PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE CLORACION?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el Filtro ya ha sido solicitado. Por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20543071448	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L	Hora de envío :	18:11:34

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el Capítulo III numeral 3.1. se detalla el suministro de un Equipo de cloración por inyección al vacío de 40 Khr/hr, por la capacidad solicitada sugerimos adquirir una válvula reductora de presión con manómetro de salida de capacidad de 40 kgr/hr y presión de 16 bar. CONSULTA: PUEDEN INCLUIR ESTE ACCESORIO VALVULA REDUCTORA DE PRESION POR SER IMPORTANTE PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GAS SOLICITADO?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge la sugerencia y se integrará en las bases integradas, Valvula reductora de presión con manómetro de salida de capacidad de 40 kg/hr y presión de 16 bar.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se acoge lo solicitado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20543071448	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L	Hora de envío :	18:11:34

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

En el Capítulo III numeral 3.1. se detalla el suministro de un Equipo de cloración por inyeccion al vacío de 40 kgr/hr sugerimos adquirir un filtro de carbón activado para que se instale en la línea de venteo del regulador de presión. CONSULTA: PUEDEN INCLUIR EL REQUEIMIENTO DE ESTE ACCESORIO IMPORTANTE PARA LA INSTALACION DEL SISTEMA DE DOSIFICACION DE CLORO GAS SOLICITADO?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

la parte usuaria ha indicado que se considere lo necesario para la instalación. No se admite posibilidad de expulsar cloro al ambiente ni siquiere en los alivios por lo que se requiere de todas maneras el filtro de carbón activado indicado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se acoje lo solicitado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20543071448	Fecha de envío :	03/01/2024
Nombre o Razón social :	TECNOLOGIA Y PRODUCTO E.I.R.L	Hora de envío :	18:11:34

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Se solicita 04 mecanismos Neumáticos. CONSULTA: Se trata de un sistema neumático accionado con una línea de presión de aire 0-90 PSI que permite a través de la señal de un detector de fugas de cloro gas cerrar el suministro y abastecimiento de cloro gas hacia el clorador de 40 kgr/hr ?. Si es así, el proveedor debe describir en su propuesta el sistema para su suministro?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Todo lo propuesto debe ser descrito en su propuesta técnica. Lo correcto es que el sistema neumático cerrará el suministro de la línea de cloro gas. El proveedor debe preveer éste suministro que es muy importante para la operación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 20)

A. Se especifica que el material del cuerpo del clorador sea en material de ABS ¿ Reforzado con fibra de vidrio que es de una marca en especifica, esto estaría limitando la participación de otras marcas y postores, vulnerando así el principio de libre concurrencia. Por lo cual solicitamos amablemente poder incluir también, el material construido en PVC sólido mecanizados para máximo espesor de pared y resistencia: garantizado que no se agrietará ni deformará, este material es avalado por el instituto americano de cloro, esto hará que exista una mayor pluralidad de marcas y postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria ya ha tenido malas experiencias con el PVC por lo que no ha sido considerado. Por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoje

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 20)

B. Se especifica el material de la pernería y tuercas sea en material de titanio que es de una marca en especifica, esto estaría limitando la participación de otras marcas y postores vulnerando así el principio de libre concurrencia. Por lo cual solicitamos amablemente poder también considerar incluir el material aleación de tantalio, monel o similares características, que son avalado por el instituto americano del cloro que cumplen con las características de ser inerte a los efectos del cloro húmedo, seco o líquido, esto hará que exista una mayor pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El area usuaria sustenta su pedido en base a su experiencia y a sus propias necesidades para reducir al máximo el mantenimiento de los equipos adquiridos. El Titanio ha dado buen resultado lo que no ha ocurrido con el monel. Por lo tanto, no se acoge lo solicitado. Por favor ceñirse a lo solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 9

Consulta/Observación:

ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 20)

C. Se especifica que el material del diafragma del regulador de presión sea de PTFE(Teflón) que es de una marca en específica, esto estaría limitando la participación de otras marcas y postores vulnerando así el principio de libre concurrencia. Por lo cual solicitamos amablemente también poder considerar materiales de similares o mejores características, que son avalado por el instituto americano del cloro que cumplen con las características de ser inerte a los efectos del cloro húmedo, seco o líquido, esto hará que exista una mayor pluralidad de marcas y postores. Como lo es el HALAR etilenclorotrifluoroetileno (ECTFE).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existen otras marcas de equipos de cloración que tienen diafragma de teflón y es un material de reposición inmediata y muy duradera en el tiempo. Por lo tanto el material solicitado por el area usuaria no restringe la participación con diferentes opciones de marcas. No se acoge su solicitud. Por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 10
Consulta/Observación:
ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 20)

D. Gabinete Autosoportado. Se especifica que la válvula dosificadora de cloro gas motorizada señala el modelo AV-20, construcción de cabina en fibra de vidrio con panel de polietileno de 23.7 5¿ x 24¿ x ½¿ que es de una marca en específica, esto estaría limitando la participación de otras marcas y postores vulnerando así el principio de libre concurrencia, por cual solicitamos amablemente que se aclare este punto e incluir en las bases que el modelo sea opcional o modelos que cumplas las funciones propias del equipo, sin limitar a una marca específica pero que se cumplan las condiciones de compatibilidad de materiales como lo solicita el instituto americano de cloro, esto hará que exista una mayor pluralidad de marcas y postores.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 20
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Las especificaciones son generales con especificaciones propias de materiales y funciones requeridas por el area usuaria ya que existe un actual sistema que exige tener un equipamiento similar. La palabra AV-20 es un error tipográfico y será removido de las bases integradas. El postor debe presentar un equipo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas como mínimo. Si considera tener especificaciones técnicas superiores a lo solicitado solo debe sustentarlo y proponerlo. Las bases se han redactado para garantizar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Se acoje

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 20)

E. Gabinete autosoportado. Se especifica que la válvula dosificadora de cloro gas motorizada tenga un Ratio de dosificación de 4:1 ajustable de teclado, por favor aclarar la funcionalidad de que sean 4:1 y no otro tipo de relación como 1:1. Este se debe a alguna condición de operación específica o solo corresponde al modelo y marca que usaron de referencia para las bases, dado que esta relación tan específica puede estar alineado el proceso a un equipo que no permita la libre competencia.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 20

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El ratio 4:1 permite una mayor cantidad de puntos de graduación en la dosificación de cloro gas aprovechando la señal de control de 4-20 mA, lo cual permite hacer un mejor ajuste a la variación de los parámetros de planta. Por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoje

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 21)

Gabinete autosoportado. se especifica que la válvula dosificadora de cloro gas motorizada cuente con un Display de 2 líneas de 16 caracteres retro iluminado, esto estaría dirigiendo el proceso a un proponente en especial, por lo que para garantizar la pluralidad de oferentes, se pueda colocar ¿un Display de 2 líneas de 16 caracteres o mas, retro iluminado¿

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor puede cotizar las especificaciones técnicas solicitadas como una condición mínima. Si tiene mejores especificaciones puede cotizarlo con su respectivo sustento. En éste caso. Más de 16 caracteres corresponde a algo mejor por lo que su propuesta será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se acoje lo solicitado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

ITEM 3.1. EQUIPO DE CLORACION (página 21)

Se especifica que la válvula dosificadora de cloro gas motorizada tenga unos sets points de la válvula en 0% -25% y 100%, por favor ampliar que los sets points puedan ser en otros puntos dado que cada fabricante tiene una curva de calibración distinta y puede tener hasta mas puntos de set points haciendo mejor su funcionamiento y confiabilidad. Si se mantiene estos tres puntos estarían dirigiendo la solicitud a una marca y referencia específica lo cual limita la pluralidad de los oferentes. De igual forma pasa con el requerimiento de memoria: 256 Bytes, la resistencia de fases: 5.6 ohms, la inductancia de fase: 25.6 mH, la inercia de rotor: 0.001666 oz-in-sec2 y el peso del equipo. Probablemente estos parámetros no sean limitantes para la funcionalidad, correcto funcionamiento y protección de los equipos, pero si esten limitando el proceso a un solo oferente al ser datos tan exactos.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 3 **Literal:** 3.1 **Página:** 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El postor puede cotizar las especificaciones técnicas solicitadas como una condición mínima. Si tiene mejores especificaciones puede cotizarlo con su respectivo sustento. En éste caso Más set points corresponde a algo mejor por lo que su propuesta será aceptada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se acoje lo solicitado

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Numeral 3.3: ESPECIFICACIONES BALANZA ELECTRONICA (página 22)

Se especifica que el controlador con display digital sea en el modelo EI2000 que es en una marca en especifica, esto estaría limitando la participación de otras marcas y postores vulnerando así el principio de libre concurrencia, por cual solicitamos amablemente que se aclare este punto e incluir en las bases que el modelo se opcional o modelos que cumplas las funciones avaladas por el instituto americano de cloro, esto hará que exista una mayor pluralidad de marcas y postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Las especificaciones son generales con especificaciones propias de materiales y funciones requeridas por el area usuaria ya que existe un actual sistema que exige tener un equipamiento similar. La palabra EI200 es un error tipográfico y será removido de las bases integradas. El postor debe presentar un equipo que cumpla con las especificaciones técnicas solicitadas como mínimo. Si considera tener especificaciones técnicas superiores a lo solicitado solo debe sustentarlo y proponerlo. Las bases se han redactado para garantizar la pluralidad de postores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoje

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Numeral 3.3: ESPECIFICACIONES BALANZA ELECTRONICA (página 22)

B. Se especifica que las dimensiones son: 5 pies x 5 pies x 7 pulgadas, estas dimensiones estaría limitando la participación de otras marcas y postores vulnerando así el principio de libre concurrencia, por cual solicitamos amablemente que se aclare este punto e incluir en las bases que el modelo se opcional o modelos que cumplas las funciones avaladas por el instituto americano de cloro, esto hará que exista una mayor pluralidad de marcas y postores

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Existen dimenisiones ya existente en planta que el postor no puede ignorar. Por ello se exige que para la instalación se haga una visita a las instalaciones. Por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoge

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

Numeral 3.3: ESPECIFICACIONES BALANZA ELECTRONICA (página 22)

C. En las especificaciones Balanza electrónica, se especifican características muy especiales dirigidas a una marca y proponente específico lo cual limitaría la pluralidad y libre competencia, por lo que solicitamos amablemente poder colocar la palabra (o similar) en las características cómo: dimensiones, número de teclas de función tipo táctiles.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

En las dimensiones no se puede hacer cambios ya que depende de las medidas existentes en nuestras actuales instalaciones. Respecto a las otras especificaciones técnicas solicitadas por el área usuaria el postor puede presentar lo solicitado como mínimo o especificaciones técnicas superiores.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Si se acoge en parte

Entidad convocante : SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE AREQUIPA

Nomenclatura : AS-SM-61-2023-SEDAPAR-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE UN SISTEMA DE CLORACION

Ruc/código :	20563417570	Fecha de envío :	04/01/2024
Nombre o Razón social :	SERVICLORO PERU S.A.C.	Hora de envío :	14:57:35

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:

IV FACTORES DE EVALAUCION de la sección específica, FACTOR DE EVALAUCION sugerimos lo siguiente:

A. Que se tome en consideración entregar un puntaje adicional por la mejora de tiempo de entrega de los productos y ejecución del proyecto.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: 1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El cuadro de valuación fue establecido en función a la investigación de mercado dándole prioridad a la experiencia de ventas del proveedor en el mercado peruano, el cumplimiento de las especificaciones técnicas mínimas solicitadas y el personal técnico clave para la instalación. No se acoge la propuesta, por favor ceñirse a las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

No se acoje