

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 250 KVA

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:15:37

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

favor confirmar si la caseta es existente o tambien se debe suministrar, de ser el caso adjuntar las especificaciones técnicas

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que la caseta ya existe, y se hace mención que el ganador será el encargado de las desinstalación del transformador existente y realizar todas las modificaciones y conexiones necesarias para la instalación del transformador nuevo, incluido su puesta en marcha y pruebas de operatividad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 250 KVA

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:15:37

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Favor confirmar si es responsabilidad del contratista realizar la maniobra del corte de energia y las coordinaciones con el concesionario

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 1 Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que, el ganador será el encargado de hacer todas las gestiones y coordinaciones necesarias para el corte de energía con el concesionario, con el fin de hacer una instalación segura para el personal de trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD-INSTITUTO REGIONAL DE OFTALMOLOGIA

Nomenclatura : AS-SM-20-2024-IRO/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : TRANSFORMADOR TRIFASICO DE 250 KVA

Ruc/código :	20608178890	Fecha de envío :	07/11/2024
Nombre o Razón social :	FARADAY ELECTRIC TRANSFORMERS S.A.C.	Hora de envío :	23:15:37

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Favor confirmar en que piso se instalará el transformador. y adjuntar el diagrama unifilar de la sub estación

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: 2 Página: 3

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El Comité de Selección aclara que la instalación del transformador será ubicado en la caseta del primer piso, al costado de Garita (seguridad) y que el diagrama unifilar de la Sub-estación, será entregado al postor ganador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null