

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-59-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PARA LA FACHADA DE PALACIO DE TORRE TAGLE

Ruc/código :	20601665299	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	KTALEYA'S CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	19:19:20

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Luminaria con luz led 20W para empotrar
Housing: De aluminio para empotrar en piso (no incluido)
Tecnología de luz: cambio de color DMX, RGBW

Consulta:

- Se solicita a la entidad indicar medidas del empotrado en piso
- Debe incluir Housing, en especificaciones indica no incluido
- Confrimar si se tiene un rango de variación en lúmenes y apertura focal para luminarias
- RGBW, la temperatura cálida debe ser solo 4000K o cual es el rango establecido (por ejemplo: 2700K a 4000K)

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 4.1 **Literal:** 4.1.2 **Página:** 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A) Las medidas del equipo serán de acuerdo a lo detallado en las EETT del fabricante o modelo de artefacto elegido por el proveedor.

B) Sí, se debe incluir Housing en el suministro del artefacto.

C) De acuerdo a las especificaciones técnicas de las Bases, se sugiere que la apertura focal sea de 30°. Asimismo, se indica que el rango luminoso sea de 2000 a 2500 lúmenes.

D) La temperatura de color deberá ser de 4000K

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Solo se acoge la B.

Dice:

4.1.2. Luminaria con luz led 20w para empotrar
(¿)
Housing: De aluminio para empotrar en piso (no incluido).
(¿)

Debe Decir:

4.1.2. Luminaria con luz led 20w para empotrar
(¿)
Housing: De aluminio para empotrar en piso (incluido).
(¿)

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-59-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PARA LA FACHADA DE PALACIO DE TORRE TAGLE

Ruc/código :	20601665299	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	KTALEYA'S CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	19:19:20

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

PROYECTOR 5W
Distribuciones fotometricas
simetricas (17°, 31°, 41°)
Tension nominal
220-240V / 50-60Hz para versiones estáticas
12V para versiones dinámicas

Se solicita a la entidad absolver las siguientes consultas:

- Indicar el color del proyector
- Indicar cuantas unidades se usaran de 17° y cuantas de 41°
- Igual que en la consulta anterior, indicar cuantas unidades se usarán de 220V y cuantas de 12V
- ¿Se tiene un rango de variación en lúmenes y apertura focal para luminarias?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.3 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

- A) El proyector deberá tener, de preferencia, color aluminio mate.
- B) serán 48 unidades de 17°, y serán 15 unidades de 41°.
- C) Todas las unidades serán en 220V.
- D) El rango luminoso será de hasta 3000 lúmenes, LED blanco cálido 830, blanco neutro 840, blanco frío 757, ambar rojo verde o azul estático RGB. Los ángulos fotométricos seran de 17° y 41°

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Solo se acoge la B.

Dice:

4.1.3. Proyector de luz LED 5w
(¿)
Distribuciones Fotométricas:
Simétricas para LED de colores (17°-31°-41°). Se usará haz concentrado 17° para la iluminación del balcón y la amplia de 41°.
(¿)

Debe Decir:

4.1.3. Proyector de luz LED 5w
(¿)
Distribuciones Fotométricas:
Simétricas para LED de colores (17°-31°-41°). Se usará haz concentrado 17° para la iluminación del balcón (16 UNIDADES) y la amplia de 41° (46 UNIDADES).
(¿)

Entidad convocante : MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES

Nomenclatura : AS-SM-59-2024-RE-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE ARTEFACTOS DE ILUMINACIÓN ORNAMENTAL PARA LA FACHADA DE PALACIO DE TORRE TAGLE

Ruc/código :	20601665299	Fecha de envío :	29/11/2024
Nombre o Razón social :	KTALEYA'S CONSULTING S.A.C.	Hora de envío :	19:19:20

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

CINTA FLEXIBLE DE LUCES 12W

Se solicita a la entidad aclarar los siguientes puntos:

- Se tiene un rango de variación en lúmenes para luminarias?
- De ser RGBW, la temperatura cálida debe ser solo 4000K o cual es el rango establecido (ejemplo: 2700K a 4000K)
- Indican longitud total 10 metros, es necesario un solo tramo o podemos proporcionar 2 de 5 metros con las uniones de silicona transparente.
- ¿La conexión de cinta debe tener un lugar particular (extremo, arriba, abajo o atrás)?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1 Literal: 4.1.4 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

A) El flujo luminoso promedio por metro es de 200 lúmenes.

B) La temperatura de color deberá ser de 40000K.

C) La longitud será de 10 metros en un solo tramo, de acuerdo a lo detallado en las especificaciones técnicas de las Bases.

C) La conexión de la cinta LED debe encontrarse posicionado arriba, sobre los balaustres de la fachada.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null