

## PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Se consideran servicios similares a los siguientes: venta de ascensor y/o montacargas y/o venta elevadores electromecánicos y/o venta de equipos de transporte vertical para pasajeros.

SOLICITAMOS AL COMITÉ AMPLIAR Servicios Similares a lo siguiente:

Suministro de bienes para Ascensores y/o Adquisición de repuestos para ascensores y/o adquisición de bienes para ascensores

Con lo cual debería quedar servicios similares a lo siguiente:

venta de ascensor y/o montacargas y/o venta elevadores electromecánicos y/o venta de equipos de transporte vertical para pasajeros y/o Suministro de bienes para Ascensores y/o Adquisición de repuestos para ascensores y/o adquisición de bienes para ascensores

Toda vez que los servicios indicados están contenidas el servicio de instalación de partes y piezas del equipo electromecánico. Esta solicitud es para tener igualdad de condiciones e igualdad de trato empresas cuyo régimen es MYPE y no solo orientar a las grandes empresas, sino también acoger a las empresas MYPE tal como lo establece la Ley de contracciones del estado las instituciones deben promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores y competencia efectiva.

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** 3.2    **Literal:** A    **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Por la naturaleza del objeto de la convocatoria, en las especificaciones técnicas solicitamos el suministro de ascensor montacarga mas no mantenimiento y/o venta de repuestos para maquinas de transporte por vertical, por lo tanto NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Con respecto a la CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: En las bases estándares se establece lo siguiente

01 RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DEL BIEN

ing. mecánico y/o ing. electrónico y/o ing. Electricista. Con dos (02) años de experiencia mínima profesional en Instalación y mantenimiento de Ascensor y/o montacargas y/o elevadores y/o electromecánicos en general, como responsable de la Instalación del Bien.

Al respecto solicitamos al comité ampliar lo siguiente: ing. mecánico y/o ing. electrónico y/o ing. Electricista y/o Ingeniero industrial y/o Ingeniero Mecánico Electricista

Con dos (02) años de experiencia mínima profesional en Instalación y mantenimiento de Ascensor y/o montacargas y/o elevadores y/o electromecánicos en general, como responsable de la Instalación del Bien.

Con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores, igual de trato y competencia efectiva.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De análisis al planteamiento por el postor, de la necesidad de aperturar a mas especialidades, se aclara que es fundamental orientar y asegurar la especialidad a fin al objeto de la convocatoria, por lo tanto se ACOGE PARCIALMENTE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
DEBE DECIR LO SGTE:

¿ 01 RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DEL BIEN.  
ING. MECÁNICO Y/O ING.ELECTRONICO Y/O ING. ELECTRICISTA Y/O ING. MECANICO ELECTRICISTA.  
Con DOS (02) años de experiencia mínima profesional en Instalación y mantenimiento de Ascensor y/o montacargas y/o elevadores y/o electromecánicos en general, como RESPONSABLE DE LA INSTALACIÓN DEL BIEN.

¿ 01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL  
ING. Civil, Y/O ING.AMBIENTAL, Y/O ING.INDUSTRIAL, Y/O ING. METALURGICO Y/O ING.MINAS y/o ING. ELECTROMECAÁNICO Y/O ING.ELECTRICISTA Y/O ING. MECANICO  
Con dos años (02) en experiencia mínima profesional en prevención de riesgos y salud ocupacional en obras y/o servicios en general, como RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL.

¿ 02 TECNICOS ESPECIALISTA EN ASCENSOR Y/O MONTACARGAS  
TÉCNICO EN ELECTRICIDAD INDUSTRIAL, Y/O TECNICOS EN ELECTRÓNICA, Y/O TECNICOS EN ELECTROMECAÁNICA, Y/O TECNICOS EN MECÁNICA DE PRODUCCION.  
Con Dos (02) años de experiencia en instalaciones, mantenimientos y/o evaluaciones

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

Con respecto a la CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: En las bases estándares se establece lo siguiente.

**01 RESPONSABLE DE SEGURIDAD INDUSTRIAL**

ing. civil y/o ing. ambiental y/o Bachiller Ambiental y/o ing. industrial y/o ing. metalúrgico y/o ing. minas y/o ing. electromecánico y/o ing. electricista y/o ing. mecánico.  
Con dos (02) años de experiencia mínima profesional en prevención de riesgos y salud ocupacional en obras y/o servicios en general, como responsable de Seguridad Industrial.

Al respecto solicitamos al comité ampliar lo siguiente ing. civil y/o ing. ambiental y/o Bachiller Ambiental y/o ing. industrial y/o ing. metalúrgico y/o ing. minas y/o ing. electromecánico y/o ing. electricista y/o ing. mecánico.  
Con dos (02) años de experiencia mínima como prevencionista de trabajos de alto riesgo en mantenimiento y/o reparación y/o instalación y/o modernización de ascensores y/o mantenimiento preventivo y correctivo y/o seguridad en salud y medio ambiente.

Con respecto a la experiencia en las bases estándares se solicita que el responsable de SEGURIDAD INDUSTRIAL tenga experiencia en prevención de riesgos y salud ocupacional en obras y/o servicios en general.

Solicitamos al comité suprimir dicho párrafo ya que la experiencia que se solicita no guarda relación con el objeto de la convocatoria que es adquisición de ascensor montacarga.

En este caso la experiencia que se debe de solicitar seria lo siguiente:

Con dos (02) años de experiencia mínima como prevencionista de trabajos de alto riesgo en mantenimiento y/o reparación y/o instalación y/o modernización de ascensores y/o mantenimiento preventivo y correctivo y/o seguridad en salud y medio ambiente.

Con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores, igual de trato y competencia efectiva.

**Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.2    Literal: B.1    Página: 41**  
**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

La experiencia profesional mínima requerida se ajusta a nuestras especificaciones técnicas, por lo tanto NO SE ACOGE.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

Con respecto a la CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL: En las bases estándares se establece lo siguiente.

02 TECNICOS ESPECIALISTA EN ASCENSOR Y/O MONTACARGAS

técnico en electricidad industrial y/o técnicos en electrónica y/o técnicos en electromecánica y/o técnicos en mecánica de producción.

Con dos (02) años de experiencia en instalaciones, mantenimientos y/o evaluaciones mecánicas y/o electromecánicas en ascensor y/o montacargas y/o equipamiento de transporte vertical y/o electromecánicos en general, como Técnico Especialista en Ascensor y/o Montacargas.

Al respecto solicitamos al comité ampliar lo siguiente: técnico en electricidad industrial y/o técnicos en electrónica y/o técnicos en electromecánica y/o técnicos en mecánica de producción y/o técnico en mecánica de mantenimiento y/o electrotecnia industrial

Con dos (02) años de experiencia en instalaciones, mantenimientos y/o evaluaciones mecánicas y/o electromecánicas en ascensor y/o montacargas y/o equipamiento de transporte vertical y/o electromecánicos en general, como Técnico Especialista en Ascensor y/o Montacargas.

En tanto las carreras solicitadas guardan relación y justa correspondencia con el perfil solicitado, asimismo, por las competencias y conocimientos que se desprenden de dichas carreras se puede asegurar la idoneidad para la ejecución del servicio. Con la finalidad de promover la mayor participación de los proveedores, pluralidad de postores, igual de trato y competencia efectiva.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: B.1 Página: 41

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del perfil requerido para los 02 técnicos que se solicita en las especificaciones técnicas , se ajusta a nuestra necesidad para el objeto de la convocatoria, por lo tanto NO SE ACOGE.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

si ya tiene construido el ducto y si este cuenta con cuarto de máquinas, además indicar si será con cuarto de máquinas o sin cuarto de máquinas. Favor de confirmar

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 3.1 Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, En el plano EM-05; y en el folio 01 de las EE.TT, se indica que es sin cuarto de maquinas, así mismo el ducto ya se encuentra construida con dimensiones de ducto de 1700 mmx1700mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Después de haber revisado las bases estándares consultamos al comité lo siguiente:

La construcción e implementación del pozo a tierra será por cuenta de la institución todos los costos de instalación. Favor de confirmar

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3.1    Literal: 3.1    Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, La instalación del pozo a tierra están a cargo de la entidad (área usuaria, residencia de obra)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE CUSCO SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-227-2023-CS/GR CUSCO-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : CONTRATACION DE ASCENSOR MONTA CARGA (META: 142) - 128-2024

Ruc/código :	20604742821	Fecha de envío :	09/05/2024
Nombre o Razón social :	VORAUS CONTRATISTAS GENERALES S.A.C.	Hora de envío :	20:38:33

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

En las bases estándares para la documentación de presentación obligatoria el comité solicita lo siguiente. Puerta u Hojas de Cabina: deberá acreditar la resistencia al fuego por 120 min. como mínimo.

Consultamos al comité dicho requisito de que manera se acreditara, ya que el acero 304 es resistente es resistente a altas temperaturas. Favor de Confirmar

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: E Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA, en el folio 16 de las especificaciones técnicas señala lo sgte: puertas resistentes al fuego, mínimo de 120 minutos de acuerdo a norma; incluye certificado de la misma, dicha certificación deberá ser emitida por algún laboratorio, entidad o empresa especializada en pruebas contraincendios de materiales intumescentes. De lo expuesto ,se entiende que la acreditación será con el certificado de resistencia al fuego por 120 min emitido por el laboratorio o entidad especializada en pruebas contraincendios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null