

MEMORANDO

MTC-0517-2023

A: Jefatura Técnica y Contrataciones	LUGAR Y FECHA Conchan, 21 de agosto 2023
DE: Unidad Mantenimiento Conchán	ASUNTO: Apoyo de verificación requerimientos técnicos mínimos

Referencia: 1. Adjudicación Selectiva N°SEL-0019-2023-OPC/PETROPERU – 2da CONV.
“SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE REFINERÍA CONCHÁN”
2. Memorando N°JTCC-0671-2023.

De acuerdo con lo solicitado mediante memorando de la referencia (2), se ha realizado la verificación de la documentación presentada por el postor TERMODINAMICA S.A., de lo cual se tiene:

SEL-0019-2023-OPC/PETROPERU 2da Conv. "SERVICIO DE MANTENIMIENTO DE VÁLVULAS DE SEGURIDAD DE REFINERÍA CONCHÁN"												
POSTOR:	TERMODINAMICA S.A.	21-Ago-23										
REQUERIMIENTOS TÉCNICOS MÍNIMOS	<table><tr><th colspan="2">CONFORME</th></tr><tr><th>Si</th><th>No</th></tr><tr><td>9.1. DEL POSTOR</td><td>X</td></tr><tr><td>9.2. INFRAESTRUCTURA</td><td>X</td></tr><tr><td>9.3 DE LA GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR EL NIVEL DE RIESGO</td><td>X</td></tr></table>		CONFORME		Si	No	9.1. DEL POSTOR	X	9.2. INFRAESTRUCTURA	X	9.3 DE LA GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR EL NIVEL DE RIESGO	X
CONFORME												
Si	No											
9.1. DEL POSTOR	X											
9.2. INFRAESTRUCTURA	X											
9.3 DE LA GESTION AMBIENTAL, SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL POR EL NIVEL DE RIESGO	X											

Nota: la no conformidad del numeral 9.2 (Infraestructura) de los RTM, es por no presentar: “**Los instrumentos medición deberán contar con certificación no mayor a un año vigente por INACAL**” del banco de pruebas.

Johnny Arrustico Loyola
Jefe

Cc: Archivo / Cargo

J. Céspedes