

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| 1. DATOS GENERALES | | | | | | | | |
|---------------------------------------|---|---|---|--|--------------------------------------|--|--|--------------------------------------|
| 1.1 | FECHA DE EMISIÓN DEL FORMATO | 17/07/2023 | | | | | | |
| 1.2 | ÁREA USUARIA | División de Tecnologías de Información y Comunicaciones - Gerencia de Planeamiento y Desarrollo | | | | | | |
| 1.3 | DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN | ADQUISICIÓN DE GABINETES DE RED Y COMUNICACIÓN A NIVEL EMPRESARIAL | | | | | | |
| 1.4 | ACTIVIDAD DEL POI VINCULADA A LA CONTRATACIÓN | Mejorar la eficiencia operativa | | | | | | |
| 1.5 | Nº DE REFERENCIA DEL PAC | LP-027-2023-ELSE | | | | | | |
| 1.6 | PROYECTO DE INVERSIÓN PÚBLICA | Código | NO CORRESPONDE | | | | | |
| | | Documento que declaró la viabilidad | | | | | | |
| 2. INFORMACIÓN SOBRE EL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| 2.1 | DATOS DEL REQUERIMIENTO | Documento de requerimiento | El-194-2023 | Fecha de recepción | 19/06/2023 | | | |
| 2.2 | MODIFICACIONES EFECTUADAS AL REQUERIMIENTO POR PARTE DEL ÁREA USUARIA | Fecha de la segunda versión | 20/06/2023 | De oficio | | Con motivo de observaciones | X | |
| | | Fecha de la tercera versión | 6/07/2023 | De oficio | X | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la cuarta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| | | Fecha de la quinta versión | | De oficio | | Con motivo de observaciones | | |
| 2.3 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN INCLUIRÁ PAQUETE(S) | SI | | NO | X | | | |
| | | De ser afirmativa la respuesta, detallar el sustento técnico del área usuaria o el órgano encargado de las contrataciones, según el caso. | | | | | | |
| 2.4 | SEÑALAR SI LA CONTRATACIÓN SE EFECTUARÁ POR ITEMS | SI | | NO | X | | | |
| 2.5 | SEÑALAR SI SE HA LLEVADO A CABO UN PROCESO DE ESTANDARIZACIÓN | SI | | NO | X | | | |
| | | Documento de aprobación de la estandarización | | | Fecha de aprobación | | | |
| 2.6 | SEÑALAR SI EL BIEN OBJETO DE LA CONTRATACIÓN HA SIDO HOMOLOGADO | SI | | NO | X | | | |
| | | Nº de Resolución que aprobó la Ficha de Homologación | | | Fecha de inicio de vigencia | | | |
| 2.7 | REQUERIMIENTO | Lo indicado se visualiza en el Capítulo III de la Sección Específica de las Bases. | | | | | | |
| 2.8 OBSERVACIONES AL REQUERIMIENTO | | | | | | | | |
| | Nº Item | Cantidad total de observaciones | Cantidad de observaciones formuladas por el OEC | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación con la cual se remitió al área usuaria las observaciones al requerimiento | Fecha de remisión de la comunicación |
| | 1 | 3 | 3 | correo electrónico | 19/06/2023 | 7 | correo electrónico | 26/06/2023 |

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | | | | | | | |
|---|--|--|--|--|--|--|--|
| <p><i>Observaciones OEC:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Falta indicar si se encuentra en una ficha de homologación - Falta la norma técnica - La capacitación no corresponde al objeto de la contratación <p><i>Observaciones proveedor:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aclarar el traslado de equipamiento y cableado estructurado - Ampliar el plazo de entrega en caso de requerirse el traslado - Incluir que el aire acondicionado deberá tener un tablero de 3RU con llaves propias, acondicionado con interruptores, contactor, rele onday y detector de fase. - La posibilidad de ser montados en un tablero adosado a la pared. - Confirmar que se aceptaran soluciones con 2 aires acondicionados por gabinete donde sea necesario. - Confirmar que el sistema de monitoreo debe ser completamente compatible con todos los componentes. - Confirmar que se requiere realizar 4 mantenimientos anuales por año, durante los 5 años de garantía. | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |
| | | | | | | | |
| Consignar una síntesis de las observaciones | | | | | | | |

2.9 RESPUESTA DEL ÁREA USUARIA

| Nº Item | Cantidad total de respuestas a las observaciones | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por el OEC | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación | Cantidad de respuestas a las observaciones formuladas por los proveedores | Comunicación de respuesta del área usuaria | Fecha de remisión de la comunicación |
|--|--|--|--|--------------------------------------|---|--|--------------------------------------|
| 1 | 2 | 2 | correo electrónico | 8/05/2023 | 1 | correo electrónico | 28/06/2023 |
| <p><i>Respuestas a Logística y proveedores:</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - Aclaró que el requerimiento no se encuentra en la ficha de homologación y aclaró en los alcances que los gabinetes de red y los sistemas que lo componen deben funcionar en las localidades donde existen sedes de ELSE. - Incluyó las normas técnicas. - Modificó la capacitación en función al objeto de contratación - Preciso que el personal Especialista deberá estar acreditado por el fabricante de los gabinetes y sistemas, y se verificará durante el perfeccionamiento del contrato. - Adicionó la modalidad de ejecución: llave en mano - Se aclara que se requiere el traslado del equipamiento activo y pasivo, los equipos a trasladar por sede son: servidor, swith, centralita telefónica y patch Core. - El plazo máximo es de 120 días dado el traslado de equipamiento existente. - Se acepta la modificación, el aire acondicionado deberá contar con su tablero independiente de 3 RU, el cual debe contar con interruptores termomagnéticos, detector de fase, contactor y relé ON-DELAY. - Se acepta la modificación el tablero para el UPS y Bypass, PDU incluyendo el SPD pueden ser montados en un tablero adosado a la pared. - confirma que el sistema de aire acondicionado debe tener una potencia nominal de 2.6 kW; 1.5 kW para sedes Larapa, Anta y otros; 1.4 kW sede Sicuani y 1.2 kW sedes Maldonado. - Aclara que el sistema de monitoreo debe ser completamente compatible solo con el sistema de aire acondicionado y sistema de seguridad. El UPS será monitoreo por una interfaz independiente. - Aclara que tanto la garantía como soporte se estará actualizando a solo 1 año, agregando una capacitación para dos trabajadores de ELSE en el ámbito de mantenimiento y maniobra de gabinetes. | | | | | | | |
| 1 | 5 | 5 | correo electrónico | 6/07/2023 | | | |
| <p><i>MODIFICACIONES DE OFICIO: Actualizó las especificaciones técnicas e incrementó su requerimiento.</i></p> <ul style="list-style-type: none"> - En el numeral 3.3 adicionó las posibilidades siguientes: en caso de gabinetes con 1 aire) y 20 minutos para 2000W (en caso de gabinetes con 2 aires) - Incrementó la cantidad de gabinetes de red de 14 a 18, para ser instalados en la sede central. | | | | | | | |
| | | | | | | | |

2.10 AJUSTES QUE SE REALIZARON AL REQUERIMIENTO

| | | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|
| Nº Item | Ajustes realizados al requerimiento | | | | | | |
|---------|-------------------------------------|--|--|--|--|--|--|

FORMATO
RESUMEN EJECUTIVO DE LAS ACTUACIONES PREPARATORIAS
(BIENES)

| | |
|----------|---|
| 1 | <p>Modificó la capacitación en función al objeto de contratación</p> <ul style="list-style-type: none"> - Preciso que el personal Especialista deberá estar acreditado por el fabricante de los gabinetes y sistemas, y se verificará durante el perfeccionamiento del contrato. - Adicionó la modalidad de ejecución: llave en mano - Se aclara que se requiere el traslado del equipamiento activo y pasivo, los equipos a trasladar por sede son: servidor, swith, centralita telefónica y patch Core. - El plazo máximo es de 120 días dado el traslado de equipamiento existente. - Se acepta la modificación, el aire acondicionado deberá contar con su tablero independiente de 3 RU, el cual debe contar con interruptores termomagnéticos, detector de fase, contactor y relé ON-DELAY. - Se acepta la modificación el tablero para el UPS y Bypass, PDU incluyendo el SPD pueden ser montados en un tablero adosado a la pared. - confirma que el sistema de aire acondicionado debe tener una potencia nominal de 2.6 kW; 1.5 kW para sedes Larapa, Anta y otros; 1.4 kW sede Sicuani y 1.2 kW sedes Maldonado. - Aclara que el sistema de monitoreo debe ser completamente compatible solo con el sistema de aire acondicionado y sistema de seguridad. El UPS será monitoreo por una interfaz independiente. - Aclara que tanto la garantía como soporte se estará actualizando a solo 1 año, agregando una capacitación para dos trabajadores de ELSE en el ámbito de mantenimiento y maniobra de gabinetes. <p>En el numeral 3.3 adicionó las posibilidades siguientes: en caso de gabinetes con 1 aire) y 20 minutos para 2000W (en caso de gabinetes con 2 aires)</p> <ul style="list-style-type: none"> - Incrementó la cantidad de gabinetes de red de 14 a 18, para ser instalados en la sede central. |
| | |
| | |

3 INFORMACIÓN RELEVANTE ADICIONAL COMO RESULTADO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO

| | | | | |
|--|--|-----------|---|------------|
| 3.1 | FECHA DE INICIO DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 6/07/2023 | FECHA DE CULMINACIÓN DE LAS INDAGACIONES EN EL MERCADO | 12/07/2023 |
| 3.2 | PLURALIDAD DE PROVEEDORES QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>De ser negativa la respuesta, indicar la evaluación de la Entidad respecto de la falta de pluralidad de proveedores que cumplen con el requerimiento.</i> | | | | |
| 3.3 | PLURALIDAD DE MARCAS QUE CUMPLEN CON EL REQUERIMIENTO | SI | X | NO |
| <i>En caso de no existir pluralidad de marcas que cumplen a cabalidad con el requerimiento, indicar aquí la evaluación de la Entidad al respecto.</i> | | | | |
| 3.4 | POSIBILIDAD DE DISTRIBUIR LA BUENA PRO | SI | NO | X |
| <i>En caso de existir la posibilidad de distribuir la buena pro, sustentar.</i> | | | | |
| 3.5 | SOBRE LA INFORMACIÓN QUE PUEDA UTILIZARSE PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS FACTORES DE EVALUACIÓN | SI | NO | X |
| <i>En caso de obtenerse información que se puede utilizar para determinar los factores de evaluación, detallarla.</i> | | | | |
| 3.6 | SOBRE OTROS ASPECTOS NECESARIOS QUE TENGAN INCIDENCIA EN LA EFICIENCIA DE LA CONTRATACIÓN | SI | NO | X |
| <i>En caso de obtenerse información de otros aspectos que tengan incidencia en la eficiencia de la contratación, detallarla.</i> | | | | |

| | |
|--|--|
| 4 | |
| NOMBRE, FIRMA Y SELLO DEL FUNCIONARIO COMPETENTE DEL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES | |