PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura: AS-SM-26-2023-SEDAPAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto: ADQUISICIÓN DE TUBO ROTAMETRO

Ruc/código : 20606273071 Fecha de envío : 07/07/2023

Nombre o Razón social: VIDA AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Hora de envío: 18:31:06

VIDA AUTOMATION S.A.C.

Consulta: Nro. 1
Consulta/Observación:

N° CONSULTAS:

EN EL CASO DEL TUBO ROTÁMETRO DE 0 A 10 PPD

1 APLICACIÓN

2 FLUIDO

3 COMPOSICION DEL FLUIDO

4 FLUJO (MIN/OPE/MAX)

5 PRESION (MIN/OPE/MAX)

6 TEMPERATURA (MIN/OPE/MAX) °C

7 TIPO (INTEGRAL)

8 DIRECCION DE FLUJO (HORIZONTAL O VERTICAL)

9 DIAMETRO DE TUBERIÀ

10 PORCENTAJE DE SOLIDOS (%)

11 MATERIAL DEL CUERPO Y TUBO

12 CONEXIÓN A PROCESO

13 INDICADOR PUNTERO

14 SALIDA

15 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

16 ALGUNA CERTIFICACION ESPECIAL

17 DENSIDAD

18 VIZCOSIDAD

19. Respecto al Item 2, a que hace referencia el empaque de rotámetro(vitón)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el tubo rotametro de 0 a 4 PPD requerido, es un repuesto para mantenimiento de rotametros de cloradores de cloro marca Advance, modelo 480 y es para regular la dosis de cloro gas, como se especifica en las bases. Las carateristicas del cloro cumple la Norma Técnica Peruana NTP 311.256:2019 PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES.

Con relacion al item 2, se aclara que son dos empaques de material de viton que sirve para hermetizar el tubo rotametro en el rotametro.

(Memorando N° 1455-2023-EOMASBA)

Resolución de Gerencia General Nº 094-2023 (14.03.2023) Estandarización de marca ADVANCE "o equivalente"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura: AS-SM-26-2023-SEDAPAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO ROTAMETRO

Ruc/código : 20606273071 Fecha de envío : 07/07/2023

Nombre o Razón social : VIDA AUTOMATION SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - Hora de envío : 18:31:06

VIDA AUTOMATION S.A.C.

Consulta: Nro. 2 Consulta/Observación:

N° CONSULTAS:

EN EL CASO DEL TUBO ROTÁMETRO DE 0 A 4 PPD

1 APLICACIÓN

2 FLUIDO

3 COMPOSICION DEL FLUIDO

4 FLUJO (MIN/OPE/MAX)

5 PRESION (MIN/OPE/MAX)

6 TEMPERATURA (MIN/OPE/MAX) °C

7 TIPO (INTEGRAL)

8 DIRECCION DE FLUJO (HORIZONTAL O VERTICAL)

9 DIAMETRO DE TUBERIA

10 PORCENTAJE DE SOLIDOS (%)

11 MATERIAL DEL CUERPO Y TUBO

12 CONEXIÓN A PROCESO

13 INDICADOR PUNTERO

14 SALIDA

15 PROTOCOLO DE COMUNICACIÓN

16 ALGUNA CERTIFICACION ESPECIAL

17 DENSIDAD

18 VIZCOSIDAD

19. Respecto al Item 2, a que hace referencia el empaque de rotámetro(vitón)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: V Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa que el tubo rotametro de 0 a 4 PPD requerido, es un repuesto para mantenimiento de rotametros de cloradores de cloro marca Advance, modelo 480 y es para regular la dosis de cloro gas, como se especifica en las bases. Las carateristicas del cloro cumple la Norma Técnica Peruana NTP 311.256:2019 PRODUCTOS QUIMICOS INDUSTRIALES.

Con relacion al item 2, se aclara que son dos empaques de material de viton que sirve para hermetizar el tubo rotametro en el rotametro.

(Memorando N° 1455-2023-EOMASBA)

Resolución de Gerencia General Nº 094-2023 (14.03.2023) Estandarización de marca ADVANCE "o equivalente"

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante: SERVICIO DE AGUA POTABLE Y ALCANTARILLADO DE LIMA - SEDAPAL

Nomenclatura: AS-SM-26-2023-SEDAPAL-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE TUBO ROTAMETRO

Ruc/código : 20100375738 Fecha de envío : 07/07/2023

Nombre o Razón social : FABRIC Y REPRES COMERC S.A.-FARECO S.A. Hora de envío : 22:02:55

Consulta: Nro. 3 Consulta/Observación:

En 3.1 ESPECIFICACIONES TECNICAS se solicita:

4. Objeto del Requerimiento:

La presente contratación tiene como finalidad la adquisición de tubo rotámetro para ser empleado lo repuestos para mantenimiento de equipos de cloración marca Advance modelo 458 de estaciones de bombeo de agua potable.

Existe al parecer un error de tipeo, puesto que los modelos de clorador de la marca Advance (Capital Controls) utilizados por Sedapal son los Modelos de las series 200 y 480, teniendo actualmente en uso en gran cantidad en sus estaciones de bombeo los cloradores de la serie 480. Favor aclarar que los rotámetros que se requieren son para los equipos de esta marca Advance (Capital Controls) del Modelo 480 que Sedapal utiliza, por lo cual el Objeto del requerimiento seria:

4. Objeto del Requerimiento:

La presente contratacion tiene como finalidad la adquisicion de tubo rotametro para ser empleados como repuestos para mantenimiento de equipos de cloracion marca Advance (Capital Controls) Modelos 480 de estaciones de bombeo de agua potable.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: ||| Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara lo solicitado, en razon de que el requerimiento de los repuestos son para cloradores de cloro modelo 480 como lo especifican las fichas tecnicas de las bases del procedimiento de selección.

(Memorando N° 1455-2023-EOMASBA)

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En pagina 14, Objeto de la Convocatoria y página 21 de las bases, Objeto del Requerimiento, se indicará : "... marca Advance (Capital Controls) Modelos 480 ¿.."

Fecha de Impresión: 14/07/2023 01:05