

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

\* CONFIRMAR SI ES CUENTAN CON MESA DE PARTES VIRTUALES O ALGUN CORREO DONDE PODER HACER LLEGAR EL PERFECCIONAMIENTO DE CONTRATO.

Acápites de las bases : Sección: General Numeral: III Literal: 2.5 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

SE ACLARA QUE NO SE CUENTA CON MESA DE PARTES VIRTUAL, ceñirse a las bases, la presentación de la documentación para el perfeccionamiento de contrato debe presentarse en MESA DE PARTES de la Gerencia Sub Regional de Tayacaja, sitio en el Jr. Lima S/N (entrada de pampas) Distrito de Pampas ¿ Tayacaja.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

NINGUNA

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

\* FAVOR DE ENVIAR LAS FICHAS TECNICAS Y ANEXOS EN FORMATO WORD O EDITABLE

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 2.5 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observación formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se adjunta las fichas tecnicas en version editable

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

\* A FIN DE NO LIMITAR LA PARTICIPACION DE POSTORES, SOLICITAMOS PUEDAN EVALUAR LA AMPLIACION DEL PLAZO DE ENTREGA DE LOS MATERIALES A 40 DIAS CALENDARIOS O EL PLAZO MAXIMO LUEGO DE SU EVALUACION

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 54

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observación formulada por el postor, Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 25 dias calendarios como plazo de entrega.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

plazo de entrega: 25 dias calendarios

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

\* CONFIRMAR SI POR PARTE DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA, PARTICIPARAN DE MANERA PRESENCIAL EN LAS PRUEBAS ELECTRICAS DE LOS MATERIALES SOLICITADOS, CONFIRMAR SI SERA DE MENERA PRESENCIAL O PUEDE SER DE MANERA VIRTUAL Y DEFINIR DE SER EL CASO LA CANTIDAD DE PERSONAL A PARTICIPAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se hace la aclaracion que las prueba ser haran de forma presencial con el representacte de la entidad, por el supervisor de obra.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ESPECIFICACIONES TECNICAS MODIFICADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

**Consulta: Nro. 5**

**Consulta/Observación:**

\* SE SOLICITA PODER AMPLIAR EL PLAZO DE REPOSICION DE DE BIENES, POR LA UBICACION Y DISTANCIA DEL LUGAR DONDE SERAN INSTALADOS LOS MATERIALES DE LA LICITACION

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 5 dias calendarios como plazo de entrega para Reposicion.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

\* SE SOLICITA DEFINIR SI PARA ACREDITAR LA EXPERIENCIA, TENDRIA VALIDEZ SOLO PRESENTAR EXPERIENCIA POR VENTAS DE TRANSFORAMDORES DE TENSION Y CORRIENTE Y/O TRANSFORMADORES TRIFASICO DE DISTRIBUCION SECO ENCAPSULADO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge a la observacion formulada por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Señirse a lo indicado en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

1. Confirmar si las características del transformador seco encapsulado son las correctas:
- ¿ 10 / 0.400 -0.231 kV ¿ Dyn5
  - ¿ Tensión en la baja sin carga: 0.400 ¿ 0.231 Kv
  - ¿ Tensión en la baja con carga: 0.380 ¿ 0.220 kV

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo, Se confirma características de transformador seco encapsulado: 10/ 0.230kV en vacio; 10/0.22kV con carga.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCANELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCANELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

2. Confirmar si la regulación es de  $\pm 2 \times 2.5\%$  en el transformador seco encapsulado

Acápites de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma regulacion en lado primario de transformador:  $\pm 2 \times 2.5\%$ .

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

3. Los niveles de aislamientos internos del transformador seco encapsulado tienen que ser:  
¿ 12/28/75 (Media tensión) y 1.1/3/- (Baja tensión)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma Nivel de aislamiento interno de transformador tipo seco encapsulado:  
1 2 / 2 8 / 7 5 k V M T .  
1 . 1 / 3 k V B T .

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

4. Los niveles de aislamientos internos del Trafomix tienen que ser:  
¿ 12/28/75 (Media tensión) y 1.1/3/- (Baja tensión)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se confirma Nivel de aislamiento interno de transformador integrado de medida:  
1 2 / 2 8 / 7 5 k V M T .  
1 . 1 / 3 k V B T

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20298145899	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	I & T ELECTRIC S.A.C	Hora de envío :	09:42:02

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

5. Confirmar si se tiene dimensiones máximas del transformador, si en caso se tengan enviarlo para tenerlos como referencias en el diseño

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 9.2 Página: 50

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Señirse a lo indicado en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	COMPAÑIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:12:47

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Solicitamos considerar un plazo de entrega de 30 días calendario, plazo que consideramos acorde al mercado y que cumple para los estándares, procesos y procedimientos de producción para la cantidad de equipos solicitados.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: I Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 25 días calendarios como plazo de entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	COMPañIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:12:47

**Consulta:** Nro. 13

**Consulta/Observación:**  
Para las clases climática, ambiental y comportamiento al fuego del transformador encapsulado, solicitamos aceptar las clases que garantiza el fabricante de la resina (E2-F2-C1).

**Acápíte de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 4      **Literal:** A Y B      **Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
NO se acoge a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Señirse a lo indicado en las bases

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.

Ruc/código :	20101351921	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	COMPañIA ELECTRO ANDINA S.A.C.	Hora de envío :	17:12:47

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

No se indican los ensayos de rutina que debería superar el transformador. En ese sentido de acuerdo IEC 60076-11, se deberían realizar obligatoriamente los siguientes ensayos:

- Medida de resistencia de aislamiento
- Medida de la resistencia de los arrollamientos
- Medida de la relación de transformación y verificación del desfasaje
- Medida de la impedancia de cortocircuito y pérdidas debido a la carga
- Medida de la perdidas y de la corriente en vacío
- Ensayo de tensión inducida
- Ensayo de tensión aplicada
- Medida de las descargas parciales

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4 Literal: F Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se acoge, según Norma IEC 60076-11.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Según base solicitan 20 días para la entrega de los equipos. Sin embargo, solicitan un TRANSFORMADOR TIPO SECO 100 KVA, 13.2/0.40-0.23 KV A 3,500 M.S.N.M, GRUPO CONEXIÓN DYN5, BILL 125 KV, CON CELDA METÁLICA DE PROTECCIÓN INCORPORADA Y PREVISTA PARA SALIDA POR SU TECHO DE BUS BARRA TETRAPOLAR DE 2,500 A. y con Normativa Internacional cuyo plazo de fabricación es de 12 semanas y llegada a puerto Callao 4 semanas adicionales. Periodo de entrega en Puerto callao = 16 semanas+ 1 semana en la localidad de Huancavelica - 17 semanas tiempo de entrega.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: a Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 25 dias calendarios como plazo de entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

**Consulta:** Nro. 16

**Consulta/Observación:**

Según bases solicitan 20 días para la entrega de los equipos. Sin embargo, solicitan un TRANSFORMADOR MIXTO DE MEDICION DE TP:10/0.22 KV, 3X50 VA, CI:0.2 Y TC:8/5 A, 3X30 VA, CI:0.2 S. Plazo de Fabricación = 42 días calendarios+ 7 días de Traslado a Huancavelica. Plazo de entrega es de 49 días calendarios

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1.9      **Literal:** a      **Página:** 17

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 25 días calendarios como plazo de entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Las bases solicitan 20 días para la entrega de los equipos. Sin embargo, solicitan CELDAS REMONTE 24 KV, 630 A, PARA INGRESO DE CABLES N2XSY. Plazo de entrega 12 semanas tiempo de entrega.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1.9 Literal: a Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 25 dias calendarios como plazo de entrega.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

Según bases indica 20 días de plazo de entrega para equipos. Sin embargo, CELDAS CON SECCIONADOR DE POTENCIA EN SF6, 24 KV, 630A, 125 KV BILL, 20KA DE RUPTURA, PROVISTA CON FUSIBLES DE 80A (PARA OPERACIÓN INICIAL EN 10KV) PARA SALIDA DE CABLE N2XS. Plazo de entrega 12 semanas. Se solicita ampliación de plazo considerando que los equipos solicitados son de importación.

Acápito de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1.9 Literal: a Página: 17

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas del requerimiento, habiendose estableciendo 25 dias calendarios como plazo de entrega.

Entidad convocante :GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica - Gerencia sub regional de TAYACAja

Nomenclatura :AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAja EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAja, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:  
En la página 30 indica que la tensión nominal es 13.2kv y en la página 26 indica que la tensión nominal es 10kv. Indicar el nivel de tensión de la red primaria y si tiene proyección a futuro cambiar de nivel de tensión?

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: a Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
Se ha realizado la modificacion de las Especificaciones Tecnicas de la tension nominal es 10kV.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

**Consulta:** Nro. 20

**Consulta/Observación:**

En la página 36, respectivo a la tabla de datos tecnicos del transformador seco indica que el bobinado es aluminio. Sin embargo, en la página 28 indica que el arrollamiento es de cobre. Indicar cual es el correcto

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** a      **Página:** 36

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Los arrollamientos del lado primario y del lado secundario serán de cobre en planchas aislados entre sí, el laminado del cobre será de plancha continua no se permitirán empalmes con soldadura.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCavelica - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCavelica.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Indicar si se requiere pruebas en el suministro de transformador seco, indicar el tipo de pruebas. Asimismo, de solicitar pruebas es necesario las pruebas de manera virtual o solo basta con el protocolo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que las pruebas se realizaran, según la Norma IEC 60076-11.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Indicar si se requiere pruebas en el suministro de celdas de media tensión , indicar el tipo de pruebas. Asimismo, de solicitar pruebas es necesario las pruebas de manera virtual o solo basta con el protocolo.

Acápíte de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Se aclara que las pruebas se realizaran, según la norma IEC 62271-200.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

**Consulta:** Nro. 23

**Consulta/Observación:**

Indicar si se requiere pruebas en el suministro de transformador de medida, indicar el tipo de pruebas. Asimismo, de solicitar pruebas es necesario las pruebas de manera virtual o solo basta con el protocolo.

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** a      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Se considera pruebas de rutina y clase de presicion, 0,2 para TP y Clase 0,2S para TC.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA: MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS, PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCAMELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

**Consulta:** Nro. 24

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones técnicas del transformador de medida (pag 26) no indican el número de aisladores del equipo y la cantidad de campanas.

**Acápites de las bases :** Sección: General      Numeral: 1      Literal: a      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se acoge parcialmente a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

considerar 3 aisladores en MT. En ficha se indica material y capacida de aislador.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

**Consulta:** Nro. 25

**Consulta/Observación:**  
En la página 39 indica que el envoltente del transformador seco es IP21. Sin embargo, en la página 34 indica que el envoltente es IP31 o NEMA, favor de confirmar cual es el que prevalece

**Acápite de las bases :** Sección: General      **Numeral:** 1      **Literal:** a      **Página:** 1

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se acoge a la observacion formulada por el postor.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
Considerar grado de proteccion de envoltente IP21.

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE HUANCVELICA - GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA

Nomenclatura : AS-SM-1-2024-GSRT/CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE TRANSFORMADOR PARA LA EJECUCION DE SISTEMA DE MEDIA TENSION DE LA OBRA:  
MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE LA GERENCIA SUB REGIONAL DE TAYACAJA EN EL DISTRITO DE PAMPAS,  
PROVINCIA DE TAYACAJA, DEPARTAMENTO DE HUANCVELICA.

Ruc/código :	20537122316	Fecha de envío :	15/02/2024
Nombre o Razón social :	OIEM S.A.C	Hora de envío :	20:18:41

Consulta: Nro. 26

Consulta/Observación:

Teniendo en consideración que la ejecución de un Sistema de Utilización en media tensión complemente el suministro e instalación de equipos como transformador seco, celdas de media tensión, transformador de medida, reconectador automatico, entre otros, favor de considerar como experiencia la ejecución de sistemas de utilización en media tensión y/o similares.

Acápite de las bases : Sección: General Numeral: 1 Literal: a Página: 1

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

NO se acoge a la observacion formulada por el postor.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Ceñirse a lo indicado en las bases.