

FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SIE
N° 32-2023-GRJ-OEC-1
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

1	NÚMERO DE ACTA	001-2023-OEC
----------	-----------------------	--------------

2	SOBRE LA INFORMACIÓN GENERAL
<p>En, Huancayo, a los 04 días del mes de OCTUBRE del año 2023, en el local de la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, ubicado en el 7mo piso del Gobierno Regional de Junín, a las 13:00 horas, El Responsable Del Órgano Encargado De Las Contrataciones designado mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 105-2023-GR-JUNÍN/GR, encargado de la preparación, conducción y realización del procedimiento de selección de SUBASTA INVERSA ELECTRONICA N° 32-2023-GRJ-OEC-1, cuyo objeto de convocatoria es la ADQUISICIÓN DE BARRAS DE ACERO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 30161 DEL CENTRO POBLADO DE CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN - II ETAPA, a fin de efectuar la APERTURA DE OFERTAS ELECTRÓNICAS, ADMISIÓN, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS presentadas y CALIFICACIÓN de la oferta correspondiente según orden de prelación.</p> <p>NOTA: EL OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO, SEGUN LA PLATAFORMA SEACE SE TENIA PROGRAMADO PARA EL 29 DE SETIEMBRE DEL 2023, POR RECARGA LABORAL DEL ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES SE DETERMINA REALIZAR EL DIA 04 DE OCTUBRE DEL 2023.</p>	

3	PERSONAL ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES					
	ORGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES	Lic. Adm. Pedro Abel Condor Canchanya	Titular	X	Dependencia:	Sub Director de Abastecimiento y Servicios Auxiliares
			Suplente			

4

DETALLE DE LOS PARTICIPANTES		
De acuerdo con el cronograma establecido en las bases, se registraron a través del SEACE como participantes los siguientes proveedores:		
Nº	Nombre o razón social del participante	RUC
1	JN VIRDCO S.A.C	20392529374
2	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL	20401900587
3	DISTRIBUIDORA ERICK S.R.L	20486029324
4	CORPORATIVO DEA S.A.C.	20486696037
5	COMERCIAL WUILIAN NORTE SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20487974740
6	KAIRUS S.A.C.	20515802062
7	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	20544585097
8	FERRETERIA E INVERSIONES A & S SEÑOR DE MURUHUAY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20546114121
9	REYES INVESTMENTS MANAGEMENT & CONSULTING E.I.R.L.	20547748264
10	CHINA VEHICLES CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	20568176201
11	CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.	20568414749
12	GRUPO CONSTRUCTOR CHARITOS S.A.C.	20600959361
13	BIENES RAICES MAVEX S.A.C	20606728078
14	CORPORACION FLORES CALLE E.I.R.L.	20609529556

5

DETALLE DE LOS POSTORES

En el día y horario señalado en el cronograma del SEACE, los siguientes postores presentaron sus ofertas electrónicas.

Nº	Nombre o razón social del postor	Fecha de presentación	Hora de presentación
1	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	22/09/2023	17:43:50
2	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL	21/09/2023	14:13:40
3	DISTRIBUIDORA ERICK S.R.L	22/09/2023	15:59:12



FORMATO N° 11

**ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SIE
N° 32-2023-GRJ-OEC-1
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)**

4	CORPORATIVO DEA S.A.C.	22/09/2023	19:35:55
5	GRUPO CONSTRUCTOR CHARITOS S.A.C.	22/09/2023	16:40:47
6	FERRETERIA E INVERSIONES A & S SEÑOR DE MURUHUY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	22/09/2023	22:12:44
7	CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.	22/09/2023	19:10:45
8	JN VIRDCO S.A.C	22/09/2023	15:25:48
9	CHINA VEHICLES CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	22/09/2023	21:53:21

- 6** Acto seguido, se procede con la apertura de los sobres que contienen las ofertas de los mencionados postores, y con la revisión de las mismas, a fin de verificar la presentación de los documentos requeridos y determinar si las ofertas responden a las características y/o requisitos funcionales y condiciones de las Especificaciones Técnicas previstas en las bases.

7 RESULTADO DEL PERIODO DE LANCES Y DETERMINACIÓN DEL ORDEN DE PRELACIÓN

7.1 DETALLE DEL PRECIO DE LA OFERTA:
Una vez culminada la etapa de apertura de ofertas y período de lances, el SEACE procesó los lances recibidos del ítem de la Subasta Inversa Electrónica, ordenando a los postores por cada ítem según el monto de su último lance, estableciendo el orden de prelación de los postores.
El sistema SEACE generó el reporte con los resultados del ciclo del período de lances, permitiendo a la Entidad visualizar el último monto ofertado por los postores en orden de prelación, lo cual quedó registrado en el sistema. Es así, que se procede a verificar el SEACE, conforme a lo siguiente:

N°	Nombre o razón social del postor	Precio de su oferta	% del valor referencial
1	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	64,671.40	77.40%
2	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL	65,496.18	78.39%
3	DISTRIBUIDORA ERICK S.R.L	67,161.47	80.38%
4	CORPORATIVO DEA S.A.C.	68,819.60	82.37%
5	GRUPO CONSTRUCTOR CHARITOS S.A.C.	75,838.00	90.77%
6	FERRETERIA E INVERSIONES A & S SEÑOR DE MURUHUY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	78,500.00	93.95%
7	CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.	84,890.90	101.60%
8	JN VIRDCO S.A.C	115,200.00	137.88%
9	CHINA VEHICLES CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	150,500.00	180.13%

8 VERIFICACIÓN DE DOCUMENTACIÓN SEGÚN LAS BASES:

El Órgano Encargado de las Contrataciones, procede a verificar que los postores que han obtenido el QUINTO y el SEXTO lugar, hayan presentado y cumplieron con la documentación requerida en las Bases, siendo el resultado siguiente, así como se detalla en el adjunto.

N°	Nombre o razón social del postor	RUC:	Presenta documentos solicitados en las bases
1	TMI-TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI-TYC S.A.C.	20603559968	NO ADMITIDO
2	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION SRL	20401900587	NO ADMITIDO
3	DISTRIBUIDORA ERICK S.R.L	20486029324	NO ADMITIDO
4	CORPORATIVO DEA S.A.C.	20486696037	NO ADMITIDO
5	GRUPO CONSTRUCTOR CHARITOS S.A.C.	20600959361	ADMITIDO
6	FERRETERIA E INVERSIONES A & S SEÑOR DE MURUHUY EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	20546114121	ADMITIDO
7	CONTRATISTAS Y SERVICIOS MULTIPLES INFOTEL ANDREU PERU S.A.C.	20568414749	ADMITIDO
8	JN VIRDCO S.A.C	20392529374	NO ADMITIDO
9	CHINA VEHICLES CORPORATION SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	20568176201	NO ADMITIDO



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SIE
N° 32-2023-GRJ-OEC-1
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

9 DETALLE DE LAS OFERTAS QUE NO CUMPLEN DOCUMENTOS SOLICITADOS EN LAS BASES

De acuerdo con la revisión efectuada, las siguientes ofertas no se admiten.

N°	Nombre o razón social del postor	Consignar las razones para su no admisión
1	TMI - TYC SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - TMI - TYC S.A.C	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA SE REQUIERE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, Ø3/8, Ø1/2 Y Ø5/8 SE VISUALIZA LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO CON MARCA CEMEX-HOAPHAT NO DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM .OTRO ITEM OBSERVADO EN LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO EN LA DESCRIPCION DE PROPIEDADES MECÁNICAS EN LA RELACIÓN(RT/LF) , OFERTADO R/F=1.10; EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM, OFERTADO=9% LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA APROBADA LA RELACIÓN R/F= 1.25 Y SOLICITADO EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM MINIMO EN EL ACERO Ø 6MM =11% Y Ø3/8, Ø1/2 , Ø5/8 =14% NO CUMPLIENDO CON LA FICHA TECNICA.
2	CEMENTO Y MATERIALES DE CONSTRUCCION S.R.L	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA SE REQUIERE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, Ø3/8, Ø1/2 Y Ø5/8 SE VISUALIZA LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO CON MARCA SIDERPERU NO DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, OTRO ITEM SE DESCRIBE PROPIEDADES MECANICAS MINIMAS QUE DEBEN CUMPLIR DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA COMO RESISTENCIA A LA TRACCION (RT) MINIMO 550 MPa , LIMITE DE FLUENCIA (LF) MINIMO 420MPa , DOBLADO 180° , RELACIÓN R/F= 1.25 Y EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM mínimo=11%, EN LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO CON MARCA SIDERPERU NO PRECISA LAS PROPIEDADES MECÁNICAS A LA VEZ NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA FICHA TÉCNICA ADJUNTADA.
3	DISTRIBUIDOR ERICK S.R.L	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA SE REQUIERE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, Ø3/8, Ø1/2 Y Ø5/8 SE VISUALIZA LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO CON MARCA SIDERPERU NO DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM , EN LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO EN LA DESCRIPCION DE PROPIEDADES MECÁNICAS EN LA RELACIÓN(RT/LF) , OFERTADO R/F=1.10; EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM, OFERTADO=9% LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA APROBADA LA RELACIÓN R/F= 1.25 Y SOLICITADO EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM MINIMO EN EL ACERO Ø 6MM =11% Y Ø3/8, Ø1/2 , Ø5/8 =14% , NO SE ENCUENTRA ACTUALIZADA LA FICHA TÉCNICA ADJUNTADA.
4	CORPORATIVO DEA S.A.C	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA SE REQUIERE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, Ø3/8, Ø1/2 Y Ø5/8 SE VISUALIZA LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO CON MARCA ARCELORMITTAL NO DESCRIBE LAS CARACTERISTICAS DE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM .OTRO ITEM OBSERVADO EN LA FICHA TECNICA DEL BIEN OFERTADO EN LA DESCRIPCION DE PROPIEDADES MECÁNICAS EN LA RELACIÓN(RT/LF) , OFERTADO R/F=1.10; EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM, OFERTADO=9% LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA APROBADA LA RELACIÓN R/F= 1.25 Y SOLICITADO EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM MINIMO EN EL ACERO Ø 6MM =11% Y Ø3/8, Ø1/2 , Ø5/8 =14% NO CUMPLIENDO CON LA FICHA TECNICA.



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SIE
N° 32-2023-GRJ-OEC-1
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)

5	JN VIRDCO S.A.C	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA SE REQUIERE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, Ø3/8, Ø1/2 Y Ø5/8 SE VISUALIZA LA FICHA TECNICA DEL BIEN DEL BIEN OFERTADO DE MARCA ARCELORMITTAL EN LA DESCRIPCION DE Ø 6MM NO DESCRIBEN SUS PROPIEDADES, OTRO ITEM EN DESCRIPCION DE PROPIEDADES MECÁNICAS EN LA RELACIÓN(RT/LF) , OFERTADO R/F=1.10; EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM, OFERTADO=9% LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA APROBADA LA RELACIÓN R/F= 1.25 Y SOLICITADO EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM MINIMO EN EL ACERO Ø 6MM =11% Y Ø3/8, Ø1/2 , Ø5/8 =14% NO CUMPLIENDO CON LA FICHA TECNICA.
6	CHINA VEHICLES CORPORATIVO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	NO CUMPLE CON LAS ESPECIFICACIONES TÉCNICAS DE ACUERDO A LA FICHA TECNICA APROBADA SE REQUIERE LA BARRA DE CONSTRUCCION DE Ø 6MM, Ø3/8, Ø1/2 Y Ø5/8 SE VISUALIZA LA FICHA TECNICA DEL BIEN DEL BIEN OFERTADO DE MARCA ARCELORMITTAL EN LA DESCRIPCION DE Ø 6MM NO DESCRIBEN SUS PROPIEDADES, OTRO ITEM EN PROPIEDADES MECÁNICAS EN LA RELACIÓN(RT/LF) , OFERTADO R/F=1.10; EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM, OFERTADO=9% LO SOLICITADO EN LA FICHA TECNICA APROBADA LA RELACIÓN R/F= 1.25 Y SOLICITADO EL % DE ALARGAMIENTO 200 MM MINIMO EN EL ACERO Ø 6MM =11% Y Ø3/8, Ø1/2 , Ø5/8 =14% NO CUMPLIENDO CON LA FICHA TECNICA.

10 ACUERDO ADOPTADO

el Órgano Encargado De Las Contrataciones, da por aprobados los resultados de las ofertas, de acuerdo con el análisis efectuado, así mismo se procede con el Acta de otorgamiento de Buena pro.

11 ACTA DE OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

En la ciudad de HUANCAYO, siendo las 13:00 horas del 04 de OCTUBRE de 2023, en el Local de la Sub Dirección de Abastecimientos y Servicios Auxiliares, ubicado en el 7mo piso del Gobierno Regional de Junín, el Órgano Encargado de las Contrataciones, designado mediante RESOLUCIÓN EJECUTIVA REGIONAL N° 105-2023-GR-JUNÍN/GR, con propósito realizar el otorgamiento de la buena pro del presente procedimiento de selección.

Subasta Inversa Electrónica N° 32-2023-GRJ-OEC-1	ADQUISICIÓN DE BARRAS DE ACERO PARA LA EJECUCION DE LA OBRA: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 30161 DEL CENTRO POBLADO DE CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN - II ETAPA
NOMBRE O RAZÓN SOCIAL DEL POSTOR GANADOR	MONTO ADJUDICADO EN S/.
GRUPO CONSTRUCTOR CHARITOS S.A.C.	75,838.00

BASE LEGAL

Numeral 7.5 de la DIRECTIVA N° 006-2019-OSCE/CD: "Para otorgar la buena pro a la oferta de menor precio que reúna las condiciones exigidas en las Bases, el OEC o el comité de selección, según corresponda, debe verificar la existencia, como mínimo, de dos (2) ofertas válidas, de lo contrario declara desierto el procedimiento de selección."

ACUERDO ADOPTADO

el Órgano Encargado De Las Contrataciones, otorgan la buena pro al postor mencionado según el numeral predente. Así mismo, se recomienda que el funcionario responsable del Órgano Encargado de las Contrataciones o el órgano encargado de la entidad que se le haya asignado tal función realice la verificación de las ofertas presentadas en el marco del presente procedimiento de selección en cumplimiento del Numeral 64.6 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado y Numeral 1.16 del Artículo IV del Título Preliminar de la Ley N° 27444 – Ley de Procedimiento Administrativo General.



FORMATO N° 11

ACTA DE APERTURA, EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS ELECTRÓNICAS Y OTORGAMIENTO DE BUENA PRO SIE
N° 32-2023-GRJ-OEC-1
(PARA PROCEDIMIENTOS CUYA PRESENTACIÓN DE OFERTAS SE REALIZA EN ACTO PRIVADO)



Lic. Adm. Pedro Abel Cándor Canchanya
Sub Director de Abastecimiento

LIC. ADM. PEDRO ABEL CÁNDOR CANCHANYA
ÓRGANO ENCARGADO DE LAS CONTRATACIONES
ORGANISMO REGIONAL JUNIN

12 RESPECTO AL BIEN OFERTADO

Se solicitó al personal técnico de la obra: INSTALACION DE LOS SERVICIOS DE EDUCACION INICIAL ESCOLARIZADA EN LA I.E. 30161 DEL CENTRO POBLADO DE CHONGOS BAJO, DISTRITO DE CHONGOS BAJO, PROVINCIA DE CHUPACA - JUNIN - II ETAPA, el apoyo en la revisión de la oferta técnica, donde se concluye que de acuerdo a los valores proporcionados por el postor, el bien ofertado cumple con las características requeridas en el cuadro de la la Ficha Técnica Aprobada por Perú Compras. Se deja constancia que este personal técnico no certifica ni abala los valores provengan de ensayos en laboratorio, por lo que se recomienda al área de procesos realizar control de calidad a los materiales.

Verificado por los siguientes profesionales:




Patsy Chávez Hizarbe
ARQUITECTA / CAP. 21582
RESIDENTE DE OBRA

RESIDENTE DE OBRAS