

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante :	MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS
Nomenclatura :	AS-SM-12-2024-MPA-1
Nro. de convocatoria :	1
Objeto de contratación :	Servicio
Descripción del objeto :	CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 1

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad aclarar si es ISO 14904 O EN 14904

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.1.1 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Cabe señalar que, en cumplimiento de las disposiciones de la normativa de contratación pública, las observaciones de carácter técnico, fueron derivadas previamente mediante CARTA N°01-2024-MPA/CS a la Gerencia de Desarrollo Urbano Rural como Área Usuaría para su pronunciamiento. Asimismo, mediante INFORME N° 2162-2024-MPA-GDUR-CRAM e INFORME N° 608-2024-SDPA-SGOM-MPA por la Gerencia de Desarrollo Urbano dio respuesta a dichas observaciones.

Que el Reglamento de Contracciones del Estado señala: Artículo 29. Requerimiento 29.1. Las especificaciones técnicas, los términos de referencia o el expediente técnico de obra, que integran el requerimiento, contienen la descripción objetiva y precisa de las características y/o requisitos funcionales relevantes para cumplir la ¿nalidad pública de la contratación, y las condiciones en las que se ejecuta, incluyendo obligaciones de levantamiento digital de información y tecnologías de posicionamiento espacial, tales como la georreferenciación, en obras y consultorías de obras. El requerimiento incluye, además, los requisitos de colocación que se consideren necesarios (¿).

Por lo que el área usuaria ha definido la necesidad con lo cual pretende garantizar la adecuada ejecución de la actividad.

De la información recibida del área usuaria este colegiado aclara

Se incorporara en las bases integradas como documento de presentacion obligatoria:

Copia de prueba ensayo de laboratorio de la norma EN14904, para el espesor de 11 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 2

Consulta/Observación:

En el diagrama del TDR donde detalla el proceso constructivo del piso de poliuretano refiere a un sistema de un producto específico y dirigido a la marca Duayen de Turquía, es por ello que exhortamos al área usuaria a retirar las denominaciones A-302, A-121, A-305, A-311 y A-324, solicitar alguna marca en particular está prohibido por la LCE, por los cual solicitamos que se elimine dichas denominaciones para promover una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.2.3 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria este colegiado señala que, se acoge a la observacion, en las bases integradas se suprimira las denominaciones A-302, A-121, A-305, A-311 y A-324,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 3

Consulta/Observación:

Solicitan doble información en las características técnicas del sistema de piso Poliuretano, En PROCESO CONSTRUCTIVO DICE: ¿debe ser vaciado IN SITU, de la base elástica y en INSTALACION requieren una capa de caucho sbr en rollos. Los requerimientos técnicos de la FIBA así como de las distintas federaciones son claras y están acreditadas bajo la Norma EN 14904 cuyo requerimiento es específica para suelos multideportivos de interior, otorgando valores técnicos con un rango de aceptación de un mínimo y máximo. Solicitamos a la entidad a regirse a la normativa universal que es la EN 14904 y exigir que los productos a ofertar cumplan con los ensayos de laboratorio (TEST REPORT) según el espesor y sistema ofertado del piso de poliuretano con base en rollos prefabricado y/o base ¿vaciado in situ¿ para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 4.1.2.4 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que el vaciado sera INSITU. Asi mismo la prueba de laboratorio podra ser base de caucho prefabricada o base de caucho isnitu

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

XIX EXPERIENCIA PERSONAL CLAVE

Capacidad técnica y profesional

Solicitamos a la entidad exigir a los participantes que se incluya dentro del personal clave a 01 técnico instalador, Y PRESENTAR junto al certificado de capacitación por el fabricante del técnico instalador, se incluya una carta de autorización del técnico instalador donde se incluya su; nombre y apellidos, número de DNI, firma y huella dactilar. Recomendamos a la entidad solicitar este requerimiento por ser de vital importancia que los técnicos y/o expertos instaladores tengan conocimiento el uso de sus datos personales que muchas veces son UTILIZADOS POR PARTICIPANTES SIN CONOCIMIENTO ALGUNO Y/O AUTORIZACION DE LOS TECNICOS Y/O EXPERTOS INSTALADORES.

Acápíte de las bases :    Sección: Específico    Numeral: III    Literal: B.2.1    Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion parcialmente, se suprimira Técnico Especialista de Pintura Técnico y/o egresado especialista de pintura en edificaciones.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se mencionara: Técnico instalador u operario o Especialista de Pintura u otra denominación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

Para este tipo de trabajo, se requiere maquinaria y herramientas especializadas para garantizar una correcta instalacion del piso de poliuretano, como los siguientes equipos que se detallan.

- 01 Maquina Mezcladora mecanica o hidraulica
- 01 Rodillo Termico (aglomeracion y compactacion de bases elasticas in situ)
- 01 Tester Profesinal (medidor de espesores in situ)
- 01 compas profesional para demarcar lineas

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.1 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, no se acoge a la observacion, el postor debe considerar todos los equipos necesarios para la correcta instalacion.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

CERTIFICADOS DE CALIDAD ISO 45001; ISO 50001; ISO 37001

Se sigue pretendiendo insinuar que dichos certificados tienen algo que ver con la calidad de los productos a instalar, cuando esto es rotundamente falso. No se trata nada más de una serie de documentos de cara a intentar bloquear el acceso en igualdad de condiciones a licitaciones mediante la exigencia de cumplimiento de normativas totalmente ajenas al objeto del contrato. A saber:

- ISO 50001: Apenas trata de unas herramientas necesarias para identificar las actividades que consumen más energía
- ISO 45001: La normativa ISO 45001 es la norma para sistemas de gestión de seguridad y salud en el trabajo, destinada a proteger a los trabajadores y visitantes de accidentes y enfermedades laborales. Solo suele pedirse en países o fábricas con alta siniestralidad laboral, pero no tiene nada que ver con ningún aspecto de calidad de materiales
- ISO 37001: La normativa ISO 37001 se publicó en 2016 y es la norma internacional para los sistemas de gestión antisoborno. Ni tiene nada que ver con la calidad de los productos fabricados ni tampoco dice nada positivo de los países o empresas donde es necesario aplicarla. Solicitamos a la entidad suprimir ISO 45001, ISO 50001 , ISDO 37001, cabe mencionar que en las bases indica ISO 5000 entendemos que se refieren al ISO 5001.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado no se acoge a la observacion. Se mantiene el ISO45001 el cual debe estar a nombre del fabricante de pisos de poliuretano, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad no dejarse sorprender por empresas QUE BUSCAN SORPRENDER A LA ENTIDAD dirigiendo y solicitando acoger una prueba de laboratorio ISO 14067 para el piso requerido, ponemos en conocimiento a la entidad que esta prueba no es valida porque carece de legitimidad al no ser realizado por una entidad que está acreditada. A los fabricantes no les compete realizar ensayos o test que solo pueden ser certificados y/o acreditados por laboratorios y/o institutos independientes autorizados por las distintas Normas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado aclara que la prueba solicitada no forma parte del presente procedimiento de selección

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

Observación: Nro. 8

Consulta/Observación:

Solicitamos a la entidad no dejarse sorprender por empresas QUE BUSCAN SORPRENDER A LA ENTIDAD dirigiendo y solicitando acoger ISOS que no tienen nada que ver con el objetivo de contratación la cual no beneficia ni mejora la calidad del producto, más bien vulnerando el artículo 2 del Texto Único Ordenado de la Ley 30225. Estos certificados hacen referencia a una serie de sistemas de gestiones administrativas, y no son parte de la producción ni la instalación de los pisos de poliuretano. El sistema de gestión antisoborno (ISO 37001), o el sistema de gestión de responsabilidad social (26001), o el sistema de gestión de seguridad y salud (ISO 45001) o el sistema de gestión seguridad vial (39001) o la norma de gestión de negocio (ISO 22301), En consecuencia, se solicita que se considere y que no se deben incluir certificaciones que constituyan barreras de acceso para contratar con el Estado para una libre participación de postores.

Acápite de las bases : Sección: Específico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria,este colegiado no se acoge a la observacion. Se mantiene el ISO45001 el cual debe estar a nombre del fabricante de pisos de poliuretano, para una mayor pluralidad de postores

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20601607761	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	SPORT SYSTEM LATAM E.I.R.L. - SS LATAM E.I.R.L.	Hora de envío :	18:04:54

**Observación: Nro. 9**

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos a la entidad aclarar si la base elastica va a ser IN SITU O ROLLOS PREFABRICADO

**Acápite de las bases :**    **Sección:** Especifico    **Numeral:** III    **Literal:** 3.1    **Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
Se aclara que la vase elastica sera vaciada IN SITU

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 10

Consulta/Observación:

e solicita el certificado ISO 14904, esta certificación es para aplicaciones telemáticas de circulación vial. Al parecer es un error, y la norma a mención es la EN 14904 que si hace referencia a superficies deportivas. Solicitamos a la entidad a corregir para evitar confusiones.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: ii Literal: 2 Página: 18

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria este colegiado aclara  
Se incorporara en las bases integradas como documento de presentacion obligatoria:  
Copia de prueba ensayo de laboratorio de la norma EN14904, para el espesor de 11 mm.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

**Observación: Nro. 11**

**Consulta/Observación:**

Se solicita el certificado ISO 45001 se refiere a la gestión de seguridad ocupacional, y no está ligado directamente a la calidad del producto. Generalmente las empresas presentan estos certificados pero de fábrica, que tampoco tendría en la ejecución del Postor. En caso que la entidad está interesada que la gestión de seguridad del proyecto, que se solicite un Plan de Seguridad Ocupacional aplicado al proyecto., esto si indice a la seguridad de la obra. Solicitamos eliminar el ISO 45001.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** II      **Literal:** 2.2      **Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado no se acoge la observacion. Se mantiene el ISO45001 el cual debe estar a nombre del fabricante de pisos de poliuretano, para una mayor pluralidad de postores

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 12

Consulta/Observación:

Observamos el cuadro de características técnicas porque piden en una columna los requerimientos de la normativa en mención, y en otra Columna el resultado. Este resultado está haciendo referencia a un producto específico, orientando el proceso a una marca que tiene esos resultados. Solicitamos a la entidad a eliminar esa columna de resultados, y guiarse a lo que indica la norma en requerimientos, para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico      Numeral: III      Literal: 3.1      Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, el area usuaria ha determinaso solicitar esos valores para el correcto funcionamiento de la superficie deportiva. Por lo que el postor podra presentar valores iguales o mayores a lo solicitado en la columna de requerimientos. este colegiado no se acoge a la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 13

Consulta/Observación:

e hace la referencia que el piso debe ser probada y aprobada por FIBA, IHF, ITF, FIVB, EN, DIN¿. Un piso de tales aprobaciones no existe, debido a que cada deporte tiene sus propias exigencias. ITF generalmente son de sintéticos acrílicos, los FIVB son vinílicos. Una cosa es solicitar que el pavimento sea compatible para jugar todos esos deportes, y otra que cuente con la certificación por la federación internacional de aquellas disciplinas. Para una mayor pluralidad de postores, solicitamos a que la entidad solicite que el piso ofertado tenga por lo menos una de las Certificaciones de una Federación Internacional, con esto se garantiza ya la calidad y performance del sintético.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge parcialmente, se suprime IHF, ITF, FIVB, DIN, sin embargo el piso de poliuretano debe contar con la prueba de laboratorio, EN 14904 para el espesor de 11mm y la prueba de laboratorio FIBA para el espesor de 11mm, estas pruebas sera solicitadas como documentos de presentacion obligatoria en el numeral 2.2.1

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 14

Consulta/Observación:

Se solicita que la base elástica sea una capa de caucho en rollos SBR, pero en el método de construcción en la pagina 24 indica una construcción vaciando un sitio. Solicitamos que se puedan presentar cualquiera de las alternativas para una mayor pluralidad de postores.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 3.1 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara que la vase elastica sera vaciada IN SITU

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 15

Consulta/Observación:

Se está solicitando una cortadora de concreto y un generador que no se usan en el proceso de instalación de un piso de poliuretano. Consideramos que es un error de la entidad a solicitarlos porque no va acorde al objeto de la convocatoria. Solicitamos retirarlos.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion, se suprimitira  
¿ 01 cortadora de Concreto de 14pulg.  
¿ 01 generador gasolinera de capacidad de 9000 watts

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se considerara:  
¿ 02 pulidos de concreto 5¿  
¿ 01 compresoras de aire de 2.0 HP.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 16

Consulta/Observación:

ESTAN SOLICITANDO UN TECNICO ESPECIALISTA EN PINTURA, ESE REQUERIMIENTO NO ESTA RELACIONADO CON EL PROCEDIMIENTO REQUERIDO, SOLICITAMOS SE PUEDA REQUERIR UN TECNICO ESPECIALISTA EN INSTALACION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS, EL CUAL CUENTE CON CAPACITACION EN INSTALACION DE SUPERFICIES DEPORTIVAS Y EXPERIENCIA COMPROBADA EN INSTALACIONES DE PISOS DE POLIURETANO

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.2.1 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge parcialmente a la observacion, se suprimira capacitaciones de edificaciones, pintura industrial, seguridad y salud en el trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se mencionara: Técnico Instalador u operario, o Especialista de Pintura u otra denominación, capacitado por el fabricante a ofertar en la INSTALACION DE PISOS MULTIDEPORTIVO DE POLIURETANO



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20603694628	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GTG SPORTS E.I.R.L.	Hora de envío :	19:23:53

Observación: Nro. 17

Consulta/Observación:  
ESTAN SOLICITANDO 3 AÑOS DE EXPERIENCIA EN INSTALACIONES DE PISOS DE POLIURETANO LOS TIEMPOS PARA INSTALACION DE PISOS DE POLIRETANOS SON CORTOS POR LOS CUAL SOLICITAMOS QUE LA EXPERIENCIA SEA REQUERIDA POR DOS AÑOS

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: B.3 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:  
De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:  
en las bases integradas:  
Como Responsable del Servicio, con una experiencia de (02) años desde la obtención del título profesional, como jefe responsable, residente, supervisor y/o inspector en la fabricación e instalación de superficie de poliuretano y/o epóxico o similar en obras públicas y privadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20611768436	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:54

Observación: Nro. 18

Consulta/Observación:

En el numeral 3.2, literal C EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD, de la página 33 de las bases solicitan Se consideran servicios similares a los siguientes: servicios en acabados de pisos industriales para (alimentos, clínicas y hospitales, bodegas y transporte, fabricas, supermercados), servicios en acabado de pisos para concesionarios y talleres, servicios de acabados en piso ideales para farmacéuticas y laboratorios.

Al respecto Observamos las bases, debido a que el servicio objeto de la convocatoria es mantenimiento de infraestructura y en virtud al artículo 2° de la LCE, donde estipula los lineamientos que en todo Procedimiento de Selección se deben cumplir, siendo estos fomentar la más amplia concurrencia de futuros postores en concordancia con los principios de Libertad de concurrencia, igualdad de trato, transparencia y equidad, ante ello solicitamos al Comité de Selección AMPLIE LA EXPERIENCIA DE LA SIGUIENTE MANERA:

C ¿ EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Servicios similares a: pisos de caucho de baldosa y/o pisos epóxico y/o mantenimiento y/o mejoramiento y/o implementación y/o adecuación y/o remodelación y/o acondicionamiento de Infraestructura de general de entidades publicas.

En cumplimiento a la transparencia de la nueva normativa de contrataciones del estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: C Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado no se acoge a la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20611768436	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:54

Observación: Nro. 19

Consulta/Observación:

En la capacitacion del responsable del servicio solicitan un certificado ISO 9001 Sistema de Gestion de Calidad en proyectos de construccion minimo 80 horas lectivas; este requerimiento es desproporcional e irreal puesto que el certificado solicitado no se asemeja al objeto de convocatoria por lo que solicitamos se modifique a un certificado de instalacion de pisos con una hora lectiva de 120 horas.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.2 Literal: b.3 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge parcialmente a la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas el responsable del servicio debera contar con capacitacion en instalacion de pisos con una lectiva de 50 horas

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20611768436	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:54

**Observación: Nro. 20**

**Consulta/Observación:**

En la formacion academica de 01 tecnico especialista de pintura, se solicita se amplie a un tecnico en construccion civil con certificado en pintura profesional en edificaciones e industriales:

CARGO: TECNICO ESPECIALISTA DE PINTURA Y/O TECNICO EN CONSTRUCCION CIVIL ----- CON CURSO DE PINTURA PROFESIONAL EN EDIFICACIONES.

Acápite de las bases :      Sección: Especifico      Numeral: 3.2      Literal: b.2      Página: 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion, se suprimira capacitaciones de edificaciones, pintura industrial, seguridad y salud en el trabajo.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se mencionara: Técnico Instalador u operario, o Especialista de Pintura u otra denominación, capacitado por el fabricante a ofertar en la INSTALACION DE PISOS MULTIDEPORTIVO DE POLIURETANO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20611768436	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	GRUPO JHAMP SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	Hora de envío :	22:28:54

Observación: Nro. 21

Consulta/Observación:

SE SOLICITA A LA ENTIDAD A NO DEJARSE SORPRENDER POR EMPRESAS QUE MONOPOLIZAN EL MERCADO DE PISOS POLIURETANOS Y SOLICITAN CERTIFICADOS DE CALIDAD, FIBA E ISOS TESTE REPORT Y OTROS DOCUMENTOS ADICIONALES, Y SI FUESE EL CASO SE SOLICITA A LA ENTIDAD QUE ESTAS SE REQUIERAN O SE PRESENTEN PARA LA SUSCRIPCION DEL CONTRATO, EN MERITO A LA MAYOR CONCURRENCIA Y PLURALIDAD DE POSTORES.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 4.1.1.1 Literal: III Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado no se acoge a la observacion,

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

mencionar que en las bases integradas de pedira la prueba de laboratorio EN14904, para el espesor de 11mm y la prueba de laboratorio FIBA para el espesor de 11mm, LOS CUALES SERAN SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.2.1 documentos de presentacion obligatoria.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

Observación: Nro. 22

Consulta/Observación:

Solicitan requerimientos como absorción de impacto, rebote de balón y otros, sin embargo no están solicitando las pruebas de laboratorio donde se verifique el cumplimiento de estos criterios técnicos, como es la prueba de laboratorio bajo la norma EN 14904 y prueba de laboratorio FIBA, para el espesor de 11mm respectivamente, ya que es el objeto de la contratación, es por ello que exhortamos al comité para que pueda realizar una minuciosa evaluación y verificación de los valores técnicos que solicite como documentación obligatoria en el numeral 2.2.1, la prueba de laboratorio EN 14904 para el espesor de 11mm y prueba de laboratorio FIBA para el espesor de 11mm

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Principio de eficiencia y eficacia

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas se mencionara la prueba de laboratorio EN14904, para el espesor de 11mm y la prueba de laboratorio FIBA para el espesor de 11mm, LOS CUALES SERAN SOLICITADOS EN EL NUMERAL 2.2.1 documentos de presentacion obligatoria.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

**Observación: Nro. 23**

**Consulta/Observación:**

Dentro del requerimiento no solicitan la prueba EN13501, de resistencia al fuego para superficies deportivas de poliuretano. Siendo que el piso poliuretano se instalara en una área cerrada, exhortamos al comité a solicitar en el numeral 2.2.1 Documentos de presentación obligatoria, la prueba EN 13501, prueba de resistencia al fuego.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 18**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

principio de eficiencia y eficacia

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

en las bases integradas se mencionara

prueba de laboratorio de resistencia al fuego EN13501, esta prueba forma parte de los documentos de presentacion obligatoria del numeral 2.2.1

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

La Entidad solicita que el Postor que resulte adjudicado realice el mejoramiento de la losa de concreto existente, esto es arbitrario y fuera de la realidad debido a que los postores no conocemos es estado de la losa actual. Por lo cual solicitamos a la Entidad que se encargue del mejoramiento de losa y la entregue en óptimas condiciones en niveles, acabado, juntas selladas. Para que el postor adjudicado realice la instalación del Piso Poliuretano.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3.1 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion, en las bases integradas se mencionara la entidad se encargará del mejoramiento de niveles de la losa deportiva. El postor ganador unicamente se encargará de la instalacion del piso deportivo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null



Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

Solicitan a un Técnico especialista de pintura, egresado especialista de pinturas en edificaciones, esto es algo arbitrario y fuera de lugar. El comite debe tener conocimiento que no existe este tipo de carreras técnicas o afines. Lo que el comite debe solicitar es un TECNICO CAPACITADO POR EL FABRICANTE A OFERTAR, es por ello que exhortamos al comite a solicitar un TECNICO CAPACITADO POR EL FABRICANTE EN LA INSTALACIOS DE PISOS MULTIDEPORTIVO DE POLIURETANO, para una mayor pluralidad de postores

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B.2 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion, se suprimira Técnico Especialista de Pintura Técnico y/o egresado especialista de pintura en edificaciones.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se mencionara: Técnico instalador u operario, o Especialista de Pintura u otra denominación

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

De forma arbitraria solicitan un tecnico especialista de pintura, con capacitaciones de edificaciones, pintura industrial, seguridad y salud en el trabajo, las capacitaciones solicitadas no son parte del objeto de contratacion, por lo que el comite debe solicitar que el TECNICO INSTALADOR, este capacitado por el fabricante de pisos de poliuretano a ofertar. En tal sentido exhortamos al comite a solicitar un TECNICO INSTALADOR, capacitado por el fabricante a ofertar en la INSTALACION DE PISOS MULTIDEPORTIVO DE POLIURETANO, el cual es objeto de la presente convocatoria

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: B.2.2 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion , se suprimira capacitaciones de edificaciones, pintura industrial, seguridad y salud en el trabajo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

En las bases integradas se mencionara: Técnico Instalador u operario, o Especialista de Pintura u otra denominación, capacitado por el fabricante a ofertar en la INSTALACION DE PISOS MULTIDEPORTIVO DE POLIURETANO

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

**Observación: Nro. 27**

**Consulta/Observación:**

Solicitan una experiencia del Tecnico, EN PINTURA EN EDIFICACIONES Y/O SERVICIO DE PINTURA INDUSTRIAL EN GENERAL EN OBRAS PUBLICAS Y PRIVADAS, las experiencias solicitadas distan del objeto de contratación, ya que el requerimiento es piso de poliuretano, en tal sentido exhortamos al comité a solicitar la experiencia como TECNICO INSTALADOR EN PISOS MULTIDEPORTIVOD DE POLIURETNO, objeto de la presente convocatoria

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** b.3      **Página:** 28

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

en las bases integradas se mencionara: Técnico Especialista de Pintura con - Experiencia de (02) años desde la obtención de la constancia de egresado, como especialista de pintura en edificaciones y/o en servicio de pintura industrial en general; TECNICO INSTALADOR EN PISOS MULTIDEPORTIVOD DE POLIURETANO de obras públicas y privadas.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

Solicitan como experiencia del postor, acabados en pisos industriales, pisos para concesionarios y talleres, servicio de acabados en pisos para farmacia y laboratorio, El comité debe tener conocimiento que el presente proceso es de INSTALACION DE PISO POLIURETANO 11MM, las experiencias solicitadas no guardan relacion con el objeto de la presente convocatoria. Asi mismo los productos de pisos poliuretanos son compuestos químicos que de ser utilizada por un empresa y personal calificado, también tiene una dosificación exacta para que el piso pueda ser curado y util. En tal sentido exhortamos al comite a solicitar la experiencia del portor en pisos poliuretano deportivos y/o piso poliuretano y/o superficie de piso poliuretano deportivo. Para de esta forma asegurar el correcto uso e instalación de los insumos químicos.

Acápite de las bases :    Sección: Especifico    Numeral: 3    Literal: c    Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

en las bases integradas se mencionara Se consideran servicios similares a los siguientes: Servicio en acabados de pisos industriales para (alimentos, clínicas y hospitales, bodegas y transporte, fábricas, supermercados), servicio en acabado de pisos para concesionarios y talleres, servicio de acabados en pisos ideales para farmacéuticas y laboratorios; servicio de acabados en pisos de poliuretano y/o piso deportivo de poliuretano y/o pisos multideportivo de poliuretano

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

**Observación: Nro. 29**

**Consulta/Observación:**

La Entidad solicita como Equipamiento Estratégico maquinas que no se usan en ninguna etapa de la instalación del Piso Poliuretano, esto es totalmente fuera de toda realidad.

Solicitamos a la Entidad suprimir dicho equipamiento estratégico que no aporta en nada para la correcta instalación del Piso Poliuretano.

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: b.1 Página: 27**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas como equipamiento estrategico se considera:

¿ 02 pulidos de concreto 5¿

¿ 01 compresoras de aire de 2.0 HP

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:45:12

**Observación: Nro. 30**

**Consulta/Observación:**

Solicitan un test report BWF y valores técnicos de un deporte como el badminton que no se desarrolla en los polideportivos y/o coliseos.

Solicitamos a la Entidad suprimir dicho test report y valores técnicos para una pluralidad de postores.

**Acápite de las bases : Sección:** Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** 3      **Página:** 22

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acogeva la observacion,

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

En las bases integradas se suprimira el test report BWF.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ANDAHUAYLAS

Nomenclatura : AS-SM-12-2024-MPA-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACION DEL SERVICIO DE INSTALACIÓN DE PISO POLIURETANO 11MM, INCLUIDO BIENES Y PINTADO DE SEÑALÉTICAS EN UN ÁREA DE 1,139.41M2 A TODO COSTO PARA LA ACTIVIDAD: ¿MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL COLISEO NACIÓN CHANKA, DISTRITO DE ANDAHUAYLAS, PROVINCIA DE ANDAHUAYLAS, REGIÓN APURÍMAC¿.

Ruc/código :	20605251286	Fecha de envío :	21/08/2024
Nombre o Razón social :	PROYECTOS DE INGENIERIA Y CONSTRUCCIONES RM E.I.R.L.	Hora de envío :	23:49:03

**Observación: Nro. 31**

**Consulta/Observación:**  
Solicitamos que los colores del piso de poliuretano sea previa coordinación entre el área usuaria y el postor ganador, para una mayor pluralidad de postores

**Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3 Literal: 3 Página: 22**

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**  
De la información recibida del área usuaria, este colegiado se acoge a la observacion

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**  
En las bases integradas se mencionara que los colores seran definidos entre el contratista y la entidad