

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código : 20117330347

Fecha de envío : 31/03/2025

Nombre o Razón social : ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C

Hora de envío : 12:06:15

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

RESPECTO A LA NOMENCLATURA DEL PROCESO EN LA PARTE SUPERIOR DE TODAS LAS PÁGINAS FIGURA COMO PROCESO: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°001-2025-GOREMAD/OEC-1 SIN EMBARGO EL NÚMERO DE PROCESO SEGÚN EL REQUERIMIENTO ES: ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N°060-2025-GOREMAD/OEC-1

SE SOLICITA AL COMITÉ DEL SELECCIÓN CORREGIR EL ERROR A FIN DE EVITAR CONFUSIONES

Acápite de las bases : Sección: General

Numeral: 1.1

Literal: 1.1

Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se corrigira en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

debe decir ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 060-2025-GOREMAD/OEC-1

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	12:06:15

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

RESPECTO AL CALOR DE CABLES DE TODOS LOS TRIPLE PUEDEN ACEPTAR EN COLOR: NEGRO BLANCO Y ROJO?

EN DUPLÉ: BLANCO Y ROJO?

Y UNIPOLARES: AZUL?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

se confirma del ítem 20 al 25 de acuerdo a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	20117330347	Fecha de envío :	31/03/2025
Nombre o Razón social :	ELECTRO CONDUCTORES PERUANOS S.A.C	Hora de envío :	12:06:15

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EL PLAZO DE ENTREGA ES DE 15 DÍAS CALENDARIO DE NOTIFICADA LA ORDEN DE COMPRA? O SUSCRIPCIÓN DE CONTRATO?

CONFIRMAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 5 Literal: 5.1.13 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

el plazo se considerara a partir del dia siguiente de la suscripcion del contrato

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	18:02:58

Observación: Nro. 4
Consulta/Observación:
"PLAZO DE ENTREGA, OTORGARAN 15 DIAS CALENDARIO.

SE PIDE AL ORGANO ENCARGADO AMPLIAR LO SOLICITADO A 30 DIAS CALENDARIO, TENIENDO EN CUENTA QUE LA CANTIDAD SOLICITADA NO ES COMUN EN STOCK, EL POSTOR GANADOR TENDRA QUE FABRICAR AL SER CANTIDADES PEQUEÑAS, POR OTRO LADO SE DEBE TENER EN CUENTA QUE LAS FABRICAS NO CONSIDERAN DIAS FERIADOS, SABADOS Y DOMINGOS, LO USUAL ES QUE LAS FABRICAS OTORGUEN UNA LISTA DE ESPERA POR LAS CANTIDADES QUE SON MEDIANAMENTE PEQUEÑAS Y LAS MISMAS CUENTAN CON EL TIEMPO EN DIAS UTILES, SE PIDE AL ORGANO TENER CONOCIMIENTO DE LO SOLICITADO PARA NO TENER ERRORES EN LA PRESENTACION DE OFERTAS Y SE AMPLIE A 30 DIAS CALENDARIO PARA NO LIMITAR LA LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y CONSIDERANDO UN TRANSPORTE AL PUNTO FINAL.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: CAPITULO I Literal: 1.9 Página: 12

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

el plazo de ejecucion sera de 25 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	18:02:58

Observación: Nro. 5

Consulta/Observación:

DE LOS ITEM 1 AL 10 INDICAN EN LAS ESPECIFICACIONES (DIFERENTES COLORES) Y SE VISUALIZA UNA FRANJA QUE UNE LOS TRIPLEX Y DUPLEX.

SE PIDE AL ORGANO ACLARAR ESTE PUNTO CUANDO MENCIONAN DIFERENTES COLORES SE REFIERE A LOS QUE INDICA LA NORMA

ITEM 1-9 ROJO, NEGRO Y BLANCO
ITEM 10 ROJO Y BLANCO

EN REFERENCIA A LA FRANJA QUE SE VISUALIZA ESTOS CABLES SE ENTREGARAN EN UNA PRESENTACION DE UNION CON LA CINTA MYLOR O SERA POR FASE INDEPENDIENTE, SE PIDE AL ORGANO ACLARAR ESTOS PUNTOS PARA NO TENER ERRORES EN LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 19**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge la observacion la imagen de las bases es referencial en los cables duplex y triplex deberan ser de diferentes colores para cada fase y todas fases deberan ser la misma marca

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	18:02:58

Observación: Nro. 6

Consulta/Observación:

EN EL ITEM 4 SOLICITAN 227 METROS DE TRIPLE 3-1X50 MM2.

SE PIDE AL ORGANO ACLARAR EL METRADO DE ESTE ITEM, YA QUE EN LA PARTE INFERIOR DE LAS ESPECIFICACIONES INDICA QUE EL PEDIDO SERA DE 127 METROS, SE PIDE SE ACLARE EL METRADO REAL PARA NO TENER ERRORES EN LA PRESENTACION DE OFERTAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion debe respetarse el metrado de la columna de cantidades de 227m.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	18:02:58

Observación: Nro. 7

Consulta/Observación:

DE LOS ITEM 20 AL 25 SOLICITAN QUE LOS CABLES SEAN DE COLOR:

AMARILLO
VERDE
VERDE AMARILLO

SE PIDE AL ORGANO ACLARAR ESTOS ITEMS, YA QUE PUEDE EXISTIR LA VARIEDAD DE COLOR ENTRE UNO Y OTRO ITEM, PUEDE SER QUE SE OBTENGA 2 ITEMS DE COLOR AMARILLO, 2 ITEM DE COLOR VERDE Y 1 DE COLOR VERDE AMARILLO, O DE VARIEDADES DIVERSAS, EN CUESTION DE COLOR NO IMPORTARIA SI TODOS LOS ITEMS NO CONCUERDAN CON UNA UNIFORMIDAD DE COLOR, TAN SOLO CUMPLIR CON LOS 3 COLORES QUE DAN COMO OPCION, SE PIDE ACLARAR PARA NO TENER ERRORES FORMALES EN LA PRESENTACION DE PROPUESTAS Y/O A LA ENTREGA DE LOS MATERIALES POR EL POSTOR GANADOR.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 **Página: 23**

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge ceñirse a las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	18:02:58

Observación: Nro. 8
Consulta/Observación:
LUGAR DE ENTREGA JR. MANCO INCA CON JR. ICA

SE PIDE AL ORGANO INDICAR EN PLANOS, KILOMETROS, HORAS, TIPO DE VIA, ASFALTADO O NO, TIPO DE UNIDAD QUE INGRESA, PARA PODER SABER CON EXACTITUD EL LUGAR DE ENTREGA Y NO TENER ERRORES EN EL CALCULO DEL FLETE, TOMANDO COMO REFERENCIA MADRE DE DIOS PLAZA DE ARMAS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.13 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

no se acoge, la entrega se realizara donde indican en las bases

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10405648992	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	MEDINA CABALLERO KATIA BEATRIZ	Hora de envío :	18:02:58

Observación: Nro. 9
Consulta/Observación:
EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD
Se consideran bienes similares a los siguientes: MATERIALES ELECTRICO EN GENERAL.

SE PIDE AL ORGANO SUPRIMIR MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL POR QUE LO SOLICITADO ES NETAMENTE CABLES DE COBRE ALIMENTADORES Y NO ESTAN SOLICITANDO COMPONENTES ELECTRICOS, LA EXPERIENCIA EN BIENES SIMILARES DEBE LLEVAR CONCORDANCIA CON LO SOLICITADO Y DEBERIA DE SER VENTA DE CABLES ELECTRICOS, SE PIDE SE MODIFIQUE PARA NO DIRECCIONAR EL PROCESO Y QUE EXISTA TRANSPARENCIA EN EL RUBRO, ASI MISMO LA ENTIDAD DEBE INDICAR LOS PUNTOS QUE OTORGA LA LEY CUANDO SE TIENE ISOS DE CALIDAD Y/O ANTISOBORNO.

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 30
Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

LIBERTAD DE CONCURRENCIA Y TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:
se acoge la observacion, se consideran similares a los proveedores de venta de cables electricos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10108197710	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	Hora de envío :	20:53:21

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

SEÑORES DEL COMITE CONFIRMAR Y ACLARAR LOS SIGUIENTES PUNTOS

- 1.- LOS CABLES N2XOH SON LINEAS PARALELAS, CLASE 2.
- 2.- NO INDICA LOS COLORES EN NINGUN ITEM DE LOS TRIPLEX, DUPLEX Y UNIPOLARES, SOLO DEL (ITEM 20 AL 25 INDICA TODOS VER/AM) ES CORRECTO?
- 3.- EL ITEM 04 INDICA 227 Y AL FINAL DICE 127MT, ACLARAR QUE METRADO SERA EL CORRECTO.
- 4.- AMPLIAR EL TIEMPO DE ENTREGA A 25 DIAS CALENDARIOS.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 3.1 Literal: 5.1.1 Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se aclara las consultas:

- 1. Se confirma que los duplex y triplex son cables paralelos de diferentes colores por fase de la misma marca.
- 2. Es correcto los colores deben ser diferenciados en los dúplex y triplex
- 3. Se aclara que el metrado es de 227m.
- 4. Se amplía el plazo de entrega a 25 días calendarios

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE MADRE DE DIOS SEDE CENTRAL

Nomenclatura : AS-SM-60-2025-GOREMAD/OEC-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICIÓN DE CABLES DE ALIMENTADORES DE BAJA TENSIÓN PARA LA OBRA " MEJORAMIENTO DE LOS SERVICIOS DE SALUD DEL C.S DE JORGE CHAVEZ DE LA CIUDAD DE PUERTO MALDONADO DEL DISTRITO DE TAMBOPATA- PROVINCIA DE TAMBOPATA Y DEPARTAMENTO MADRE DE DIOS"

Ruc/código :	10108197710	Fecha de envío :	01/04/2025
Nombre o Razón social :	OLIVERA MENDOZA IVAN ARNALDO	Hora de envío :	20:53:21

Observación: Nro. 11

Consulta/Observación:

LOS BIENES SIMILARES DEBEN DE SER NETAMENTE A LA VENTA DE CABLES EN GENERAL Y NO A LOS MATERIALES ELECTRICOS EN GENERAL YA QUE NO SOLICITAN ACCESORIOS PARA ESTE REQUERIMIENTO, SE PIDE QUE SE MODIFIQUE A LA VENTA DE CABLES EN GENERAL

Acápite de las bases : **Sección:** Especifico **Numeral:** 3.2 **Literal:** B **Página:** 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

TRANSPARENCIA

Análisis respecto de la consulta u observación:

se acoge la observacion, se considerara bienes similares a VENTA DE CABLES ELECTRICOS

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null