



Generando Energía con Responsabilidad Social

CP-0003-2024-EGASA 1ra. Convocatoria "Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA"

BASES ESTÁNDAR DE CONCURSO PÚBLICO PARA LA CONTRATACIÓN DE SERVICIOS EN GENERAL

CONCURSO PÚBLICO N°

CP-0003-2024-EGASA

PRIMERA CONVOCATORIA

CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE

SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRÁFICO PARA LAS CENTRALES DE GENERACIÓN E
INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EGASA

BASES INTEGRADAS

DEBER DE COLABORACIÓN

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista, deben conducir su actuación conforme a los principios previstos en la Ley de Contrataciones del Estado.

En este contexto, se encuentran obligados a prestar su colaboración al OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI, en todo momento según corresponda a sus competencias, a fin de comunicar presuntos casos de fraude, colusión y corrupción por parte de los funcionarios y servidores de la Entidad, así como los proveedores y demás actores que participan en el proceso de contratación.

De igual forma, deben poner en conocimiento del OSCE y a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI los indicios de conductas anticompetitivas que se presenten durante el proceso de contratación, en los términos del Decreto Legislativo N° 1034, "Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas", o norma que la sustituya, así como las demás normas de la materia.

La Entidad y todo proveedor que se someta a las presentes Bases, sea como participante, postor y/o contratista del proceso de contratación deben permitir al OSCE o a la Secretaría Técnica de la Comisión de Defensa de la Libre Competencia del INDECOPI el acceso a la información referida a las contrataciones del Estado que sea requerida, prestar testimonio o absolución de posiciones que se requieran, entre otras formas de colaboración.



Generando Energía con Responsabilidad Social

CP-0003-2024-EGASA 1ra. Convocatoria “Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA”

SECCIÓN GENERAL

DISPOSICIONES COMUNES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(ESTA SECCIÓN NO DEBE SER MODIFICADA EN NINGÚN EXTREMO, BAJO SANCIÓN DE NULIDAD)

CAPÍTULO I ETAPAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

1.1. REFERENCIAS

Cuando en el presente documento se mencione la palabra Ley, se entiende que se está haciendo referencia a la Ley N° 30225, Ley de Contrataciones del Estado, y cuando se mencione la palabra Reglamento, se entiende que se está haciendo referencia al Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

1.2. CONVOCATORIA

Se realiza a través de su publicación en el SEACE de conformidad con lo señalado en el artículo 54 del Reglamento, en la fecha señalada en el calendario del procedimiento de selección, debiendo adjuntar las bases y resumen ejecutivo.

1.3. REGISTRO DE PARTICIPANTES

El registro de participantes se realiza conforme al artículo 55 del Reglamento. En el caso de un consorcio, basta que se registre uno (1) de sus integrantes.

Importante

- *Para registrarse como participante en un procedimiento de selección convocado por las Entidades del Estado Peruano, es necesario que los proveedores cuenten con inscripción vigente y estar habilitados ante el Registro Nacional de Proveedores (RNP) que administra el Organismo Supervisor de las Contrataciones del Estado (OSCE). Para obtener mayor información, se puede ingresar a la siguiente dirección electrónica: www.rnp.gob.pe.*
- *Los proveedores que deseen registrar su participación deben ingresar al SEACE utilizando su Certificado SEACE (usuario y contraseña). Asimismo, deben observar las instrucciones señaladas en el documento de orientación "Guía para el registro de participantes electrónico" publicado en <https://www2.seace.gob.pe/>.*
- *En caso los proveedores no cuenten con inscripción vigente en el RNP y/o se encuentren inhabilitados o suspendidos para ser participantes, postores y/o contratistas, el SEACE restringirá su registro, quedando a potestad de estos intentar nuevamente registrar su participación en el procedimiento de selección en cualquier otro momento, dentro del plazo establecido para dicha etapa, siempre que haya obtenido la vigencia de su inscripción o quedado sin efecto la sanción que le impuso el Tribunal de Contrataciones del Estado.*

1.4. FORMULACIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES A LAS BASES

La formulación de consultas y observaciones a las bases se efectúa de conformidad con lo establecido en los numerales 72.1 y 72.2 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

No pueden formularse consultas ni observaciones respecto del contenido de una ficha de homologación aprobada, aun cuando el requerimiento haya sido homologado parcialmente respecto a las características técnicas y/o requisitos de calificación y/o condiciones de ejecución. Las consultas y observaciones que se formulen sobre el particular, se tienen como no presentadas.

1.5. ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS, OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

La absolución de consultas, observaciones e integración de las bases se realizan conforme a las disposiciones previstas en los numerales 72.4 y 72.5 del artículo 72 del Reglamento.

Importante

- No se absolverán consultas y observaciones a las bases que se presenten en forma física.*
- Cuando exista divergencia entre lo indicado en el pliego de absolución de consultas y observaciones y la integración de bases, prevalece lo absuelto en el referido pliego; sin perjuicio, del deslinde de responsabilidades correspondiente*

1.6. ELEVACIÓN AL OSCE DEL PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES E INTEGRACIÓN DE BASES

Los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones así como a las bases integradas por supuestas vulneraciones a la normativa de contrataciones, a los principios que rigen la contratación pública u otra normativa que tenga relación con el objeto de la contratación, pueden ser elevados al OSCE de acuerdo a lo indicado en los numerales del 72.8 al 72.11 del artículo 72 del Reglamento.

La solicitud de elevación para emisión de Pronunciamiento se presenta ante la Entidad, la cual debe remitir al OSCE el expediente completo, de acuerdo a lo señalado en el artículo 124 del TUO de la Ley 27444, aprobado por Decreto Supremo N° 004-2019-JUS, al día hábil siguiente de recibida dicha solicitud.

Advertencia

La solicitud de elevación al OSCE de los cuestionamientos al pliego de absolución de consultas y observaciones, así como a las Bases integradas, se realiza de manera electrónica a través del SEACE, a partir de la oportunidad en que establezca el OSCE mediante comunicado.

Importante

Constituye infracción pasible de sanción según lo previsto en el literal n) del numeral 50.1 del artículo 50 de la Ley, presentar cuestionamientos maliciosos o manifiestamente infundados al pliego de absolución de consultas y/u observaciones.

1.7. FORMA DE PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Las ofertas se presentan conforme lo establecido en el artículo 59 del Reglamento.

Las declaraciones juradas, formatos o formularios previstos en las bases que conforman la oferta deben estar debidamente firmados por el postor (firma manuscrita o digital, según la Ley

Nº 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹). Los demás documentos deben ser visados por el postor. En el caso de persona jurídica, por su representante legal, apoderado o mandatario designado para dicho fin y, en el caso de persona natural, por este o su apoderado. No se acepta el pago de la imagen de una firma o visto. Las ofertas se presentan foliadas.

Importante

- *Los formularios electrónicos que se encuentran en el SEACE y que los proveedores deben llenar para presentar sus ofertas, tienen carácter de declaración jurada.*
- *En caso la información contenida en los documentos escaneados que conforman la oferta no coincida con lo declarado a través del SEACE, prevalece la información declarada en los documentos escaneados.*
- *No se tomarán en cuenta las ofertas que se presenten en físico a la Entidad.*

1.8. PRESENTACIÓN Y APERTURA DE OFERTAS

El participante presentará su oferta de manera electrónica a través del SEACE, desde las 00:01 horas hasta las 23:59 horas del día establecido para el efecto en el cronograma del procedimiento; adjuntando el archivo digitalizado que contenga los documentos que conforman la oferta de acuerdo a lo requerido en las bases.

El participante debe verificar antes de su envío, bajo su responsabilidad, que el archivo pueda ser descargado y su contenido sea legible.

Importante

Los integrantes de un consorcio no pueden presentar ofertas individuales ni conformar más de un consorcio en un procedimiento de selección, o en un determinado ítem cuando se trate de procedimientos de selección según relación de ítems.

En la apertura electrónica de la oferta, el comité de selección, verifica la presentación de lo exigido en la sección específica de las bases, de conformidad con el numeral 73.2 del artículo 73 del Reglamento y determina si las ofertas responden a las características y/o requisitos y condiciones de los Términos de Referencia, detallados en la sección específica de las bases. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.

1.9. EVALUACIÓN DE LAS OFERTAS

La evaluación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en el artículo 74 del Reglamento.

El desempate mediante sorteo se realiza de manera electrónica a través del SEACE.

1.10. CALIFICACIÓN DE OFERTAS

La calificación de las ofertas se realiza conforme a lo establecido en los numerales 75.1 y 75.2 del artículo 75 del Reglamento.

1.11. SUBSANACIÓN DE LAS OFERTAS

¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>

La subsanación de las ofertas se sujeta a lo establecido en el artículo 60 del Reglamento. El plazo que se otorgue para la subsanación no puede ser inferior a un (1) día hábil.

La solicitud de subsanación se realiza de manera electrónica a través del SEACE y será remitida al correo electrónico consignado por el postor al momento de realizar su inscripción en el RNP, siendo su responsabilidad el permanente seguimiento de las notificaciones a dicho correo. La notificación de la solicitud se entiende efectuada el día de su envío al correo electrónico.

La presentación de las subsanaciones se realiza a través del SEACE. No se tomará en cuenta la subsanación que se presente en físico a la Entidad.

1.12. RECHAZO DE LAS OFERTAS

Previo al otorgamiento de la buena pro, el comité de selección revisa las ofertas económicas que cumplen los requisitos de calificación, de conformidad con lo establecido para el rechazo de ofertas, previsto en el artículo 68 del Reglamento, de ser el caso.

De rechazarse alguna de las ofertas calificadas, el comité de selección revisa el cumplimiento de los requisitos de calificación de los postores que siguen en el orden de prelación, en caso las hubiere.

1.13. OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

Definida la oferta ganadora, el comité de selección otorga la buena pro, mediante su publicación en el SEACE, incluyendo el cuadro comparativo y las actas debidamente motivadas de los resultados de la admisión, no admisión, evaluación, calificación, descalificación, rechazo y el otorgamiento de la buena pro.

1.14. CONSENTIMIENTO DE LA BUENA PRO

Cuando se hayan presentado dos (2) o más ofertas, el consentimiento de la buena pro se produce a los ocho (8) días hábiles siguientes de la notificación de su otorgamiento, sin que los postores hayan ejercido el derecho de interponer el recurso de apelación.

En caso que se haya presentado una sola oferta, el consentimiento de la buena pro se produce el mismo día de la notificación de su otorgamiento.

El consentimiento del otorgamiento de la buena pro se publica en el SEACE al día hábil siguiente de producido.

Importante

Una vez consentido el otorgamiento de la buena pro, el órgano encargado de las contrataciones o el órgano de la Entidad al que se haya asignado tal función realiza la verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro conforme lo establecido en el numeral 64.6 del artículo 64 del Reglamento.

CAPÍTULO II

SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS DURANTE EL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. RECURSO DE APELACIÓN

A través del recurso de apelación se pueden impugnar los actos dictados durante el desarrollo del procedimiento de selección hasta antes del perfeccionamiento del contrato.

El recurso de apelación se presenta ante y es resuelto por el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Los actos que declaren la nulidad de oficio, la cancelación del procedimiento de selección y otros actos emitidos por el Titular de la Entidad que afecten la continuidad de este, se impugnan ante el Tribunal de Contrataciones del Estado.

Importante

- Una vez otorgada la buena pro, el comité de selección, está en la obligación de permitir el acceso de los participantes y postores al expediente de contratación, salvo la información calificada como secreta, confidencial o reservada por la normativa de la materia, a más tardar dentro del día siguiente de haberse solicitado por escrito.

Luego de otorgada la buena pro no se da a conocer las ofertas cuyos requisitos de calificación no fueron analizados y revisados por el comité de selección.

- A efectos de recoger la información de su interés, los postores pueden valerse de distintos medios, tales como: (i) la lectura y/o toma de apuntes, (ii) la captura y almacenamiento de imágenes, e incluso (iii) pueden solicitar copia de la documentación obrante en el expediente, siendo que, en este último caso, la Entidad deberá entregar dicha documentación en el menor tiempo posible, previo pago por tal concepto.
- El recurso de apelación se presenta ante la Mesa de Partes del Tribunal o ante las oficinas desconcentradas del OSCE.

2.2. PLAZOS DE INTERPOSICIÓN DEL RECURSO DE APELACIÓN

La apelación contra el otorgamiento de la buena pro o contra los actos dictados con anterioridad a ella se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse notificado el otorgamiento de la buena pro.

La apelación contra los actos dictados con posterioridad al otorgamiento de la buena pro, contra la declaración de nulidad, cancelación y declaratoria de desierto del procedimiento, se interpone dentro de los ocho (8) días hábiles siguientes de haberse tomado conocimiento del acto que se desea impugnar.

CAPÍTULO III DEL CONTRATO

3.1. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

Los plazos y el procedimiento para perfeccionar el contrato se realiza conforme a lo indicado en el artículo 141 del Reglamento.

Para perfeccionar el contrato, el postor ganador de la buena pro debe presentar los documentos señalados en el artículo 139 del Reglamento y los previstos en la sección específica de las bases.

3.2. GARANTÍAS

Las garantías que deben otorgar los postores y/o contratistas, según corresponda, son las de fiel cumplimiento del contrato y por los adelantos.

3.2.1. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO

Como requisito indispensable para perfeccionar el contrato, el postor ganador debe entregar a la Entidad la garantía de fiel cumplimiento del mismo por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original. Esta se mantiene vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación a cargo del contratista.

3.2.2. GARANTÍA DE FIEL CUMPLIMIENTO POR PRESTACIONES ACCESORIAS

En las contrataciones que conllevan la ejecución de prestaciones accesorias, tales como mantenimiento, reparación o actividades afines, se otorga una garantía adicional por una suma equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio, la misma que debe ser renovada periódicamente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establecen los numerales 149.4 y 149.5 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

3.2.3. GARANTÍA POR ADELANTO

En caso se haya previsto en la sección específica de las bases la entrega de adelantos, el contratista debe presentar una garantía emitida por idéntico monto conforme a lo

estipulado en el artículo 153 del Reglamento.

3.3. REQUISITOS DE LAS GARANTÍAS

Las garantías que se presenten deben ser incondicionales, solidarias, irrevocables y de realización automática en el país, al solo requerimiento de la Entidad. Asimismo, deben ser emitidas por empresas que se encuentren bajo la supervisión directa de la Superintendencia de Banca, Seguros y Administradoras Privadas de Fondos de Pensiones y que cuenten con clasificación de riesgo B o superior. Asimismo, deben estar autorizadas para emitir garantías; o estar consideradas en la última lista de bancos extranjeros de primera categoría que periódicamente publica el Banco Central de Reserva del Perú.

Importante

Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro y/o contratista cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.

Advertencia

Los funcionarios de las Entidades no deben aceptar garantías emitidas bajo condiciones distintas a las establecidas en el presente numeral, debiendo tener en cuenta lo siguiente:

1. La clasificadora de riesgo que asigna la clasificación a la empresa que emite la garantía debe encontrarse listada en el portal web de la SBS (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/clasificadoras-de-riesgo>).

2. Se debe identificar en la página web de la clasificadora de riesgo respectiva, cuál es la clasificación vigente de la empresa que emite la garantía, considerando la vigencia a la fecha de emisión de la garantía.

3. Para fines de lo establecido en el artículo 148 del Reglamento, la clasificación de riesgo B, incluye las clasificaciones B+ y B.

4. Si la empresa que otorga la garantía cuenta con más de una clasificación de riesgo emitida por distintas empresas listadas en el portal web de la SBS, bastará que en una de ellas cumpla con la clasificación mínima establecida en el Reglamento.

En caso exista alguna duda sobre la clasificación de riesgo asignada a la empresa emisora de la garantía, se deberá consultar a la clasificadora de riesgos respectiva.

De otro lado, además de cumplir con el requisito referido a la clasificación de riesgo, a efectos de verificar si la empresa emisora se encuentra autorizada por la SBS para emitir garantías, debe revisarse el portal web de dicha Entidad (<http://www.sbs.gob.pe/sistema-financiero/relacion-de-empresas-que-se-encuentran-autorizadas-a-emitar-cartas-fianza>).

Los funcionarios competentes deben verificar la autenticidad de la garantía a través de los mecanismos establecidos (consulta web, teléfono u otros) por la empresa emisora.

3.4. EJECUCIÓN DE GARANTÍAS

La Entidad puede solicitar la ejecución de las garantías conforme a los supuestos contemplados en el artículo 155 del Reglamento.

3.5. ADELANTOS

La Entidad puede entregar adelantos directos al contratista, los que en ningún caso exceden en conjunto del treinta por ciento (30%) del monto del contrato original, siempre que ello haya sido previsto en la sección específica de las bases.

3.6. PENALIDADES

3.6.1. PENALIDAD POR MORA EN LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

En caso de retraso injustificado del contratista en la ejecución de las prestaciones objeto del contrato, la Entidad le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de conformidad con el artículo 162 del Reglamento.

3.6.2. OTRAS PENALIDADES

La Entidad puede establecer penalidades distintas a la mencionada en el numeral precedente, según lo previsto en el artículo 163 del Reglamento y lo indicado en la sección específica de las bases.

Estos dos tipos de penalidades se calculan en forma independiente y pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

3.7. INCUMPLIMIENTO DEL CONTRATO

Las causales para la resolución del contrato, serán aplicadas de conformidad con el artículo 36 de la Ley y 164 del Reglamento.

3.8. PAGOS

El pago se realiza después de ejecutada la respectiva prestación, pudiendo contemplarse pagos a cuenta, según la forma establecida en la sección específica de las bases o en el contrato.

La Entidad paga las contraprestaciones pactadas a favor del contratista dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

La conformidad se emite en un plazo máximo de siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad del funcionario que debe emitir la conformidad.

En el caso que se haya suscrito contrato con un consorcio, el pago se realizará de acuerdo a lo que se indique en el contrato de consorcio.

Advertencia

En caso de retraso en los pagos a cuenta o pago final por parte de la Entidad, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, esta reconoce al contratista los intereses legales correspondientes, de conformidad con el artículo 39 de la Ley y 171 del Reglamento, debiendo repetir contra los responsables de la demora injustificada.



Generando Energía con Responsabilidad Social

3.9. DISPOSICIONES FINALES

Todos los demás aspectos del presente procedimiento no contemplados en las bases se regirán supletoriamente por la Ley y su Reglamento, así como por las disposiciones legales vigentes.



Generando Energía con Responsabilidad Social

CP-0003-2024-EGASA 1ra. Convocatoria "Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA"

SECCIÓN ESPECÍFICA

CONDICIONES ESPECIALES DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

(EN ESTA SECCIÓN LA ENTIDAD DEBERÁ COMPLETAR LA INFORMACIÓN EXIGIDA, DE ACUERDO A LAS INSTRUCCIONES INDICADAS)

CAPÍTULO I GENERALIDADES

1.1. ENTIDAD CONVOCANTE

Nombre : EMPRESA DE GENERACIÓN ELÉCTRICA DE AREQUIPA S.A.
RUC N° : 20216293593
Domicilio legal : Pasaje Ripacha N° 101, Chilina, Cercado – Arequipa
Teléfono: : 054 – 383838
Correo electrónico: : mesapartes@egasa.com.pe

1.2. OBJETO DE LA CONVOCATORIA

El presente procedimiento de selección tiene por objeto la contratación del Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA.

1.3. EXPEDIENTE DE CONTRATACIÓN

El expediente de contratación fue aprobado mediante Documento Interno N° GG/AF-0093/2024-EGASA el 10 de setiembre de 2024.

1.4. FUENTE DE FINANCIAMIENTO

Recursos Propios.

Importante

La fuente de financiamiento debe corresponder a aquella prevista en la Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal en el cual se convoca el procedimiento de selección.

1.5. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El presente procedimiento se rige por el sistema de “A Precios Unitarios”, de acuerdo con lo establecido en el expediente de contratación respectivo.

1.6. DISTRIBUCIÓN DE LA BUENA PRO

No Aplica.

1.7. ALCANCES DEL REQUERIMIENTO

El alcance de la prestación está definido en el Capítulo III de la presente sección de las bases.

1.8. PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Los servicios materia de la presente convocatoria se prestarán en el plazo de setecientos treinta (730) días calendario, plazo que entrará en vigencia a partir del día siguiente de implementado el servicio y culminará una vez concluido el plazo indicado y/o se alcance el monto contractual y/o entre en vigencia un nuevo servicio (implementación del nuevo servicio) lo que ocurra primero, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

1.9. COSTO DE REPRODUCCIÓN Y ENTREGA DE BASES

Los participantes registrados tienen el derecho de recabar un ejemplar de las bases, para cuyo efecto deben cancelar S/ 6.30 (Seis con 30/100 Soles) con depósito en la cuenta del Banco de Crédito del Perú (BCP) a nombre de la Entidad, de la siguiente manera:

- **Agente BCP y Red de Oficinas del BCP:**
Código: 13912
Empresa a abonar: EMP. DE GENERAC. ELECT. DE AREQUIPA S.A.
Cuenta: Soles EGASA
Indicar su número de RUC o DNI
- **Internet:**
Pago de servicios
Empresas diversas
Colocar EMP. DE GENERAC. ELECT. DE AREQUIPA S.A.
Buscar
Continuar
Seleccionar si el servicio es Soles-EGASA ó Dólares-EGASA
Continuar
Colocar Nro. de RUC o DNI
Colocar importe
Digitar la clave token

Una vez efectuado el depósito deberán acercarse a las instalaciones de EGASA en Pasaje Ripacha N° 101 Chilina, presentando la constancia del depósito con el objeto de recabar las respectivas bases y/o enviar su voucher de depósito, así como los datos del participante (Razón Social, RUC, correo electrónico) al correo electrónico mesapartes@egasa.com.pe, a fin de coordinar el recojo del ejemplar de las bases.

De ser solicitado que el envío del ejemplar de las bases sea a través de correo electrónico este será GRATUITO.

Importante

El costo de entrega de un ejemplar de las bases no puede exceder el costo de su reproducción.

1.10. BASE LEGAL

- Ley N° 31953 Ley de Presupuesto del Sector Público para el Año Fiscal 2024.
- Ley N° 31954 Ley de Equilibrio Financiero del Presupuesto del Sector Público del año fiscal 2024.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 30225 - Ley de Contrataciones del Estado,
- Decreto Supremo N° 344-2018-EF, Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.
- Ley N° 27444 – Ley del Procedimiento Administrativo General.
- Texto Único Ordenado de la Ley N° 27806, Ley de Transparencia y de Acceso a la Información Pública, aprobado por Decreto Supremo N° 043-2003-PCM.
- Código Civil.



Generando Energía con Responsabilidad Social

- Directivas y Opiniones del OSCE.
- Cualquier otra disposición legal vigente que permita desarrollar el objeto de la convocatoria, que no contravenga lo regulado por la Ley de Contrataciones del Estado.

Las referidas normas incluyen sus respectivas modificaciones, de ser el caso.

CAPÍTULO II DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

2.1. CALENDARIO DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN

Según el cronograma de la ficha de selección de la convocatoria publicada en el SEACE.

Importante

De conformidad con la vigesimosegunda Disposición Complementaria Final del Reglamento, en caso la Entidad (Ministerios y sus organismos públicos, programas o proyectos adscritos) haya difundido el requerimiento a través del SEACE siguiendo el procedimiento establecido en dicha disposición, no procede formular consultas u observaciones al requerimiento.

2.2. CONTENIDO DE LAS OFERTAS

La oferta contendrá, además de un índice de documentos², la siguiente documentación:

2.2.1. Documentación de presentación obligatoria

2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta

- a) Declaración jurada de datos del postor. (**Anexo N° 1**)
- b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta.

En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto.

En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda.

En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.
- c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (**Anexo N° 2**)
- d) Declaración jurada de cumplimiento de los Términos de Referencia contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (**Anexo N° 3**)
- e) El postor deberá presentar certificado del **Inspector (Jefe de Servicio)** como:
 - Inspector Termográfico por Infrarrojo, Nivel III, bajo la normativa ISO 18436 o ASNT-TC-1A.
 - Certificación para Efecto Corona, la cual podrá ser una capacitación en inspección UV con una evaluación sobre aspectos teóricos y prácticos mediante el uso de cámaras de efecto corona.

² La omisión del índice no determina la no admisión de la oferta.

Estos certificados deberán estar en idioma español o con su debida traducción, en base al reglamento de la ley de contrataciones aplicable a este procedimiento de selección³.

No siendo limitante que una sola persona cuente con ambos certificados pudiendo presentar 02 especialistas, los cuales deberán de mantener el mismo requisito en lo referido a su profesión (formación académica), considerándose en este caso como Inspector (Jefe de Servicio) al que presente el certificado de inspector termográfico.

- f) El postor deberá presentar copia de la ficha técnica o documento emitido por el fabricante de los equipos: cámaras infrarrojas, efecto corona y del equipo dron en idioma español o con su debida traducción³, para verificar el cumplimiento de los requisitos descritos en el numeral 9.4. de los términos de referencia.
- g) Declaración jurada de plazo de prestación del servicio. **(Anexo N° 4)**⁴
- h) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. **(Anexo N° 5)**
- i) El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el **Anexo N° 6**.

El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.

Importante

- *El comité de selección verifica la presentación de los documentos requeridos. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera no admitida.*
- *En caso de requerir estructura de costos o análisis de precios, esta se presenta para el perfeccionamiento del contrato.*

2.2.1.2. Documentos para acreditar los requisitos de calificación

Incorporar en la oferta los documentos que acreditan los “**Requisitos de Calificación**” que se detallan en el numeral 3.2 del Capítulo III de la presente sección de las bases.

Advertencia

El comité de selección no podrá exigir al postor la presentación de documentos que no hayan sido indicados en los acápites “Documentos para la admisión de la oferta”, “Requisitos de calificación” y “Factores de evaluación”.

³ En concordancia con lo solicitado en el numeral 11 “Condiciones adicionales del postor” de los Términos de Referencia, se les recuerda a los postores que conforme lo establecido en el numeral 59.1 de artículo 59 del RLCE: “Los documentos que acompañan a las expresiones de interés, las ofertas y cotizaciones, según corresponda, se presentan en idioma español. Cuando los documentos no figuren en idioma español, se presenta la respectiva traducción por traductor público juramentado o traductor colegiado certificado, según corresponda, salvo el caso de la información técnica complementaria contenida en folletos, instructivos, catálogos o similares, que puede ser presentada en el idioma original.”

⁴ En caso de considerar como factor de evaluación la mejora del plazo de prestación del servicio, el plazo ofertado en dicho anexo servirá también para acreditar este factor.

2.3. REQUISITOS PARA PERFECCIONAR EL CONTRATO

El postor ganador de la buena pro debe presentar los siguientes documentos para perfeccionar el contrato:

- Garantía de fiel cumplimiento del contrato.
- Contrato de consorcio con firmas legalizadas ante Notario de cada uno de los integrantes de ser el caso.
- Código de cuenta interbancaria (CCI) o, en el caso de proveedores no domiciliados, el número de su cuenta bancaria y la entidad bancaria en el exterior.
- Copia de la vigencia del poder del representante legal de la empresa que acredite que cuenta con facultades para perfeccionar el contrato, cuando corresponda, la cual deberá tener una antigüedad no mayor a 30 días calendario a la presentación de los documentos.
- Copia de DNI del postor en caso de persona natural, o de su representante legal en caso de persona jurídica.
- Domicilio y correo electrónico para efectos de la notificación durante la ejecución del contrato.
- Autorización de notificación de la decisión de la Entidad sobre la solicitud de ampliación de plazo mediante medios electrónicos de comunicación ⁵ (**Anexo N° 12**).

Importante

- En caso que el postor ganador de la buena pro sea un consorcio, las garantías que presente este para el perfeccionamiento del contrato, así como durante la ejecución contractual, de ser el caso, además de cumplir con las condiciones establecidas en el artículo 33 de la Ley y el artículo 148 del Reglamento, deben consignar expresamente el nombre completo o la denominación o razón social de los integrantes del consorcio, en calidad de garantizados, de lo contrario no podrán ser aceptadas por las Entidades. No se cumple el requisito antes indicado si se consigna únicamente la denominación del consorcio, conforme lo dispuesto en la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*
- En los contratos periódicos de prestación de servicios en general que celebren las Entidades con las micro y pequeñas empresas, estas últimas pueden otorgar como garantía de fiel cumplimiento el diez por ciento (10%) del monto del contrato, porcentaje que es retenido por la Entidad durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada en cada pago, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo, conforme lo establece el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto los postores deben encontrarse registrados en el REMYPE, consignando en la Declaración Jurada de Datos del Postor (Anexo N° 1) o en la solicitud de retención de la garantía durante el perfeccionamiento del contrato, que tienen la condición de MYPE, lo cual será verificado por la Entidad en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2> opción consulta de empresas acreditadas en el REMYPE.*
- En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.*

Importante

⁵ En tanto se implemente la funcionalidad en el SEACE, de conformidad con la Primera Disposición Complementaria Transitoria del Decreto Supremo N° 234-2022-EF.

- Corresponde a la Entidad verificar que las garantías presentadas por el postor ganador de la buena pro cumplan con los requisitos y condiciones necesarios para su aceptación y eventual ejecución, sin perjuicio de la determinación de las responsabilidades funcionales que correspondan.
- De conformidad con el Reglamento Consular del Perú aprobado mediante Decreto Supremo N° 076-2005-RE para que los documentos públicos y privados extendidos en el exterior tengan validez en el Perú, deben estar legalizados por los funcionarios consulares peruanos y refrendados por el Ministerio de Relaciones Exteriores del Perú, salvo que se trate de documentos públicos emitidos en países que formen parte del Convenio de la Apostilla, en cuyo caso bastará con que estos cuenten con la Apostilla de la Haya⁶.
- La Entidad no puede exigir documentación o información adicional a la consignada en el presente numeral para el perfeccionamiento del contrato.

2.4. PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO

El contrato se perfecciona con la suscripción del documento que lo contiene. Para dicho efecto el postor ganador de la buena pro, dentro del plazo previsto en el artículo 141 del Reglamento, debe presentar la documentación requerida en Mesa de Partes Digital de EGASA (<https://facilita.gob.pe/t/1507>) desde las 00:00 horas hasta las 16:30 horas; y en caso de presentar garantía de fiel cumplimiento y/u otros documentos valorados y/o documentos con legalización notarial deberá remitir toda la documentación a Mesa de Partes Físico sito en Pasaje Ripacha N° 101 Chilina, Arequipa de lunes a viernes en el horario de 8.00 a 16.30 horas.

Importante

En el caso de procedimientos de selección por relación de ítems, se puede perfeccionar el contrato con la suscripción del documento o con la recepción de una orden de servicios, cuando el monto del valor estimado del ítem no supere los doscientos mil Soles (S/ 200,000.00).

2.5. ADELANTOS⁷

No aplica.

2.6. FORMA DE PAGO

La Entidad realizará el pago de la contraprestación pactada a favor del contratista en pagos parciales de acuerdo a las valorizaciones parciales de cada intervención ejecutada. EGASA efectuará el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes al término de cada etapa y a la entrega del informe técnico de dicha intervención ejecutada por mesa de partes de EGASA dirigida al administrador del contrato, previa aprobación mediante un informe y/o acta de conformidad emitido por el administrador del contrato correspondiente y presentación del expediente de pago.

Para efectos del pago de las contraprestaciones ejecutadas por el contratista, la Entidad debe contar con la siguiente documentación (expediente de pago):

- Comprobante de pago (Copia de pago y Factura negociable si correspondiera), en el cual se deberá consignar el número de contrato.
- Hoja de entrada de servicios emitida por el Área Usuaría.

⁶ Según lo previsto en la Opinión N° 009-2016/DTN.

⁷ Si la Entidad ha previsto la entrega de adelantos, debe prever el plazo en el cual el contratista debe solicitar el adelanto, así como el plazo de entrega del mismo, conforme a lo previsto en el artículo 156 del Reglamento.



Generando Energía con Responsabilidad Social

- Acta de Conformidad (luego de culminado cada inspección)
- Informe técnico (04 copias en medio magnético y 04 originales impresos a color).

Dicha documentación se debe presentar en Mesa de partes de EGASA sito en Pasaje Ripacha N° 101 Chilina, Arequipa.

CAPÍTULO III REQUERIMIENTO

Importante

De conformidad con el numeral 29.8 del artículo 29 del Reglamento, el área usuaria es responsable de la adecuada formulación del requerimiento, debiendo asegurar la calidad técnica y reducir la necesidad de su reformulación por errores o deficiencias técnicas que repercutan en el proceso de contratación.

3.1. TERMINOS DE REFERENCIA



TÉRMINOS DE REFERENCIA

1. DENOMINACIÓN DE LA CONTRATACIÓN

SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRAFICO PARA LAS CENTRALES DE GENERACIÓN E INSTALACIONES ELÉCTRICAS DE EGASA.

El presente requerimiento no se encuentra definido en:

- i) Una ficha homologada incluida en el Listado de Requerimientos Homologados,
- ii) Una ficha técnica de Listado de Bienes y Servicios Comunes y
- iii) Catálogo Electrónico de Acuerdos Marco.

Fecha: 21/08/2024

2. FINALIDAD PÚBLICA

El servicio es requerido para que las instalaciones de las Centrales Hidráulicas y Térmicas desarrollen sus actividades operativas dentro de los estándares de calidad apropiados para la generación de electricidad, satisfaciendo los requerimientos de los clientes en forma eficiente y competitiva, maximizando la rentabilidad de nuestra entidad.

3. JUSTIFICACIÓN DE LA NECESIDAD

Por motivos de operación y mantenimiento, se requiere del servicio de Análisis Termográfico, técnica predictiva que identifica zonas con puntos calientes primordialmente en equipos como generadores, transformadores de potencia, aisladores, líneas de transmisión, cojinetes, entre otros, según lo detallado en el presente documento, cuyo resultado permite determinar la intervención de los equipos con posibles fallas antes que éstas pasen a ser correctivas, así garantizando la disponibilidad y operación efectiva de todos los grupos.

4. VINCULACIÓN CON EL POI

La realización del Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e instalaciones eléctricas de EGASA está alineada a la Disponibilidad Operativa a las Centrales de Generación, objetivo del POI.

5. ÁREA USUARIA

Departamento Mantenimiento Hidráulico y Departamento Mantenimiento Térmico

6. OBJETO DE LA CONTRATACIÓN

6.1. OBJETOS GENERALES



Tiene como objetivo la contratación de una empresa con experiencia que efectúe el servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e instalaciones eléctricas de EGASA.

6.2. OBJETIVOS ESPECÍFICOS

Efectuar el Análisis Termográfico y Detección de Efecto Corona en las Centrales Hidroeléctricas de Charcaní I, II, III, IV, V, y VI, Centrales Térmicas Chilina y Mollendo, Subestaciones y Líneas de Transmisión de propiedad de EGASA.

En el caso de la C.T. Pisco solo están energizados los transformadores de potencia, seccionadores, interruptores de potencia y los tableros asociados.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

7. DESCRIPCIÓN DEL EQUIPAMIENTO EXISTENTE

7.1. CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS DE LAS CENTRALES

a. Minicentral Hidráulica Charcani I

- Número de unidades : 02
- Año de puesta en servicio : 1998
- Potencia instalada : 1760 kW
- Tensión Nominal : 5250 V
- Velocidad Turbina/Generador : 450 RPM

b. Central Hidráulica Charcani II

- Número de unidades : 03
- Año de puesta en servicio : 1912
- Potencia instalada : 792 kW
- Tensión Nominal : 5250 V
- Velocidad Turbina/Generador : 600 RPM

c. Central Hidráulica Charcani III

- Número de unidades : 02
- Año de puesta en servicio : 1938
- Potencia instalada : 4560 kW
- Tensión Nominal : 5250 V
- Velocidad Turbina/Generador : 600 RPM

d. Central Hidráulica Charcani IV

- Número de unidades : 03
- Año de puesta en servicio : 1959
- Potencia instalada : 14400 kW
- Tensión Nominal : 5250 V
- Velocidad Turbina/Generador : 720 RPM

e. Central Hidráulica Charcani V

- Número de unidades : 03
- Año de puesta en servicio : 1988
- Potencia instalada : 135000 kW
- Tensión Nominal : 13800 V
- Velocidad Turbina/Generador : 600 RPM

f. Central Hidráulica Charcani VI

- Número de unidades : 01
- Año de puesta en servicio : 1976
- Potencia instalada : 8960 kW
- Tensión Nominal : 5250 V
- Velocidad Turbina/Generador : 514 RPM

g. Central Térmica Chilina – Motores Sulzer

- Número de unidades : 02
- Año de puesta en servicio : 1987
- Potencia instalada : 5230 kW cada uno
- Tensión Nominal : 10500 V
- Velocidad Motor/Generador : 514 RPM

h. Central Térmica Chilina – Turbina a Gas

- Número de unidades : 01
- Año de puesta en servicio : 1981



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

- Potencia instalada : 17650 kW
- Tensión Nominal : 5250 V
- Velocidad Turbina : 5,100 RPM
- Velocidad Generador : 3,600 RPM

i. Central Térmica Mollendo – Motores Mirrless Blackstone

- Número de unidades : 03
- Año de puesta en servicio : 1998
- Potencia instalada : 10,961 kW cada uno
- Tensión Nominal : 13800 V
- Velocidad Motor/Generador : 514 RPM

7.2. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LAS LÍNEAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES

Las principales características técnicas de las líneas de transmisión y subestaciones a intervenir son las siguientes:

Ítem	Descripción	Longitud (Km)	Torres o postes	Nº Terna
1	Línea Santuario – Chilina 138 kV y bahías (L1126)	18	46	1
2	Línea Charcani IV- Chilina – 33 kV y subestación (L3103/3104)	13,2	79	2
3	Línea Charcani VI- Chilina – 33 kV y subestación (L3000/30001)	11	41	2
4	Línea Transformador de Grupo – Santuario - 138 kV y bahías	1	4	3
5	S.E Santuario (Charcani V).	1.5	2	3
6	Línea Charcani V – Aguada Blanca – 13,8 kV	16	78	1
7	Línea Charcani V – Toma IV – 13,8 kV	5	24	1
8	Línea Charcani III – IV, 5,25 kV y celdas	8	80	1
9	Línea Charcani I – III, 5,25 kV y celdas	1	11	2
10	Línea Charcani I – II, 5,25 kV y celdas	0,6	10	1
11	Línea SLZ TG - Chilina, 33 kV y bahía	0.5	2	1
12	Bahía S.E. Mollendo	0	0	0
13	Bahía S.E. Pisco	0.5	0	1
14	Línea Convertidor – Chilina (subterráneo)	0.5	0	2
15	S.E. Chilina (Celdas)	0	0	0
16	S.E. Convertidor (Celdas)	0	0	0



7.3. CARACTERISTICAS TÉCNICAS DE LOS TRANSFORMADORES

A. ÁREA HIDRAULICA



CENTRAL	NOMBRE UNIDAD	Nº SERIE	MARCA	AÑO DE FABRIC.	POTENCIA kVA	TENSIÓN kV
CH V	G1	224605-01	Alsthom Atlantique	1983	57000	142/13.8



EMPRESA SOCIALMENTE RESPONSABLE



BICENTENARIO DEL PERÚ 2021 - 2024

CH V	G2	224605-02	Alstom Atlantique	1983	57000	142/13.8
CH V	G3	224605-03	Alstom Atlantique	1984	57000	142/13.8
CH V	SSAA G1	181566	Siemens	1997	2000	13.8/0.4
CH V	SSAA G3	181567	Siemens	1997	2000/1250/750	13.8/0.4
CH V	Cámara de válvulas	TR-2008-1008-01	EPLI SAC	2006	200	13.8/0.4-0.231
CH V	Edificio de Servicio	TR-2006-1109-01	EPLI SAC	2006	630	13.8/0.4/0.231
CH VI	G	L 11381	Brown Boveri Industrial	1972	11200	35.6/5.25~10.5
CH VI	SSAA VI	L 11366	Brown Boveri del Perú	1972	160	34.1/0.40
CH IV	G1	L750035-01	ABB	2005	6000	35.6/5.25
CH IV	G2	TR-2008-10071-01	EPLI SAC	2009	6000	35.6/5.25
CH IV	G3	TR-2008-10071-02	EPLI SAC	2009	6000	35.6/5.25
CH IV	Trafo. Auxiliar	B 131228	BROWN BOVERI SUIZA	1959	150	35/0.4
CH I	G1	-	Elecsur Industrial	1997	1100	5.25/4.16
CH I	Central Antigua	L 11388	Brown Boveri Industrial	1973	11500	32.82/5.25~10.5

B. ÁREA TÉRMICA

CENTRAL	NOMBRE UNIDAD	N° SERIE	MARCA	AÑO DE FABRIC.	POTENCIA kVA	TENSIÓN kV
CHILINA	L1126	LP-001330	ABB	1999	45000/60000	138/35.5
CHILINA	Sulzer 1	124559 T1	Delcrosa	1985	7700	34.9/10.4
CHILINA	Sulzer 2	124559 T2	Delcrosa	1985	7700	34.9/10.4
CHILINA	Turbogas	60628-001	Volta Werke	1980	28000	33/13.8
CHILINA	Sulzer SSAA	124558 T	Delcrosa	1984	1600	33/0.4 ~ 0.231
CHILINA	Turbogas SSAA	53873-001	Volta Werke	1980	630	13.8/0.4
MOLLEND	GRUPOS	30498	ABB	1997	32000/40000	138/13.8
MOLLEND	SSAA	LG9382-1	PIONNER	1997	1500	13.8/0.4
PISCO	TGP1	308013	KonKar	1999	40000/50000	60/13.8
PISCO	TGP2	308014	KonKar	1999	40000/50000	60/13.8
PISCO	SSAA TGP1	44271	Celduc	1999	1000	14.4 ~ 13.1/0.48
PISCO	SSAA TGP2	44272	Celduc	1999	1000	14.4 ~ 13.1/0.48

8. ALCANCE DEL SERVICIO

8.1. El servicio de Análisis Termográfico se llevará a lo largo de dos (02) años, comprendiendo inspecciones termográficas y detección de efecto corona; siendo la periodicidad según el



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

detalle mostrado en el cuadro del Sistema de Contratación (numeral 15 del presente documento), por lo que cada una de las actividades comprenderá sin ser limitativo, lo siguiente:

- a. Inspección Termográfica a las instalaciones eléctricas de las Centrales Hidráulicas de Charcani y Térmicas Chilina y Mollendo (Incluye Generadores, Sistema de excitación, Sistema de barras, Servicios auxiliares, Tableros de control y fuerza, Interruptores, Seccionadores, Cables de potencia de media, alta tensión y Transformadores, así como otros equipos de la central).

Cabe precisar que en la C.T. Pisco solo se realizará inspecciones termográficas en los transformadores de potencia, interruptores de potencia, seccionadores y tableros asociados.

- b. Inspección Termográfica en subestaciones (Comprende Transformadores, equipos de maniobra, equipos de medición, así como otros equipos de la subestación).
- c. Inspección Termográfica en Líneas de Transmisión.
- d. Inspección y evaluación Termográfica de cojinetes de Grupos Generadores (excepto C.T. Pisco)
- e. Detección de Efecto Corona a las siguientes instalaciones:

–Transformadores de Potencia (Correspondientes a los grupos de generación de todas las centrales, de la S.E. Charcani I en 33 kV, SSAA de Charcani V En Casa de Maquinas G1 y G3; y, los que estén en niveles de 138kV)

–Patio de Llaves Santuario 138kV – Charcani V

–L.T. 1126 Charcani V – SE Convertidor

–Llegada de L.T 138 kV a SE Convertidor



8.2. El Contratista, para la ejecución de las mediciones, deberá presentar su cronograma de Trabajo por Central, Subestación, Líneas, Transformadores u otros equipos, considerando que se deberá procurar medir en condiciones de máxima carga o condiciones de mayor diferencia de temperatura versus la ambiental. Tener en cuenta que en la primera inspección y con la revisión de los informes pasados definirá cuáles serán las temperaturas de referencia a considerar en toda la ejecución de su servicio.

8.3. Se deberá tener en cuenta los informes precedentes en donde se identificaron los puntos con problemas, de los cuales se deberá revisar en la siguiente inspección con el fin verificar su levantamiento o su estado pendiente, del cual deberá presentar su registro en formato Excel el cual permita una trazabilidad.

8.4. En todas las inspecciones realizadas se deberá considerar los factores de Conductividad Térmica, Emisividad, Reflexión, Condiciones Meteorológicas, entre otras condiciones que puedan distorsionar la objetividad y trazabilidad del resultado.

8.5. Finalizada cada inspección, el Contratista presentará un Informe Técnico donde deberá presentar una ficha para cada equipo y/o elemento inspeccionado por Termografía que presenta desviaciones. Esta ficha deberá contener como mínimo una toma fotográfica y una Termográfica, ambas tomas en la misma posición para efectos de reconocimiento visual del equipo; además contendrá un cuadro de criterios para establecer defectos por temperatura con la finalidad de definir la prioridad de atención de los puntos calientes encontrados precisando el valor de emisividad utilizado; por otro lado, deberá realizar los



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



comentarios técnicos, observaciones, recomendaciones y conclusiones respecto a este equipo y/o elemento analizado.

Además, deberá presentar en formato digital y nativo una plataforma geo satelital de acceso libre, con el objeto de mostrar la planimetría y ubicación de las estructuras de las líneas de transmisión donde se pueda identificar fácilmente los puntos observados. Dicha plataforma deberá ser de fácil operación y en idioma español y/o inglés para el uso del personal de EGASA, siendo dicha plataforma instalable en la computadora o vía online.es de

- 8.6. El Informe Técnico estará documentado con los reportes de termografía, en medio magnético (04 copias) e impreso a color en (04 originales) redactado en español. Este informe incluirá un reporte clasificado por centrales y/o instalación de los puntos calientes encontrados; este reporte deberá realizar el análisis de causa raíz, el cual incluirá la prioridad de atención y recomendaciones para la corrección del mismo, así mismo deberá presentar en coordinación con los representantes de EGASA por lo menos de un (01) Indicador clave que refleje el estado de las instalaciones y llevarlo durante toda la ejecución del presente servicio, para cada Inspección realizada como meta de programa. La versión magnética contendrá las fotografías y/o videos grabados nombrados de cada equipo o unidad evaluada debidamente clasificado.
- 8.7. Para el caso del Informe Técnico del efecto corona, el Contratista deberá presentar las observaciones encontradas, su diagnóstico y criticidad, anexos fotográficos de cada equipo inspeccionado debidamente clasificado y en su respectiva ficha lo cual permitirá la debida trazabilidad entre inspecciones. La versión magnética contendrá los videos grabados nombrados con el equipo o unidad evaluada, el número de copias y presentación del informe es igual que el informe de termografía para cada inspección realizada. Así mismo deberá adjuntar los certificados de calibración de equipos acorde al servicio para ambos informes técnicos correspondientes.
- 8.8. Para las inspecciones de las Centrales Térmicas Chilina, Mollendo y Pisco, se planificará la fecha de las inspecciones en base a los programas de COES.

9. DETALLES TECNICOS

- 9.1. El Contratista deberá suministrar copia del software que utiliza para visualizar las termografías y efecto corona adjuntando los archivos tomados en campo en formato original que permitan verificar aleatoriamente revisarlos en el programa entregado.

9.2. DEL ANÁLISIS TERMOGRAFICO

- a. Durante las inspecciones de termografía, la detección de puntos calientes se realizará mediante el método de medición por comparación. El Contratista deberá definir antes de iniciar el servicio el procedimiento a emplear precisando las normas a aplicar (debiendo citar los artículos y/o párrafos de la norma aplicada).
- b. La inspección en cada equipo o elemento se realizará mediante un barrido sistemático (con una cámara infrarroja) a todo el equipo, sus terminales de entrada y salida, así como a los componentes del equipo. En los paneles y/o celdas cubiertas por tapas, se destaparán las cubiertas sólo cuando esto no represente un riesgo para la operación normal de la instalación, siempre en coordinación con el personal de EGASA.
- c. Con la finalidad de descartar falsos puntos calientes, todo punto caliente encontrado será analizado considerando el tipo de material, parámetros del medio ambiente y enfoques desde diferentes ángulos con el fin de eliminar factores distorsionantes



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



(Reflexiones de cuerpos calientes adyacentes, reflexión solar, variaciones de emisividad, entre otros necesarios).

- d. ~~De manera complementaria y con el fin de mejorar la precisión de resultado, para zonas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de la tabla del numeral 7.2 del presente documento, el Contratista deberá contar con un equipo aéreo no tripulado "dron" que permita efectuar la ejecución del servicio sin ningún inconveniente, diseñado para inspecciones, detección y mapeo, el contratista deberá de tener disponible en campo un equipo aéreo no tripulado "dron" en las inspecciones y de requerirlo se usará cuando se tenga problemas de accesibilidad a los componentes y a fin de mejorar la precisión de observaciones y resultado para las zonas de los ítems 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 9 de la tabla del numeral 7.2 del presente documento que permitirá efectuar la ejecución del servicio sin ningún inconveniente ya que el equipo debe estar diseñado para inspecciones, detección y mapeo(**)~~

9.3. DE LA DETECCIÓN DE EFECTO CORONA

- a. El servicio de detección de efecto corona debe consistir en detectar mediante el uso de una cámara Biespectral Ultravioleta UV/luz visible, la presencia de fuentes de luz UV sobre los equipos eléctricos. La presencia de contaminación, rajaduras, hebras rotas o problemas de diseño producen la concentración de campo eléctrico que ioniza el aire y emite este tipo de radiación.
- b. Utilizando una cámara UV con conteo de FOTONES UV x minuto se debe poder determinar la criticidad del problema y su ubicación. Debido a que el efecto corona es dinámico se deben grabar videos que serán incrustados dentro de los informes digitales finales, se considerará los criterios recomendados por CITI (Corona Inspection Training Institute) o equivalente.

9.4. DEL EQUIPAMIENTO

A. CAMARA INFRARROJA

El Contratista deberá contar con Cámara Infrarroja la misma que deberá contar, sin ser limitativo, las siguientes características técnicas:

- Resolución Térmica: mínima de 640 x 480
- Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 °C
- Precisión: mínimo +/- 2% / +/- 2°C

B. CAMARA EFECTO CORONA

El Contratista deberá contar con una Cámara Ultravioleta biespectral UV/ Luz Visible con conteo de FOTONES UV x minuto que deberá contar, sin ser limitativo, con las siguientes características técnicas:

- Detección mínima de descarga: no mayor a 1.0pC @ 15m.
- Rango de espectro: mínimo 240 – 280 nm.
- Sensibilidad mínima de la banda visible: no mayor a 0.1 lux.

C. EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO "DRON"

El CONTRATISTA deberá contar con un DRON sin ser limitativo con las siguientes características técnicas:

- Distancia de transmisión: hasta 5Km
- Tiempo de vuelo: 30 minutos como mínimo
- Resistencia al viento: 12 m/s como mínimo

Además, el equipo dron deberá estar diseñado para portar una cámara termográfica de iguales características solicitadas en el literal "A" del presente numeral o superior.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

(**) En atención a la consulta Nro. 2 formulada por el participante THERMOTЕК INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Los equipos del Literal A y B a utilizar deberán estar con calibración vigente a la fecha del servicio, el certificado correspondiente será presentado antes de iniciar el servicio y deberá de adjuntarse una copia en el informe técnico correspondiente.

9.5. DEL PERSONAL ESPECIALISTA

El Contratista deberá contar como mínimo del siguiente personal:

- Inspector (jefe del Servicio):

Encargado de la inspección de termografía y de efecto corona en campo de todas las instalaciones, posterior análisis y tratamiento de información, determinando la evaluación de la gravedad y los criterios de aceptación para nuestros equipos recomendando las acciones correctivas necesarias, todo ello con la elaboración de su informe técnico por inspección.

- Piloto de dron:

Encargado de la operatividad y funcionamiento del dron, y será quien efectúe la ejecución del servicio en zonas de difícil acceso, considerando las distancias mínimas de seguridad eléctrica y planificación de vuelo fotogramétrico.

No siendo impedimento de ser una sola persona el encargado de efectuar ambas funciones, siempre y cuando cumplas los requisitos solicitados correspondientes indicados en el presente documento.

Además, el Contratista deberá dotar de personal vigía para la operación del dron quien acompañará al piloto al momento de realizar las actividades con el dron.

9.6. CAPACITACIÓN

Durante el periodo, el Contratista realizará una (01) capacitación de la Técnica de Termografía Intermedio para un mínimo de doce (12) personas y deberá contemplar su Certificación como mínimo de dieciséis (16) horas lectivas. Así como una (01) Capacitación de la Técnica de Inspección de Efecto Corona de por lo menos cuatro (04) horas lectivas, según el programa que presente el Contratista, previa coordinación con el Administrador de contrato correspondiente.

El contenido de la capacitación deberá definir los conocimientos técnicos y prácticos para entender la técnica predictiva de termografía el cual deberá contener como mínimo los siguientes conceptos:

CAPACITACIÓN EFECTO CORONA

- Introducción al UV, proceso de Ionización
- El fenómeno Corona, Tipos y dependencias
- Tecnología UV Solar Blind
- Ganancia, Conteo de Eventos y Contaminación
- Tecnologías Complementarias
- Aisladores en AT
- El Anillo Corona
- Aplicaciones y Metodología
- Consejos de buenas prácticas de inspecciones
- Diagnósticos e inspecciones de presuntos efectos corona

CAPACITACIÓN TERMOGRAFIA

- Introducción (Principios y fundamentos de transferencia de calor, Espectros)



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Generando Energía con Responsabilidad Social

- Interpretación Imagen Térmica
- Técnica de Análisis y medida
- Principios de Termografía Infrarroja
- Equipos y adquisición de datos
- Procesamiento de Imágenes
- Aplicaciones de monitoreo de condición
- Acciones correctivas
- Diseño de procedimientos
- Calificación de fallas,
- profundización en normas
- Uso de software de Reporte Termográfico
- Seleccionar la técnica apropiada de termografía infrarroja y comprender sus limitaciones
- Aplicar la teoría y las técnicas de termografía, incluidas la medición y la interpretación de los resultados del estudio
- Especificar el hardware y el software adecuados
- conocer el uso de tecnologías alternativas o complementarias de supervisión del estado
- Practica en campo

La capacitación se podrá llevar a cabo en cualquiera de las sedes de EGASA (Charcani, Chilina o Mollendo) y para el caso del aspecto teórico se podrá realizar de forma virtual.

La capacitación deberá ser dictado por un Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista con certificado Inspector Termográfico por Infrarrojo Nivel III bajo la normativa ISO 18436 o SNT-TC-1A pudiendo ser el inspector (jefe de servicio) u otro especialista.

10. OBLIGACIONES DE EGASA

En relación con la prestación de los Servicios que constituyen el objeto del presente Contrato:

- EGASA de ser posible proporcionará los informes precedentes en donde se identificaron los puntos con problemas, de los cuales se deberá revisar en la siguiente inspección con el fin de verificar su levantamiento o su estado pendiente, del cual deberá presentar su registro en formato Excel el cual permita una trazabilidad.
- Además, EGASA facilitará al Contratista cuanta información esté en su poder y pueda ser útil para la mejor comprensión o ejecución del servicio que el Contratista se obliga a realizar.

11. CONDICIONES ADICIONALES DEL POSTOR

11.1. DEL PERSONAL CLAVE



Inspector (jefe de servicio): Deberá presentar certificado de:

- Inspector Termográfico por Infrarrojo, Nivel III, bajo la normativa ISO 18436 o ASNT-TC-1A.
- Certificación para Efecto Corona, la cual podrá ser una capacitación en inspección UV con una evaluación sobre aspectos teóricos y prácticos mediante el uso de cámaras de efecto corona



Estos certificados deberán estar en idioma español o con su debida traducción, en base al reglamento de la ley de contrataciones aplicable a este proceso.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



No siendo limitante que una sola persona cuente con ambos certificados pudiendo presentar 02 especialistas, los cuales deberán de mantener el mismo requisito en lo referido a su profesión (formación académica), considerándose en este caso como Inspector (jefe de servicio) al que presente el certificado de inspector termográfico.

11.2. DEL EQUIPAMIENTO

Deberá adjuntar copia de la ficha técnica o documento emitido por el fabricante de los equipos: cámaras infrarrojas, efecto corona y del equipo dron en idioma español o con su debida traducción, para verificar el cumplimiento de los requisitos descritos en el numeral 9.4. del presente documento.

12. PARA LA IMPLEMENTACIÓN DEL SERVICIO

Dentro de los veinticinco (25) días calendario después de firmado el contrato el Contratista deberá presentar la siguiente documentación:

12.1. Del Inspector (jefe de Servicio)

La Colegiatura CIP y habilitación, en donde deberá acreditarlo con copia de su diploma de colegiado y certificado de habilitación o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente su cumplimiento.

12.2. Del Piloto de dron

Deberá contar con la habilitación de operador de dron de la Dirección General de Aeronáutica Civil (DGAC) del Ministerio de Transportes y Comunicaciones (MTC), debiendo acreditarlo con una copia de su certificación de habilitación o cualquier otro documento que demuestre fehacientemente su cumplimiento.

12.3. Cronograma de Trabajo

Cronograma de trabajo por Central y/o unidad, según lo indicado en el numeral 8.2 del presente documento.

12.4. Obtención de sus pases de ingreso

Deberá gestionar sus pases de ingreso según el numeral 13.1 del presente documento.

13. PLAZO DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

Se ha estimado un plazo de setecientos treinta (730) días calendario, plazo que entrará en vigencia a partir del día siguiente de implementado el servicio y culminará una vez concluido el plazo indicado y/o se alcance el monto contractual y/o entre en vigencia un nuevo servicio (implementación del nuevo servicio) lo que ocurra primero, detallándose de la siguiente manera:

- 13.1. El Contratista contará con un plazo de veinticinco (25) días calendario como máximo, para el trámite y **APROBACIÓN** de su autorización de ingreso, plazo que se contabilizará desde el día siguiente de firmado el contrato.

El Contratista deberá tener **PRESENTE** que, dentro de dicho plazo EGASA tendrá siete (07) días calendario como máximo para la revisión de cada documentación presentada, remitiendo observaciones, en caso las hubiera (observaciones que serán remitidas vía correo electrónico al Contratista), plazo que se contabilizará desde el día siguiente que el Contratista presente su documentación de autorización de ingreso por mesa de partes de EGASA dirigido al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo y al Departamento de Medio Ambiente, con copia al administrador del contrato correspondiente.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



El servicio de inspección deberá realizarse en un plazo de quince (15) días calendario como máximo para la inspección de termografía y ~~efecto corona cuando aplique (*)~~, tras la aprobación de los pases de ingreso e indicación de EGASA al Contratista.

La elaboración y entrega del Informe Técnico será de quince (15) días calendarios como máximo posteriores al último día de la inspección, el cual deberá ser presentado y sustentado en las instalaciones de EGASA ante el personal designado, EGASA tras su presentación dentro de los siguientes siete (07) días calendario emitirá su aprobación u observaciones, de ser el caso, el Contratista corregirá su informe en un plazo no mayor a siete (07) días calendario posteriores al envío de las observaciones de EGASA, el cual deberá ser presentado y sustentado en las instalaciones de EGASA ante el personal designado. El Contratista emitirá el Informe Técnico Final en físico y medio magnético.

El plazo total para esta etapa será de Sesenta y nueve (69) días calendario como máximo

13.2. Para el caso del plazo de la segunda a la octava inspección, el plazo total para cada inspección, entrega de informe técnico correspondiente, revisión, levantamiento de observaciones (en caso las hubiera), aprobación y sustentación será de **Cuarenta y cuatro (44) días calendario** como máximo, teniendo en consideración que es responsabilidad del contratista mantener vigente su Autorización de Ingreso y que el inicio se definirá en base al cronograma e indicación de EGASA al Contratista; de manera referencial se podría considerar que entre cada una de las inspecciones habrá un lapso no menor a dos (02) meses o según el requerimiento de EGASA.

(*)Nota Importante.-

13.3 Para el caso cuando se realice simultáneamente la inspección de termografía y efecto corona se tendrá un plazo máximo de veinte (20) días calendario como máximo, siendo el plazo total para el indicado en el numeral 13.1 de setenta y cuatro días (74) calendario y para el plazo del numeral 13.2 de cuarenta y nueve 49 días calendario.

14. LUGAR DE EJECUCIÓN DEL SERVICIO

El lugar de ejecución del servicio será en las instalaciones de las centrales descritas en la lista, ubicadas conforme se indica en los Datos Técnicos.

- Las Centrales Hidroeléctricas Charcani I, II, III, IV, VI se encuentran situadas a lo largo de la margen derecha y la central V en la margen izquierda de la cuenca hidrológica del río Chili, Distritos de Cayma y Alto Selva Alegre, Provincia y Departamento - Arequipa.
- La Central Térmica Chilina se encuentra ubicada en el Pasaje Ripacha 101, Distrito, Provincia y Departamento - Arequipa.
- La Central Térmica Mollendo se encuentra ubicada en el Km 2.5 Carretera Mollendo – Mejía, Distrito Mollendo, Provincia Islay, Departamento - Arequipa.
- La Central Térmica Pisco se encuentra ubicada en el Km 21.5 de la carretera Libertadores Distrito de Independencia, Provincia de Pisco, Departamento de Ica.

15. SISTEMA DE CONTRATACIÓN

El sistema de contratación será por Precios Unitarios conforme al cuadro siguiente:

DESCRIPCION	NÚMERO DE INSPECCIONES	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRAFICO	8		
Minicentral Hidráulica Charcani I	8		
Central Hidráulica Charcani II	8		
Central Hidráulica Charcani III	8		
Central Hidráulica Charcani IV	8		
Central Hidráulica Charcani V	8		
Central Hidráulica Charcani VI	8		
Central Térmica Chilina – Motores Sulzer	4		
Central Térmica Chilina – Turbina a Gas	4		



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

(*) En atención a la consulta Nro. 3 formulada por el participante THERMOTEEK INGENIEROS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA.

Central Térmica Mollendo – Motores Mirrless Blackstone	4		
Línea Santuario – Chilina 138 kV y bahías (L1126)	8		
Línea Charcani IV- Chilina – 33 kV y subestación (L3103/3104)	8		
Línea Charcani VI- Chilina – 33 kV y subestación (L3000/30001)	8		
Línea Transformador de Grupo – Santuario - 138 y bahías	8		
S.E Santuario (Charcani V)	8		
Línea Charcani V – Aguada Blanca – 13,8 kV	8		
Línea Charcani V – Toma IV – 13,8 Kv	8		
Línea Charcani III – IV, 5,25 kV y celdas	8		
Línea Charcani I – III, 5,25 kV y celdas	8		
Línea Charcani I – II, 5,25 kV y Celdas	8		
Línea SLZ TG - Chilina, 33 kV y bahía	8		
Bahía S.E. Mollendo	4		
Bahía S.E. Pisco	4		
Línea Convertidor – Chilina (subterráneo)	8		
S.E. Chilina (Celdas)	8		
S.E. Convertidor (Celdas)	8		
SUBTOTAL I			
DETECCION DE EFECTO CORONA	2		
Transformadores de Potencia de EGASA	2		
Patio de llaves Santuario 138kV – Charcani V	2		
L.T. 1126 Charcani V – SE Convertidor	2		
Llegada de L.T 138 kV a SE Convertidor	2		
SUBTOTAL II			
		SUBTOTAL I + II	
		IGV	
		TOTAL	

El precio de la oferta incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

16. FORMA DE PAGO

El pago se realizará por valorizaciones parciales de cada intervención ejecutada. EGASA efectuará el pago dentro de los diez (10) días calendario siguientes al término de cada etapa y a la entrega del informe técnico de dicha intervención ejecutada por mesa de partes de EGASA dirigido al administrador del contrato, previa aprobación mediante un informe y/o acta de conformidad emitido por el administrador de contrato correspondiente y presentación del expediente de pago, el cual estará conformado por:

- Comprobante de pago (Copia de pago y Factura negociable si correspondiera), en el cual se deberá consignar el número de contrato.
- Hoja de entrada de servicios emitida por el Área Usuaria
- Acta de Conformidad (luego de culminado cada inspección)
- Informe técnico (04 copias en medio magnético y 04 originales impresos a color)

17. RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La recepción conforme de la prestación por parte de EGASA no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE





Generando Energía con Responsabilidad Social

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (05) años contado a partir de la conformidad otorgada por EGASA

18. CONFORMIDAD

El Administrador de Contrato correspondiente verificará que el servicio desarrollado por el Contratista corresponda al objeto de la prestación del contrato y cumpla con las actividades y condiciones establecidas en el presente documento.

La conformidad de la prestación desarrollada será emitida por el Administrador del contrato correspondiente, en un plazo máximo de quince (15) días calendarios de aprobado el informe técnico correspondiente presentado por el Contratista.

19. GARANTÍAS

19.1. PERIODO DE LA GARANTÍA

Periodo de Garantía mínimo de un (01) año, contado desde el día siguiente de la emisión del acta de conformidad emitido por el administrador del contrato correspondiente

19.2. ALCANCE DE LA GARANTÍA

El Contratista garantizará la calidad del servicio, en caso de desvíos desfavorables respecto del alcance del presente documento, el Contratista efectuará la repetición del muestreo, revisión de informe o análisis sin costo para EGASA y dentro del periodo de Garantía.

20. ADELANTOS

No Aplica.

21. OTRAS PENALIDADES

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cambio del Inspector *	1.0 UIT	Por cada cambio
2	En la ejecución del servicio Incumplir con las normas de seguridad, salud en el trabajo, conservación del medio ambiente establecido por EGASA durante la ejecución contractual, según lo indicado en el numeral 22 del presente documento.	0.1 UIT	Por cada Observación



NOTA: UIT: Unidad Impositiva Tributaria

*: La aplicación de la penalidad por el cambio del personal solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.

La aplicación de la Escala de penalidades descritas en este numeral no exime a la Contratista de la obligación de efectuar el servicio con las condiciones estipuladas en el presente documento, el mismo que deberá efectuarse nuevamente a requerimiento de EGASA, pudiendo paralizar la ejecución del trabajo en caso. el incumplimiento no garantice la realización correcta de la ejecución del servicio.



EGASA elaborará un informe de la aplicación de penalidad adjuntado actas simples, pruebas (fotografías, constataciones por autoridades, etc.) o cualquier otra prueba o documento que

EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Generando Energía con Responsabilidad Social

acredite el incumplimiento del contratista. El contratista tendrá cinco (05) días hábiles para presentar los descargos al informe de EGASA, pasado este plazo EGASA tendrá la facultad de aplicar la penalización informada.

El monto acumulado de las penalizaciones indicadas en el presente numeral no deberá exceder el 10% del monto del contrato, sin perjuicio del derecho de EGASA de resolver el contrato.

22. REQUISITOS DE SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y CONSERVACIÓN DEL MEDIO AMBIENTE

22.1. REQUISITOS DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO

Los requisitos de Seguridad y Salud en el trabajo, para Empresas Contratistas, se encuentran publicados en el siguiente link:

<https://www.gob.pe/institucion/egasa/informes-publicaciones/3870648-requisitos-de-seguridad-y-salud-en-el-trabajo>

La empresa contratista se encuentra obligada, bajo responsabilidad, a implementar y mantener los requisitos de seguridad y salud en el trabajo, durante la ejecución del servicio contratado por EGASA.

La presentación de los requisitos de seguridad y salud en el trabajo debe realizarse por Mesa de Partes de EGASA, dirigido al departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo, con copia al Área Usaria

22.2. REQUISITOS GENERALES DE PROTECCIÓN AMBIENTAL

El Contratista se encuentra obligado, bajo responsabilidad, a implementar y mantener los requisitos de protección ambiental, durante la ejecución del servicio contratado por EGASA. para lo cual el Contratista deberá cumplir con los requisitos generales de protección ambiental, los cuales se encuentran publicados en la página web de EGASA: <http://www.egasa.com.pe>, ingresando al ícono de: >servicio >proveedores.

La presentación de los requisitos generales de protección ambiental debe realizarse por Mesa de Partes de EGASA, dirigido al departamento de Medio Ambiente, con copia al Área Usaria



El Contratista deberá presentar al Departamento de Seguridad y Salud en el trabajo y Medio Ambiente con copia al administrador del Contrato, la documentación que acredite el cumplimiento de lo indicado en los literales precedentes del presente numeral, el mismo que será validado por el Departamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de EGASA.

SE RECOMIENDA al Contratista realizar su trámite para su autorización de ingreso desde el día siguiente de firmado el Contrato, a fin de cumplir con el plazo establecido en el numeral 13.1 del presente documento; caso contrario, un retraso en la obtención de su autorización de ingreso afectaría directamente al plazo total de la ejecución, objeto del contrato.

Además, es responsabilidad del Contratista mantener vigente su Autorización de ingreso a las instalaciones de EGASA, para la ejecución de todas las inspecciones, por lo que el Contratista deberá ser diligente en el cumplimiento de esta obligación.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



ANEXO A:
REQUISITOS MÍNIMOS DE CALIFICACION PROPUESTOS

A.1. EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO

A.1.1. CÁMARA INFRAROJA

El Postor deberá contar con Cámara Infrarroja la misma que deberá tener sin ser limitativas las siguientes características técnicas:

- Resolución Térmica: mínima de 640 x 480
- Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 °C
- Precisión: mínimo +/- 2% / +/- 2°C

A.1.2. CÁMARA EFECTO CORONA

El Postor deberá contar con una Cámara Ultravioleta biespectral UV/ Luz Visible con conteo de FOTONES UV x minuto que deberá tener sin ser limitativas las siguientes características técnicas:

- Detección mínima de descarga: no mayor a 1.0pC @ 15m.
- Rango de espectro: mínimo 240 – 280 nm.
- Sensibilidad mínima de la banda visible: no mayor a 0.1 lux.

A.1.3. EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO "DRON"

El Postor deberá contar con un equipo aéreo no tripulado "dron", diseñado para inspecciones, detección y mapeo, debiendo contar sin ser limitativo con las siguientes características técnicas:

- Distancia de transmisión: hasta 5Km
- Tiempo de vuelo: 30 minutos como mínimo
- Resistencia al viento: 12 m/s como mínimo

Además, el equipo dron deberá contar con una cámara termográfica, sin ser limitativo, con las siguientes características técnicas:

- Resolución Térmica mínima: 640 x 480
- Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 °C
- Precisión: mínimo +/- 2% / +/- 2°C

Acreditación:

Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compraventa o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.

A.2. CALIFICACIÓN DEL PERSONAL CLAVE

A.2.1. FORMACIÓN ACADEMICA

• **DEL INSPECTOR (jefe de Servicio)**

Deberá ser Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Mecánico.

Acreditación:

El título profesional será verificado por el órgano encargado de las contrataciones o comité de selección, según corresponda, en el Registro Nacional de Grados



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024



Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: <https://enlinea.sunedu.gob.pe/>

En caso el título profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida

En el caso de profesionales extranjeros, deberá acreditarse con la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a la normativa especial de la materia (OPINIÓN N° 225-2017/DTN).

A.2.2. EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE

• EI INSPECTOR (jefe de Servicio)

Deberá contar como mínimo con tres (03) años de experiencia, en cargo mínimo de Inspector y/o Supervisor y/o jefe de Servicio realizando servicios de Análisis y/o Inspección: Termográfica y/o de Termografía y/o de Efecto Corona en Centrales de Generación Eléctrica y/o Líneas de Transmisión y/o Subestaciones.

La experiencia del personal clave se contabilizará desde el día siguiente de la obtención de su título profesional



Acreditación:

La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.

Nota. – En caso de que el postor oferte a 2 especialistas para acreditar los certificados indicados en el numeral 11.1 del presente documento, la experiencia solicitada corresponderá al que presente el certificado de inspector termográfico por Infrarrojo, Nivel III, bajo la normativa ISO 18436 o ASNT-TC-1A.

A.2. EXPERIENCIA DEL POSTOR

El Postor deberá acreditar un monto facturado acumulativo equivalente a S/ 280,000.00 (Dochientos Ochenta Mil con 00/100 Soles) por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.

Se consideran servicios similares a los siguientes Servicios de Análisis y/o Inspección: Termográfica y/o de Termografía y/o de Efecto Corona en Centrales de Generación Eléctrica y/o Líneas de Transmisión y/o Subestaciones Eléctricas.

Acreditación:

La experiencia del postor se acreditará con copia simple de contratos u órdenes de servicio, y su respectiva conformidad o constancia de prestación o comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta o cualquier otro documento emitido por la Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago, a fin de que demuestre su cumplimiento.



EMPRESA
SOCIALMENTE
RESPONSABLE



BICENTENARIO
DEL PERÚ
2021 - 2024

Importante

Para determinar que los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, el comité de selección incorpora los requisitos de calificación previstos por el área usuaria en el requerimiento, no pudiendo incluirse requisitos adicionales, ni distintos a los siguientes:

3.2. REQUISITOS DE CALIFICACIÓN

B	CAPACIDAD TÉCNICA Y PROFESIONAL
B.1	EQUIPAMIENTO ESTRATÉGICO
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>CÁMARA INFRAROJA Deberá tener sin ser limitativas las siguientes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución Térmica: mínima de 640 x 480 - Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 °C - Precisión: mínimo+/- 2% / +/- 2°C <p>CÁMARA EFECTO CORONA Deberá contar con una Cámara Ultravioleta biespectral UV/ Luz Visible con conteo de FOTONES UV x minuto que deberá tener sin ser limitativas las siguientes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Detección mínima de descarga: no mayor a 1.0pC @ 15m. - Rango de espectro: mínimo 240 - 280 nm. - Sensibilidad mínima de la banda visible: no mayor a 0.1 lux. <p>EQUIPO AÉREO NO TRIPULADO "DRON" Deberá contar con un equipo aéreo no tripulado "dron", diseñado para inspecciones, detección y mapeo, debiendo contar sin ser limitativo con las siguientes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Distancia de transmisión: hasta 5Km - Tiempo de vuelo: 30 minutos como mínimo - Resistencia al viento: 12 m/s como mínimo <p>Además, el equipo dron deberá contar con una cámara termográfica, sin ser limitativo, con las siguientes características técnicas:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Resolución Térmica mínima: 640 x 480 - Sensibilidad Térmica: no mayor a 0.05 °C - Precisión: mínimo+/- 2% / +/- 2°C <p><u>Acreditación:</u></p> <p>Copia de documentos que sustenten la propiedad, la posesión, el compromiso de compra venta o alquiler u otro documento que acredite la disponibilidad del equipamiento estratégico requerido.</p> <div> <p>Importante</p> <p>En el caso que el postor sea un consorcio los documentos de acreditación de este requisito pueden estar a nombre del consorcio o de uno de sus integrantes.</p> </div>
B.3	CALIFICACIONES DEL PERSONAL CLAVE
B.3.1	FORMACIÓN ACADÉMICA
	<p><u>Requisitos:</u></p> <p>DEL INSPECTOR (jefe de Servicio)</p> <p>Deberá ser Ingeniero Electricista o Mecánico Electricista o Mecánico del personal clave requerido como Inspector (Jefe de Servicio).</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>El Título Profesional será verificado por el comité de selección en el Registro Nacional de Grados</p>

	<p>Académicos y Títulos Profesionales en el portal web de la Superintendencia Nacional de Educación Superior Universitaria - SUNEDU a través del siguiente link: https://enlinea.sunedu.gob.pe/ o en el Registro Nacional de Certificados, Grados y Títulos a cargo del Ministerio de Educación a través del siguiente link: https://titulosinstitutos.minedu.gob.pe/, según corresponda.</p> <p>En caso el Título Profesional no se encuentre inscrito en el referido registro, el postor debe presentar la copia del diploma respectivo a fin de acreditar la formación académica requerida.</p> <p>En caso de profesionales extranjeros, deberá acreditarse con la copia simple del documento de la revalidación o del reconocimiento del grado académico o título profesional otorgados en el extranjero, extendido por la autoridad competente en el Perú, conforme a lo normativa especial de la materia (OPINIÓN N° 225-2017-/DTN).</p>
B.4	<p>EXPERIENCIA DEL PERSONAL CLAVE</p> <p><u>Requisitos:</u></p> <p>DEL INSPECTOR (jefe de Servicio)</p> <p>Deberá contar como mínimo con tres (03) años de experiencia, en cargo mínimo de Inspector y/o Supervisor y/o jefe de Servicio realizando servicios de Análisis y/o Inspección: Termográfica y/o de Termografía y/o de Efecto Corona en Centrales de Generación Eléctrica y/o Líneas de Transmisión y/o Subestaciones del personal clave requerido como Inspector (Jefe de Servicio).</p> <p>La experiencia del personal clave se contabilizará desde el día siguiente de la obtención de su título profesional</p> <p>Nota. - En caso de que el postor oferte a 2 especialistas para acreditar los certificados indicados en el numeral 11.1 de los términos de referencia, la experiencia solicitada corresponderá al que presente el <u>certificado de Inspector Termográfico por Infrarrojo, Nivel III, bajo la normativa ISO 18436 o ASNT-TC-1A.</u></p> <p><u>De presentarse experiencia ejecutada paralelamente (traslape), para el cómputo del tiempo de dicha experiencia sólo se considerará una vez el periodo traslapado.</u></p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del personal clave se acreditará con cualquiera de los siguientes documentos: (i) copia simple de contratos y su respectiva conformidad o (ii) constancias o (iii) certificados o (iv) cualquier otra documentación que, de manera fehaciente demuestre la experiencia del personal propuesto.</p> <div> <p>Importante</p> <ul style="list-style-type: none"> Los documentos que acreditan la experiencia deben incluir los nombres y apellidos del personal clave, el cargo desempeñado, el plazo de la prestación indicando el día, mes y año de inicio y culminación, el nombre de la Entidad u organización que emite el documento, la fecha de emisión y nombres y apellidos de quien suscribe el documento. En caso los documentos para acreditar la experiencia establezcan el plazo de la experiencia adquirida por el personal clave en meses sin especificar los días se debe considerar el mes completo. Se considerará aquella experiencia que no tenga una antigüedad mayor a veinticinco (25) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas. Al calificar la experiencia del personal, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del cargo o puesto no coincida literalmente con aquella prevista en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que realizó el personal corresponden con la función propia del cargo o puesto requerido en las bases. </div>
C	<p>EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD</p>

<p><u>Requisitos:</u></p> <p>El postor debe acreditar un monto facturado acumulado equivalente a S/ 280,000.00 (Dochientos Ochenta Mil con 00/100 Soles), por la contratación de servicios iguales o similares al objeto de la convocatoria, durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de la presentación de ofertas que se computarán desde la fecha de la conformidad o emisión del comprobante de pago, según corresponda.</p> <p>Se consideran servicios similares a los siguientes Servicios de Análisis y/o Inspección: Termográfica y/o de Termografía y/o de Efecto Corona en Centrales de Generación Eléctrica y/o Líneas de Transmisión y/o Subestaciones Eléctricas.</p> <p><u>Acreditación:</u></p> <p>La experiencia del postor en la especialidad se acreditará con copia simple de (i) contratos u órdenes de servicios, y su respectiva conformidad o constancia de prestación; o (ii) comprobantes de pago cuya cancelación se acredite documental y fehacientemente, con voucher de depósito, nota de abono, reporte de estado de cuenta, cualquier otro documento emitido por Entidad del sistema financiero que acredite el abono o mediante cancelación en el mismo comprobante de pago⁸, correspondientes a un máximo de veinte (20) contrataciones.</p> <p>En caso los postores presenten varios comprobantes de pago para acreditar una sola contratación, se debe acreditar que corresponden a dicha contratación; de lo contrario, se asumirá que los comprobantes acreditan contrataciones independientes, en cuyo caso solo se considerará, para la evaluación, las veinte (20) primeras contrataciones indicadas en el Anexo N° 8 referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.</p> <p>En el caso de servicios de ejecución periódica o continuada, solo se considera como experiencia la parte del contrato que haya sido ejecutada durante los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, debiendo adjuntarse copia de las conformidades correspondientes a tal parte o los respectivos comprobantes de pago cancelados.</p> <p>En los casos que se acredite experiencia adquirida en consorcio, debe presentarse la promesa de consorcio o el contrato de consorcio del cual se desprenda fehacientemente el porcentaje de las obligaciones que se asumió en el contrato presentado; de lo contrario, no se computará la experiencia proveniente de dicho contrato.</p> <p>Asimismo, cuando se presenten contratos derivados de procesos de selección convocados antes del 20.09.2012, la calificación se ceñirá al método descrito en la Directiva “Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado”, debiendo presumirse que el porcentaje de las obligaciones equivale al porcentaje de participación de la promesa de consorcio o del contrato de consorcio. En caso que en dichos documentos no se consigne el porcentaje de participación se presumirá que las obligaciones se ejecutaron en partes iguales.</p> <p>Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente.</p> <p>Si el postor acredita experiencia de otra persona jurídica como consecuencia de una reorganización societaria, debe presentar adicionalmente el Anexo N° 9.</p> <p>Cuando en los contratos, órdenes de servicios o comprobantes de pago el monto facturado se encuentre expresado en moneda extranjera, debe indicarse el tipo de cambio venta publicado por la Superintendencia de Banca, Seguros y AFP correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de emisión de la orden de servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.</p>
--

⁸ Cabe precisar que, de acuerdo con la **Resolución N° 0065-2018-TCE-S1 del Tribunal de Contrataciones del Estado**:

“... el solo sello de cancelado en el comprobante, cuando ha sido colocado por el propio postor, no puede ser considerado como una acreditación que produzca fehacencia en relación a que se encuentra cancelado. Admitir ello equivaldría a considerar como válida la sola declaración del postor afirmando que el comprobante de pago ha sido cancelado”

(...)

“Situación diferente se suscita ante el sello colocado por el cliente del postor [sea utilizando el término “cancelado” o “pagado”] supuesto en el cual sí se contaría con la declaración de un tercero que brinde certeza, ante la cual debiera reconocerse la validez de la experiencia”.

Sin perjuicio de lo anterior, los postores deben llenar y presentar el **Anexo N° 8** referido a la Experiencia del Postor en la Especialidad.

Importante

- *Al calificar la experiencia del postor, se debe valorar de manera integral los documentos presentados por el postor para acreditar dicha experiencia. En tal sentido, aun cuando en los documentos presentados la denominación del objeto contractual no coincida literalmente con el previsto en las bases, se deberá validar la experiencia si las actividades que ejecutó el postor corresponden a la experiencia requerida.*
- *En el caso de consorcios, solo se considera la experiencia de aquellos integrantes que se hayan comprometido, según la promesa de consorcio, a ejecutar el objeto materia de la convocatoria, conforme a la Directiva "Participación de Proveedores en Consorcio en las Contrataciones del Estado".*

Importante

- *Si como resultado de una consulta u observación corresponde precisarse o ajustarse el requerimiento, se solicita la autorización del área usuaria y se pone de conocimiento de tal hecho a la dependencia que aprobó el expediente de contratación, de conformidad con el numeral 72.3 del artículo 72 del Reglamento.*
- *El cumplimiento de los Términos de Referencia se realiza mediante la presentación de una declaración jurada. De ser el caso, adicionalmente la Entidad puede solicitar documentación que acredite el cumplimiento del algún componente de estos. Para dicho efecto, consignará de manera detallada los documentos que deben presentar los postores en el literal e) del numeral 2.2.1.1 de esta sección de las bases.*
- *Los requisitos de calificación determinan si los postores cuentan con las capacidades necesarias para ejecutar el contrato, lo que debe ser acreditado documentalmente, y no mediante declaración jurada.*

CAPÍTULO IV FACTORES DE EVALUACIÓN

La evaluación se realiza sobre la base de cien (100) puntos.

Para determinar la oferta con el mejor puntaje y el orden de prelación de las ofertas, se considera lo siguiente:

FACTOR DE EVALUACIÓN		PUNTAJE / METODOLOGÍA PARA SU ASIGNACIÓN
A.	PRECIO	
<u>Evaluación:</u> Se evaluará considerando el precio ofertado por el postor. <u>Acreditación:</u> Se acreditará mediante el documento que contiene el precio de la oferta (Anexo N° 6).		La evaluación consistirá en otorgar el máximo puntaje a la oferta de precio más bajo y otorgar a las demás ofertas puntajes inversamente proporcionales a sus respectivos precios, según la siguiente fórmula: $P_i = \frac{O_m \times PMP}{O_i}$ <p> <i>i</i> = Oferta <i>P_i</i> = Puntaje de la oferta a evaluar <i>O_i</i> = Precio <i>i</i> <i>O_m</i> = Precio de la oferta más baja <i>PMP</i> = Puntaje máximo del precio </p> <p style="text-align: right;">100 puntos</p>

PUNTAJE TOTAL	100 puntos⁹
----------------------	-------------------------------

Importante

Los factores de evaluación elaborados por el comité de selección son objetivos y guardan vinculación, razonabilidad y proporcionalidad con el objeto de la contratación. Asimismo, estos no pueden calificar con puntaje el cumplimiento de los Términos de Referencia ni los requisitos de calificación.

⁹ Es la suma de los puntajes de todos los factores de evaluación.

CAPÍTULO V PROFORMA DEL CONTRATO

Importante

Dependiendo del objeto del contrato, de resultar indispensable, puede incluirse cláusulas adicionales o la adecuación de las propuestas en el presente documento, las que en ningún caso pueden contemplar disposiciones contrarias a la normativa vigente ni a lo señalado en este capítulo.

Conste por el presente documento, la contratación del Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA, que celebra de una parte Empresa de Generación Eléctrica de Arequipa S.A., en adelante LA ENTIDAD, con RUC N° 20216293593, con domicilio legal en Pasaje Ripacha N° 101 Chilina - Arequipa, representada por [...], identificado con DNI N° [...], y de otra parte [...], con RUC N° [...], con domicilio legal en [...], inscrita en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], debidamente representado por su Representante Legal, [...], con DNI N° [...], según poder inscrito en la Ficha N° [...] Asiento N° [...] del Registro de Personas Jurídicas de la ciudad de [...], a quien en adelante se le denominará EL CONTRATISTA en los términos y condiciones siguientes:

CLÁUSULA PRIMERA: ANTECEDENTES

Con fecha [...], el comité de selección adjudicó la buena pro del **CONCURSO PÚBLICO N° CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA** para la contratación de Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA, a [INDICAR NOMBRE DEL GANADOR DE LA BUENA PRO], cuyos detalles e importe constan en los documentos integrantes del presente contrato.

CLÁUSULA SEGUNDA: OBJETO

El presente contrato tiene por objeto Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA.

CLÁUSULA TERCERA: MONTO CONTRACTUAL

El monto total del presente contrato asciende a [CONSIGNAR MONEDA Y MONTO], que incluye todos los impuestos de Ley.

Este monto comprende el costo del servicio, todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre la ejecución del servicio materia del presente contrato.

CLÁUSULA CUARTA: DEL PAGO¹⁰

LA ENTIDAD se obliga a pagar la contraprestación a EL CONTRATISTA en [INDICAR MONEDA], en pagos parciales de acuerdo a las valorizaciones parciales de cada intervención ejecutada, luego de la recepción formal y completa de la documentación correspondiente, según lo establecido en el artículo 171 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Para tal efecto, el responsable de otorgar la conformidad de la prestación deberá hacerlo en un plazo que no excederá de los siete (7) días de producida la recepción, salvo que se requiera efectuar pruebas que permitan verificar el cumplimiento de la obligación, en cuyo caso la conformidad se emite en un plazo máximo de quince (15) días, bajo responsabilidad de dicho funcionario.

¹⁰ En cada caso concreto, dependiendo de la naturaleza del contrato, podrá adicionarse la información que resulte pertinente a efectos de generar el pago.

LA ENTIDAD debe efectuar el pago de las contraprestaciones pactadas a favor del CONTRATISTA dentro de los diez (10) días calendario siguientes de otorgada la conformidad de los servicios, siempre que se verifiquen las condiciones establecidas en el contrato para ello, bajo responsabilidad del funcionario competente.

En caso de retraso en el pago por parte de LA ENTIDAD, salvo que se deba a caso fortuito o fuerza mayor, EL CONTRATISTA tendrá derecho al pago de intereses legales conforme a lo establecido en el artículo 39 de la Ley de Contrataciones del Estado y en el artículo 171 de su Reglamento, los que se computan desde la oportunidad en que el pago debió efectuarse.

CLÁUSULA QUINTA: DEL PLAZO DE LA EJECUCIÓN DE LA PRESTACIÓN

El plazo de ejecución del presente contrato es de [.....], el mismo que entrará en vigencia a partir del día siguiente de implementado el servicio.

El plazo para la presentación de la documentación indicada en el numeral 12 de los términos de referencia es de veinticinco (25) días calendario, el mismo que se computa después de firmado el contrato.

CLÁUSULA SEXTA: PARTES INTEGRANTES DEL CONTRATO

El presente contrato está conformado por las bases integradas, la oferta ganadora, así como los documentos derivados del procedimiento de selección que establezcan obligaciones para las partes.

CLÁUSULA SÉTIMA: GARANTÍAS

EL CONTRATISTA entregó al perfeccionamiento del contrato la respectiva garantía incondicional, solidaria, irrevocable, y de realización automática en el país al solo requerimiento, a favor de LA ENTIDAD, por los conceptos, montos y vigencias siguientes:

- De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE]. Monto que es equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato original, la misma que debe mantenerse vigente hasta la conformidad de la recepción de la prestación.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 149.4 del artículo 149 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, en el caso de contratos periódicos de prestación de servicios en general, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato original como garantía de fiel cumplimiento de contrato, debe consignarse lo siguiente:

"De fiel cumplimiento del contrato: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

En el caso que corresponda, consignar lo siguiente:

- Garantía fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la [INDICAR EL TIPO DE GARANTÍA PRESENTADA] N° [INDICAR NÚMERO DEL DOCUMENTO] emitida por [SEÑALAR EMPRESA QUE LA EMITE], la misma que debe mantenerse vigente hasta el cumplimiento total de las obligaciones garantizadas.

Importante

Al amparo de lo dispuesto en el numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, si el postor ganador de la buena pro solicita la retención del diez por

ciento (10%) del monto del contrato de la prestación accesorio como garantía de fiel cumplimiento de prestaciones accesorias, debe consignarse lo siguiente:

- "De fiel cumplimiento por prestaciones accesorias: [CONSIGNAR EL MONTO], a través de la retención que debe efectuar LA ENTIDAD, durante la primera mitad del número total de pagos a realizarse, de forma prorrateada, con cargo a ser devuelto a la finalización del mismo."

Importante

En los contratos derivados de procedimientos de selección por relación de ítems, cuando el monto del ítem adjudicado o la sumatoria de los montos de los ítems adjudicados sea igual o menor a doscientos mil Soles (S/ 200,000.00), no corresponde presentar garantía de fiel cumplimiento de contrato ni garantía de fiel cumplimiento por prestaciones accesorias, conforme a lo dispuesto en el literal a) del artículo 152 del Reglamento.

CLÁUSULA OCTAVA: EJECUCIÓN DE GARANTÍAS POR FALTA DE RENOVACIÓN

LA ENTIDAD puede solicitar la ejecución de las garantías cuando EL CONTRATISTA no las hubiere renovado antes de la fecha de su vencimiento, conforme a lo dispuesto por el literal a) del numeral 155.1 del artículo 155 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA NOVENA: ADELANTO DIRECTO

No aplica

CLÁUSULA DÉCIMA: CONFORMIDAD DE LA PRESTACIÓN DEL SERVICIO

La conformidad de la prestación del servicio se regula por lo dispuesto en el artículo 168 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado. La conformidad será otorgada por el administrador del contrato en el plazo máximo de quince (15) días calendario de aprobado el informe técnico correspondiente presentado por el Contratista.

De existir observaciones, LA ENTIDAD las comunica al CONTRATISTA, indicando claramente el sentido de estas, otorgándole un plazo para subsanar no menor de dos (2) ni mayor de ocho (8) días. Dependiendo de la complejidad o sofisticación de las subsanaciones a realizar el plazo para subsanar no puede ser menor de cinco (5) ni mayor de quince (15) días. Si pese al plazo otorgado, EL CONTRATISTA no cumpliera a cabalidad con la subsanación, LA ENTIDAD puede otorgar al CONTRATISTA periodos adicionales para las correcciones pertinentes. En este supuesto corresponde aplicar la penalidad por mora desde el vencimiento del plazo para subsanar.

Este procedimiento no resulta aplicable cuando los servicios manifiestamente no cumplan con las características y condiciones ofrecidas, en cuyo caso LA ENTIDAD no otorga la conformidad, debiendo considerarse como no ejecutada la prestación, aplicándose la penalidad que corresponda por cada día de atraso.

CLÁUSULA UNDÉCIMA: DECLARACIÓN JURADA DEL CONTRATISTA

EL CONTRATISTA declara bajo juramento que se compromete a cumplir las obligaciones derivadas del presente contrato, bajo sanción de quedar inhabilitado para contratar con el Estado en caso de incumplimiento.

CLÁUSULA DUODÉCIMA: RESPONSABILIDAD POR VICIOS OCULTOS

La conformidad del servicio por parte de LA ENTIDAD no enerva su derecho a reclamar posteriormente por defectos o vicios ocultos, conforme a lo dispuesto por los artículos 40 de la Ley de Contrataciones del Estado y 173 de su Reglamento.

El plazo máximo de responsabilidad del contratista es de cinco (05) años contado a partir de la conformidad otorgada por LA ENTIDAD.

CLÁUSULA DÉCIMA TERCERA: PENALIDADES

Si EL CONTRATISTA incurre en retraso injustificado en la ejecución de las prestaciones objeto del

contrato, LA ENTIDAD le aplica automáticamente una penalidad por mora por cada día de atraso, de acuerdo a la siguiente fórmula:

$$\text{Penalidad Diaria} = \frac{0.10 \times \text{monto vigente}}{F \times \text{plazo vigente en días}}$$

Donde:

F = 0.25 para plazos mayores a sesenta (60) días o;
F = 0.40 para plazos menores o iguales a sesenta (60) días.

El retraso se justifica a través de la solicitud de ampliación de plazo debidamente aprobado. Adicionalmente, se considera justificado el retraso y en consecuencia no se aplica penalidad, cuando EL CONTRATISTA acredite, de modo objetivamente sustentado, que el mayor tiempo transcurrido no le resulta imputable. En este último caso la calificación del retraso como justificado por parte de LA ENTIDAD no da lugar al pago de gastos generales ni costos directos de ningún tipo, conforme el numeral 162.5 del artículo 162 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Importante

De haberse previsto establecer penalidades distintas a la penalidad por mora, incluir dichas penalidades, los supuestos de aplicación de penalidad, la forma de cálculo de la penalidad para cada supuesto y el procedimiento mediante el cual se verifica el supuesto a penalizar, conforme el artículo 163 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

OTRAS PENALIDADES

Otras penalidades			
N°	Supuestos de aplicación de penalidad	Forma de cálculo	Procedimiento
1	Cambio del Inspector*	1.0 UIT	Por cada cambio
2	En la ejecución del servicio Incumplir con las normas de seguridad, salud en el trabajo, conservación del medio ambiente establecido por EGASA durante la ejecución contractual, según lo indicado en el numeral 22 de los términos de referencia.	0.1 UIT	Por cada Observación

Nota: UIT: Unidad Impositiva Tributaria

*: La aplicación de la penalidad por el cambio del personal solo puede exceptuarse en los siguientes casos: i) muerte, ii) invalidez sobreviniente e iii) inhabilitación para ejercer la profesión.

La aplicación de la Escala de Penalidades descritas en el presente numeral no exime a la Contratista de la obligación de efectuar el servicio con las condiciones estipuladas en el presente documento, el mismo que deberá efectuarse nuevamente a requerimiento de EGASA, pudiendo paralizar la ejecución del trabajo en caso el incumplimiento no garantice la realización correcta de la ejecución del servicio.

EGASA elaborará un informe de la aplicación de penalidad adjuntando actas simples, pruebas (fotografías, constataciones por autoridades, etc.) o cualquier otra prueba o documento que acredite el incumplimiento del contratista. El contratista tendrá cinco (05) días hábiles para presentar los descargos al informe de EGASA, pasado este plazo EGASA tendrá la facultad de aplicar la penalización informada.

El monto acumulado de las penalizaciones indicadas en el presente documento no deberá exceder el 10% del monto del contrato, sin perjuicio del derecho de EGASA de resolver el

contrato.

Estas penalidades se deducen de los pagos a cuenta o del pago final, según corresponda; o si fuera necesario, se cobra del monto resultante de la ejecución de la garantía de fiel cumplimiento.

Estos dos (2) tipos de penalidades pueden alcanzar cada una un monto máximo equivalente al diez por ciento (10%) del monto del contrato vigente, o de ser el caso, del ítem que debió ejecutarse.

Cuando se llegue a cubrir el monto máximo de la penalidad por mora o el monto máximo para otras penalidades, de ser el caso, LA ENTIDAD puede resolver el contrato por incumplimiento.

CLÁUSULA DÉCIMA CUARTA: RESOLUCIÓN DEL CONTRATO

Cualquiera de las partes puede resolver el contrato, de conformidad con el numeral 32.3 del artículo 32 y artículo 36 de la Ley de Contrataciones del Estado, y el artículo 164 de su Reglamento. De darse el caso, LA ENTIDAD procederá de acuerdo a lo establecido en el artículo 165 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

CLÁUSULA DÉCIMA QUINTA: RESPONSABILIDAD DE LAS PARTES

Cuando se resuelva el contrato por causas imputables a algunas de las partes, se debe resarcir los daños y perjuicios ocasionados, a través de la indemnización correspondiente. Ello no obsta la aplicación de las sanciones administrativas, penales y pecuniarias a que dicho incumplimiento diere lugar, en el caso que éstas correspondan.

Lo señalado precedentemente no exime a ninguna de las partes del cumplimiento de las demás obligaciones previstas en el presente contrato.

CLÁUSULA DÉCIMA SEXTA: ANTICORRUPCIÓN

EL CONTRATISTA declara y garantiza no haber, directa o indirectamente, o tratándose de una persona jurídica a través de sus socios, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores o personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, ofrecido, negociado o efectuado, cualquier pago o, en general, cualquier beneficio o incentivo ilegal en relación al contrato.

Asimismo, el CONTRATISTA se obliga a conducirse en todo momento, durante la ejecución del contrato, con honestidad, probidad, veracidad e integridad y de no cometer actos ilegales o de corrupción, directa o indirectamente o a través de sus socios, accionistas, participacionistas, integrantes de los órganos de administración, apoderados, representantes legales, funcionarios, asesores y personas vinculadas a las que se refiere el artículo 7 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado.

Además, EL CONTRATISTA se compromete a i) comunicar a las autoridades competentes, de manera directa y oportuna, cualquier acto o conducta ilícita o corrupta de la que tuviera conocimiento; y ii) adoptar medidas técnicas, organizativas y/o de personal apropiadas para evitar los referidos actos o prácticas.

Finalmente, EL CONTRATISTA se compromete a no colocar a los funcionarios públicos con los que deba interactuar, en situaciones reñidas con la ética. En tal sentido, reconoce y acepta la prohibición de ofrecerles a éstos cualquier tipo de obsequio, donación, beneficio y/o gratificación, ya sea de bienes o servicios, cualquiera sea la finalidad con la que se lo haga.

CLÁUSULA DÉCIMA SÉTIMA: MARCO LEGAL DEL CONTRATO

Sólo en lo no previsto en este contrato, en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, en las directivas que emita el OSCE y demás normativa especial que resulte aplicable, serán de aplicación supletoria las disposiciones pertinentes del Código Civil vigente, cuando corresponda, y demás normas de derecho privado.

CLÁUSULA DÉCIMA OCTAVA: SOLUCIÓN DE CONTROVERSIAS

Todos los conflictos que se deriven de la ejecución e interpretación del presente contrato, incluidos

los que se refieran a su nulidad e invalidez, serán resueltos de manera definitiva e inapelable mediante arbitraje de derecho, de conformidad con lo establecido en la normativa de Contrataciones del Estado.

Las partes expresamente se someten al Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

El Arbitraje será resuelto por un Tribunal Arbitral, compuesto de tres árbitros, cada una de las partes nombrará un árbitro y el tercero será designado por los árbitros ya elegidos. Ante la rebeldía de una de las partes en cumplir con dicha designación, ésta será efectuada de acuerdo a las reglas procesales y el Reglamento del Centro de Arbitraje de la Cámara de Comercio e Industria de Arequipa.

El Laudo arbitral emitido es vinculante para las partes y pondrá fin al procedimiento de manera definitiva, siendo inapelable ante el Poder Judicial o ante cualquier instancia administrativa.

Los costos, gastos y honorarios en que sea necesario incurrir para llevar a cabo el Arbitraje, serán asumidos por el contratante respecto del cual resultara adverso el laudo arbitral.

CLÁUSULA DÉCIMA NOVENA: FACULTAD DE ELEVAR A ESCRITURA PÚBLICA

Cualquiera de las partes puede elevar el presente contrato a Escritura Pública corriendo con todos los gastos que demande esta formalidad.

CLÁUSULA VIGÉSIMA: DOMICILIO PARA EFECTOS DE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL

Las partes declaran el siguiente domicilio para efecto de las notificaciones que se realicen durante la ejecución del presente contrato:

DOMICILIO DE LA ENTIDAD: [.....]

DOMICILIO DEL CONTRATISTA: [CONSIGNAR EL DOMICILIO SEÑALADO POR EL POSTOR GANADOR DE LA BUENA PRO AL PRESENTAR LOS REQUISITOS PARA EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO]

La variación del domicilio aquí declarado de alguna de las partes debe ser comunicada a la otra parte, formalmente y por escrito, con una anticipación no menor de quince (15) días calendario.

De acuerdo con las bases integradas, la oferta y las disposiciones del presente contrato, las partes lo firman por duplicado en señal de conformidad en la ciudad de [.....] al [CONSIGNAR FECHA].

"LA ENTIDAD"

"EL CONTRATISTA"

Importante

Este documento puede firmarse digitalmente si ambas partes cuentan con firma digital, según la Ley N° 27269, Ley de Firmas y Certificados Digitales¹¹.

¹¹ Para mayor información sobre la normativa de firmas y certificados digitales ingresar a: <https://www.indecopi.gob.pe/web/firmas-digitales/firmar-y-certificados-digitales>



Generando Energía con Responsabilidad Social

CP-0003-2024-EGASA 1ra. Convocatoria “Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA”

ANEXOS

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], con poder inscrito en la localidad de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] en la Ficha N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA] Asiento N° [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Nombre, Denominación o Razón Social :					
Domicilio Legal :					
RUC :		Teléfono(s) :			
MYPE ¹²		Sí		No	
Correo electrónico :					

Autorización de notificación por correo electrónico:

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o Representante legal, según corresponda

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

¹² Esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el postor ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, en los contratos periódicos de prestación de servicios, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento.

Importante

Cuando se trate de consorcios, la declaración jurada es la siguiente:

ANEXO N° 1

DECLARACIÓN JURADA DE DATOS DEL POSTOR

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [...], representante común del consorcio [CONSIGNAR EL NOMBRE DEL CONSORCIO], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], **DECLARO BAJO JURAMENTO** que la siguiente información se sujeta a la verdad:

Datos del consorciado 1				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹³		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado 2				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁴		Sí	No	
Correo electrónico :				

Datos del consorciado ...				
Nombre, Denominación o Razón Social :				
Domicilio Legal :				
RUC :	Teléfono(s) :			
MYPE ¹⁵		Sí	No	
Correo electrónico :				

Autorización de notificación por correo electrónico:

Correo electrónico del consorcio:

¹³ En los contratos periódicos de prestación de servicios, esta información será verificada por la Entidad en la página web del Ministerio de Trabajo y Promoción del Empleo en la sección consulta de empresas acreditadas en el REMYPE en el link <http://www2.trabajo.gob.pe/servicios-en-linea-2-2/> y se tendrá en consideración, en caso el consorcio ganador de la buena pro solicite la retención del diez por ciento (10%) del monto del contrato, en calidad de garantía de fiel cumplimiento, según lo señalado en el numeral 149.4 del artículo 149 y numeral 151.2 del artículo 151 del Reglamento. Para dicho efecto, todos los integrantes del consorcio deben acreditar la condición de micro o pequeña empresa.

¹⁴ Ibídem.

¹⁵ Ibídem.



Generando Energía con Responsabilidad Social

Autorizo que se notifiquen al correo electrónico indicado las siguientes actuaciones:

1. Solicitud de la descripción a detalle de todos los elementos constitutivos de la oferta.
2. Solicitud de reducción de la oferta económica.
3. Solicitud de subsanación de los requisitos para perfeccionar el contrato.
4. Solicitud para presentar los documentos para perfeccionar el contrato, según orden de prelación, de conformidad con lo previsto en el artículo 141 del Reglamento.
5. Respuesta a la solicitud de acceso al expediente de contratación.

Asimismo, me comprometo a remitir la confirmación de recepción, en el plazo máximo de dos (2) días hábiles de recibida la comunicación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del representante
común del consorcio**

Importante

La notificación dirigida a la dirección de correo electrónico consignada se entenderá válidamente efectuada cuando la Entidad reciba acuse de recepción.

ANEXO Nº 2

DECLARACIÓN JURADA (ART. 52 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro bajo juramento:

- i. No haber incurrido y me obligo a no incurrir en actos de corrupción, así como a respetar el principio de integridad.
- ii. No tener impedimento para postular en el procedimiento de selección ni para contratar con el Estado, conforme al artículo 11 de la Ley de Contrataciones del Estado.
- iii. Conocer las sanciones contenidas en la Ley de Contrataciones del Estado y su Reglamento, así como las disposiciones aplicables de la Ley Nº 27444, Ley del Procedimiento Administrativo General.
- iv. Participar en el presente proceso de contratación en forma independiente sin mediar consulta, comunicación, acuerdo, arreglo o convenio con ningún proveedor; y, conocer las disposiciones del Decreto Legislativo Nº 1034, Decreto Legislativo que aprueba la Ley de Represión de Conductas Anticompetitivas.
- v. Conocer, aceptar y someterme a las bases, condiciones y reglas del procedimiento de selección.
- vi. Ser responsable de la veracidad de los documentos e información que presento en el presente procedimiento de selección.
- vii. Comprometerme a mantener la oferta presentada durante el procedimiento de selección y a perfeccionar el contrato, en caso de resultar favorecido con la buena pro.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

En el caso de consorcios, cada integrante debe presentar esta declaración jurada, salvo que sea presentada por el representante común del consorcio.



Generando Energía con Responsabilidad Social

ANEXO Nº 3

DECLARACIÓN JURADA DE CUMPLIMIENTO DE LOS TÉRMINOS DE REFERENCIA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que luego de haber examinado las bases y demás documentos del procedimiento de la referencia y, conociendo todos los alcances y las condiciones detalladas en dichos documentos, el postor que suscribe ofrece el **Servicio de Análisis Termográfico para las Centrales de Generación e Instalaciones Eléctricas de EGASA**, de conformidad con los Términos de Referencia que se indican en el numeral 3.1 del Capítulo III de la sección específica de las bases y los documentos del procedimiento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

Adicionalmente, puede requerirse la presentación de documentación que acredite el cumplimiento de los términos de referencia, conforme a lo indicado en el acápite relacionado al contenido de las ofertas de la presente sección de las bases.



ANEXO Nº 4

DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE PRESTACIÓN DEL SERVICIO

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a prestar el servicio objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO] días calendario, plazo que entrará en vigencia a partir del día siguiente de implementado el servicio y culminará una vez concluido el plazo indicado y/o se alcance el monto contractual y/o entre en vigencia un nuevo servicio (implementación del nuevo servicio) lo que ocurra primero, en concordancia con lo establecido en el expediente de contratación.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

ANEXO Nº 5

PROMESA DE CONSORCIO

(Sólo para el caso en que un consorcio se presente como postor)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

Los suscritos declaramos expresamente que hemos convenido en forma irrevocable, durante el lapso que dure el procedimiento de selección, para presentar una oferta conjunta al **CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA**.

Asimismo, en caso de obtener la buena pro, nos comprometemos a formalizar el contrato de consorcio, de conformidad con lo establecido por el artículo 140 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, bajo las siguientes condiciones:

a) Integrantes del consorcio

1. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1].
2. [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2].

b) Designamos a [CONSIGNAR NOMBRES Y APELLIDOS DEL REPRESENTANTE COMÚN], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] Nº [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], como representante común del consorcio para efectos de participar en todos los actos referidos al procedimiento de selección, suscripción y ejecución del contrato correspondiente con [CONSIGNAR NOMBRE DE LA ENTIDAD].

Asimismo, declaramos que el representante común del consorcio no se encuentra impedido, inhabilitado ni suspendido para contratar con el Estado.

c) Fijamos nuestro domicilio legal común en [.....].

d) Las obligaciones que corresponden a cada uno de los integrantes del consorcio son las siguientes:

1. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 1] [%]¹⁶

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 1]

2. OBLIGACIONES DE [NOMBRE, DENOMINACIÓN O RAZÓN SOCIAL DEL CONSORCIADO 2] [%]¹⁷

[DESCRIBIR LAS OBLIGACIONES DEL CONSORCIADO 2]

¹⁶ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. El postor no deberá detallar porcentaje alguno en la descripción de las obligaciones, la Entidad solo reconocerá el porcentaje total de las obligaciones.

¹⁷ Consignar únicamente el porcentaje total de las obligaciones, el cual debe ser expresado en número entero, sin decimales. El postor no deberá detallar porcentaje alguno en la descripción de las obligaciones, la Entidad solo reconocerá el porcentaje total de las obligaciones.



Generando Energía con Responsabilidad Social

TOTAL OBLIGACIONES

100%¹⁸

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Consortiado 1
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 1
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

.....
Consortiado 2
Nombres, apellidos y firma del Consortiado 2
o de su Representante Legal
Tipo y N° de Documento de Identidad

Importante

De conformidad con el artículo 52 del Reglamento, las firmas de los integrantes del consorcio deben ser legalizadas.

¹⁸ Este porcentaje corresponde a la sumatoria de los porcentajes de las obligaciones de cada uno de los integrantes del consorcio.

ANEXO Nº 6

PRECIO DE LA OFERTA

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

Es grato dirigirme a usted, para hacer de su conocimiento que, de acuerdo con las bases, mi oferta es la siguiente:

DESCRIPCION	NÚMERO DE INSPECCIONES	PRECIO UNITARIO (S/)	PRECIO TOTAL (S/)
SERVICIO DE ANALISIS TERMOGRAFICO			
Minicentral Hidráulica Charcani I	8		
Central Hidráulica Charcani II	8		
Central Hidráulica Charcani III	8		
Central Hidráulica Charcani IV	8		
Central Hidráulica Charcani V	8		
Central Hidráulica Charcani VI	8		
Central Térmica Chilina – Motores Sulzer	4		
Central Térmica Chilina – Turbina a Gas	4		
Central Térmica Mollendo – Motores Mirrless Blackstone	4		
Línea Santuario – Chilina 138 kV y bahías (L1126)	8		
Línea Charcani IV- Chilina – 33 kV y subestación (L3103/3104)	8		
Línea Charcani VI- Chilina – 33 kV y subestación (L3000/30001)	8		
Línea Transformador de Grupo – Santuario - 138 kV y bahías	8		
S.E Santuario (Charcani V)	8		
Línea Charcani V – Aguada Blanca – 13,8 kV	8		
Línea Charcani V – Toma IV – 13,8 Kv	8		
Línea Charcani III – IV, 5,25 kV y celdas	8		
Línea Charcani I – III, 5,25 kV y celdas	8		
Línea Charcani I – II, 5,25 kV y Celdas	8		
Línea SLZ TG - Chilina, 33 kV y bahía	8		
Bahía S.E. Mollendo	4		
Bahía S.E. Pisco	4		
Línea Convertidor – Chilina (subterráneo)	8		
S.E. Chilina (Celdas)	8		
S.E. Convertidor (Celdas)	8		
SUBTOTAL I			
DETECCION DE EFECTO CORONA			
Transformadores de Potencia de EGASA	2		
Patio de llaves Santuario 138kV – Charcani V	2		
L.T. 1126 Charcani V – SE Convertidor	2		
Llegada de L.T 138 kV a SE Convertidor	2		
SUBTOTAL II			
		SUBTOTAL I + II	
		IGV	
		TOTAL	



Generando Energía con Responsabilidad Social

El precio de la oferta [CONSIGNAR LA MONEDA DE LA CONVOCATORIA] incluye todos los tributos, seguros, transporte, inspecciones, pruebas y, de ser el caso, los costos laborales conforme a la legislación vigente, así como cualquier otro concepto que pueda tener incidencia sobre el costo del servicio a contratar; excepto la de aquellos postores que gocen de alguna exoneración legal, no incluirán en el precio de su oferta los tributos respectivos.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda**

Importante

- *En caso que el postor reduzca su oferta, según lo previsto en el artículo 68 del Reglamento, debe presentar nuevamente este Anexo.*
- *El postor que goce de alguna exoneración legal, debe indicar que su oferta no incluye el tributo materia de la exoneración, debiendo incluir el siguiente texto:
“Mi oferta no incluye [CONSIGNAR EL TRIBUTO MATERIA DE LA EXONERACIÓN]”.*

ANEXO N° 8

EXPERIENCIA DEL POSTOR EN LA ESPECIALIDAD

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
CONCURSO PÚBLICO N° CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA
Presente.-

Mediante el presente, el suscrito detalla la siguiente EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD:

Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ¹⁹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁰	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ²²	TIPO DE CAMBIO VENTA ²³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁴
1										
2										
3										

¹⁹ Se refiere a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁰ Únicamente, cuando la fecha del perfeccionamiento del contrato, sea previa a los ocho (8) años anteriores a la fecha de presentación de ofertas, caso en el cual el postor debe acreditar que la conformidad se emitió dentro de dicho periodo.

²¹ Si el titular de la experiencia no es el postor, consignar si dicha experiencia corresponde a la matriz en caso que el postor sea sucursal, o fue transmitida por reorganización societaria, debiendo acompañar la documentación sustentatoria correspondiente. Al respecto, según la Opinión N° 216-2017/DTN "Considerando que la sociedad matriz y la sucursal constituyen la misma persona jurídica, la sucursal puede acreditar como suya la experiencia de su matriz". Del mismo modo, según lo previsto en la Opinión N° 010-2013/DTN, "... en una operación de reorganización societaria que comprende tanto una fusión como una escisión, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad incorporada o absorbida, que se extingue producto de la fusión; asimismo, si en virtud de la escisión se transfiere un bloque patrimonial consistente en una línea de negocio completa, la sociedad resultante podrá acreditar como suya la experiencia de la sociedad escindida, correspondiente a la línea de negocio transmitida. De esta manera, la sociedad resultante podrá emplear la experiencia transmitida, como consecuencia de la reorganización societaria antes descrita, en los futuros procesos de selección en los que participe".

²² Se refiere al monto del contrato ejecutado incluido adicionales y reducciones, de ser el caso.

²³ El tipo de cambio venta debe corresponder al publicado por la SBS correspondiente a la fecha de suscripción del contrato, de la emisión de la Orden de Servicios o de cancelación del comprobante de pago, según corresponda.

²⁴ Consignar en la moneda establecida en las bases.



Nº	CLIENTE	OBJETO DEL CONTRATO	Nº CONTRATO / O/S / COMPROBANTE DE PAGO	FECHA DEL CONTRATO O CP ¹⁹	FECHA DE LA CONFORMIDAD DE SER EL CASO ²⁰	EXPERIENCIA PROVENIENTE ²¹ DE:	MONEDA	IMPORTE ²²	TIPO DE CAMBIO VENTA ²³	MONTO FACTURADO ACUMULADO ²⁴
4										
5										
6										
7										
8										
9										
10										
	...									
20										
TOTAL										

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según corresponda



Generando Energía con Responsabilidad Social

ANEXO Nº 9

DECLARACIÓN JURADA (NUMERAL 49.4 DEL ARTÍCULO 49 DEL REGLAMENTO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO Nº CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

Mediante el presente el suscrito, postor y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], declaro que la experiencia que acredito de la empresa [CONSIGNAR LA DENOMINACIÓN DE LA PERSONA JURÍDICA] como consecuencia de una reorganización societaria, no se encuentra en el supuesto establecido en el numeral 49.4 del artículo 49 del Reglamento.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal, según corresponda**

Importante

A efectos de cautelar la veracidad de esta declaración, el postor puede verificar la información de la Relación de Proveedores Sancionados por el Tribunal de Contrataciones del Estado con Sanción Vigente en <http://portal.osce.gob.pe/rnp/content/relación-de-proveedores-sancionados>.

También le asiste dicha facultad al órgano encargado de las contrataciones o al órgano de la Entidad al que se le haya asignado la función de verificación de la oferta presentada por el postor ganador de la buena pro.



Generando Energía con Responsabilidad Social

ANEXO N° 12

AUTORIZACIÓN DE NOTIFICACIÓN DE LA DECISIÓN DE LA ENTIDAD SOBRE LA SOLICITUD DE AMPLIACIÓN DE PLAZO MEDIANTE MEDIOS ELECTRÓNICOS DE COMUNICACIÓN

(DOCUMENTO A PRESENTAR EN EL PERFECCIONAMIENTO DEL CONTRATO)

Señores

COMITÉ DE SELECCIÓN

CONCURSO PÚBLICO N° CP-0003-2024-EGASA 1RA CONVOCATORIA

Presente.-

El que se suscribe, [.....], postor adjudicado y/o Representante Legal de [CONSIGNAR EN CASO DE SER PERSONA JURÍDICA], identificado con [CONSIGNAR TIPO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD] N° [CONSIGNAR NÚMERO DE DOCUMENTO DE IDENTIDAD], autorizo que durante la ejecución del contrato se me notifique al correo electrónico [INDICAR EL CORREO ELECTRÓNICO] lo siguiente:

✓ Notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo.

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

.....
**Firma, Nombres y Apellidos del postor o
Representante legal o común, según
corresponda**

Importante

La notificación de la decisión de la Entidad respecto a la solicitud de ampliación de plazo se efectúa por medios electrónicos de comunicación, siempre que se cuente con la autorización correspondiente y sea posible obtener un acuse de recibo a través del mecanismo utilizado.