

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE LONA CON ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO MZ. G-5 DEL AA.HH. NUEVA VICTORIA ¿ PROMUVI III DE LA PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código : 20533092676

Fecha de envío : 20/11/2023

Nombre o Razón social : MD&M CONTRATISTAS EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA - MD&M CONTRATISTAS E.I.R.L.

Hora de envío : 22:15:03

**Observación: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

Se observa que en las bases se ha considerado que la forma de pago será ÚNICA, lo cual se contradice con lo establecido en el numeral 7.10 de los términos de referencia que la forma de pago será periódico. Se solicita que se establezca cual es el correcto.

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** Cap. II

**Literal:** 2.5

**Página:** 18

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA OBSERVACION:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que el PAGO es PERIÓDICO y no UNICO. Asimismo este PAGO PERIÓDICO se divide en dos: 1) el 20% a la culminación de la fabricación de toda la estructura metálica vertical (columnas PD-1) y 2) El 80% a la culminación total del servicio.

En relación a ello se desglosara el plazo de entrega en dos entregables: PRIMER ENTREGABLE: a los 15 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, que corresponde a la culminación de la fabricación de toda la estructura metálica vertical (columnas PD-1), y que se encuentre en obra.

SEGUNDO ENTREGABLE: a los 25 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de haber culminado el primer entregable, el cual corresponde a la culminación total del servicio.

En ese orden de ideas se modificara y agregara tales términos en la integración de bases.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Pago periódico

20% vertical (columnas PD-1)

80%

El plazo de prestación del servicio se divide por entregables de acuerdo al siguiente detalle:

PRIMER ENTREGABLE: a los 15 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de suscrito el contrato, que corresponde a la culminación de la fabricación de toda la estructura metálica vertical (columnas PD-1), y que se encuentre en obra.

SEGUNDO ENTREGABLE: a los 25 días calendarios contabilizados a partir del día siguiente de haber culminado el primer entregable, el cual corresponde a la culminación total del servicio.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE LONA CON ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO MZ. G-5 DEL AA.HH. NUEVA VICTORIA ¿ PROMUVI III DE LA PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código : 20601046378

Nombre o Razón social : MISERCON SFA E.I.R.L.

Fecha de envío : 20/11/2023

Hora de envío : 23:58:19

**Observación: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

1- SE OBSERVA QUE EN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO SOLICITAN UNA GRUA DE HIDRAULICA DE DE CARGA PESADA COM PLUMA TELESCÓPICA DE CAPACIDAD MINIMA DE 20 TONELADAS, CON LA FINALIDAD DE DAR PLURALIDAD DE POSTORES SE SOLICITA QUE SE INCLUYA O SE ASEPTA UNA GRUA DE PLUMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 TONLADAS Y AÑO DE FABRICACION 2019 EN ADELANTE, LA CUAL CUMPLE CORRECTAMENTE PARA LA EJECUCION Y EL PESO SOLICITADO SGUN BASES.

**Acápito de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A 1

**Página:** 33

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBRE CONCURRENCIA

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que se aceptara además de la GRÚA HIDRÁULICA DE CARGA PESADA CON PLUMA TELESCÓPICA, la GRUA DE PLUMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 TONLADAS Y AÑO DE FABRICACION 2019. Siempre en cuando la longitud del brazo de la grúa sea no menor a 25 metros de trabajo (ello es desde donde se encuentre los puntos a empotrar a las columnas ubicadas a lo largo del eje B-B (según planos). Cabe indicar que los puntos de apoyo o de reposo de la grúa serán en la parte externa del proyecto porque no hay ingreso para eso tipo de maquinaria dentro de las instalaciones de la obra.

En ese orden de ideas se agregara tales términos en las integración de bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

GRUA DE PLUMA ARTICULADA MONTADA SOBRE CAMION CON CAPACIDAD MINIMA DE 20 TONLADAS Y AÑO DE FABRICACION 2019

Longitud del brazo de la grúa sea no menor a 25 metros de trabajo

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE LONA CON ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO MZ. G-5 DEL AA.HH. NUEVA VICTORIA ¿ PROMUVI III DE LA PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código : 20601046378

Nombre o Razón social : MISERCON SFA E.I.R.L.

Fecha de envío : 20/11/2023

Hora de envío : 23:58:19

**Observación: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

2- SE OBSERVA QUE AL RESPONSABLE DE INSTALACIONES ELECTRICAS LE SOLICITAN EXPERIENCIA COMO SUPERVISOR O INSPECTOR DE SERVICIOS U OBRAS O RESPONSABLE TECNICO DE SERVICIOS QUE CONTENGAN INSTALACIONES ELECTRICAS EN EDIFICACIONES, COMPLEJOS DEPORTIVOS, RECREACIONALES, PLATAFORMAS DEPORTIVAS. SE SOLICITA AMPLIAR LA EXPERIENCIA COMO INGENIERO SUPERVISOR O SUPERVISOR DE EMERGENCIA EN EL SERVICIO DE ACTIVIDADES MANTENIMIENTO DE

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A 2

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

LIBRE CONCURRENCIA DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria incluirá como experiencia al RESPONSABLE DE LAS INSTALACIONES ELECTRICAS: Mantenimiento de Distribución Eléctrica. En ese orden de ideas se agregara tales términos en las integración de bases

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

Mantenimiento de Distribución Eléctrica.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE ILO

Nomenclatura : AS-SM-30-2023-OEC-MPI-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Servicio

Descripción del objeto : CONTRATACIÓN DE SERVICIO DE CONFECCIÓN E INSTALACIÓN DE COBERTURA DE LONA CON ESTRUCTURAS METÁLICAS, INCLUYE INSTALACIÓN ELÉCTRICA (A TODO COSTO) PARA LA OBRA: CREACIÓN DEL SERVICIO DE ESPACIOS PÚBLICOS PARA LA RECREACIÓN EN EL CAMPO DEPORTIVO MZ. G-5 DEL AA.HH. NUEVA VICTORIA ¿ PROMUVI III DE LA PAMPA INALÁMBRICA, DISTRITO DE ILO - PROVINCIA DE ILO - DEPARTAMENTO DE MOQUEGUA.

Ruc/código : 20601046378

Nombre o Razón social : MISERCON SFA E.I.R.L.

Fecha de envío : 20/11/2023

Hora de envío : 23:58:19

**Observación: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

SE OBSERVA QUE AL RESPONSABLE DEL SERVICIO SE SOLICITA UNA CAPACITACION EN CALCULO DE DISEÑO ESTRUCTURAL DE ESTRUCTURAS METALICAS , ESA CAPACITACION NO SE ENCUENTRA EN EL MERCADO NACIONAL O NO ES COMUN EMPLEAR EL TERMINO COMPLETO . PARA LO CUAL SOLICITAMOS SE AMPLIE O SOLO SE SOLICITE LA CAPACITACION DE CALCULO Y DISEÑO ESTRUCTURAL. CON LO CUAL CUMPLIRIA CORRECTAMENTE PARA EL PROSEDIMIENTO REQUERIDO

**Acápite de las bases :** Sección: General

**Numeral:** 3.2

**Literal:** A 2

**Página:** 34

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

CONCURRENCIA DE POSTORES

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

NO SE ACOGE LA OBSERVACIÓN:

El órgano encargado de las contrataciones en coordinación con el área usuaria informa que la capacitación solicitada al RESPONSABLE DEL SERVICIO puede ser cualquiera de los 03 establecidos:

Capacitación en montajes de Estructuras metálicas, o Coberturas metálicas, o Cálculo de diseño estructural de estructuras metálicas. Siendo este último, porque el servicio corresponde a una estructura metálica y/o naves espaciales más no a una estructura de concreto armado y/o albañilería.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null