

ACTA DE PRESENTACION DE OFERTAS, EVALUACION Y CALIFICACION Y OTORGAMIENTO DE LA BUENA PRO

ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-36-2024-OEC/EPS TACNA-1

ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR DE POLÍMERO ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA

En la ciudad de Tacna, a los 30 días de setiembre de 2024, siendo las 08:30 am, se constituye el jefe de la división de logística, control patrimonial y seguro, Ing. Com. Boris Fernando CARDOZA CHAMBILLA, en su calidad de representante del Órgano Encargado de las Contrataciones de la Entidad, encargado de la organización, conducción y ejecución del procedimiento de selección, conforme a las facultades conferidas en el art. 43 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, aprobado por Decreto Supremo N° 344-2018-EF. Modificado por DS. 377-2019-EF; DS. 168-2020-EF; DS. 250-2020-EF; DS. 377-2019-EF, en adelante Reglamento, que indica "(...) El Órgano encargado de las Contrataciones tiene a su cargo la Subasta Inversa electrónica, Adjudicación Simplificada para bienes, servicios en general y consultoría en general, la comparación de Precios y la Contratación Directa (...)", con finalidad de proceder con la Evaluación y Calificación y Otorgamiento de la Buena Pro, de corresponder.

Se procedió a ingresar al Sistema electrónico de Contrataciones del estado – Seace, para verificar el registro de participantes del procedimiento de selección **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-36-2024-OEC/EPS TACNA-1** para la **ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR DE POLÍMERO ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA**, teniendo como participantes a los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado
1	20548320446	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	2024-09-14 13:58:54.0	Válido
2	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	2024-08-22 09:39:50.0	Válido
3	20600376048	INVERPOR S.A.C.	2024-08-22 04:54:10.0	Válido
4	20600667875	HAN FLOW S.A.	2024-08-26 15:37:58.0	Válido
5	20601822793	WATER UTILITY S.A.C.	2024-09-12 22:08:50.0	Válido
6	20606316420	EVMING S.A.C.	2024-08-20 08:38:05.0	Válido
7	20607123145	GRUPO HEICI S.A.C	2024-08-20 11:40:57.0	Válido
8	20607993344	GROUP ENVIROLAB PERU E.I.R.L.	2024-08-21 22:05:36.0	Válido
9	20608467697	Z & A ONLY ONE E.I.R.L.	2024-09-12 18:48:08.0	Válido



A continuación se procedió a verificar el registro de Ofertas presentadas, teniendo a los siguientes:

Nro.	RUC	Nombre o Razón Social	Fecha de Presentación	Forma de Presentación	Estado de propuesta	Estado
1	20606316420	EVMING S.A.C.	16/09/2024	Electrónico	Enviado	Válido
2	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	16/09/2024	Electrónico	Enviado	Válido
3	20548320446	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.	16/09/2024	Electrónico	Enviado	Válido

Se procede a la verificación de la documentación de admisibilidad obligatoria solicitada en las Bases Administrativas **2.2.1 documentación de presentación obligatoria**, 2.2.1.1 Documentos para la admisión de la oferta, obteniendo el siguiente resultado:


DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIO	POSTORES		
	EVMING S.A.C.	SERVICLORO PERU S.A.C.	BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.
a) Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple
b) Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple
c) Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple
d) Declaración jurada de cumplimiento de las Especificaciones Técnicas contenidas en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple	Presenta, Cumple
e) Fichas Técnicas, folletos, catálogos emitidos por el fabricante, acreditando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas mínimas, marca, procedencia de todos los bienes solicitados	Presenta, No Cumple	Presenta, No Cumple	Presenta, No Cumple
f) Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	-----	-----	-----
g) Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso. (Anexo N° 5)	-----	-----	-----
g) El precio de la oferta en SOLES Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6	-----	-----	-----
<b>RESULTADO (ADMITIDO / NO ADMITIDO)</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>	<b>NO ADMITIDO</b>

- Se deja constancia en actas que los postores: **EVMING S.A.C.; SERVICLORO PERU S.A.C. y BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.**, presentan Fichas Técnicas, folletos, catálogos emitidos por el fabricante, acreditando el cumplimiento de las Especificaciones Técnicas mínimas, marca, procedencia de todos los bienes solicitados, No siendo acorde a lo solicitado en las Especificaciones Técnicas, conforme se adjunta el cuadro comparativo realizado por el Área usuaria. Por tal motivo; considerando que el reglamento de la ley de contrataciones, establece claramente la imposibilidad de subsanar errores materiales y/o formales y siendo detectados por el comité donde se actuó con los documentos existentes conforme establecen las bases integradas del procedimiento de selección y por lo que es oportuno traer a colación con la Resolución N° 2734-2019-TCE-S2, que establece: "(...) no es responsabilidad del Comité de Selección interpretar el alcance de una oferta, esclarecer ambigüedades, precisar contradicciones o imprecisiones, sino aplicar las bases integradas y evaluar las

propuestas en virtud de ellas, realizando un análisis integral que permita generar convicción de lo realmente ofertado, en función a las condiciones expresamente detalladas, sin posibilidad de inferir o interpretar hecho alguno", conforme lo requerido en las Bases Integradas del presente procedimiento de selección, por lo que se procede a declarar **NO ADMITIDA** la oferta de los postores: **EVMING S.A.C.**; **SERVICLORO PERU S.A.C.** y **BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.**

EVALUACION TECNICA DE PROCESO DE COMPRA DE DOSIFICADOR DE POLIMEROS

DESCRIPCION DE EQUIPO	BUSINESS & SERVICES BRAVO SAC		SERVICLORO		INGENIERIA & CONSULTORIA EVMING	
<b>PRIMER TANQUE DE MEZCLA</b>						
• 01 und Tanque de mezcla de polietileno / fibra vidrio / plastificado 250 litros / abierto / boca ancha	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und soporte metálico acero SCH40 / forma tubo cuadrado acerado 1 pulg x 1 pulg mínimo	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und Agitador de 0.50 HP inclinado adosado con pernos a soporte metálico (ajustación potencia)	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und Bomba de trasvase centrífuga de 2.50 HP (ajustación de potencia)	Cumple		Cumple		Cumple	
<b>CARACTERÍSTICAS DEL AGITADOR:</b>						
• Motor eléctrico de 0.5 HP	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Requerimientos eléctricos: 115-230v/60Hz/ 1500 a 1900 RPM, monofásico	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Conexiones: NPT cableado estándar monofásico	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA TRASVASE:</b>						
• Motor eléctrico de 2.50 HP	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Requerimientos eléctricos: 115 - 230 v / 60 Hz / Conexiones NPT Estándar	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Entrada y salida de 1 a 2 pulg (ajustación de diámetro)	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Material de impulsor de baqueta y sellos especiales u otros para polimeros en solución (ajustación de tipo de bomba)	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Conexión de trasvase de primer tanque a segundo tanque tubería PVC 1 pulg	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
<b>SEGUNDO TANQUE DE MEZCLA</b>						
• 01 und Dosificador de polimeros tipo bomba pulso Q=100 litros/hora (ajustación de caudal)	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und Tanque de mezcla de polietileno / fibra vidrio / plastificado 250 litros / abierto / boca ancha	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und soporte metálico acero SCH40 / forma tubo cuadrado acerado 1 pulg x 1 pulg mínimo	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
<b>CARACTERÍSTICAS DE LA BOMBA DOSIFICADORA TIPO PULSO:</b>						
• Bomba tipo pulso	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Líquido a bombear polímero en solución	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Entradas y salidas puede ser desde 1/4 pulg a 1/2 pulg	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Rango de operación de 10:1	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Rango de dosificación ajustable de 0 a 100% en la escala de vernier indicador	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Límites de temperatura: -12-60°C	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Requerimientos eléctricos: 115 - 220 v / 60 Hz / Conexiones NPT Estándar	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
<b>TERCER TANQUE DE MEZCLA</b>						
• 01 und Tanque de mezcla de polietileno / fibra vidrio / plastificado 250 litros / abierto / boca ancha	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und soporte metálico acero SCH40 / forma tubo cuadrado acerado 1 pulg x 1 pulg mínimo	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• 01 und Agitador de 0.5 HP inclinado adosado a soporte metálico (ajustación potencia)	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
<b>CARACTERÍSTICAS DEL AGITADOR:</b>						
• Motor eléctrico de 0.5 HP	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Requerimientos eléctricos: 115-230v/60Hz/ 1500 a 1900 RPM, monofásico	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Conexiones: NPT cableado estándar monofásico	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK



EVALUACION TECNICA DE PROCESO DE COMPRA DE DOSIFICADOR DE POLIMEROS

DESCRIPCION DE EQUIPO	BUSINESS & SERVICES BRAVO SAC		SERVICLORO		INGENIERIA & CONSULTORIA EVMING	
<b>ACCESORIOS ADICIONALES</b>						
• El equipo incluye tablero eléctrico de control con llaves termomagnéticas por cada equipo y llave general empotrada a la pared con el cableado completo a todo costo, botones de encendido y apagado para cada equipo con sus luces indicadoras verde (encendido) y rojo (apagado).	No cumple no especifica detalle de indicadores de encendido y apagado	NO	Cumple	OK	Cumple	OK
• La instalación del tablero incluye cableado desde el punto mas cercano a corriente 220 V, así mismo el cable debe ser protegido con tubería PVC conduit.	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Incluye losa de concreto FC=210 kg/cm <sup>2</sup> de 3 x 3 m mínimo y 10 cm de espesor a fin de anclar el equipo.	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Incluye techo de calamina ondulada estándar de 3 x 3 mts y soportes de tubo cuadrado acero SCH40 de 4 x 2 pulg.	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• Alumbrado incluye fluorescente circular estándar tipo led de 60 W, cableado desde punto mas cercano y encendido desde tablero, el cableado deberá estar protegido con tubería conduit.	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
• El equipo incluye instalación	Cumple	OK	No es claro ya que en ítem 02 indica que proveedor no hará acompañamiento.	OK	Cumple	OK
• Incluye puesta en marcha	Cumple	OK	No es claro ya que en ítem 02 indica que proveedor no hará acompañamiento.	OK	Cumple	OK
• Incluye capacitación a personal Dk. Operaciones.	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
<b>IMPLEMENTACION DE ABSOLUCION DE OBSERVACIONES</b>						
Esquema de instalación	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
Bomba 2.50 HP centrífuga con impulsor baquelita o similar sello para líquidos agresivos viscosas	Cumple	OK	Cumple	OK	Cumple	OK
Sensor de nivel en el primer tanque de mezcla para cuando el nivel llegue a crítico deberá apagar la bomba	No cumple no especifica detalle de instalación y funcionamiento de sensor de nivel operando con la bomba centrífuga	NO	No cumple no especifica detalle de instalación y funcionamiento de sensor de nivel operando con la bomba centrífuga	NO	No cumple no especifica detalle de instalación y funcionamiento de sensor de nivel operando con la bomba centrífuga	NO



En ese sentido, se puede evidenciar que los postores; **EVMING S.A.C.; SERVICLORO PERU S.A.C. y BUSINESS & SERVICES BRAVO S.A.C.**, NO ALCANZARON CON ACREDITAR SATISFACTORIAMENTE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA, conforme se detalla en los cuadros anteriores, y estando conforme a lo establecido en el art. 65 del reglamento "65.1. El procedimiento queda desierto cuando no se recibieron ofertas o cuando no exista ninguna oferta válida, salvo en el caso de la Subasta Inversa Electrónica en que se declara desierto cuando no se cuenta con dos (2) ofertas válidas" el responsable del Organismo Encargado de las Contrataciones DECLARA EN SITUACIÓN DESIERTO el presente procedimiento de selección, **ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° AS-SM-36-2024-OEC/EPS TACNA-1** para la **ADQUISICION DE UN (01) EQUIPO DOSIFICADOR DE POLÍMERO ALTERNO PARA PTAP ALTO LIMA**, por **NO EXISTIR NINGUNA OFERTA VALIDA**.

Siendo las 09:30 am del mismo día se da por concluida la presente sesión y se firma en señal de conformidad.

  
 Ing. Com. Boris Fernando CARDOZA CHAMBILLA  
 Órgano Encargado de las Contrataciones  
 EPS TACNA S.A.