


INEL ELEC 001  
**PLANTA GENERAL**  
PUERTO DE SALUD

ESC. 1/100

SIMBOLO	DESCRIPCION	CAJA (mm)	ALTURA (m)
	TABLERO GENERAL, TABLERO DE DISTRIBUCION	ESPECIAL	1.80 B.S
	MEDIDOR DE ENERGIA KW-h.	ESPECIAL	0.70
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PLATEADA	OCT-100x40	.50/1.10/2.00
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (10A - 220V)	RECT. 100x55x50mm	1.20
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (10A - 220V)	RECT. 100x55x50mm	1.20
	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (10A - 220V)	RECT. 100x55x50mm	1.20
	CONDUCTOR A TIERRA		
	LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL TECHO	OCT-100x40	techo
	LUMINARIAS EMPOTRADAS EN LA PARED	OCT-100x40	techo
	LAMPARA APLIQUE LED 18 W LB NEGRO	OCT-100x40	pared/2.00
	SALIDA PARA SPOT LIGH 7W NEGRO	OCT-100x40	techo
	CAJA DE PASO CUADRADA DE 100x40mm SALVO INDICACION	INDICADA	0.40
	SALIDA PARA POZO DE TIERRA	PISO	PISO
	CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA		
	TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO, TECHO O PARED		
	TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO, TECHO O PARED		
	TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO, O PARED		



RED DE SALUD  
HUAYLAS SUR

ENTIDAD:  
ACTIVIDAD:  
MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH  
PLANO:  
PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS  
RESPONSABLE:  
ARQ. PATRICIA I. CHUCHU SANCHEZ  
UBICACION:  
DEPARTAMENTO - ANCASH  
PROVINCIA - HUARAZ  
DISTRITO - JANGAS  
LOCALIDAD - JANGAS

LAMINA:  
**IE - 01**  
ESCALA:  
1/100  
FECHA:  
ABRIL DEL 2024