



SÍMBOLO	DESCRIPCION	CAJA (mm)	ALTURA (m)
	TABLERO GENERAL, TABLERO DE DISTRIBUCION	ESPECIAL	1.80 B.S
	MEDIDOR DE ENERGIA KW-h.	ESPECIAL	0.70
	SALIDA PARA TOMACORRIENTE BIPOLAR DOBLE CON TOMA A TIERRA PLATEADA	OCT-100x40	.50/1.10/2.00
	INTERRUPTOR UNIPOLAR SIMPLE (10A - 220V)	RECT. 100x55x50mm	1.20
	INTERRUPTOR UNIPOLAR DOBLE (10A - 220V)	RECT. 100x55x50mm	1.20
	INTERRUPTOR UNIPOLAR TRIPLE (10A - 220V)	RECT. 100x55x50mm	1.20
	CONDUCTOR A TIERRA		
	LUMINARIAS EMPOTRADAS EN EL TECHO	OCT-100x40	techo
	LUMINARIAS EMPOTRADAS EN LA PARED	OCT-100x40	techo
	LAMPARA APLIQUE LED 18 W LB NEGRO	OCT-100x40	pared/2.00
	SALIDA PARA SPOT LIGTH 7W NEGRO	OCT-100x40	techo
	CAJA DE PASO CUADRADA DE 100x40mm SALVO INDICACION	INDICADA	0.40
	SALIDA PARA POZO DE TIERRA	PISO	PISO
	CONDUCTOR PARA PUESTA A TIERRA		
	TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO, TECHO O PARED		
	TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO, TECHO O PARED		
	TUBERIA EMPOTRADA POR EL PISO, O PARED		

M.E. ELECTRICAS **PLANTA GENERAL**
PUESTO DE SALUD ESC. 1/100



RED DE SALUD HUAYLAS SUR

ENTIDAD:

ACTIVIDAD:

PLANO:

RESPONSABLE:

UBICACION:

MINISTERIO DE SALUD

Red de Salud Huaylas Sur

DEPARTAMENTO - ANCASH

PROVINCIA - HUARAZ

MANTENIMIENTO DE LA INFRAESTRUCTURA DEL PUESTO DE SALUD JANGAS, DISTRITO DE JANGAS, PROVINCIA DE HUARAZ, JURISDICCION DE LA RED DE SALUD HUAYLAS SUR - ANCASH

PLANO DE INSTALACIONES ELECTRICAS

ARQ. PATRICIA I. CHUCHU SANCHEZ

DISTRITO - JANGAS

LOCALIDAD - JANGAS

LAMINA:

IE - 01

ESCALA:

1/100

FECHA:

ABRIL DEL 2024