



ACTA DE APERTURA Y ADMISION DE OFERTAS

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS
SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE BIENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

En el ambiente de Oficina de Abastecimiento del 3er piso del Gobierno Regional de Huancavelica, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica, siendo las 15:00 horas del día 05 de noviembre del 2024, el Comité de Selección, designado por la DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 461-2024-GOB-REG-HVCA/ORA, del 20 de septiembre del 2024, encargados de llevar a cabo la integridad del procedimiento de selección de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS SEGUNDA CONVOCATORIA** para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA**, integrado por los siguientes miembros:

- **RAUL PAITAN FIERRO** (Presidente de Comité de Selección)
- **HOOVER QUISPE RAMOS** (Primer Miembro Suplente de Comité de Selección)
- **MIGUEL QUISPE CHAUCA** (Segundo Miembro de Comité de Selección)

De conformidad al artículo 44° y 46° del Reglamento de Contrataciones del Estado, a efectos de que el Comité de Selección proceda, a la apertura de la presentación de la verificación de la presentación y apertura de la presentación de las ofertas de los postores para su apertura, verificación y admisibilidad de ofertas.

1. VERIFICACION DE REGISTROS DE PARTICIPANTES

Se verifico el registro de participantes en la plataforma del SEACE, siendo los siguientes:

Nro.	Tipo proveedor	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro en el procedimiento	Estado	Advertencia	Fecha de registro	Usuario de Registro	Acciones
1	Proveedor con RUC	20100375738	FABRICACIONES Y REPRESENTACIONES COMERCIALES SOCIEDAD ANONIMA - FARECO S.A.	24/10/2024	Válido		24/10/2024	20100375738	🔍📄
2	Proveedor con RUC	20490020099	CORPORACION FERRETERA MEGA EMPRESA INDIVIDUAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA-CORFEMA E.I.R.L.	31/10/2024	Válido		31/10/2024	20490020099	🔍📄
3	Proveedor con RUC	20546959181	HIDROLED S.A.C.	26/10/2024	Válido		26/10/2024	20546959181	🔍📄
4	Proveedor con RUC	20563417570	SERVICLORO PERU S.A.C.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20563417570	🔍📄
5	Proveedor con RUC	20600149491	CORPORACION OSBRELD SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/10/2024	Válido		26/10/2024	20600149491	🔍📄
6	Proveedor con RUC	20603050640	ORFAVA E.I.R.L.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20603050640	🔍📄
7	Proveedor con RUC	20603913478	GRUPO INHIDRO SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - GRUPO INHIDRO S.A.C.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20603913478	🔍📄
8	Proveedor con RUC	20604098484	INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.	23/10/2024	Válido		23/10/2024	20604098484	🔍📄
9	Proveedor con RUC	20604174989	BIODEGRADABLE PERU S.A.C.	26/10/2024	Válido		26/10/2024	20604174989	🔍📄
10	Proveedor con RUC	20605268626	CORPORACION HIDRO - TEC S.A.C.	31/10/2024	Válido		31/10/2024	20605268626	🔍📄



11	Proveedor con RUC	20606160543	CONSTRUCTORA, CONSULTORA, REPRESENTACIONES E INVERSIONES JUTRLIT CGM SOCIEDAD ANÓNIMA CERRADA	24/10/2024	Válido	24/10/2024	20606160543	
12	Proveedor con RUC	20609639971	GRUPO SAWA SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	23/10/2024	Válido	23/10/2024	20609639971	
13	Proveedor con RUC	20609931311	INVERSIONES Y EDIFICACIONES JYR S.A.C.	03/11/2024	Válido	03/11/2024	20609931311	
14	Proveedor con RUC	20610168095	AIRTECH SOCIEDAD ANONIMA CERRADA	26/10/2024	Válido	26/10/2024	20610168095	
15	Proveedor con RUC	20610970754	INVERSIONES SILVERCRETE E.I.R.L.	24/10/2024	Válido	24/10/2024	20610970754	

2. VERIFICACION DE PRESENTACION DE OFERTAS

Asimismo, se verifico el registro de participantes que presentaron sus ofertas, siendo los siguientes:

Nro.	RUC/Código	Nombre o Razón Social	Fecha de registro	Hora de registro	Usuario de registro	Fecha de presentación	Hora de presentación	Estado de la propuesta	Estado	Motivo	Acciones
1	20604098484	INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.	04/11/2024	22:09:23	20604098484	04/11/2024	22:13:24	Enviado	Valido		
2	20610970754	CONSORCIO INCA HUASI	04/11/2024	16:11:05	20610970754	04/11/2024	23:29:33	Enviado	Valido		
3	20546959181	HIDROLED S.A.C.	04/11/2024	21:48:47	20546959181	04/11/2024	21:49:58	Enviado	Valido		

VERIFICACION DE LOS DOCUMENTOS DE PRESENTACION OBLIGATORIA.

Acto seguido se procedió a la revisión de la documentación de admisibilidad de la oferta. De no cumplir con lo requerido, la oferta se considera como NO ADMITIDA, obteniendo el siguiente resultado:



ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA Nº 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA			
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA			
CONTENIDO DE LA OFERTA		CONSORCIO INCA HUASI	INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo Nº 1)	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo Nº 2)	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo Nº 3)	CUMPLE	CUMPLE
e)	Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las especificaciones técnicas cuadro Nº 3 y Cuadro Nº 4, en la cual se infiera contundentemente su oferta de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento del área usuaria. Además, deberá de señalar la marca y procedencia de los bienes ofertados.	Se solicita la validación técnica de cumplimiento o no con las Especificaciones Técnicas al área usuaria de acuerdo al Numeral 32.6 Del Artículo 32 del RLCE. Mediante INFORME Nº 197-2024-GOB.REG.HVCA/CS	
f)	Adjuntar catalogo y/o folleto y/o ficha técnica y/o brochure de cada bien emitida por el fabricante, que permitan identificar las características técnicas descritas en la hoja de presentación del bien ofertado.		
g)	El postor debe presentar una Declaración Jurada de cumplimiento de los Planos de Modulo de Seguridad (Modelo M1 y M2).		
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo Nº 4)	CUMPLE	CUMPLE
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo Nº 5)	CUMPLE	NO CUMPLE
j)	El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo Nº 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
RESULTADO		CUMPLE	CUMPLE
		PENDIENTE POR VALIDAR	PENDIENTE POR VALIDAR





POR LO TANTO, Se remite el expediente a la **DIRECCION REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO**, para la **VALIDACIÓN TÉCNICA DE OFERTAS** presentadas de acuerdo al capítulo II numeral 2.2.1.1 Documentos para la Admisión de ofertas sección e) y f) de las bases integradas y valide si cumple con lo solicitado, según las especificaciones técnicas solicitado por su despacho.

e) Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las Especificaciones Técnicas de acuerdo a lo solicitado en el numeral 5.2 características técnicas. En donde además deberá indicar la marca y procedencia.

Nota: No se aceptan simples pegados de las especificaciones técnicas.

f) El postor debe presentar: catalogo o brochure o folleto; como información complementaria que demuestre las características del bien ofertado y permita su plena identificación, el cual deberá tener congruencia con lo solicitado en la hoja de presentación. Los catálogos o brochure o folleto, deberán estar en idioma castellano o, en su defecto acompañados de traducción oficial o sin valor oficial efectuar por traductor publico juramentado o traducción verificada efectuada por traductor colegiado certificado.

Por tanto, el **COMITÉ DE SELECCIÓN** acuerda se postergue el procedimiento de selección por el tiempo concedido para validación técnica de las ofertas.

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 16:30 horas del mismo día suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.

RAUL PAITAN FIERRO
Presidente (T) Comité de Selección

HOOVER QUISPE RAMOS
1° Miembro (T) Comité de Selección

MIGUEL QUISPE CHAUCA
2° Miembro (T) Comité de Selección

Huancavelica, 05 de noviembre de 2024



INFORME N° 149- 2024/GOB. REG.-HVCA/GRDS-DRVCS

A : Lic. Adm. RAUL PAITAN FIERRO
Presidente del Comité de Selección

ASUNTO : REMITO VALIDACIÓN TÉCNICA DE CUMPLIMIENTO O NO DE
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS OFERTADAS POR LOS POSTORES DURANTE
LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS

Ref : INFORME N° 197-2024-GOB.REG.HVCA/CS

Mediante el presente es grato dirigirme a Usted para saludarlo cordialmente, a nombre de la Dirección Regional de Vivienda Construcción y Saneamiento, del Gobierno Regional de Huancavelica. Asimismo, remito validación técnica de cumplimiento o no de especificaciones técnicas ofertadas por los tres (03) postores durante la presentación de ofertas en la ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS - segunda convocatoria cuyo objeto es la ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

CUADRO DE RESUMEN DE VALIDACION TECNICA

ITEM	PROVEEDOR	SI CUMPLE	NO CUMPLE	Conclusión
1	CONSORCIO INCA HUASI		x	No cumple, ya que no presento las especificaciones técnicas de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04, según lo requerido en las bases integradas
2	HIDROLED S.A.C.		x	No cumple, ya que no presento las especificaciones técnicas de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04, según lo requerido en las bases

C.C.
Arch
Reg. Doc. 03448851
Reg. Exp: 02493351

PROVEÍDO N°:
Sr. (a): *Raul*
Para: *Trámite correspondiente*
Huancavelica, *05* de *11* de 20*24*
ÁREA PROCESOS

				integradas, asimismo, no considero cantidades de los materiales y accesorios de acuerdo al cuadro 03 y 04
3	INVERSIONES EDIMARK		x	No cumple, ya que no presento las especificaciones técnicas de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04, según lo requerido en las bases integradas

CONCLUSIONES:

- Según la evaluación de las propuestas presentadas por las empresas, no consideraron lo establecido en las bases integradas, por lo cual ninguna de las tres empresas cumple con la evaluación técnica de materiales y accesorios de acuerdo a los cuadros 03 y 04

Adjunto al presente:

- Cuadro N° 03 Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M1
- Cuadro N° 04 Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M2.

Es todo cuanto informo a usted, para su conocimiento y demás fines que estime por conveniente.

Atentamente,



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCABELICA
DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA
CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO

Ing. Hoover Quispe Ramos
DIRECTOR REGIONAL

**VALIDACION TECNICA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR LOS POSTORES
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS-
SEGUNDA CONVOCATORIA - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMAS DE CLORACIÓN)**

Cuadro N° 03

Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M1

ITEM	GRUPO	CONJUNTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONSORCIO INKA HUASI	HIDROLED S.A.C	INVERSIONES EDIMARK
1	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 1.40x1.50 y altura de 2.09 y 1.82 Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 0.70x1.90 y con extensiones de de 0.10m Norma ASTM A500 Para la puerta	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
3	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1" x 1" x 0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
4	Módulo de seguridad	Angulo de acero negro	Angulo 1"x1"x3mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
5	Módulo de seguridad	Correa de acero negro	Correa metálica de tubo cuadrado 1"x1"x0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
6	Módulo de seguridad	Malla olimpica galvanizada	Malla olimpica galvanizada con cocada 3"x3" de calibre N°10	m2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
7	Módulo de seguridad	Calamina aluzin TR4	Calamina aluzin TR4 1.80x1.00x0.40mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
8	Módulo de seguridad	Lamina acanalada	Lamina acanalada R-72 1.80x0.72x0.53mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
9	Módulo de seguridad	Perno	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
10	Tarima	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro de 2"x2" Dimensiones: 1.10x1.10x0.30	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
11	Tarima	Pernos	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
12	Tarima	Madera	Madera de 8"x1"x1.10m	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE

13	Tanque de solución madre	Tanque de polietileno	Capacidad: 750 lt color arena N° capas: 3, incluye accesorios (multiconector con válvula incorporada, tubo visor transparente de PVC, boya flotadora y filtro estándar)	und	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Válvula esférica	Válvula esférica de línea de 1" HDP NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
15	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Filtro de anillos	Filtro de anillos con ingreso y salida de 1" Caudal max: 5 m3/h elemento filtrante: anillos ranurados Superficie filtrante: 180cm2 Grado filtración: 130 micras Presión max: 8 bar NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
16	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Acople bushing	Acople bushing 1" a 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
17	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Unión teffen	Unión Teffen de 8 mm x 1 x 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
18	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Gotero autocompensante	Gotero autocompensante de 2 lt /h Presion max: 0.5 - 4 bar Insertable a tubería PE 0.9 a 1.2 mm	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
19	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de PEBD de 3.5 mm	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
20	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
21	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Tubo PVC	Tubo de 1/2" de 2 m NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
22	Línea de dosificación (AUTOCOMPENSANTE)	Cinta teflón	Cinta teflón	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
23	Línea de purga	Niple	Niple de 1/2" x 2 " PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
24	Línea de purga	Unión universal	Unión universal de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE

25	Línea de purga	Válvula esférica	Válvula esférica c/r de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
26	Línea de purga	Adaptador Tubo PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
27	Línea de purga	Tubo PVC	Tubo de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
28	Línea de purga	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
29	Línea de alimentación	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 3/4" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
30	Línea de alimentación	Codos PVC	Codos de 3/4" PVC	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
31	Línea de alimentación	Tee PVC	Tee de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
32	Línea de alimentación	Reducción PVC	Reducción de 3/4" a 1/2" de PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
33	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión Mixto de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
34	Línea de alimentación	Grifo PVC	Grifo de PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
35	Línea de alimentación	tubo PVC	tubo de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
36	Línea de alimentación	Niple PVC	Niple de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
37	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión universal de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
38	Línea de alimentación	Válvula PVC	Válvula esférica de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
39	Línea de alimentación	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
40	Línea de alimentación	Cemento PVC	Cemento PVC transparente de 1/8	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
41	Línea de alimentación	Cinta teflón	Cinta Teflón para accesorios de agua	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
42	Línea de alimentación	Filtro de agua	Filtro estandar para agua potable	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
43	Grifo de toma de muestra	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 1/2" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
44	Grifo de toma de muestra	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
45	Grifo de toma de muestra	Tubo PVC	Tubo de 1/2" X 1.50 NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
46	Grifo de toma de muestra	Codo PVC	Codo 1/2" con rosca NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADOS					NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



**VALIDACION TECNICA DE ESPECIFICACIONES TECNICAS OFERTADAS POR LOS POSTORES
DURANTE LA PRESENTACIÓN DE OFERTAS DEL PROCEDIMIENTO DE SELECCIÓN AS-N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS- SEGUNDA
CONVOCATORIA - ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMAS DE CLORACIÓN)**

Cuadro N° 04

Especificaciones y cantidad de materiales que cuenta el sistema de cloración con módulo de seguridad modelo M2.

ITEM	GRUPO	CONJUNTO	DESCRIPCION	UNIDAD	CONSORCIO INKA HUASI	HIDROLED S.A.C	INVERSIONES EDIMARK.
1	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 1.40x1.50 y altura de 2.09 y 1.82 Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
2	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1 ½" x 1 ½" x 1.2mm Dimensiones: 0.70x1.90 y con extensiones de de 0.10m Norma ASTM A500 Para la puerta	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
3	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro 1" x 1" x 0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
4	Módulo de seguridad	Angulo de acero negro	Angulo 1"x1"x3mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
5	Módulo de seguridad	Correa de acero negro	Correa metálica de tubo cuadrado 1"x1"x0.8mm Norma ASTM A500 Para el módulo de seguridad	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
6	Módulo de seguridad	Malla olimpica galvanizada	Malla olimpica galvanizada con cocada 3"x3" de calibre N°10	m2	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
7	Módulo de seguridad	Calamina aluzin TR4	Calamina aluzin TR4 1.80x1.00x0.40mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
8	Módulo de seguridad	Lamina acanalada	Lamina acanalada R-72 1.80x0.72x0.53mm ASTM A792	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
9	Tarima	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro de 2"x2" Dimensiones: 1.10x1.10x0.30	barilla	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
10	Tarima	Pernos	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
11	Tarima	Madera	Madera de 8"x1"x1.10m	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
12	Módulo de seguridad	Perno	Pernos expansivos de 3/8" x 3"	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
13	Módulo de seguridad	Concreto	Dado de concreto f'c=140 kg/cm2 Dimensiones 0.20mx0.20mx0.50m	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
14	Módulo de seguridad	Tubo de acero negro	Tubo cuadrado de acero negro de 2"x2"x2mm Prolongación según altura del reservorio	barilla	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
15	Módulo de seguridad	Perno	Perno Autoperforante C/rosca 8x1"	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
16	Módulo de seguridad	Perfil Metálico	Perfil metálico 1 ½" x 1 ½" x 1/4mm	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
17	Tanque de solución madre	Tanque de polietileno	Capacidad: 750 lt color arena N° capas: 3, incluye accesorios (multiconector con válvula incorporada, tubo visortransparente de pvc, boya flotadora y filtro estandar)	und	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE

18	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Válvula esférica	Válvula esférica de línea de 1" HDP NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
19	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Filtro de anillos	Filtro de anillos con ingreso y salida de 1" Caudal max: 5 m3/h elemento filtrante: anillos ranurados Superficie filtrante: 180cm2 Grado filtración: 130 micras Presion max: 8 bar NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
20	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Acople bushing	Acople bushing 1" a 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
21	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Unión teffen	Union Teffen de 8 mm x 1 x 1/4" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
22	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Gotero autocompensante	Gotero autocompensante de 2 lt /h Presion max: 0.5 - 4 bar Insertable a tubería PE 0.9 a 1.2 mm	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
23	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Manguera de polietileno	Manguera de polietileno de PEBD de 3.5 mm	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
24	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
25	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Tubo PVC	Tubo de 1/2" de 2 m NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
26	Línea de dosificación (AUTOCOMPENS ANTE)	Cinta teflón	Cinta teflón	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
27	Línea de purga	Niple	Niple de 1/2" x 2 " PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
28	Línea de purga	Unión universal	Unión universal de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
29	Línea de purga	Válvula esférica	Válvula esférica c/r de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
30	Línea de purga	Adaptador Tubo PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
31	Línea de purga	Tubo PVC	Tubo de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
32	Línea de purga	Codo PVC	Codo de 1/2" x 90° PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
33	Línea de alimentación	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 3/4" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
34	Línea de alimentación	Codos PVC	Codos de 3/4" PVC	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE

35	Línea de alimentación	Tee PVC	Tee de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
36	Línea de alimentación	Reducción PVC	Reducción de 3/4" a 1/2" de PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
37	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión Mixto de 1/2" NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
38	Línea de alimentación	Grifo PVC	Grifo de PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
39	Línea de alimentación	tubo PVC	tubo de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
40	Línea de alimentación	Niple PVC	Niple de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
41	Línea de alimentación	Unión PVC	Unión universal de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
42	Línea de alimentación	Válvula PVC	Válvula esférica de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
43	Línea de alimentación	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 3/4" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
44	Línea de alimentación	Cemento PVC	Cemento PVC transparente de 1/8	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
45	Línea de alimentación	Cinta teflón	Cinta Teflón para accesorios de agua	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
46	Línea de alimentación	Filtro de agua	Filtro estándar para agua potable	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
47	Grifo de toma de muestra	Abrazadera PVC	Abrazadera de derivación del Ø de línea de conducción a 1/2" NTP 399.137:2009	und	SI CUMPLE	SI CUMPLE	NO CUMPLE
48	Grifo de toma de muestra	Adaptador PVC	Adaptador UPR de 1/2" PVC NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
49	Grifo de toma de muestra	Tubo PVC	Tubo de 1/2" X 1.50 NTP 399.166:2008	und	SI CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
50	Grifo de toma de muestra	Codo PVC	Codo 1/2" con rosca NTP 399.166:2008	und	NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE
RESULTADOS					NO CUMPLE	NO CUMPLE	NO CUMPLE



ACTA DE ADMISION Y DECLARATORIA DE DESIERTO

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS SEGUNDA CONVOCATORIA

CONTRATACION DE BIENES

ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA.

En el ambiente de Oficina de Abastecimiento del 3er piso del Gobierno Regional de Huancavelica, ubicado en el Jr. Torre Tagle N° 336 - Huancavelica, siendo las 16:00 horas del día 06 de noviembre del 2024, el Comité de Selección, designado por la DIRECCIÓN REGIONAL DE ADMINISTRACIÓN mediante RESOLUCIÓN DIRECTORAL REGIONAL N° 461-2024-GOB-REG-HVCA/ORA, del 20 de septiembre del 2024, encargados de llevar a cabo la integridad del procedimiento de selección de la **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS SEGUNDA CONVOCATORIA** para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA**, integrado por los siguientes miembros:

- | | |
|-------------------------------|--|
| • RAUL PAITAN FIERRO | (Presidente de Comité de Selección) |
| • HOOVER QUISPE RAMOS | (Primer Miembro Suplente de Comité de Selección) |
| • MIGUEL QUISPE CHAUCA | (Segundo Miembro de Comité de Selección) |

De conformidad al artículo 44° y 46° del Reglamento de Contrataciones del Estado, a efectos de que el Comité de Selección proceda, a la apertura de la presentación de la verificación, admisibilidad, evaluación y su declaratoria de desierto, para lo cual se tiene lo siguiente:

1. ANTECEDENTES:

- Se remitió mediante **INFORME NRO. 197-2024-GOB.REG.HVCA/CS** a la **DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO** con fecha 05 de noviembre del 2024 para la validación técnica de la Ofertas de 03 Postores, de acuerdo a las *Especificaciones Técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de las bases integradas*.
- Con **INFORME N° 149-2024/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS** de fecha de recepción 06 de noviembre del 2024 la **DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCION Y SANEAMIENTO** remite la Validación Técnica, en donde detalla si los postores cumplen o no con lo solicitado conforme a las especificaciones técnicas contenidos en el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección e) y f) de las bases integradas.

ASIMISMO: El COMITÉ DE SELECCIÓN procede a la verificación de las ofertas, teniendo en cuenta la validación técnica del área usuaria.





GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA

ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024/GOB.REG.HVCA/CS - SEGUNDA CONVOCATORIA				
ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAMELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAMELICA				
CONTENIDO DE LA OFERTA		CONSORCIO INCA HUASI		INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.
a)	Declaración jurada de datos del postor. (Anexo N° 1)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
b)	Documento que acredite la representación de quien suscribe la oferta. En caso de persona jurídica, copia del certificado de vigencia de poder del representante legal, apoderado o mandatario designado para tal efecto. En caso de persona natural, copia del documento nacional de identidad o documento análogo, o del certificado de vigencia de poder otorgado por persona natural, del apoderado o mandatario, según corresponda. En el caso de consorcios, este documento debe ser presentado por cada uno de los integrantes del consorcio que suscriba la promesa de consorcio, según corresponda.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
c)	Declaración jurada de acuerdo con el literal b) del artículo 52 del Reglamento. (Anexo N° 2)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
d)	Declaración jurada de cumplimiento del Expediente Técnico, según el numeral 3.1 del Capítulo III de la presente sección. (Anexo N° 3)	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
e)	Hoja de presentación del bien ofertado, ajustado al cumplimiento de las especificaciones técnicas cuadro N° 3 y Cuadro N° 4, en la cual se infiera contundentemente su oferta de acuerdo a lo solicitado en el requerimiento del área usuaria. Además, deberá de señalar la marca y procedencia de los bienes ofertados.	De acuerdo al INFORME N° 149-2024/GOB.REG.-HVCA/GRDS-DRVCS Validación Técnica. NO CUMPLE		
f)	Adjuntar catalogo y/o folleto y/o ficha técnica y/o brochure de cada bien emitida por el fabricante, que permitan identificar las características técnicas descritas en la hoja de presentación del bien ofertado.			
g)	El postor debe presentar una Declaración Jurada de cumplimiento de los Planos de Modulo de Seguridad (Modelo M1 y M2).	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
h)	Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)	CUMPLE	CUMPLE	NO CUMPLE
i)	Promesa de consorcio con firmas legalizadas, de ser el caso, en la que se consigne los integrantes, el representante común, el domicilio común y las obligaciones a las que se compromete cada uno de los integrantes del consorcio, así como el porcentaje equivalente a dichas obligaciones. (Anexo N° 5)	CUMPLE	NO CORRESPONDE	NO CORRESPONDE
j)	El precio de la oferta en Soles. Adjuntar obligatoriamente el Anexo N° 6. El precio total de la oferta y los subtotales que lo componen son expresados con dos (2) decimales. Los precios unitarios pueden ser expresados con más de dos (2) decimales.	CUMPLE	CUMPLE	CUMPLE
RESULTADO		NO ADMITIDA	NO ADMITIDA	NO ADMITIDA







OBSERVACIONES:

1. INVERSIONES EDIMARK E.I.R.L.:

- Del CAPÍTULO II. Numeral 2.2.1.1. Documentos para la admisión de la oferta. En el inciso g) se solicita "**Declaración jurada de plazo de entrega. (Anexo N° 4)**", de la revisión a los documentos adjuntados se observó que:

De acuerdo a las BASES INTEGRADAS de la ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS – 2 – BASES INTEGRADAS, en el Anexo N° 4 menciona que (...) **EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO** (...), como en la siguiente imagen:



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA – SEDE CENTRAL
ADJUDICACION SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS – PRIMERA CONVOCATORIA


ANEXO N° 4
DECLARACIÓN JURADA DE PLAZO DE ENTREGA

Señores
COMITÉ DE SELECCIÓN
ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024-GOB.REG.HVCA/CS-1
Presente.-

Mediante el presente, con pleno conocimiento de las condiciones que se exigen en las bases del procedimiento de la referencia, me comprometo a entregar los bienes objeto del presente procedimiento de selección en el plazo de [CONSIGNAR EL PLAZO OFERTADO. EN CASO DE LA MODALIDAD DE LLAVE EN MANO DETALLAR EL PLAZO DE ENTREGA, SU INSTALACIÓN Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO].

[CONSIGNAR CIUDAD Y FECHA]

Por lo tanto, la oferta **NO CUMPLE** con lo solicitado.



En consecuencia, de acuerdo en el numeral 2.2.1.1. del capítulo II de la sección específica de las bases integradas del procedimiento de selección, la oferta se declara como **NO ADMITIDA.**

2. DECISIÓN ADOPTADA:

El Comité de Selección, en atención al **numeral 65.1 del artículo 65. del RLCE**, al no existir ofertas validas, declara **DESIERTO** el presente procedimiento de selección **ADJUDICACIÓN SIMPLIFICADA N° 28-2024/GOB. REG.HVCA/CS – SEGUNDA CONVOCATORIA**, para la **ADQUISICIÓN DE EQUIPOS DE TRATAMIENTO DE AGUA (SISTEMA DE CLORACIÓN) A TODO COSTO INCLUYE LA INSTALACIÓN DE 23 EQUIPOS DE CLORACIÓN DE GOTEO DE CARGA CONSTANTE Y MÓDULOS DE SEGURIDAD EN LOS CENTROS POBLADOS (SISTEMA DE AGUA) SELECCIONADOS POR EL GOBIERNO REGIONAL DE HUANCAVELICA, A TRAVÉS DE LA DIRECCIÓN REGIONAL DE VIVIENDA CONSTRUCCIÓN Y SANEAMIENTO, EN LOS DISTRITOS DE LA REGIÓN HUANCAVELICA.**

Sin otro asunto que tratar, se concluye dicho acto siendo las 17:00 horas del día 06.11.2024 suscribiéndose la presente acta en señal de conformidad.



GOBIERNO REGIONAL DE HUANCARELICA



RAUL PAITAN FIERRO
Presidente (T) Comité de Selección



HOOVER QUISPE RAMOS
1° Miembro (T) Comité de Selección



MIGUEL QUISPE CHAUCA
2° Miembro (T) Comité de Selección