

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

Del plazo e entrega, según requerimiento llave en mano se solicita la ampliación a 60 días calendarios.

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** * **Literal:** * **Página:** 14

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta el comité en consulta con el área usuaria; decide NO ACOGER la CONSULTA , debido a que en el estudio de mercado realizado; existen postores que ofertaron plazos inferior a 45 día calendarios.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

Confirmar el tiempo de garantía del bien. En la página 19 se requiere por 4 años? Y dentro de la entrega del bien pag. 30 indica 24 meses.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 19

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria confirma que la garantía solicitada es de 24 meses.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
l) certificado de garantía del bien ofertado del presente proceso de selección, firmado por el fabricante o la empresa adjudicada por un plazo de cuatro (4) años, contra cualquier

Debe decir:
l) certificado de garantía del bien ofertado del presente proceso de selección, firmado por el fabricante o la empresa adjudicada por un plazo de DOS (2) años, contra cualquier

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

Confirmar hora de trabajo y el régimen de trabajo del grupo electrógeno será en stand by (emergencia)

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria , EL USO DEL GRUPO ELECTROGENO SERA EN STAND BY

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

En el detalle de los TTA para los dos TTA a requerir se solicita que se envíe DIAGRAMA UNIFILAR.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 21

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria , adjunta los diagramas solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 5

Consulta/Observación:

Señores del comité, indicar la ubicación del tablero principal con respecto a grupo para considerar metraje de tubería y cableado, en todo caso indicar metrado a requerir.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria , adjunta los planos de la ubicación del tablero principal.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 6

Consulta/Observación:

Señores del comité, detallar las obras civiles y ubicaciones según solicitud.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria, indica que se refiere a la base del tanque de reserva - puede ser base metálica o base de concreto. La cual será prevista por el proveedor.se adjunta plano.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 7

Consulta/Observación:

Señores del comité: Del tanque diario, se debe indicar ubicación y enviar plano para su montaje como para su adquisición.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 22

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria , adjunta los planos solicitados.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 8

Consulta/Observación:

Donde se menciona que "El grupo electrógeno deberá tener la capacidad de arrancar una electrobomba de 20HP Mínimo 380-220v" Señores del comité: Se solicita tener/ saber el tipo de cargas (cuadro de carga dimensionado), el arranque, la secuencia de ingreso y otros parámetros.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité en consulta con el área usuaria, SE ADJUNTA DIAGRAMA DE CARGAS.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 9

Consulta/Observación:

Señores del comité: Del encapsulado, es mandatorio considerar acero SAE para la cabina? Considerar que este tiene un incremento de costo con respecto al al material estándar.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta el comité en consulta con el área usuaria; decide ACOGER PARCIALMENTE la CONSULTA .por lo que incluirá en los términos de referencia.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

.- fabricado de plancha de acero SAE1020 1/16" de espesor

Debe decir:

l) fabricado de plancha de acero SAE1020 1/16" de espesor y/o plancha galvanizado DE 2 MM

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 10

Consulta/Observación:

Señores del comité: por favor confirmar que el nivel de ruido del grupo electrógeno encapsulado será de 75db tal como se indica?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del Análís de la consulta el comité en consulta con el área usuaria indica que el requerimiento ha sido formulado atendiendo a la pluralidad de marcas y postores, siendo necesario indicar que limitar a un solo valor de 75 db seria restrictiva, los grupos electrógenos con 75 db , están dentro del rango solicitado en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 11

Consulta/Observación:

Señores del comité, de los manuales plano y diagramas se requiere que sea manuales en el idioma español o es posible entregar en idioma nativo (ingles).

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta, el comité en coordinación con el área usuaria indica, remitirse a las bases ,dado que el idioma español así como el ingles son validos.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 12

Consulta/Observación:

Del suministro de KIT DE BUJÍAS DE PRE HEAT PARA MOTOR. Señores del comité: se precisa que el grupo a ofertar cuenta con un calentador en la parte del alternador como un calentador de agua parte motor, pero no cuenta ni es posible agregarle un precalentador en el lado motor. Tomar en consideración para la postulación.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta el comité en consulta con el área usuaria indica, respecto al KIT DE BUJÍAS DE PRE HEAT PARA MOTOR , es debido a que el grupo electrógeno trabaja en emergencia (stand by), a ello se suma la altitud del lugar 3320 msnm , debido a esto es indispensable contar con un calentador PRE HEAT PARA MOTOR ya sea interno o externo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 13

Consulta/Observación:

Del suministro del cargador de baterías, Señores del comité: el cargador podría instalarse en el lado del grupo, se requiere que acojan puesto que muchos de los equipos son traídos desde fábrica con su cargador en el lado del grupo electrógeno.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la CONSULTA el comité de selección en consulta con el área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observación, todo aquello en afán de no generar dificultad en la presentación de propuestas por tal se modificará y se incorporara lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
.- El grupo electrógeno debe contar con SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS 12V-5AMP. (SIN INSTRUMENTOS) A INSTALARSE EN EL TABLERO DE GRUPO.
Debe decir:
l) El grupo electrógeno debe contar con SUMINISTRO DE CARGADOR DE BATERÍAS 12V-5AMP. (SIN INSTRUMENTOS) A INSTALARSE EN EL TABLERO DE GRUPO y/o a lado (externo) del grupo electrógeno.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 14

Consulta/Observación:

Señores del comité, se solicita acoger: Considerar en vez de tanque diario externo, considerar la solicitud de 12 hr de autonomía en el tanque chasis del grupo electrógeno. En caso de no acoger, se solicita enviar planos de diseño del tanque como planos de ubicación del tanque con respecto al grupo.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: *

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la CONSULTA el comité de selección en COORDINACIÓN con el área usuaria, el grupo electrógeno debe contar con tanque principal del grupo; el postor debe hacer llegar su propuesta del tanque externo . Se adjunta plano de ubicación .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 15

Consulta/Observación:

Señores del comité: Enviar unifilar para ver la lógica de ambos tableros (contraincendio y activación del tablero general, así como metrados de cables de tableros a grupo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante que se adjunta diagramas de los tableros y plano de ubicación de tableros y grupo electrógeno.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 16

Consulta/Observación:

Señores del comité: Se requiere enviar detalles de la instalación de puesta a tierra.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: * Literal: * Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se adjunta lo solicitado

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 17

Consulta/Observación:

Señores del comité, enviar la dirección exacta, ubicación y coordenadas donde se realizará la instalación.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: * Literal: * Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

direccion centro de salud de huarucondo, urbano inmueble s/n ubicado en las calles grau,arica y junin dsitrito de huarucondo,provincia de anta ,departamento del cusco. las coordenadas geograficas se detallan : Longitud: - 72.20528441

Latitud: -13.41621274

Altitud: 3368

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 18

Consulta/Observación:

Señores del comité: Precisar cuáles son las herramientas básicas de auxilio mecánico, detallar.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: * Literal: * Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, el postor al tener experiencia en la venta e instalación de grupos electrógenos debe ofrecer herramientas básicas necesarias para el mantenimiento preventivo o auxilio mecánico.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 19

Consulta/Observación:

Señores del comité, confirmar si el combustible para las pruebas de arranque será de nuestro alcance?

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, el combustible para realización de pruebas será suministrado por el proveedor, tal como se indica en las bases.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 20

Consulta/Observación:

Señores del comité: Del mantenimiento, acoger que los mantenimientos son de cada 250 hr o dos veces por año en stand by.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, el grupo electrógeno es para emergencia, por lo que los mantenimientos a todo costo (mano de obra e insumos) será de 2 veces al año o semestral.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 21

Consulta/Observación:

Señores del comité: Sobre la instalación se precisa nos comparta los planos (dwg), así mismo las partidas unitarias con metrados. Cabe menciona que para la presentación de oferta es importante indicar: metrados de las ubicaciones de grupos, tableros, pozo a tierra y todo lo que involucre en el proyecto.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, se adjuntara los planos de ubicación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20543725821	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	DISTRIBUIDORA CUMMINS PERU S.A.C	Hora de envío :	12:38:03

Consulta: Nro. 22

Consulta/Observación:

Señores del comité, sobre la tensión Voltaje: Indicar el voltaje de entrega del equipo.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: * Literal: * Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, 380 VOLTIOS 3 FASES MAS NEUTRO.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 23

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 23

Señores del comité EN LOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS: GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICO Y TANQUE DIARIO DE 120 GALONES INCLUIDO INSTALACION, SOLICITAN QUE LA CABINA SEA DEL TIPO ENCAPSULADO INSONORIZADO.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO EN GENERICO, ES DECIR, NO DETALLAN SI LA CABINA DEBE SER ORIGINAL DE FABRICANTE, INSONORIZADO Y QUE TIPO DE MATERIAL DEBERA TENER PARA LA INSONORIZACION.
SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE TECNICO LO ANTES OBSERVADO.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observación el fin de aclarar el tipo de material usado para la insonorización, el cual será incluido en la bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
AISLAMIENTO ACUSTICO (INSONORIZADO)

¿Forrado interno con material absorbedor de ruido y resistente a la alta temperatura de trabajo del motor.
Debe decir:
AISLAMIENTO ACUSTICO (INSONORIZADO)

¿Forrado interno con material absorbedor de ruido (Espumas acústicas,Lanas minerales ,Lana de fibra de poliéster (guata) / PET,
Algodón) y resistente a la alta temperatura de trabajo del motor.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 24

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN PESO ESTANDAR INDICAR.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO DETALLA SI EL PESO SE REFIERE A CADA PARTE DEL GRUPO ELECTROGENO O EN SU CONJUNTO GENERAL.

SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE TECNICO LO ANTES OBSERVADO.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la OBSERVACION el comité de selección en CONSULTA con el área usuaria, DECIDE ACOGER PARCIALMENTE LA OBSERVACION Y ACLARA QUE EL PESO ESTANDAR SE REFIERE AL EQUIPO EN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

DICE: - PESO ESTANDAR : INDICAR DEBE DECIR: - PESO ESTANDAR DEL EQUIPO EN CONJUNTO: INDICAR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 25

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN POTENCIA STAND BY: 115 KW ¿ MINIMO EMERGENCIA.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO DETALLA O PRECISA A CUANTOS M.S.N.M DEBERA TRABAJAR O ENTREGAR LA POTENCIA EFECTIVA TANTO DEL MOTOR COMO DEL GENERADOR.

SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE TECNICO LO ANTES OBSERVADO.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se precisa al participante, que en la pag. 23 de las bases se expresa la altura de trabajo; sin embargo se aclara: la Potencia STAND BY mínima requerida debe ser de 115 kw o 143.7 kva efectivos a 3350 m s n m deben considerar el factor de corrección de potencia por altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 26

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN TIPO CAPSULA METALICA INSONORA.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO DETALLA O ESPECIFICA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS MINIMAS DEL ENCAPSULADO.

SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE TECNICO LO ANTES OBSERVADO. ASI MISMO, QUE EL ENCAPSULADO E INSONORIZADO SEA ORIGINAL DE FABRICANTE Y DEBIDAMENTE CERTIFICADO.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del analisis de la consulta el comité en consulta con el area usuaria; decide NO ACOGER la CONSULTA , y precisan al participante remitirse a lo solicitado en las bases, esto debido a que lo solicitado se cataloga como restrictivo. En bases pag.25 se establece claramente lo solicitado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante :MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura :AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria :1

Objeto de contratación :Bien

Descripción del objeto :ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 27

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN QUE EL GRUPO ELECTROGENO DEBERA TENER LA CAPACIDAD DE ARRANCAR UNA ELECTROBOMBA DE 20 HP, 380 V ¿ 280 V.

OBSERVAMOS QUE ESTE TIPO DE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO PRECISA O DETALLA LAS CARACTERISTICAS TECNICAS COMO: QUE TIPO DE ARRANQUE TIENE LA ELECTROBOMBA Y CUALES SON LAS DIMENSIONES DE SUBCION Y DESCARGA DE LA REFERIDA ELECTROBOMBA.

SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE TECNICO LO ANTES OBSERVADO.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la OBSERVACION el comité en consulta con el área usuaria; decide NO ACOGER la OBSERVACION, ello debido a que con los datos proporcionados es factible el dimensionamiento del tablero; sin embargo se aclara : ELECTROBOMBA potencia de 20 HP , carga 380 V trifásico y intensidad de corriente = 80 amp mínimo.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 28

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN CARACTERISTICAS DEL MOTOR:
- MOTOR: DE LA MISMA AMRCA DEL GRUPO ELECTROGENO
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO RESTRINGUE LA MAYOR PARTICIPACION DE MARCAS, MODELOS Y EMPRESAS PARTICIPANTES AL PROCESO. ES MAS, AL SOLICITAR QUE LA MARCA DEL MOTOR SEA DE LA MISMA MARCA DEL GRUPO ELECTROGENO SE ESTARIA DIRECCIONANDO A UNA DETERMINADA MARCA, MODELO Y EMPRESA.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO SURPIMIENDO Y EN SU LUGAR PRESENTAR LA OFERTA DE ACUERDO A LA MARCA, MODELO Y CONFIGURACION DEL GRUPO ELECTROGENO SEGÚN FABRICANTE.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
.- MOTOR : DE LA MISMA MARCA DEL GRUPO ELECTROGENO
a combustión interna, mínimo de 4 cilindros de 4 tiempos, refrigerado por liquido con radiador.
Debe decir: .- MOTOR : a combustión interna, mínimo de 4 cilindros de 4 tiempos, refrigerado por liquido con radiador. MARCA : INDICAR

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 29

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 23

Señores del comité SOLICITAN SISTEMA ELECTRICO: 12 VDC. INCLUYE ARRANCADOR Y ALTERNADOR. OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LIMITA LA MAYOR PARTICIPACION DE EMPRESAS. SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO A 12 VDC Y/O 24 VDC. SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 23

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

.-SISTEMA ELECTRICO : 12 VDC. Incluye arrancador y alternador.

Debe decir:

.- SISTEMA ELECTRICO : 12 VDC o 24 VDC. Incluye arrancador y alternador.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 30

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 24

Señores del comité SOLICITAN NORMA DE REFERENCIA: ISO 8528, BS2869 CLASE A2.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO CONCUERDA CON NORMAS REFFERIDOS A GRUPOS ELECTROGENOS.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO INCLUYENDO CERTIFICACIONES, ISOS DEL FABRICANTE DE LOS GRUPOS ELECTROGENOS.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
.NORMA DE REFERENCIA : ISO 8528, BS2869 CLASE A2
Debe decir:
.NORMA DE REFERENCIA : ISO 8528, BS2869 CLASE A2 Y/O CERTIFICADOS ISOS DEL FABRICANTE.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 31

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 24

Señores del comité SOLICITAN SISTEMA ELECTRICO: 12 VDC¿¿

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LIMITA LA MAYOR PARTICIPACION DE EMPRESAS.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO A 12 VDC Y/O 24 VDC.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

.-SISTEMA ELECTRICO : 12 VDC. Incluye arrancador y alternador y batería con cables y terminales.

Debe decir:

.- SISTEMA ELECTRICO : 12 VDC o 24 VDC . Incluye arrancador y alternador y batería con cables y terminales.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 32

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 24

Señores del comité SOLICITAN ALTITUD 3350 M.S.N.M.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO ESTA INCOMPLETO LO CUAL LLEVARIA A QUE LAS EMPRESAS POSTORAS CONFUNDAN LA CAPACIDAD REAL DE SUMINISTRO DE ENERGIA DEL GRUPO ELECTROGENO.
SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE CUAL VA A SER FINALMENTE LA CAPACIDAD EFECTIVA EN STAND BY Y PRIME QQUE DEBE SUMINISTRAR EL GRUPO ELECTROGENO, TANTO EN EL MOTOR COMO EN EL GENERADOR Y A QUE VOLTAJE.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comite luego de analizar la observacion precisa al participante el grupo electrogeno es para funcionar como fuente de energia de respaldo,por tal NO SE ACOGE la observacion sin embargo se aclara: la Potencia STAND BY mínima requerida debe ser de 115 KW MINIMO efectivos a 3350 m s n m deben considerar el factor de corrección de potencia por altura.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 33

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 24

Señores del comité SOLICITAN BASE Y ARMADO.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO SE REFIERE A LA CONFIGURACION GENERAL DEL GRUPO ELECTROGENO.

SOLICITAMOS SE SIRVAN ESPECIFICAR CON MAYOR DETALLE LAS CARACTERISTICAS TECNICAS DE LA CONFIGURACION TOTAL DEL GRUPO ELCTROGENO. ES MAS, REITERAMOS QUE EL ENCAPSULADO E INSONORIZADO SEA ORIGINAL DEL FABRICANTE Y DEBIDAMENTE CORROBORADO CON FICHAS TECNICAS, CATALOGOS O EN SU PAGINA WEB DE CADA FABRICANTE DE GGRUPOS ELECTROGENOS.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 24

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta el comité en consulta con el área usuaria; decide NO ACOGER la CONSULTA , debido a que se restringiría la participación de posibles postores los cuales fueron considerados dentro del estudio de mercado.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 34

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 25

Señores del comité SOLICITAN QUE EL ENCAPSULADO E INSONORIZADO DEBERA SER FORRADO INTERNO CON MATERIAL ABSORVEDOR DE RUIDOS¿¿.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO INDICA SI LA CONFIGURACION DEL GRUPO ELECTROGENO DEBERA SER ORIGINAL DEL FABRICANTE O ENSAMBLADO EN PARTE EN NUESTRO PAIS.

SOLICITAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO SEA ORIGINAL DE FABRICA, DEBIDAMENTE SUSTENTADO CON CERTIFICACIONES, CATALOGOS Y FICHAS TECNICAS DEL MISMO FABRICANTE.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la consulta el comité en consulta con el área usuaria; decide NO ACOGER la CONSULTA , y precisan al participante remitirse a lo solicitado en las bases, esto debido a que lo solicitado se cataloga como restrictivo. Se indica que dicha observación respecto a forrado interno fue absuelta en la pregunta N°23.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 35

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 26

Señores del comité SOLICITAN UNA BATERIA DE 12 VDC CON CCARGADOR DE BATERIAS Y ¿¿

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO RESTRINGUE LA MAYOR PARTICIPACION DE MARCAS, MODELOS Y EMPRESAS POSTORAS AL PRESENTE PROCESO.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO A 12 VDC Y/O 24 VDC.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

POWER IMPUT : 220 VAC

OUTPUT :12VDC 5Amp.

Debe decir:

POWER IMPUT : 220 VAC

OUTPUT :12VDC 5Amp. y/o 24 VDC

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 36

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 26

Señores del comité SOLICITAN BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO PARA MEJOR ARRANQUE EN ALTURA. OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO RESTRINGUE LA MAYOR PARTICIPACION DE MARCAS, MODELOS Y EMPRESAS POSTORAS AL PRESENTE PROCESO. SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO A BUJIAS DE PRECALENTAMIENTO PARA MEJOR ARRANQUE EN ALTURA Y/O CALENTADOR DE ADMISION. DEBIDO A QUE MUCHOS FABRICANTES EN LA ACTUALIDAD POR EL AVANCE TECNOLOGICO CONFIGURAN ESTE REQUERIMEINTO CON ¿CALENTADOR DE ADMISION¿. SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

.- El grupo electrógeno debe contar con SUMINISTRO DE KIT DE BUJIAS DE PRE-HEAT PARA SU MOTOR.

Debe decir:

.- El grupo electrógeno debe contar con SUMINISTRO DE KIT DE BUJIAS DE PRE-HEAT PARA SU MOTOR y/o calentador de admisión

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 37

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 26

Señores del comité SOLICITAN QUE EL GRUPO ELECTROGENO DEBE CONTAR CON SUMINISTRO DE KIT DE BUJIAS DE PRE ¿ HEAT PARA SU MOTOR.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO LIMITA LA MAYOR PARTICIPACION DE MARCAS, MODELOS Y EMPRESAS POSTORAS AL PRESENTE PROCESO.
SOLICITAMOS SE SIRVAN AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO E INDICAR QUE SEA SISTEMA DE PRE CALENTAMIENTO DE ADMISION, PORQUE CUMPLE LA MISMA FUNCION DE KIT DE BUJIAS, SIENDO TECNOLOGIA DE PUNTA.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 26

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
.- El grupo electrógeno debe contar con SUMINISTRO DE KIT DE BUJIAS DE PRE-HEAT PARA SU MOTOR.
Debe decir:
.- El grupo electrógeno debe contar con SUMINISTRO DE KIT DE BUJIAS DE PRE-HEAT PARA SU MOTOR y/o calentador de admisión

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 38

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 27

Señores del comité SOLICITAN SUMINISTRO DE TAABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA, CANTIDAD 02. OBSERVAMOS QUE EN ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO INDICAN LA CAPACIDAD O AMPERIOS DE TRABAJO DE LOS TABLEROS. SOLICITAMOS SE SIRVAN AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DETALLAR TECNICAMENTE LA CAPACIDAD DE TRABAJO DE CADA TABLERO Y A QUE VOLTAJE. SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observación, DADO QUE SI SE MENCIONA LA REALIZACION DE TRANSFERENCIA ENTRE La RED COMERCIAL Y LA RED DE EMERGENCIA.se incorpora lo solicitado a las bases integradas

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
1° TTA PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO
2° TTA PARA HACER LA ACTIVACION DEL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION Y TABLERO DE ENERGIA establecida DEL CENTRO DE SALUD.
Debe decir:
1° TTA PARA ACTIVAR EL SISTEMA DE AGUA CONTRA INCENDIO ,El tablero de transferencia de la bomba contra incendios deberá contar con un conmutador motorizado mínimo de 80 amperios
2° TTA PARA HACER LA ACTIVACION DEL TABLERO GENERAL DE DISTRIBUCION Y TABLERO DE ENERGIA establecida DEL CENTRO DE SALUD, El tablero de transferencia general deberá contar con un conmutador tripolar motorizado de marca comercial reconocida a nivel nacional de una capacidad mínima de 3X200 amperios mínimo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 39

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 27

Señores del comité SOLICITAN GABINETES TIPO MURAL ADOSABLE.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO INDICAN LAS DIMENSIONES LARGO, ANCHO Y ALTURA, COMO TAMPOCO SI ES AUTOSOPORTABLE.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DETALLARR TECNICAMENTE LAS CARACTERISTICAS MINIMAS DE LOS GABINETES COMO: DIMENSIONES DE ALTURA, ANCHO Y LARGO, Y SI ES AUTOSOPORTADO.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité luego de analizar la observación conjuntamente con el área usuaria, precisa al participante: se indica claramente en bases pag 27 - el tipo de gabinete mural adosadle, así mismo indica que las dimensiones del gabinete serán de elección del proveedor . Por tal NO SE ACOGE la observación.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 40

Consulta/Observación:

NUMERAL III

LITERAL 6

PAGINA 28

Señores del comité SOLICITAN MODULO DE CONTROL.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO ES INCOMPLETO PORQUE SOLO SOLICITAN PROCEDENCIA: INDICAR.

SOLICITAMOS SE SIRVAN AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DETALLAR TECNICAMENTE LO SIGUIENTE INDICANDO MARCA, MODELO, AÑO DE FABRICACION Y LUGAR DE FABRICACION.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide NO ACOGER la observación, todo aquello en afán de generar mayor pluralidad por la participación de potenciales postores, adicionalmente indicar que en bases pag. 28 se detalla las funciones del modulo de control .

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 41

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 29

Señores del comité SOLICITAN INSTALACION Y PRUEBAS DEL GRUPO ELECTROGENO.

- RESISTENCIA DE AISLAMIENTO
- TENSION NOMINAL APLICABLE A 60 HZ
- PRUEBA DE FUNCIONAMIENTO GENERAL DEL GRUPO EN CONDICIONES SIGUIENTES

EN VACIO AL 25%, 75%, 100%

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO DETALLA CON QUE EQUIPOS DEBERA CONTAR LA EMPRESA GANADORA DEL PRESENTE PROCESO.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y QUE CADA EMPRESA PRESENTE DEBIDAMENTE SUSTENTADO Y CERTIFICADO LOS SIGUIENTES EQUIPOS:

- BANCO DE PRUEBAS CERTIFICADO SUSTENTANDO CON DOCUMENTACION EN LA OFERTA TECNICA.

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 29

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

El comité luego de analizar la observación en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación, con el fin de garantizar el funcionamiento del grupo electrógeno a diferentes condiciones de operación ; por lo que se incorpora lo solicitado a las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

- o En vacío
- ¿ Al 25 %
- ¿ Al 75 %
- ¿ Al 100%

Debe decir:

- o En vacío
- ¿ Al 25 %
- ¿ Al 75 %
- ¿ Al 100%

Para verificar las pruebas de funcionamiento y poder cuantificar los %, se deberá contar con un banco de pruebas certificado sustentando con documentación en la oferta técnica.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 42

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 30

Señores del comité SOLICITAN MANUALES, PLANOS Y DIAGRAMAS¿¿
OBSERVAMOS QUE ESTOS REQUERIMIENTOS TECNICOS MINIMOS NO DETALLAN EN FORMA CLARA Y PRECISA QUE CERTIFICACIONES DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS SE DEBERAN ADJUNTAR AL MOMENTO DE RECEPCION Y PUESTA EN OPERACIÓN DEL GRUPO ELECTROGENO.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DETALLAR PRECISANDO QUE CERTIFICACIONES DE PRUEBAS Y PROTOCOLOS SE DEBEN ADJUNTAR Y REALIZAR AL MOMENTO DE ENTREGA TOTAL DEL GRUPO ELECTROGENO, ES DECIR, AL MOMENTO DE LA INSTALACION Y PUESTA EN FUNCIONAMIENTO.
ASI MISMO, SOLICITAMOS QUE LAS CERTIFICACIONES Y PROTOCOLOS DE PRUEBAS DEBERAN SER DEL FABRICANTE OBLIGATORIAMENTE PARA GARNTIZAR EL CORRECTO FUNCIONAMIENTO DEL GRUPO ELECTROGENO.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 30

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide NO ACOGER la observación, todo aquello en afán de generar mayor pluralidad por la participación de potenciales postores, adicionalmente indicar que en bases pag.30 se detalla claramente lo que el proveedor debe entregar al momento de la entrega del bien - grupo generador.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 43

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 31

Señores del comité SOLICITAN MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCION CONTRACTUAL¿ OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO PRECISA SI EN LA OFERTA TECNICA SE DEBERA ADJUNTAR EL CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES Y QUE PRUEBAS DE FUNCIONAMIENTO DE CADA EQUIPO. SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y DETALLAR TECNICAMENTE E INDICAR SI ESTOS REQUISITOS SE DEBERAN ADJUNTAR DE MANERA OBLIGATORIA EN LA OFERTA TECNICA. SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 31

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observación; precisando que las medidas planteadas en las bases serán durante la ejecución del servicio.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:
MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución contractual el contratista deberá presentar lo siguiente:
¿ Cronograma de actividades.
¿ Pruebas de funcionamiento por cada equipo.
Debe decir:
MEDIDAS DE CONTROL DURANTE LA EJECUCIÓN CONTRACTUAL
Durante la ejecución contractual el contratista deberá presentar lo siguiente:
¿ Cronograma de actividades. se entregara a la firma del contrato.
¿ Durante la ejecución del servicio según cronograma entregado. Pruebas de funcionamiento por cada equipo.

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 44

Consulta/Observación:

NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 32

Señores del comité SOLICITAN QUE EL CONNTRATISTA DEBERA CONTAR CON UN CENTRO DE ATENCION DE AVERIAS O MESA DE CONTROL, UBICADO EN EL PERU QUE BRINDEN ATENCION DE REQUERIMIENTO DE SERVICIOS DE REPARACION O ASISTENCIA TECNICA Y QUE HAGA EL SEGUIIMIENTO RESPECTIVO. OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO ESPECIFICA LA GARANTIA AL SOLICITAR DE MANERA GENERAL QUE EL CONTRATISTA DEBERA ESTAR UBICADO EN EL PERU. SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y QUE LAS EMPRESAS POSTORAS AL PRESENTE PROCESO TENGAN MINIMAMENTE UNA OFICINA DE SERVICIO TECNICO AL CLIENTE UBICADO EN LA REGION CUSCO, LA CUAL DEBERA SER CORROBORADO POR LA ENTIDAD. SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: III Literal: 6 Página: 32

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Luego de analizar la observacion el comite en consulta con el area usuaria, decide NO ACOGER la CONSULTA , debido a que en el estudio de mercado; existen postores de diferentes partes del peru , por lo que aceptar dicha solicitud seria restrigtiva y no cumpliriamos con el principio de pluralidad.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

null

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 45
Consulta/Observación:
NUMERAL III
LITERAL 6
PAGINA 33
Señores del comité SOLICITAN EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO:
- EQUIPO DE MEDICION MEGOMETRO CERTIFICADO VIGENTE.
- EQUIPO DE MEDICION MULTIMETRO CERTIFICADO VIGENTE.
OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO NO PRECISA SI AL MOMENTO DE PRESENTAR LA OFERTA TECNICA MINIMA SE DEBERA PRESENTAR DE FORMA OBLIGATORIA DOCUMENTOS SUSTENTATORIOS DE LOS MENCIONADOS EQUIPOS.
SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO Y ESPECIFICAR QUE SE DEBERA ADJUNTAR EN LA OFERTA TECNICA.
SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápite de las bases : Sección: Específico Numeral: III Literal: 6 Página: 33

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:
Del análisis de la observación el comité en consulta con el área usuaria decide ACOGER la observación todo aquello en fomentar la mayor participación de potenciales postores, los mismos que serán incluidos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
Dice:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
¿ Equipo de medición megóhmetro certificado vigente.
¿ Equipo de medición multímetro certificado vigente.
Debe decir:
EQUIPAMIENTO ESTRATEGICO
¿ Equipo de medición megóhmetro certificado vigente.
¿ Equipo de medición multímetro certificado vigente.
LA FIRMA DEL CONTRATO.

DICHOS CERTIFICADOS SERAN PRESENTADOS A

Entidad convocante : MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE HUAROCONDO

Nomenclatura : AS-SM-8-2024-MDH/A-CS-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : ADQUISICION DE GRUPO ELECTROGENO, TABLERO DE TRANSFERENCIA AUTOMATICA Y TANQUE DE RESERVA DE COMBUSTIBLE INCLUYE INSTALACION Y PUESTO EN SERVICIO CONFORME A LAS ESPECIFICACIONES TECNICAS PARA LA META 028-2024

Ruc/código :	20602388400	Fecha de envío :	15/11/2024
Nombre o Razón social :	CORPORACION ZEUS INVERSIONES SOCIEDAD ANONIMA CERRADA - CORPORACION ZEUS INVERSIONES S.A.C.	Hora de envío :	18:55:11

Observación: Nro. 46

Consulta/Observación:

NUMERAL IV

LITERAL B

PAGINA 38

Señores del comité EN EL NUMERAL B. PLAZO DE ENTREGA CALIFICAN DE 01 HASTA 20 DIAS CALENDARIOS 10 PUNTOS.

OBSERVAMOS QUE ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO VA CONTRA LA NORMA DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO, YA QUE NO SE DEBE CALIFICAR 45 DIAS QUE ES EL PLAZO MAXIMO DE ENTREGA SEGÚN LAS PRESENTES BASES.

SOLICITAMOS AMPLIAR ESTE REQUERIMIENTO TECNICO MINIMO A:

- DE 01 HASTA 30 DIAS CALENDARIOS 10 PUNTOS.
- DE 31 DIAS HASTA 44 DIASCALENDARIOS 05 PUNTOS

SIRVASE DAR RESPUESTA DE ACUERDO A LEY. Art.2 de la Ley de Contrataciones del Estado.

Acápíte de las bases : Sección: Específico Numeral: IV Literal: B Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Del analisis de la observacion el comité en consulta con el area usuaria decide ACOGER PARCIALMENTE la observacion , e indicar que hubo un error en la digitalizacion, los mismos que seran corregidos y que seran incluidos en las bases integradas.

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

Dice:

- .- De 01 hasta 20 días calendario: 10 puntos
- De 21 hasta 45 días calendario: 5 puntos

Debe decir:

- De 01 hasta 20 días calendario: 10 puntos
- De 21 hasta 44 días calendario: 5 puntos