

# PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20539094930	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA	Hora de envío :	09:37:50

**Consulta: Nro. 1**

**Consulta/Observación:**

CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE ¿RESIDENTE DE OBRA¿ EN LAS BASES ESTANDAR SE ESTA SOLICITANDO QUE ESTE PROFESIONAL TENGA 30 MESES DE EXPERIENCIA COMO REDIDENTE DE OBRA, SUPERVISOR DE OBRA Ó JEFE DE SUPERVISIÓN Ó INSPECTOR DE OBRA, EN OBRAS SIMILARES.

NO OBSTANTE, LA NATURALEZA, ENVERGADURA Y COMPLEJIDAD DE LA OBRA QUE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTA DE UNA ARQUITECTÓNICA QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN EN SU MAYORÍA COMPUESTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TABIQUERÍA EN SECO (PLANCHAS DE FIBROCEMENTO)

POR LO CUAL, SE SOLICITA AL COMITÉ TOMAR EN CUENTA LO ESTABLECIDO EN EL ART 179 DEL REGLAMENTO DE CONTRATACIONES CON EL ESTADO DE CONTAR CON UN PROFESIONAL COLEGIADO CON 2 AÑOS (24 MESES) DE EXPERIENCIA EN LA ESPECIALIDAD, EN ESTE CASO EN OBRAS SIMILARES.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3.2      **Literal:** A.3      **Página:** 38

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR MAYOR PARTICIPACION Y TENIENDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LA OBRA SE REDUCE A (24 ) MESES DE EXPERIENCIA PARA EL RESIDENTE DE OBRA EN OBRAS SIMILARES SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA CONSULTA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR MAYOR PARTICIPACION Y TENIENDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LA OBRA SE REDUCE A (24 ) MESES DE EXPERIENCIA PARA EL RESIDENTE DE OBRA EN OBRAS SIMILARES SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código : 20539094930

Fecha de envío : 13/03/2024

Nombre o Razón social : INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 09:37:50

**Consulta: Nro. 2**

**Consulta/Observación:**

CON RELACIÓN A LA EXPERIENCIA DEL PROFESIONAL CLAVE ¿ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECÁNICAS¿ SE ESTA SOLICITANDO QUE ESTE PROFESIONAL TENGA 24 MESES DE EXPERIENCIA COMO ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELÉCTRICAS Y/O INGENIERO ELECTRICISTA O INGENIERO MECÁNICO ELÉCTRICO Ó MECÁNICO ELECTRICISTA Ó ELÉCTRICO MECÁNICO Ó INGENIERO ELÉCTRICO Ó INGENIERO MECÁNICO Ó INGENIERO ELECTROMECÁNICO; SIN EMBARGO, LA ESPECIALIDAD SOLICITADA ES EN OBRAS DE EDIFICACION EN OBRAS SIMILARES.

SIN EMBARGO; SE SABE QUE A DIFERENCIA DEL RESIDENTE DE OBRA QUE DEBERÍA CONTAR CON LA EXPERIENCIA DE LA ESPECIALIDAD DEBIDO A LA TIPOLOGÍA DE LA NORMATIVIDAD EN BASE A LOS ESPACIOS ARQUITECTONICOS Y SU FUNCIONALIDAD EN ESTE CASO ¿SALUD¿, PARA EL CASO DE LA ESPECIALIDAD ELECTROMECANICAS, LOS TRABAJOS A EJECUTAR SE RIGEN BAJO UN CODIGO NACIONAL DE ELECTRICIDAD APROBADO CON RESOLUCIÓN MINISTERIAL 37-2006-MEM/DM.

POR TANTO, SE SOLICITA AL COMITÉ CONSIDERAR PARA ESTA EXPERIENCIA LA EJECUCIÓN O SUPERVISION EN OBRAS DE EDIFICACIÓN EN GENERAL, MAS AUN, TOMANDO EN CUENTA LA NATURALEZA, ENVERGADURA Y COMPLEJIDAD DE LA OBRA QUE SEGÚN EXPEDIENTE TÉCNICO CONSTA DE UNA ARQUITECTÓNICA QUE CONTEMPLA LA CONSTRUCCIÓN DE UN CENTRO DE ESTERILIZACIÓN EN SU MAYORÍA COMPUESTA CON ESTRUCTURA METÁLICA Y TABIQUERÍA EN SECO (PLANCHAS DE FIBROCEMENTO)

Acápites de las bases : Sección: Especifico

Numeral: 3.2

Literal: A.3

Página: 38

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, LA EXPERIENCIA MINIMA SERÁ DE (12) MESES Y DEBERÁ SER EN EJECUCIÓN Ó SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACION EN GENERAL SE MODIFICARÁ EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, LA EXPERIENCIA MINIMA SERÁ DE (12) MESES Y DEBERÁ SER EN EJECUCIÓN Ó SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACION EN GENERAL SE MODIFICARÁ EN LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código : 20539094930

Fecha de envío : 13/03/2024

Nombre o Razón social : INGENIEROS & ASOCIADOS SC SOCIEDAD COMERCIAL DE RESPONSABILIDAD LIMITADA

Hora de envío : 10:32:00

**Consulta: Nro. 3**

**Consulta/Observación:**

CON RELACIÓN AL PORCENTAJE MINIMO PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, LAS BASES ESTANDAR SEÑALAN EL 60%, SIN EMBARGO, CON LA FINALIDAD DE PROMOVER QUE LAS MEDIANAS Y MICRO EMPRESAS OBTENGAN MAYOR PARTICIPACION Y EXPERIENCIA EN EL RUBRO DE OBRAS PUBLICAS A FIN DE INCREMENTAR SU LIBRE PARTICIPACIÓN EN LAS CONTRATACIONES DEL ESTADO, SOLICITO AL COMITE ELIMINAR ESTE REQUISITO Y CONSIDERAR EL 20% MINIMO PARA EL INTEGRANTE DEL CONSORCIO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES DE ACUERDO AL ART 49 DEL REGLAMENTO DE LA LEY DE CONTRATACIONES DEL ESTADO.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico

**Numeral:** 3.1

**Literal:** 13

**Página:** 25

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA EXPERIENCIA MINIMA DE PARTICIPACION SERÁ DE 10% Y PARA EL CONSORCIADO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA SERA DE 20% SE MODIFICARÁ EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA EXPERIENCIA MINIMA DE PARTICIPACION SERÁ DE 10% Y PARA EL CONSORCIADO QUE ACREDITE MAYOR EXPERIENCIA SERA DE 20% SE MODIFICARÁ EN LAS BASES

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código : 20354826799

Fecha de envío : 13/03/2024

Nombre o Razón social : SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES  
EIRL

Hora de envío : 18:26:17

**Consulta: Nro. 4**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones Técnicas en la mayoría de las partidas, así como en los metrados y APUS, hacen mención que la solución del cableado para este proyecto será en CAT 6 UTP, pero en la partida 05.04.01. CABLE DE RED UTP CAT 6 RJ45, hace referencia que el cable debe ser cat 6A f/utp. Por ello se pide a la entidad confirmar si la categoría de cable a trabajar en el proyecto será CAT 6 UTP.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 05.04.01.      **Literal:** Esp. Tecn.      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Para la ejecución de utilizará cat 6A f/utp, como indica la especificación técnica.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Consulta:** Nro. 5

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones Técnicas, en la partida 05.02.01. TUBERIA PVC-SAP Ø 1" y 05.02.02. TUBERIA PVC SAP Ø 3/4", esta comprende la instalación de la tubería y curva PVC SAP, así mismo para una solución de esta envergadura, se requiere otros insumos adicionales que no se esta contemplando como conectores y uniones PVC SAP, como pegamento. Dado ello, se pide confirmar si estos accesorios serán brindados por la entidad.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 05.02.01.      **Literal:** Esp. Tecn.      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se debe aclarar que la tubería considerada es de embone, es decir las uniones son de simple presión (embone), que consisten en introducir la espiga del tubo en la campana de otro, por lo que no es necesario considerar uniones, podría considerarse el pegado utilizando pegamento para PVC, en nuestro caso, solo se considera introducir la campana de un tuno en la espiga del otro, debemos tener en cuenta que la tubería no estará sujeta a presión.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Consulta: Nro. 6**

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones Técnicas, en la partida 05.05.01. ACCESS POINT, estas EETT no hacen referencia al equipo requerido, estas están dirigidas a otro equipo como es el caso de un condensador para aires acondicionados. Por ende, se pide a la entidad Actualizar EETT de la partida Access Point.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 05.05.01      **Literal:** Esp. Tecn.      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con Motivo De La Integración De Bases Se Publicará La Corrección De La Especificación Técnica, ANEXOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Consulta:** Nro. 7

**Consulta/Observación:**

En las especificaciones Técnicas, en la partida 05.05.02. SUMINISTRO E INSTALACION DE GABINETE 8 RU DE 24 PUERTOS, en el equipo UPS, requieren como característica que cuente con internet, esta de forma directa y por la red de wifi. Dado que estos equipos de esta capacidad no traen la función de red por wifi, se pide a la entidad aceptar equipos que cumplan como característica mínima administración por puerto de red.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 05.05.02.      **Literal:** Esp. Tecn.      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Se aclara que con fin de cumplir con el requerimiento se está adicionando el equipo Access point para que el servicio cuente con wifi (red wifi) en otra partida

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA  
Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2  
Nro. de convocatoria : 2  
Objeto de contratación : Obra  
Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Consulta:** Nro. 8

**Consulta/Observación:**

En la Planilla de Metrado de comunicación y data, las partidas contempladas difieren de las EETT, APUS y Presupuesto de Comunicación Y Data, es por ello que se pide a la entidad actualizar planilla de Metrados.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** .      **Literal:** EE.TT      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con Motivo de La Integración De Bases Se Publicará La Corrección DEL METRADO CORRESPONDIENTE, ANEXOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Consulta:** Nro. 9

**Consulta/Observación:**

En la lista de insumos globales, los PATCH CORD CAT 6A -3 M. y PATCH CORD CAT 6A - 1.5 M., las cantidades que se piden para la licitación, no llegan a suplir todo lo que se requiere para el proyecto, es por ello que se pide confirmar si dichas cantidades que faltan serán provistas por la entidad.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** .      **Literal:** INSUMOS      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE LAS CANTIDADES PROPUESTAS SON SUFICIENTES.  
REGIRSE A LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Observación: Nro. 10**

**Consulta/Observación:**

En la lista de insumos globales, hace referencia de un Switch de 24 puertos, mas no hay EETT en Comunicaciones y Data, se pide a la entidad actualizar las especificaciones respecto al switch.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** .      **Literal:** INSUMOS      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

Con Motivo De La Integración De Bases Se Publicará La Corrección De La Especificación Técnica, ANEXOS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código :	20354826799	Fecha de envío :	13/03/2024
Nombre o Razón social :	SERVICIOS GENERALES DE TELECOMUNICACIONES EIRL	Hora de envío :	18:26:17

**Consulta:** Nro. 11

**Consulta/Observación:**

Respecto a los planos en CAD de CENTRAL DATA, se puede visualizar una canalización desde Gabinete Antiguo hacia el nuevo Gabinete, pero no hace mención en las especificaciones ni en los metrados ni en los APUS el tipo de cableado que se va instalar, confirmar que el cableado será instalado por la entidad.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** .      **Literal:** .      **Página:** .

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACLARA QUE El cableado esta considerado en la partida 05.04.01. CABLE DE RED UTP CAT 6 RJ45, esto se justifica mediante la plantilla de metrado.

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

null

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código : 20609873451

Fecha de envío : 13/03/2024

Nombre o Razón social : CONSTRUCTORA VACORP S.A.C.

Hora de envío : 23:25:40

**Consulta:** Nro. 12

**Consulta/Observación:**

EN LAS PRESENTES BASES SE SOLICITA 30 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA EL RESIDENTE DE OBRA, LO CUAL RESULTA RESTRICTIVO, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITÉ REDUCIR LO SOLICITADO A 24 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápite de las bases :** Sección: Especifico      **Numeral:** 3      **Literal:** A-3      **Página:** 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE LA CONSULTA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR MAYOR PARTICIPACION Y TENIENDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LA OBRA SE REDUCE A (24 ) MESES DE EXPERIENCIA PARA EL RESIDENTE DE OBRA EN OBRAS SIMILARES, SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE LA CONSULTA CON LA FINALIDAD DE FOMENTAR MAYOR PARTICIPACION Y TENIENDO EN CUENTA LA MAGNITUD DE LA OBRA SE REDUCE A (24 ) MESES DE EXPERIENCIA PARA EL RESIDENTE DE OBRA EN OBRAS SIMILARES, SE MODIFICARÁ EN LAS BASES INTEGRADAS

Entidad convocante : GOBIERNO REGIONAL DE LA LIBERTAD - INST.REG.DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS LUIS PINILLOS GANOZA

Nomenclatura : AS-SM-18-2023-IREN NORTE-2

Nro. de convocatoria : 2

Objeto de contratación : Obra

Descripción del objeto : CONSTRUCCION DE CENTRAL DE ESTERILIZACION EN EL(LA) EE.SS REGIONAL DE ENFERMEDADES NEOPLASICAS-MNORTE-DR.LUIS PINILLOS GANOZA-TRUJILLO-DISTRITO TRUJILLO-PRVINCIA TRUJILLO-LA LIBERTAD MARCO DE LA IOARR 2550724

Ruc/código : 20609873451

Fecha de envío : 13/03/2024

Nombre o Razón social : CONSTRUCTORA VACORP S.A.C.

Hora de envío : 23:25:40

**Consulta: Nro. 13**

**Consulta/Observación:**

EN LAS PRESENTES BASES SE SOLICITA 24 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS SIMILARES PARA EL ESPECIALISTA EN INSTALACIONES ELECTROMECANICAS, LO CUAL RESULTA RESTRICTIVO, POR LO QUE SE SOLICITA AL COMITÉ REDUCIR LO SOLICITADO A 18 MESES DE EXPERIENCIA EN OBRAS DE INFRAESTRUCTURA DE SALUD, CON LA FINALIDAD DE TENER UNA MAYOR PLURALIDAD DE POSTORES.

**Acápites de las bases :** Sección: Especifico      Numeral: 3      Literal: A-3      Página: 40

**Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):**

**Análisis respecto de la consulta u observación:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, LA EXPERIENCIA MINIMA SERÁ DE (12) MESES Y DEBERÁ SER EN EJECUCIÓN Ó SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACION EN GENERAL, SE MODIFICARÁ EN LAS BASES

**Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:**

SE ACOGE PARCIALMENTE LA OBSERVACION, LA EXPERIENCIA MINIMA SERÁ DE (12) MESES Y DEBERÁ SER EN EJECUCIÓN Ó SUPERVISION DE OBRAS DE EDIFICACION EN GENERAL, SE MODIFICARÁ EN LAS BASES