

PLIEGO DE ABSOLUCIÓN DE CONSULTAS Y OBSERVACIONES

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ELECTRO TOCACHE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RED SECUNDARIA DEL CASCO URBANO MARGINAL DEL DISTRITO DE UCHIZA

Ruc/código :	20549932267	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION J&Q CONTRATISTAS ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	21:40:19

Consulta: Nro. 1

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 16 DE LAS BASES INDICA LA SIGUIENTE DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO: CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X50+16+NA35 MM2, SIN EMBARGO, EN LA PAGINA 25 INDICA LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X50+16+NA25 MM2

CONSIDERAMOS QUE EXITE UN ERROR DE DIGITACION EN LA DESCRIPCION DEL PRODUCTO, SIENDO LO CORRECTO: CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X50+16+NA35 MM2

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** V **Página:** 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. La descripción correcta es CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X50+16+NA35 MM2. En la Integración de las Bases se procederá a la corrección correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X50+16+NA35 MM2

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ELECTRO TOCACHE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RED SECUNDARIA DEL CASCO URBANO MARGINAL DEL DISTRITO DE UCHIZA

Ruc/código :	20549932267	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION J&Q CONTRATISTAS ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:06:36

Consulta: Nro. 2

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 16 DE LAS BASES INDICA LA DESCRIPCION DEL SIGUIENTE PRODUCTO: CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X70+NA50 MM2, SIN EMBARGO, EN SU PAGINA 25 INDICA LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X70+NA25 MM2.

CONSIDERAMOS QUE EXISTE UN ERROR DE DIGITACION, QUEDANDO DE MANERA CORRECTA LA SIGUIENTE DESCRIPCION: CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X70+NA50 MM2

Acápite de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: V Página: 25

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. La descripción correcta es CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X70+NA50 MM2. En la Integración de las Bases se procederá a la corrección correspondiente

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:
CONDUCTOR AUTOPORTANTE DE ALUMINIO 3X70+NA50 MM2.

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ELECTRO TOCACHE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RED SECUNDARIA DEL CASCO URBANO MARGINAL DEL DISTRITO DE UCHIZA

Ruc/código :	20549932267	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION J&Q CONTRATISTAS ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:31:03

Consulta: Nro. 3

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 27 DE LAS BASES DEL BIEN CINTILLO DE AMARRE INDICA COMO CARACTERISTICA "RESISTENCIA A LA TRACCION", SIN EMBARGO, LAS DISTINTAS FABRICAS E IMPORTADORES COLOCAN EL SINONIMO DE DICHA CARACTERISTICA " RESISTENCIA A LA TENSION".

SOLICITAMOS QUE SE ACEPTE LAS DESCRIPCION DE SINONIMOS DE DICHA CARACTERISTICA.

Acápíte de las bases : Sección: Especifico Numeral: 1 Literal: V Página: 27

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, y tomando en cuenta las distintas formas de descripción de los fabricantes, se precisará lo siguiente: RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y/O TENSIÓN

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

RESISTENCIA A LA TRACCIÓN Y/O TENSIÓN

Entidad convocante : EMPRESA MUNICIPAL DE SERVICIO ELECTRICO DE TOCACHE S.A.

Nomenclatura : LP-SM-2-2023-ELECTRO TOCACHE S.A.-1

Nro. de convocatoria : 1

Objeto de contratación : Bien

Descripción del objeto : SUMINISTRO DE MATERIALES PARA LA RED SECUNDARIA DEL CASCO URBANO MARGINAL DEL DISTRITO DE UCHIZA

Ruc/código :	20549932267	Fecha de envío :	04/12/2023
Nombre o Razón social :	CORPORACION J&Q CONTRATISTAS ASOCIADOS E.I.R.L.	Hora de envío :	22:51:57

Consulta: Nro. 4

Consulta/Observación:

EN LA PAGINA 28 DE LAS BASES DEL BIEN CAPUCHON TERMOCONTRAIBLE INDICA LAS SIGUIENTES CARACTERISTICAS:

1. ELONGACION MAXIMA
2. RESISTENCIA DIELECTRICA
3. RANGO DE TEMPERATURA CONTINUO
4. TEMPERATURA DE CONTRACCION

AHORA, LAS DISTINTAS FABRICAS E IMPORTADORES COLOCAN EL SINONIMOS DE DICHAS CARACTERISTICAS:

1. ALARGAMIENTO FINAL
2. RIGIDEZ DIELECTRICA
3. TEMPERATURA CONTINUA
4. TEMPERATURA DE RETRACCION

Acápite de las bases : Sección: Especifico **Numeral:** 1 **Literal:** V **Página:** 28

Artículo y norma que se vulnera (En el caso de Observaciones):

Análisis respecto de la consulta u observación:

Se acoge su consulta. Con la finalidad de fomentar la mayor participación de postores, y tomando en cuenta las distintas formas de descripción de los fabricantes, se precisará lo siguiente;

1. ELONGACION MAXIMA Y/O ALARGAMIENTO FINAL
2. RESISTENCIA DIELECTRICA Y/O RIGIDEZ DIELECTRICA
3. RANGO DE TEMPERATURA CONTINUO Y/O TEMPERATURA CONTINUA
4. TEMPERATURA DE CONTRACCION Y/O TEMPERATURA DE RETRACCION

Precisión de aquello que se incorporará en las bases a integrarse, de corresponder:

ELONGACION MAXIMA Y/O ALARGAMIENTO FINAL
RESISTENCIA DIELECTRICA Y/O RIGIDEZ DIELECTRICA
RANGO DE TEMPERATURA CONTINUO Y/O TEMPERATURA CONTINUA
TEMPERATURA DE CONTRACCION Y/O TEMPERATURA DE RETRACCION